

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ И ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

ООО «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ» 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д. 15 корп. 3, лит. Б, офис 914
т./ф.: +7 (812) 458-59-90, e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru
ИНН 7839312236; КПП 780401001; р/с 40702810817060002352 Филиал № 7806 ВТБ (ПАО) г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/с 30101810240300000707; БИК 044030707

Паспорт качества № 7489
NEOMID Professional Белый, 600мл

Партия № КЛК00469

Дата изготовления 30.01.2019

ТУ 20.30.22-013-76200405-2017

№	Наименование показателя	Требования ТУ	Установленно анализом
1	Время образования пленки при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, мин, при толщине 2 мм не более	120	105
2	Относительное удлинение при разрыве на образцах-лопатках, %, не менее	350	560
3	Водостойкость, ч, не менее	24	соответствует
4	Сопротивление текучести, при температуре $\pm 20^\circ\text{C}$, мм, не более	2	0
5	Предел прочности на образцах-швах, МПа	0,1-0,2	0.18
6	цвет	белый	соответствует
7	прочность сцепления с деревом (дуб, сосна), МПа	0,2-0,4	0.37
8	морозостойкость, кол-во циклов, не менее	5	соответствует

Руководитель
Отдела закупок и распределения
ООО «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ»

Кутепова И.М.

