

Инструкция по эксплуатации

Скважинный насос Калибр НПЦС-1.5/100 00000033276

Цены на товар на сайте:

http://nasosy.vseinstrumenti.ru/pogruzhnye/skvazhinnye/kalibr/skvazhinnyy_nasos_kalibr_nptss-15100/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://nasosy.vseinstrumenti.ru/pogruzhnye/skvazhinnye/kalibr/skvazhinnyy_nasos_kalibr_nptss-15100/#tab-Responses



НЩС - 1,2/ 50

НЩС - 1,5/ 50

НЩС - 1,5/ 65

НЩС - 1,5/ 100



НАСОС ПОГРУЖНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СКВАЖИННЫЙ

Уважаемый покупатель!

При покупке насоса погружного центробежного скважинного: (модели: НПЦС - 1,2/ 50; НПЦС - 1,5/ 50; НПЦС - 1,5/ 65; НПЦС - 1,5/ 100) требуйте проверки его работоспособности пробным запуском. Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт представлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указана модель и заводской номер насоса погружного центробежного скважинного.

Перед включением внимательно изучите настоящий паспорт. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего паспорта, чтобы обеспечить оптимальное функционирование насоса погружного центробежного скважинного и продлить срок его службы.

Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объёме, превышающем перечисленные данным руководством операции, должны производиться квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка, и необходимое техническое обслуживание производится пользователем и допускается только после изучения данного руководства по эксплуатации.

Приобретённый Вами насос погружной центробежный скважинный может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.

1. Основные сведения

1.1 Насос погружной центробежный скважинный (далее по тексту - насос): (модели: НПЦС - 1,2/50; НПЦС - 1,5/50; НПЦС - 1,5/65; НПЦС - 1,5/100) предназначен для подачи воды в бытовых условиях из скважин внутренним диаметром от 90 мм и более, и может использоваться также для подачи воды из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоёмов для полива садов и огородов, так же насос может быть использован для понижения грунтовых вод. При использовании насоса для водопонижения необходимо применять специальные станции управления. Погружной насос рекомендуется применять для воды температурой не более 35 °С.

Не допускается перекачивание загрязнённых, щелочных, кислотных жидкостей и растворов. Вода не должна содержать большого количества песка, других видимых механических примесей. Максимально допустимое содержа-

Для заметок:

- естественный износ (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);

- на оборудовании и его части выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, небрежности, неправильного обслуживания, ремонта или хранения, что неблагоприятно влияет на его характеристики и надёжность;

10.8 На неисправности, возникшие в результате перегрузки насоса повлёкшие выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

К безусловным признакам перегрузки насоса относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, деформация или оплавления деталей и узлов, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

ние песка в перекачиваемой воде 100 г/м³. Показатель pH от 6.5 до 9.5

Насос нельзя использовать для перекачки морской воды, горючих и взрывоопасных жидкостей, а так же жидкостей с высоким содержанием коррозионных частиц!

Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Допускаемые отклонения напряжения +/- 10%, частоты +/-5%.

Транспортировка насоса должна производиться в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

1.2 Габаритные размеры в упаковке:

Габаритные размеры в упаковке, мм	НПЦС - 1,2/ 50	НПЦС - 1,5/ 50	НПЦС - 1,5/ 65	НПЦС - 1,5/ 100
- длина			555	
- ширина			135	
- высота			180	
Вес нетто, кг	8,5	11	13,7	19,2

2. Основные технические данные

Основные технические данные насосов представлены в таблице ниже:

Модель	НПЦС - 1,2/ 50	НПЦС - 1,5/ 50	НПЦС - 1,5/ 65	НПЦС - 1,5/ 100
1. Потребляемая мощность, Вт	370	550	750	1100
2. Напряжение питающей сети, В ~ Гц	220/ 50			
3. Макс. производительность, м ³ /час	1,2	1,5	1,5	1,5
4. Высота подъёма, м	50	50	65	100
5. Максимальная глубина погружения, м	5			
6. Диаметр насоса, мм	90	102	102	126
7. Диаметр выходного отверстия, дюйм	1			
8. Максимальный размер частиц, мм	1			
9. Максимальная температура потока, °C	40			
10. Степень защиты	IP68			
11. Класс стойкости изоляции	B			
12. Длина шнура питания, м*	15			

* Длина шнура питания может изменяться в зависимости от поставки.

3. Комплектация

Комплектация для всех моделей насосов представлена ниже:

1. Насос.....1 шт
2. Шнур питания с вилокй.....1 шт
3. Паспорт.....1 шт
4. Упаковка.....1 шт

4. Общий вид

Общий вид насосов представлен на рис. 1:




Рис. 1

Адреса гарантийных мастерских:

- 1) 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31 а т. (495) 796-94-93
- 2) 141074, г. Королёв, М.О., ул. Пионерская, д.1 б т. (495) 513-44-09
- 3) 140091, г. Дзержинский, М.О., ул. Энергетиков, д. 22, кор. 2 т. (495) 221-66- 53

10.3 Безвозмездный ремонт или замена насоса в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и технического обслуживания, хранения и транспортировки.

10.4 При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей насоса, в течение срока, указанного в п. 10.1 он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить насос Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки - в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт насоса или его замену. Транспортировка насоса для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

10.5 В том случае, если неисправность насоса вызвана нарушением условий его эксплуатации или Покупателем нарушены условия, предусмотренные п. 10.3 Продавец с согласия покупателя вправе осуществить ремонт насоса за отдельную плату.

10.6 На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

10.7 Гарантия не распространяется на:

- любые поломки связанные с погодными условиями (дождь, мороз, снег);
- при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.);
- нормальный износ: насос, так же, как и все электрические устройства, нуждается в должном техническом обслуживании. Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы частей и оборудования;
- на износ таких частей, как присоединительные контакты, провода, ремни, и т.п.;

5. Инструкция по технике безопасности

5.1 Применять насос разрешается только в соответствии с назначением указанным в паспорте.

5.2 При эксплуатации насоса необходимо соблюдать все требования паспорта, бережно обращаться с насосом, не подвергать его падениям с высоты и ударам, перегрузкам, воздействию грязи и нефтепродуктов.

5.3 При понижении температуры воздуха ниже 0 °С необходимо

воздуха ниже 0 °С примите меры, исключающие замерзание воды в напорном трубопроводе при не работающем насосе.

8.8 Схема насоса представлена на рис. 3

1. Штуцер выходной 2. Сетка 3. Корпус крыльчатки 4. Винтовая крыльчатка 5. Решётка водозабора 6. Крышка масляного отсека 7. Прокладка 8. Отсек масляный 9. Статор 10. Гнездо подшипника 11. Конденсатор 12. Вилка сетевая 13. Кабель питания 14. Муфта 15. Сальник 16. Корпус 17. Сальник пружинный 18. Подшипник 19. Ротор 20. Подшипник 21. Кольцо уплотнительное 22. Крышка нижняя.

9. Срок службы и хранение

9.1 Срок службы насоса 3 года.

9.2 Насос до начала эксплуатации должен храниться законсервированной в упаковке предприятия - изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С.

9.3 Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.

10. Гарантия изготовителя (поставщика).

10.1 Гарантийный срок эксплуатации насоса - 12 календарных месяцев со дня продажи.

10.2 В случае выхода насоса из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки о продаже и наличии подписи покупателя;
- соответствие серийного номера насоса серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов некаленированного ремонта.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

обеспечить условия, исключающие возможность замерзания воды в напорном трубопроводе во время останова насоса.

5.4 Не рекомендуется длительное (более семи суток) нахождение насоса в воде в нерабочем состоянии.

5.5 При эксплуатации насоса ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- обслуживание и ремонт насоса, включённого в сеть;
- эксплуатация насоса при повышенном напряжении;
- включать насос в сеть при неисправном электродвигателе;
- разборка электродвигателя насоса с целью устранения неисправностей;
- отрезать штепсельную вилку и удлинять питающий провод наращиванием;
- использовать удлинитель, если место соединения штепсельной вилки питающего провода и розетки удлинителя не защищено от влаги;
- эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей;
- повреждение штепсельной вилки или шнура питания;
- поломка или появление трещин в корпусных деталях.

6. Инструкция по подготовке к работе

Внимание! *Запрещается начинать работу насосом, не выполнив требований по технике безопасности, указанных в разделе 5 настоящего паспорта.*

6.1 Объёмная подача воды погружённого насоса зависит от глубины залегания воды, длины и диаметра используемого шланга, дальности свободной струи при поливе, мойке и т. д.

6.2 Для предотвращения выкачивания воды из скважины, колодца, сравните производительность последних с объёмной подачей насоса при помощи перекрытия вентиля, установленного на выходе шланга из скважины, колодца.

6.3 Уменьшение объёмной подачи, полное перекрытие вентиля могут привести электронасос к перегреву и срабатыванию теплового реле.

6.4 Шланг при эксплуатации укладываете без скручивания и перегибов. Во избежание перегрева и порчи излишков питающего кабеля во время работы насосов с напором 40, 50, 63, 80, 100 м не оставляйте его в плотно сложенной бухте, затрудняющей доступ воздуха для охлаждения кабеля.

6.5 В случае остановки работающего погружного насоса из-за срабатывания реле (прекращение подачи воды, загрязнение насоса), а также при случайном исчезновении напряжения питающей сети, включение электронасоса при остывании реле или появлении напряжения в сети происходит автоматически.

6.6 Понижение напряжения в сети при работающем насосе за счёт падения напряжения в проводах, ведёт к снижению развиваемых насосом напора, производительности и к повышению потребляемого тока.

6.7 При понижении напряжения в сети менее 200 В рекомендуется при- менять стабилизатор напряжения, соответствующий мощности электро- двигателя насоса.

6.8 Привяжите 2 троса к проушинам на корпусе насоса. Шнур питания рекомендуется зафиксировать по одному из тросов, на котором закреплён насос (рекомендуемый интервал 3 м).

6.9 Запуск насоса возможен только при полном погружении его в воду по истечении не менее двух часов.

6.10 Подключение насоса осу- ществляется при помощи шнура питания с штепсельной вилкой. При включении в сеть, насос автоматически начнёт вса- сывание воды

6.11 Рекомендуемая схема установ- ки насоса представлена на рис. 2

- 1 - насос;
- 2 - трубопровод/ шланг;
- 3 - шнур питания;
- 4 - электрическая сеть (220 В/50 Гц);
- 5 - обратный клапан;
- 6 - манометр;
- 7 - запорный вентиль;
- 8 - крепление троса.




Рис. 2

7. Инструкция по использованию

Внимание! Перед запуском насоса убедитесь, что напряжение и ча- стота тока в сети соответствует техническим данным насоса, указан- ных в паспорте.

7.1 Перед запуском всегда осматривайте шнур питания и вилку на предмет возможного повреждения.

7.2 Убедитесь, что все электрические соединения надёжно защищены от воздействия влаги.

7.3 Насос оснащён автоматиче- ским встроенным выключателем, ко- торый срабатывает при перегреве двигателя. Насос включается само- стоятельно после того, как двигатель остынет.

7.4 Не устанавливайте насос на са- мое дно резервуаров, слишком густая донная масса может привести к его поломке.

7.5 Насос не требует смазки и за- ливки водой, включается в работу не- посредственно после погружения его в воду.

8.4 При длительных остановках на- соса, находящегося в скважине, про- изведите профилактические пуски продолжительностью не менее двух часов не реже одного раза в неделю.

8.5 Не реже одного раза в месяц про- изведите замер статического и динами- ческого уровней воды в скважине.

8.6 Проверьте качество откачива- емой воды. В случае появления песка необходимо уменьшить производи- тельность (подачу) насоса.

8.7 При понижении температуры




Рис. 3