

Инструкция по эксплуатации

Газовый настенный котел Борино ИШМА-12,5 БСК
контур ГВС

Цены на товар на сайте:

http://kotly.vseinstrumenti.ru/gazovye/nastennye/borino/ishma-12.5_bsk_kontur_gvs/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://kotly.vseinstrumenti.ru/gazovye/nastennye/borino/ishma-12.5_bsk_kontur_gvs/#tab-Responses

Открытое Акционерное Общество
"Боринское"



Котел комбинированный водогрейный
настенный модели ИШМА - 12,5 БСК

П А С П О Р Т
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИС – 143. 00. 00 ПС

ТУ 4931 – 005 – 00872266 - 03



АЕ 58

Товар сертифицирован

г. Липецк 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие указания
2. Технические характеристики.
3. Комплектность.
4. Описание конструкции и принцип действия.
5. Монтаж.
6. Порядок работы.
- 6а. Использование котла в режиме горячего водоснабжения.
7. Требования по технике безопасности.
8. Техническое обслуживание.
9. Возможные неисправности и методы их устранения.
10. Свидетельство о приемке котла.
11. Гарантии изготовителя.
12. Сведения о консервации, упаковке и хранении.
13. Правила транспортирования.
14. Утилизация.
15. Свидетельство о продаже.
16. Талоны на гарантийный ремонт котла.
17. Контрольный талон на установку котла.
18. Отметки о ремонте.
19. Акт о проверке котла.

ВНИМАНИЕ!

В связи с тем, что предприятие постоянно работает над совершенствованием конструкции котлов, возможны незначительные изменения конструкции, не отраженные в данном паспорте.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Котел комбинированный водогрейный настенный модели ИШМА – 12,5 БСК со стальным теплообменником /в дальнейшем котел/ предназначен для теплоснабжения индивидуальных жилых домов, квартир и зданий коммунально – бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления и горячего водоснабжения. Отопительная система может быть выполнена как с естественной (гравитационной), так и с принудительной циркуляцией теплоносителя.

1.2 При покупке проверьте комплектность и товарный вид. После продажи котла завод изготовитель не принимает претензии по некомплектности, товарному виду и механическим повреждениям.

1.3 Требуйте заполнения торгующей организацией свидетельства о продаже и талонов на гарантийный ремонт.

1.4 Перед эксплуатацией котла внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве.

1.5 Инструктаж владельца, пуск котла в работу, обслуживание, устранение неисправностей, ремонт газопроводов производятся эксплуатационной организацией газового хозяйства или организацией, выполняющей ее функции.

1.6 Проверка и чистка дымохода, ремонт и наблюдение за системой отопления производятся владельцем котла.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица № 1

Характеристики	Тип котла
	ИШМА – 12,5 БСК
Вид топлива	Природный газ по ГОСТ 5542-87
1.Диапазон давления природного газа, мм.вод.ст.	65 ... 180*
2.Номинальное давление природного газа, мм.вод.ст./Па/	130 /1274/
3.Рабочее давление отопительной воды в котле, Мпа	до 0,1
4.Температура отопительной воды, ° С	40... 95

5.Расход отопительной воды через котел (для систем с насосом), л\мин	7...10
6.Минимальное разрежение за котлом, Па	3
7.Максимальное разрежение за котлом, Па, не более	25
8.Оптимальный диапазон разрежения, Па	4 - 10
9.Коэффициент полезного действия, %, не менее	87
10.Теплопроизводительность котла, кВт	12,5
11.Расход воды в режиме горячего водоснабжения, л/ мин, не менее:	
- при нагреве на 30°C	4,8
- при нагреве на 45°C	3,2
12.Максимальное избыточное давление в системе ГВС, мПа	0,6
13.Расход газа, м.куб./ч при номинальной теплопроизводительности, не более	1,46
14.Гидравлическое сопротивление котла, кг/кв.м, не более	10
15.Температура уходящих дымовых газов, ° С, не менее	110
16.Максимальная температура уходящих дымовых газов (при давлении газа 180мм.в.ст.), ° С	140
17.Отапливаемая площадь,кв.м., не более	120

18. Присоединительные размеры:	
- входного патрубка газопровода	G 1/2 - В
- входного и выходного патрубков теплообменника	G1 1/2 – В
- входного и выходного патрубков змеевика ГВС	Ду 15
	G ½ - В
- выход дымовых газов, мм	Ø102 (наружн.)
Остальное	См. рис.2
19. Параметры автоматики безопасности:	
Время отключения подачи газа на запальную и основные горелки, сек	
- при прекращении подачи газа или отсутствии пламени на запальной горелке, не более	60
- при отсутствии тяги в дымоходе, не более	60
не менее	10
20. Ёмкость бака теплообменника, литров	
	17,7
21. Масса, кг, не более	
	47

*ПРИМЕЧАНИЕ. Котел защищен от аварийной подачи входного давления газа до 500 мм.вод.ст. конструкцией газового клапана.

Пример обозначения котла ИШМА - 12,5 БСК при заказе:
Котел ИШМА - 12,5 БСК ТУ 4931-005-00872266-03

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Шифр	Кол - во	Примечание
1. Котел	ИШМА - 12,5 БСК	1	
2. Паспорт и руководство по эксплуатации	ИС - 143. 00. 00 ПС	1	
3. Упаковка		1	





Рис. 1 Конструкция котла

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 - блок автоматики; | 14 - чувствительный элемент терморегулятора; |
| 2 - указатель температуры воды; | 15 - капиллярная трубка; |
| 3 - датчик указателя температуры; | 16 - провод термопары; |
| 4 - термопара; | 17 - трубка запальной горелки; |
| 5 - газоотвод; | 18 - газоподводящая трубка; |
| 6 - запальник; | 19 - пьезовоспламенитель; |
| 7 - теплообменник; | 20 - патрубок отвода воды; |
| 8 - облицовка котла; | 21 - кабель датчика тяги; |
| 9 - змеевик ГВС; | 22 - указатель; |
| 10 - датчик тяги; | 23 - подвод воды ГВС; |
| 11 - патрубок подвода воды; | 24 - отвод воды ГВС. |
| 12 - газогорелочное устройство; | |
| 13 - ручка управления; | |



Размеры котла в упакованном виде	340 x 630 x 786
----------------------------------	-----------------

Рис.2 Габаритные и присоединительные размеры




Рис. 3 Схема электрическая

- 1 – блок автоматики;
- 2 – датчик тяги;
- 3 – термопара

4 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КОТЛА.

Конструкция котла представлена на рис.1.

Перечень устанавливаемых на котел устройств управления и автоматической защиты приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Кол - во на котел, шт.
Комбинированный газовый клапан 630 EUROSIT	0. 630. 063	Фирма "SIT", Италия	1
Пьезовоспламенитель	0. 073. 957	-\\-	1
Термопара SIT 200 L = 450мм	0. 200. 043	-\\-	1
Гайка подсоединения пилотной горелки (в клапан)	0. 958. 031	-\\-	1
Пилотная горелка	0.140.028	-\\-	1
Кабель HV, L = 450 мм	0. 028. 515	-\\-	1
Прерыватель	0. 974. 402	-\\-	1
Датчик тяги (75 °C) или	G 6. 007. 001 G 6. 070. 001	-\\-	1
Кабель L = 450 мм	0. 710. 004	-\\-	2
Термометр УТ - 120	УТ - 120. 00. 00	ООО "Теплосервис" г. Таганрог	1
или термометр Ø 52 мм	T&G SPA	Фирма "SIT", Италия	1

Котел рис. 1 состоит из следующих основных узлов и деталей: теплообменника поз.7, газогорелочного устройства поз. 12, газоподводящей трубки поз. 18, блока автоматики поз.1, газоотвода поз. 5, указателя температуры воды поз. 2 с датчиком поз. 3, облицовки поз. 8. В водяной полости теплообменника установлен выполненный из медной трубки змеевик ГВС поз. 9.

В контрольном отверстии газосборника котла установлен датчик тяги поз.10, включенный в цепь термопары (см. электросхему рис.3).

В верхней части теплообменника установлен чувствительный элемент поз.14 терморегулятора, соединенный капиллярной трубкой поз.15 с исполнительным устройством блока автоматики.

Газогорелочное устройство состоит из основной и запальной горелок. Напротив запальной горелки установлена термопара электромагнитного клапана блока автоматики и электрод розжига.

Особенностью конструкции комбинированного клапана 630 EUROSIT является наличие устройства стабилизации выходного давления газа, а также совмещение управления клапаном в одной рукоятке поз.1 (рис.4) с обозначением положений соответствующими символами и цифрами на её торце и указателем поз.5 на облицовке котла поз.2 над ручкой управления. Зависимость температуры нагреваемой воды от положения шкалы рукоятки управления представлены в таблице 3.

Таблица 3

Цифры шкалы	1	2	3	4	5	6	7
Температура нагрева воды, °C	30	40	50	60	70	80	90

В облицовке котла над ручкой управления установлен пьезовоспламенитель поз. 6, соединенный высоковольтным проводом с электродом розжига блока запальной горелки.

При повороте рукоятки управления против часовой стрелки из положения "выкл." (символ "•") до положения совмещения символа "★" с указателем положений поз. 5 (см. рис. 4) (до упора) и нажатии газ через входной тарельчатый клапан, фильтр и регулируемый дроссель поступает на запальную горелку. Розжиг запальной горелки производится нажатием кнопки пьезовоспламенителя поз. 6 (при этом слышен щелчок).

Далее необходимо выдержать ручку нажатой не менее 10 сек., затем отжать (при этом вырабатываемая термпарой ЭДС будет удерживать в открытом положении электромагнитный входной клапан) и повернуть против часовой стрелки до позиции 1 - 7. При этом газ через регулятор давления и терморегулятор поступает на основную горелку и зажигается от пламени запальной.

Принцип действия регулятора температуры основан на расширении жидкости при нагреве. Рабочая жидкость, нагреваясь в датчике (термобаллоне) от воды в баке – теплообменнике, нагреваемой за счет сгорания природного газа, расширяется и перетекает по капиллярной трубке в сильфон, преобразующий объемное расширение в линейное перемещение механизма, приводящего в действие систему двух клапанов (мгновенного и дозирующего). В конструкции механизма предусмотрена защита от термической перегрузки, что предохраняет систему «сильфон – термобаллон» от повреждения и разгерметизации.

При установке требуемой температуры воды в котле рукояткой управления на повышение сначала открывается мгновенный (щелчковый) клапан, затем дозирующий. При достижении температуры воды в котле установленного значения плавно прикрывается дозирующий клапан, переводя основную горелку в режим «малый газ».




Рис. 4 Элементы управления газовым клапаном. Вид сверху.
Изображено положение "Розжиг запальной горелки".

- 1 - рукоятка управления;
- 2 - крышка облицовки;
- 4 - символ обозначения положения "ВЫКЛ";
- 5 - указатель положения рукоятки управления;
- 6 - кнопка пьезовоспламенителя.





Рис. 4^А. Схема расположения горелки запальной относительно основной.

При повышении температуры сверх заданной срабатывает мгновенный (щелчковый) клапан, полностью перекрывая газ на основную горелку.

При отсутствии тяги в дымоходе отходящие из топки газы нагревают датчик тяги, датчик срабатывает, размыкая нормально замкнутые контакты цепи термопары. Электромагнитный (входной) клапан закрывается и перекрывает доступ газа на основную и запальную горелки. Датчик тяги рассчитан на срабатывание за время отсутствия тяги не менее 10 сек.

При прекращении подачи газа из сети запальная горелка мгновенно гаснет, термопара остывает, электромагнитный клапан закрывается, перекрывая доступ газа к основной и запальной горелкам. При возобновлении подачи газа проход через котел полностью открыт.

При снижении давления газа в сети ниже 0,65 кПа давление газа на запальной горелке также упадет, ЭДС термопары снизится до величины, недостаточной для удержания клапана. Электромагнитный клапан закроется и перекроет доступ газа к горелкам.

5 МОНТАЖ

5.1 Монтаж котла производится специализированной строительно-монтажной и эксплуатационной организацией в соответствии с утвержденным проектом, техническими условиями на производство строительно-монтажных работ и СНиП.

5.2 Помещение, где устанавливается котел, обязательно должно иметь свободный доступ воздуха извне и вентиляционную вытяжку у потолка. Необходимый для горения воздух в помещение может поступать через неплотности и щели в окнах, дверях и т.д.

Достаточность воздуха, проникающего данным образом в помещение, или необходимость устройства специальных каналов зависит от конкретного помещения, мощности котла, наличия других приборов – потребителей воздуха /кислорода/. В данном вопросе рекомендуется обратиться к специалистам. В любом случае следует руководствоваться следующими нормами:

1. На 1 куб.м. сжигаемого газа необходимо 10 куб.м. воздуха.

2. Для герметически закрытых помещений свободная площадь сечения воздуховода должна выбираться из расчета 1 кв.см. на каждые 225 Вт потребляемой мощности /мощности горелок/ газовых приборов.

5.3 Температура помещения, в котором устанавливается котел, не должна быть ниже +5 °С.

5.4 Для выполнения правил пожарной безопасности необходимо соблюдать безопасное расстояние между котлом и горючими конструкционными материалами:

100 мм – от передней стенки котла;

50 мм – в остальных направлениях.




Рис. 5 Примерная схема установки котла с гравитационной системой отопления.

- | | |
|---|--|
| 1 - сигнальная трубка /перелив/; | 9 - котел; |
| 2 - водопроводная магистраль /холодная вода/; | 10 - расширительный бак /V = 15л/; |
| 3 - запорные вентили; | 11 - отопительный радиатор; |
| 4 - ванна; | 12 - запорный вентиль; |
| 5 - раковина; | 13 - сливной вентиль; |
| 6, 7 - смесители; | 14 - вентиль магистрали обратной воды; |
| 8 - водопровод горячей воды; | 15 - прямая труба системы отопления. |

* Для варианта подводки «обратки» и подводки (отводки) ГВС в левую сторону от котла, высота расположения котла от пола не менее 220 мм. Это необходимо для обеспечения доступа к чистке дымохода. При этом трубы располагать ниже отверстия (лючка) для чистки (если лючок – ниже котла).




Рис. 6 Рекомендуемая схема разводки закрытой отопительной гравитационной системы.

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 - котел; | 5 - сливной вентиль; |
| 2 - расширительный мембранный бак; | 6 - воздушный вентиль; |
| 3 - кран подпитки; | 7 - предохранительный клапан; |
| 4 - радиатор отопления; | 8 - манометр. |

*Для варианта подводки "обратки" и подводки (отводки) ГВС в левую сторону от котла. Высота расположения котла от пола не менее 220 мм. Это необходимо для обеспечения доступа к чистке дымохода. При этом трубы располагать ниже отверстия (лючка) для чистки (если лючок – ниже котла).




Рис. 7 Рекомендуемая схема закрытой отопительной системы с принудительной циркуляцией воды.

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 - котел; | 6 - воздушный вентиль; |
| 2 - расширительный мембранный бак; | 7 - предохранительный клапан; |
| 3 - кран подпитки; | 8 - манометр; |
| 4 - отопительный радиатор; | 9 - насос. |
| 5 - сливной вентиль; | |



- * Для варианта подводки "обратки" и подводки (отводки) ГВС в левую сторону от котла, высота расположения котла от пола не менее 220 мм. Это необходимо для обеспечения доступа к чистке дымохода. При этом трубы располагать ниже отверстия (лючка) для чистки (если лючок – ниже котла).

5.5 С целью доступного подхода к функциональным частям котла при обслуживании или ремонте рекомендуется соблюдать следующие расстояния, не менее*:

70 см – от передней стенки котла;

30 см – сверху;

15 см – снизу;

* Допускается уменьшение расстояний для установки легкоубираемых предметов при условии выполнения п. 5.4. и обеспечения доступа к элементам управления, розжига и наблюдения за работой котла.

5.6 Особых требований к полу и покрытиям нет.

5.7 Перед началом монтажа необходимо провести расконсервацию котла, проверить правильность его сборки в соответствии с рис. 1 и рис. 4 А, и убедиться в надежном и полном закреплении всех деталей и сборочных единиц.

5.8 Котел устанавливается (навешивается) на стену из негорючего материала без устройства теплоизоляции между прилегающей (задней) стенкой котла и стеной. Крепление к стене – посредством двух винтов (шурупов) или скоб за специально выполненные в верхней части теплообменника два отверстия.

Перед установкой рекомендуется снять облицовку котла, потянув лицевой стороной на себя, с 4-х направляющих штырей, закрепленных на теплообменнике котла.

5.9 Подсоединение котла к дымоходу показано на рис.9.

5.10 Устройство дымовой трубы должно отвечать требованиям «Правил пожарной безопасности для жилых домов, гостиниц, общежитий, зданий административных учреждений и индивидуальных гаражей. ППБ – 08 – 85», требованиям «Правил производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов» и СНиП 2.04.08 – 87.

5.11 Площадь сечения дымохода должна быть не менее площади сечения присоединяемого к дымоходу патрубка котла.

5.12 Соединительные трубы трубопроводов должны быть точно подогнаны к месту расположения входных штуцеров котла. Присоединение не должно сопровождаться натягом труб и узлов котла.

5.13 Монтаж с подводящим газопроводом производить при помощи муфты. На газоподводящей трубе перед котлом обязательно должен быть установлен газовый кран, перекрывающий доступ газа к котлу. Между газовым краном и котлом рекомендуется установить типовой сетчатый газовый фильтр.

5.14 Примерная схема установки котла в открытой гравитационной системе отопления и подключение к системе хозяйственного водоснабжения приведена на рис.5. При подключении котла к системе хозяйственного водоснабжения на входе в котел необходимо установить сетчатый фильтр с размером ячейки не более 3х3 мм.

Рекомендуется перед подсоединением к котлу все трубопроводы продуть или промыть от строительного мусора или иных посторонних предметов.

Варианты схем систем отопления показаны на рис. 6, 7, 8.




Рис. 9 Схема подсоединения к дымоходу.

1* Размер для справок.

2** В случае применения принудительной циркуляции теплоносителя котлы могут быть установлены на любой удобной высоте при условии доступа к элементам управления, розжига и контроля. Для гравитационных отопительных систем высоту Н см. рис.5.

3*¹ В случае расположения лючка для чистки дымохода выше котла.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается работа котла с неправильно выполненной системой отопления. При выборе и устройстве системы отопления рекомендуется обратиться к специалисту.

Информация для устройства закрытых отопительных систем:

- 1) Давление в системе отопления в рабочем состоянии при максимальной температуре отопительной воды (90...95°C) должно быть не более 1 кг/см²;
 - 2) Предохранительный клапан должен быть отрегулирован на срабатывание при давлении в системе отопления 1,2 кг/см²;
 - 3) Для контроля давления в системе отопления должен быть установлен манометр с пределом измерения от 0 до 4 кг/кв.см.
 - 4) Насос для системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя выбирается по рекомендуемому расходу воды через котел, указанному в табл. 1 и расчету гидравлического сопротивления системы. Рабочее давление насоса не должно превышать 1 кг/см².
- 5.15 В «Руководстве по эксплуатации» должен быть заполнен контрольный талон на установку котла /приложение № 1/.

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Заполнить отопительную систему водой. Вода для заполнения отопительной системы должна соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82. Карбонатная жесткость воды - не более 0,7 мг-экв/кг.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для закрытых отопительных систем наполнительное давление воды в системе при температуре воды 20°C должно быть на 20 кПа больше минимального давления, обозначенного на манометре поз.8 (см. рис. 6, 7, 8) специалистом, вводящим систему в работу.

Розжиг котла

6.2. Перед началом розжига котла необходимо:

- 1) Проверить состояние запорных устройств: кран на опуске газопровода к котлу должен быть закрыт, ручка управления должна быть в положении «выкл.» / « • »/.
- 2) Проверить наличие тяги путем поднесения к смотровому отверстию полоски бумаги, полоска бумаги должна втягиваться в отверстие.

При отсутствии тяги зажигать газовые горелки запрещается.

- 3) Открыть входной кран на газопроводе.
- 4) Поверните рукоятку управления 1 (рис.4) против часовой стрелки в положение совмещения символа "★" с указателем 5 на крышке 2 облицовки (до упора).

- 5) Нажмите рукоятку вниз (до упора) и, не отпуская её, нажмите кнопку пьезовоспламенителя 6.

Контролируйте воспламенение газа на запальной горелке*.

Не отпускайте рукоятку в течение 10...20 сек. а затем отпустите (отожмите).

Контролируйте устойчивое горение газа на запальной горелке**.

* Примечание: При первом включении или при длительном перерыве в работе запальная горелка может не зажигаться из-за наличия воздуха в газопроводе. В этом случае необходимо действия п.4 повторять до успешного розжига запальной горелки.

** Примечание: В случае запуска котла в эксплуатацию через год и более со дня выпуска возможно погасание запальной горелки при отпускании пусковой кнопки из-за отсутствия контакта в цепи термопары вследствие образования пленки окислов. Необходимо проверить все контакты цепи термопары, при необходимости – зачистить мелким наждачным полотном. Затем – повторить розжиг запальной горелки.

- 6) Поверните рукоятку управления против часовой стрелки в положение 1 - 7. При этом должна зажечься основная горелка 12 (рис.1).

Если основная горелка не зажигается, переведите рукоятку управления в положение задания более высокой температуры воды.

- 7) Проверить (повторно) наличие тяги (см. п.6.2.2.) и работу горелок. Пламя на запальной и основной горелках должно быть голубым, без желтых языков.
- 8) Установите рукояткой управления требуемую температуру воды (см. раздел 4, табл. 3)

Примечание: При прогреве котла и системы отопления до температуры воды на входе в котел менее 30°C допускается образование конденсата по всей поверхности теплообменника. При дальнейшем прогреве конденсатообразование прекращается.

6.3. Обслуживание котла во время его работы.

При обслуживании котла во время его работы периодически необходимо:

1) контролировать работу газогорелочного устройства через смотровое отверстие по наличию пламени на запальной и основной горелках, пламя на запальной и основной горелках должно быть голубым без желтых языков;

2) контролировать температуру воды на выходе из котла по термометру 2, температура воды на выходе из котла не должна превышать заданного значения;

3) регулировать, при необходимости, температуру воды на выходе из котла вращением ручки управления 13 / см. таблицу 3/;

4) контролировать наличие воды в расширительном баке и, при необходимости, доливать воду (для открытой отопительной системы, см. рис.5);

5) при закрытой отопительной системе контролировать давление в системе по манометру поз.8 (см. рис.6, 7, 8), при необходимости отрегулировать давление в системе в пределах рабочего поля, обозначенного на манометре специалистом, вводящим систему в работу, в зависимости от температуры отопительной воды в системе в данный момент добавлением или сливом воды.

Следует помнить, что граница максимального давления – максимальное давление в системе отопления в момент достижения максимальной температуры отопительной воды (90...95 °C).

6.4. При отсутствии тяги, погасании пламени запальника, падении давления газа в сети происходит автоматическое отключение подачи газа к основной горелке и запальнику. В этом случае необходимо закрыть входной кран газопровода к котлу и перевести ручку управления в положение «выкл.» /«●»/. После устранения причины аварийного отключения котла произвести повторный розжиг газогорелочного устройства согласно пункта 6.2.

6.5. Отключение основной горелки.

Для отключения основной газовой горелки поверните рукоятку управления 1 (рис.4) по часовой стрелке до совмещения символа "★" с указателем 5.

При этом на пилотной горелке будет гореть факел.

6.6 Для полного отключения подачи газа на основную и запальную горелки поверните рукоятку управления в позицию «●» ("выключено").

Закройте газовый кран перед котлом.

6а. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТЛА В РЕЖИМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

ВНИМАНИЕ!

Будьте осторожны при пользовании горячей водой с температурой свыше 55 °C: можно получить ожог. Никогда не разрешайте маленьким детям самостоятельно пользоваться краном с горячей водой. Никогда не оставляйте ребенка или беспомощного человека одного без присмотра в ванне или под душем.

Пользование горячей водой в зимний период:

6а. 1 Установите рукоятку управления поз. 13 (рис.1) в положение 90 °C (см. табл. 3);

6а. 2 При температуре отопительной воды в котле свыше 55 °C, чтобы не получить ожог, перед тем, как открыть кран горячей воды, нужно подать в смеситель холодную воду, затем открыть кран горячей воды и отрегулировать расход до получения требуемого количества воды нужной температуры из смесителя. При понижении температуры воды на выходе из смесителя постепенно прикрывайте кран холодной воды (до полного его закрытия), поддерживая нужную температуру воды. Затем ручкой крана горячей воды установить необходимый расход воды желаемой температуры;

6а.3 Если температура горячей воды при установившемся режиме недостаточна, закройте вентиль поз. 14 (рис. 5) на магистрали обратной воды или уменьшите расход горячей воды соответствующим краном смесителя;

6а.4 После прекращения пользования горячей водой, вентиль поз. 14 необходимо открыть, а рукояткой управления установить желаемую температуру в системе отопления.

Пользование горячей водой в летний период:

- 6а. 5 Закройте вентиль поз. 14 магистрали обратной воды;
- 6а. 6 Разожгите котел;
- 6а. 7 Установите рукоятку управления в положение 90 °С (см. табл. 3);
- 6а. 8 При нагреве отопительной воды в теплообменнике до 65 °С выполните п.6а. 2. (см. выше)**;
- 6а. 9 Если температура горячей воды недостаточна, уменьшите расход горячей воды;
- 6а. 10 При достижении температуры отопительной воды в теплообменнике котла 85...90 °С необходимо проследить чтобы основная горелка перешла в режим работы "малый газ", а при дальнейшем подъеме температуры отключилась полностью. Если автоматика не сработала, выключите котел и обратитесь к специалистам газовой службы.

** Рекомендуется для получения номинальной мощности ГВС, указанной в паспорте котла. Для получения кратковременно небольшого количества теплой воды можно начинать отбор воды ГВС при нагреве отопительной воды в теплообменнике до 40...50 °С.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание перегрева котла не допускайте его эксплуатацию при неисправной автоматике терморегулирования. Расход подогреваемой сетевой воды рекомендуется устанавливать не ниже 2,5 л/мин.

7 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. К обслуживанию допускаются лица, ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации котла.

7.2. Во избежание несчастных случаев и порчи котла

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включать котел детям и лицам, которые не ознакомлены с инструкцией по эксплуатации;
- применять в качестве теплоносителя вместо воды другие жидкости**;
- эксплуатировать котел с неисправной газовой автоматикой;
- пользоваться горячей водой из отопительной системы для бытовых целей;
- применять огонь для обнаружения утечек газа /для этих целей пользуйтесь мыльной эмульсией/;
- включать котел при отсутствии тяги в дымоходе и без предварительного заполнения системы отопления и котла водой;
- класть на котел и трубопроводы и хранить вблизи легковоспламеняющиеся предметы /бумага, тряпки и т.д./

** Допускается применение бытового теплоносителя «Ольга» (изготовитель: ЗАО «Завод органических продуктов», 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, тел. (8313) 27-20-58) согласно инструкции на применение. После периода эксплуатации теплоноситель необходимо слить и провести его утилизацию. Перед заливом нового теплоносителя тщательно проверить все узлы соединений и промыть систему.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение в качестве низкотемпературной жидкости антифриза типа «Арктика» и других теплоносителей на основе этиленгликоля.

- владельцу производить ремонт и переустановку котла, а также вносить в конструкцию какие-либо изменения.

7.3. При неработающем котле газовые краны должны быть закрыты.

7.4. При обнаружении в помещении запаха газа немедленно выключите котел, откройте окна и двери, вызовите по телефону, находящемуся вне помещения, аварийную газовую службу. До ее приезда и до устранения утечки газа не производите работ, связанных с огнем, искрообразованием /не включайте электроосвещение, не пользуйтесь газовыми и электрическими приборами, не зажигайте огня и т.д./

7.5. В случае возникновения пожара немедленно сообщите в пожарную часть.

При неправильном пользовании котлом возможно отравление газом или окисью углерода /угарным газом/. Признаками отравления являются: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, рвота, одышка, нарушение двигательных функций. Пострадавший может внезапно потерять сознание.

Для оказания первой помощи пострадавшему вызовите скорую помощь по телефону, вынесите пострадавшего на свежий воздух, тепло укутайте и не дайте заснуть, при потере сознания дайте понюхать нашатырный спирт и сделайте искусственное дыхание.

7.6. В случае применения циркуляционного электронасоса надежно заземлить трубопровод системы отопления. Изоляция проводов, корпус эл.двигателя, переключатель скоростей должны быть исправны.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Наблюдение за работой котла возлагается на владельца, который обязан содержать котел в чистоте и исправном состоянии.

8.2. Периодически /по необходимости/ следует подпитывать систему отопления водой. Утечки воды из отопительной системы необходимо своевременно ликвидировать, так как частый долив свежей водопроводной воды, особенно жесткой, не желателен (накипь).

8.3. По окончании отопительного сезона рекомендуется промыть систему отопления. На летнее время систему отопления заполните водой, чтобы не допустить коррозии металла.

8.4. В случае прекращения работы котла в зимнее время на продолжительный срок /свыше суток/ полностью слейте воду во избежание ее замерзания.

8.5. Необходимо ежегодно проверять вытяжные каналы теплообменника и, при необходимости, чистить. При неправильно настроенных горелках или недостаточной вытяжке /желтое пламя/ эти каналы могут быть засорены сажей. Рекомендуется периодически визуально проверять работу горелок: горение газа должно быть голубым пламенем, без желтого отсвета и коптящих /желтых/ языков.

Не эксплуатируйте котел при горении газа желтым, коптящим пламенем. Обратитесь к специалистам!

Для проведения осмотра и чистки (при необходимости) вытяжных каналов теплообменника необходимо:

- а) отсоединить котел от дымохода;
- б) снять облицовку поз. 8 (рис.1) котла и установить на пол или подставку (при необходимости вынуть датчик указателя температуры и отсоединить провод пьезовоспламенителя);
- в) отсоединить провода от датчика тяги 10;
- г) открутить два винта крепления и снять газоотвод поз.5.

Примечание: Во избежание засорения огневых отверстий горелок перед чисткой вытяжных каналов рекомендуется отсоединить и снять газогорелочное устройство. После осмотра и чистки каналов все снятые детали и узлы установить в обратной последовательности. Подсоединение к газоподводящей трубе уплотнить подмоткой фумы.

8.6. Не реже одного раза в год проводите осмотр состояния внутренней поверхности змеевика (штуцера) в месте выхода горячей воды на наличие накипи. Для удаления накипи залейте в змеевик средство для химического удаления минеральных отложений «РЕБАУНД», изготовитель – фирма КЕМИЛАЙН или слабый раствор соляной кислоты (3 части воды на 1 часть кислоты) или другие аналогичные средства. Незначительную накипь удалите механическим способом. После того, как накипь будет удалена, промойте змеевик слабым раствором щелочи, затем водой.

8.7. Техническое обслуживание и ремонт котла производят работники газового хозяйства согласно «Инструкции по проведению технического обслуживания внутридомового газового оборудования». Техническое обслуживание должно проводиться не реже одного раза в год.

Обязательный комплекс работ при профилактическом осмотре приведен в таблице:

Наименование работ	Периодичность выполнения работ
Прочистка сопел основной и запальной горелок, секций теплообменника, фильтра.	По мере необходимости
Проверка герметичности газовых и водяных систем котла.	При каждом посещении по графику технического обслуживания.
Проверка наличия тяги в дымоходе и вентиляционном канале.	При каждом посещении по графику технического обслуживания.
Очистка термопары от нагара.	При каждом посещении по графику технического обслуживания.
Зачистка контактов цепи термопары (мелким наждачным полотном, зернистость 0...3).	Перед началом отопительного сезона.
Проверка работы автоматики безопасности по пламени и терморегулятора.	При каждом посещении по графику технического обслуживания.
Проверка работоспособности автоматики по тяге.	При каждом посещении по графику технического обслуживания.
Проверка работы пьезорозжига.	При каждом посещении по графику

	технического обслуживания.
Прочистка металлической щеткой горелочных пазов горелки от окалины, сажи, солей, конденсата. После прочистки продуть горелку воздухом.	По мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Смена мелких деталей и ремонт.	По мере необходимости

Работы, связанные с техническим обслуживанием, не являются гарантийными обязательствами завода – изготовителя.

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 4.

Таблица 4

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки.	Вероятная причина	Метод устранения
Основная и запальная горелки погасли.	Прекращение подачи газа. Нагар на термопаре. Отсутствие контакта в цепи термопары. Неисправен датчик тяги. Термопара не вырабатывает ЭДС, сгорел ее горячий спай. Тяга дымохода недостаточна.	Закрыть газовые краны. Проветрить топку котла не менее 10 минут. Повторить розжиг согласно разделу 6 настоящего паспорта. Очистить от нагара стержень термопары (техобслуживание). Проверить цепь термопары, при необходимости зачистить мелким наждачным полотном контакты** (техобслуживание). Проверить наружные контакты датчика тяги. При отсутствии контакта - зачистить (техобслуживание). Заменить датчик тяги. Заменить термопару**. Отремонтировать дымоход в соответствии с правилами ремонта.
Горение газа нормальное, вода в системе отопления нагревается плохо.	Уровень воды в расширительном баке снижен. Воздух в системе отопления.	Выключить котел. После охлаждения температуры воды в котле не выше 75 °С долить воду согласно п.8.2, 6.1, 6.3. Удалить воздух из системы вентилем 6 (см. схемы рис. 6, 7, 8).
3. Температура горячей воды	Нарушена настройка тер-	Настроить терморегуля-

на выходе из котла выше 95 °С.	морегулятора. Разгерметизация термосистемы. Нет надежного контакта датчика терморегулятора в "гнезде".	тор. Заменить термосистему. Поджать датчик кембриком к стенке "гнезда".
4. Утечка газа в местах соединения газопроводов.	Износились прокладки, ослабли резьбовые соединения.	Заменить прокладки, уплотнить и подтянуть соединения, проверить на герметичность обмыливанием (техобслуживание).
5. Запальная горелка не зажигается или горит пульсирующим пламенем или отключается во время работы или горит "слабым" пламенем.	Засорено сопло запальной горелки. Давление газа ниже допустимого. Негерметичность газопровода запальной горелки.	Прочистить отверстие медной проволокой (техобсл.). Сообщить в "Горгаз" или соответствующую организацию. Проверить и устранить негерметичность (техобсл.).
6. Основная горелка не зажигается или горит слабо, пульсирующим пламенем или отключается.	Засорились сопла. Нарушена настройка терморегулятора. Засорился фильтр.	Вывернуть и прочистить сопла, промыть их спиртом или бензином (техобсл.) Произвести настройку терморегулятора. Снять сетку фильтра, промыть в бензине и установить на место.
7. При работе котла при достижении температуры воды установленного значения основная горелка не переходит на режим работы "малый газ"	Разгерметизация чувствительного элемента или капиллярной трубки терморегулятора. Нет надежного контакта датчика терморегулятора в "гнезде".	Заменить чувствительный элемент терморегулятора с капиллярной трубкой. Поджать датчик к стенке "гнезда" кембриком.
8. После розжига основной горелки котел выключается (гаснет).	Засорение дымохода за котлом.	Прочистить дымоход за котлом.
9. Проскок пламени на сопло основной горелки или пульсация пламени.	Давление газа ниже допустимого.	Сообщить в "Горгаз" или соответствующую организацию.
10. Неустойчивый режим нагрева хозяйственной воды.	Нет надежного контакта датчика терморегулятора в "гнезде".	Поджать датчик к стенке "гнезда" кембриком.

**** ВНИМАНИЕ !**

Во избежание поломки термопары не рекомендуется прикладывать большое усилие при затяжке гайки крепления провода термопары в термопрерывателе. Перед присоединением термопары проверить оголовки центрального провода и целостность прокладок, при необходимости зачистить оголовки мелкой наждачной шкуркой /удаление окиси/. Закрутить гайку крепления провода до соприкосновения оголовка с гнездом /выбрать зазор/, затянуть поворотом гайки не более, чем на $\frac{1}{4}$ оборота.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ КОТЛА

Котел ИШМА - 12.5 БСК заводской № -----

соответствует требованиям конструкторской документации, ТУ 4931 - 005 - 00872266 - 02 и признан годным к эксплуатации.

Испытание на герметичность теплообменника проведено.

/фамилия/

/подпись/

/дата/

Испытание газовой системы проведено:

_____/фамилия/ _____/подпись/ _____/дата/

Контролер ОТК _____ М.П.
/подпись, дата/

Разрешение на применение Ростехнадзора № _____
выдано

срок действия по

Сертификат соответствия изделия № РОСС RU. АЕ 58

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу котла в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в паспорте.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации котла 30 месяцев со дня продажи, но не более 36 месяцев со дня изготовления.

11.3. В течение гарантийного срока устранение неисправностей котла производится за счет завода-изготовителя специалистом газового хозяйства. О производстве ремонта должна быть сделана запись в приложении № 2 «Руководства по эксплуатации».

11.4. В случае выхода из строя в течении гарантийного срока какого-либо узла по вине завода-изготовителя на основании талона на гарантийный ремонт специалист газового хозяйства совместно с владельцем котла должен составить акт по прилагаемому образцу, который вместе с дефектным узлом высылается владельцем заводу по адресу: *Россия, 398510, Липецкая область, Липецкий район, с. Боринское, ул. С - Щедрина 31-А.*

При отсутствии дефектного узла или акта завод-изготовитель претензий не принимает.

Если в акте подтверждается, что поломка произошла по вине завода, на основании акта завод высылает владельцу исправный узел.

Завод-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу котла в следующих случаях:

- небрежного хранения, обращения и транспортирования котла владельцем или торгующей организацией;
- несоблюдение правил установки, эксплуатации, обслуживания котла;
- если монтаж и ремонт котла производились лицами, на то не уполномоченными;
- некачественного монтажа системы отопления или смонтированной без проекта;
- неисправностей, возникших в результате применения в качестве теплоносителя вместо воды бытовых антифризов;
- отсутствует штамп торгующей организации в талоне на гарантийный ремонт и свидетельстве о продаже.

11.5. Полный установленный ресурс работы котла не менее 22000 ч календарного срока эксплуатации.

11.6. Техническое диагностирование котла следует проводить:

- в период эксплуатации котла в пределах назначенного срока службы не реже одного раза в 8 лет;
- после истечения назначенного срока службы;
- после аварии.

Организация проведения и подготовка к техническому диагностированию возлагается на владельца котла.

Работы по техническому диагностированию выполняют специализированные организации, имеющие разрешительные документы Ростехнадзора.

11.7. Срок службы котла до списания - не менее 15 лет.

12 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И ХРАНЕНИИ.

12.1 Котел ИШМА - 12,5 БСК заводской № -----
подвергнут консервации и упаковке согласно Гост 9.014-78
-----200---г.

/дата месяц/

Условия хранения – «С» по ГОСТ 15150-69.

Срок защиты без переконсервации - 1 год,

Упаковщик -----

13 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование котлов в упакованном виде может производиться автомобильным, железнодорожным, водным транспортом по группе условий транспортирования С ГОСТ 23170-78 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данных видах транспорта и дополнительными указаниями, обозначенными на упаковке котлов. Схему строповки котлов в спец. таре – контейнере (на 4...7 котлов) см. рис.10.




Рис. 10 Схема строповки.

14 УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы котел подлежит утилизации, а именно: комплектующие элементы, ресурс работы которых не исчерпан, подлежат использованию в качестве запасных частей к котлам идентичной конструкции.

В составе котла отсутствуют драгоценные металлы. Черные и цветные металлы, которые содержатся в блоках и узлах котла и не подлежат дальнейшему использованию, должны сдаваться в качестве металлолома.

15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Котел отопительный газовый ИШМА - 12,5 БСК заводской № -----

продан магазином -----

/наименование торгующей организации/

-----200---г.

Штамп магазина -----

/подпись/