

EEU

Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 609 92A 2ZT (2016.01) T / 183



1 609 92A 2ZT

EEU



Quigo



**BOSCH**

**pl** Instrukcja oryginalna  
**cs** Původní návod k používání  
**sk** Pôvodný návod na použitie  
**hu** Eredeti használati utasítás  
**ru** Оригинальное руководство по эксплуатации  
**uk** Оригінальна інструкція з експлуатації  
**kk** Пайдалану нұсқаулығының түпнүсқасы  
**ro** Instrucțiuni originale

**bg** Оригинална инструкция  
**mk** Оригинално упатство за работа  
**sr** Originalno uputstvo za rad  
**sl** Izvirna navodila  
**hr** Originalne upute za rad  
**et** Algupärate kasutusjuhend  
**lv** Instrukcijas oriģinālvalodā  
**lt** Originali instrukcija




**2 |**



Polski .....	Strona	8
Česky .....	Strana	19
Slovensky.....	Strana	29
Magyar .....	Oldal	39
Русский .....	Страница	50
Українська.....	Сторінка	65
Қазақша.....	Бет	77
Română .....	Pagina	89
Български .....	Страница	100
Македонски .....	Страна	111
Srpski .....	Strana	122
Slovensko.....	Stran	132
Hrvatski .....	Stranica	142
Eesti .....	Lehekülg	152
Latviešu .....	Lappuse	162
Lietuviškai .....	Puslapis	172



| 3



4 |





**11**  
TT 150  
0 603 691 000



**12**  
2 607 990 031


|5

A




6 |

B



| 7

C



8 | Polski

# Polski

## Wskazówki bezpieczeństwa



Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować przy użyciu urządzenia pomiarowego, należy przeczytać wszystkie wskazówki i stosować się do nich. Jeżeli urządzenie pomiarowe nie będzie stosowane zgodnie z niniejszymi wskazówkami, działanie wbudowanych zabezpieczeń urządzenia pomiarowego może zostać zakłócone. Należy koniecznie zadbać o czytelność tabliczek ostrzegawczych, znajdujących się na urządzeniu pomiarowym. PROSIMY ZACHOWAĆ I STARANNIE PRZECHOWYWAĆ NINIEJSZE WSKAZÓWKI, A ODDAJĄC LUB SPRZEDAJĄC URZĄDZENIE POMIAROWE PRZEKAZAĆ JE NOWEMU UŻYTKOWNIKOWI.

- ▶ Uwaga – użycie innych, niż podane w niniejszej instrukcji, elementów obsługowych i regulacyjnych, oraz zastosowanie innych metod postępowania, może prowadzić do niebezpiecznej ekspozycji na promieniowanie laserowe.
- ▶ W zakres dostawy urządzenia pomiarowego wchodzi tabliczka ostrzegawcza (na schemacie urządzenia znajdująca się na stronie graficznej oznaczona jest ona numerem 8).



- ▶ Jeżeli tabliczka ostrzegawcza nie została napisana w języku polskim, zaleca się, aby jeszcze przed wprowadzeniem urządzenia do eksploatacji nakleić na nią wchodzącą w zakres dostawy etykietę w języku polskim.

Polski | 9



**Nie wolno kierować wiązki laserowej w stronę osób i zwierząt, nie wolno również spoglądać w wiązkę ani w jej odbicie.** Można w ten sposób spowodować wypadek, czyjeś osłupienie lub uszkodzenie wzroku.

- **W razie, gdy promień lasera natrafi na oko, należy natychmiast zamknąć oczy i usunąć głowę z zasięgu padania wiązki.**
- **Nie wolno dokonywać żadnych zmian ani modyfikacji urządzenia laserowego.**
- **Nie należy używać okularów do pracy z laserem jako okularów ochronnych.** Okulary do pracy z laserem służą do lepszej identyfikacji plamki lub linii lasera, a nie do ochrony przed promieniowaniem laserowym.
- **Nie należy stosować okularów do pracy z laserem jako okularów słonecznych, ani używać ich w ruchu drogowym.** Okulary do pracy z laserem nie zapewniają całkowitej ochrony przed promieniowaniem UV i utrudniają rozróżnianie kolorów.
- **Napraw urządzenia pomiarowego powinien dokonywać jedynie wykwalifikowany personel, przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** Tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczną eksploatację przyrządu.
- **Nie wolno udostępniać laserowego urządzenia pomiarowego do użytkowania dzieciom.** Mogą one nieumyślnie osłupić siebie lub inne osoby.
- **Nie należy stosować tego urządzenia pomiarowego w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.** W urządzeniu pomiarowym może dojść do utworzenia iskier, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.



**Nie wolno trzymać urządzenia pomiarowego w pobliżu rozrusznika serca.** Magnesy, znajdujące się wewnętrznie w urządzeniu pomiarowym tworzą pole, które może zakłócić działanie rozrusznika serca.

**10 | Polski**

- **Urządzenie pomiarowe należy przechowywać z dala od magnetycznych nośników danych oraz urządzeń wrażliwych magnetycznie.** Pod wpływem działania magnesu może dojść do nieodwracalnej utraty danych.

## Opis urządzenia i jego zastosowania

### Użycie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy przyrząd pomiarowy przeznaczony jest do wyznaczania i kontrolowania poziomów i pionów.

Urządzenie pomiarowe przeznaczone jest wyłącznie do zastosowań w zamkniętych pomieszczeniach.

### Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów odnosi się do schematu urządzenia pomiarowego, znajdującego się na stronie graficznej.

- 1 Uchwyt 1/4" do mocowania płytka adaptacyjnej
- 2 Śruba do precyzyjnej regulacji płytka adaptacyjnej
- 3 Płytki adaptacyjne
- 4 Włącznik/wyłącznik
- 5 Otwór wyjściowy wiązki laserowej
- 6 Przyłącze statywu 1/4"
- 7 Pokrywa wnęki na baterie
- 8 Tabliczka ostrzegawcza lasera
- 9 Numer serii
- 10 Blokada pokrywy wnęki na baterie
- 11 Statyw\*
- 12 Okulary do pracy z laserem\*
- 13 Śruba 1/4" uchwytu

Polski | 11

**14** Śruba ustalająca uchwyt mocujący**15** Śruba mocująca uchwyt mocujący**16** Uchwyt

\*Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.

### Dane techniczne

Laser krzyżowy	Quigo
Numer katalogowy	3 603 F63 5..
Zasięg co najmniej <sup>1)</sup>	10 m
Dokładność niwelacji	±0,8 mm/m
Zakres samoniwelacji typowy	± 4°
Czas niwelacji typowy	6 s
Temperatura pracy	+ 5 °C... + 40 °C
Temperatura przechowywania	- 20 °C... + 70 °C
Relatywna wilgotność powietrza maks.	90 %
Klasa lasera	2
Typ lasera	635 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>	1

1) Zasięg pracy może się zmniejszyć przez niekorzystne warunki otoczenia (np. bezpośrednie promienie słoneczne).

Do jednoznacznej identyfikacji narzędzia pomiarowego służy numer serii **9**, znajdujący się na tabliczce znamionowej.

**12 | Polski**

Laser krzyżowy	Quigo
Rozbieżność	
- Linia lasera	0,5 mrad (kąt pełny)
Przyłącze statywu	1/4"
Baterie	2 x 1,5 V LR3 (AAA)
Czas pracy ok.	> 5 h
Cieżar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014	
- Laser krzyżowy	0,27 kg
- Uchwyty	0,20 kg
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	65 x 65 x 65 mm
1) Zasięg pracy może się zmniejszyć przez niekorzystne warunki otoczenia (np. bezpośrednie promienie słoneczne).	
Do jednoznacznej identyfikacji narzędzia pomiarowego służy numer serii <b>9</b> , znajdujący się na tabliczce znamionowej.	

**Montaż****Wkładanie/wymiana baterii**

Zaleca się eksploatację urządzenia pomiarowego przy użyciu baterii alkaliczno-manganowych.

By otworzyć pokrywkę wnęki na baterie **7** należy przesunąć jej blokadę **10** w kierunku wskazanym przez strzałkę, następnie można zdjąć pokrywkę. Do wnęki włożyć dołączone do zestawu baterie. Należy przy tym zachować prawidłową bieguność zgodnie ze schematem umieszczonym wewnątrz wnęki.

W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii, linie lasera migają przez parę sekund w szybkim rytmie.


Należy wymieniać wszystkie baterie równocześnie. Stosować tylko baterie, pochodzące od tego samego producenta i o jednakowej pojemności.

- **Jeżeli urządzenie jest przez dłuższy czas nieużywane, należy wyjąć z niego baterię.** Mogą one przy dłuższym nieużywaniu ulec korozji i się rozładować.

## Praca urządzenia

### Włączenie

- **Urządzenie pomiarowe należy chronić przed wilgocią i bezpośrednim napromieniowaniem słonecznym.**
- **Narzędzie należy chronić przed ekstremalnie wysokimi lub niskimi temperaturami, a także przed wahaniami temperatury.** Nie należy go na przykład pozostawiać na dłuższy okres czasu w samochodzie. W przypadku, gdy urządzenie pomiarowe poddane było większym wahaniom temperatury, należy przed użyciem odczekać, aż powróci ono do normalnej temperatury. Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, a także silne wahania temperatury mogą mieć negatywny wpływ na precyzję pomiaru.
- **Należy zapobiegać silnym uderzeniom lub upuszczeniu narzędzia pomiarowego.** Uszkodzone urządzenie pomiarowe może dokonywać niedokładnych pomiarów. Dlatego po każdym silnym uderzeniu lub upuszczeniu urządzenia należy w ramach kontroli porównać linię lasera z wyznaczoną już wcześniej poziomą lub pionową linią odniesienia.
- **Urządzenie pomiarowe należy transportować w stanie wyłączonem.** Wyłączenie powoduje automatyczną blokadę jednostki wahadłowej, która przy silniejszym ruchu mogłaby ulec uszkodzeniu.



## 14 | Polski

### **Włączanie/wyłączanie**

Aby **włączyć** urządzenie pomiarowe, włącznik/wyłącznik **4** należy przestawić do góry. Natychmiast po włączeniu urządzenia pomiarowego z otworu wyjściowego **5** wysypane są dwie linie lasera.

- **Nie wolno kierować wiązki laserowej w stronę osób i zwierząt, jak również spoglądać w wiązkę (nawet przy zachowaniu większej odległości).**

Aby **wyłączyć** urządzenie pomiarowe, włącznik/wyłącznik **4** należy przestawić w dół, zasłaniając otwór wyjściowy wiązki lasera **5**. Wyłączenie powoduje automatyczną blokadę jednostki wahadłowej.

- **Nie wolno zostawiać włączonego urządzenia pomiarowego bez nadzoru, a po zakończeniu użytkowania należy je wyłączyć.** Wiązka lasera może spowodować oślepienie osób postronnych.





Aby zaoszczędzić energię elektryczną, urządzenie pomiarowe należy włączać tylko wtedy, gdy jest ono używane.

### **Funkcja automatycznej niwelacji (poziomowania)**

Aby móc korzystać z funkcji automatycznej niwelacji, urządzenie należy ustawić na poziomym, stabilnym podłożu, zamocować je w uchwycie mocującym **16** lub na statywie **11**.

Zaraz po włączeniu system automatycznej niwelacji automatycznie wyrównuje nierówności w zakresie  $\pm 4^\circ$ . Gdy linie lasera przestają migać, oznacza to, że niwelacja jest skończona.

Jeżeli automatyczna niwelacja nie jest możliwa, na przykład w sytuacji, gdy podstawa narzędzia pomiarowego odbiega od poziomu o więcej niż  $4^\circ$  lub gdy narzędzie pomiarowe trzymane jest w ręku, linie lasera migają w wolnym rytmie, a narzędzie pomiarowe pracuje bez systemu automatycznej niwelacji. Linie lasera są nadal włączone, ale obie skrzyżowane linie nie przebiegają względem siebie pod kątem prostym. Aby zagwarantować, aby linie te przebiegały względem siebie pod kątem prostym, należy umieścić narzędzie pomiarowe prostopadle do ściany.



**Polski | 15**

Aby ponownie uruchomić system automatycznej niwelacji, należy narzędzie pomiarowe ustawić w taki sposób, aby podstawa znalazła się w poziomie, a następnie odczekać, aż zakończy się proces samopoziomowania. Po znalezieniu się narzędzia pomiarowego w zakresie samopoziomowania, wynoszącym  $\pm 4^\circ$  i wypoziomowaniu, linie lasera świecą się ponownie światłem ciągłym.

Wstrąsy i zmiany położenia podczas pracy urządzenia pomiarowego są niwelowane automatycznie. Po powtórnej niwelacji należy skontrolować pozycję linii lasera w pionie lub w poziomie, np. w odniesieniu do punktów referencyjnych na ścianie, aby zapobiec ewentualnym błędom pomiarowym.

### **Wskazówki dotyczące pracy**

► **Do zaznaczania należy używać zawsze tylko środka linii lasera.** Szerokość linii laserowej zmienia się w zależności od odległości.

#### **Mocowanie za pomocą uchwytu (zob. rys. A)**

Z pomocą uchwytu mocującego **16** urządzenie pomiarowe można mocować na różnych obiektach o grubości od 10 do 60 mm, np. na pionowych lub poziomych deskach lub rurach.

Zwolnić śrubę mocującą **15** uchwytu, umieścić uchwyt na pożądanym miejscu i dociągnąć ponownie śrubę mocującą.

Urządzenie pomiarowe wraz z przyłączem statywu **6** nałożyć na śrubę 1/4" **13** uchwytu i stosując umiarkowaną siłę dokręcić je na uchwycie. Urządzenia pomiarowego nie należy dokręcać zbyt mocno, gdyż można spowodować jego uszkodzenie.

Przed włączeniem urządzenia pomiarowego, należy z grubsza wyregulować uchwyt. W tym celu należy zwolnić śrubę ustalającą **14** uchwytu i ustawiając urządzenie pomiarowe w pozycji poziomej przesunąć je na pożadaną wysokość. Ponownie dokręcić śrubę ustalającą.

Narzędzie pomiarowe można umocować także w uchwycie za pomocą płytki adaptacyjnej **3**.

**16 | Polski****Praca ze statywem (osprzęt)**

Aby zapewnić stabilną podstawę pomiaru z ustaloną wysokością, zaleca się użycie statywu. Urządzenie pomiarowe wraz z wbudowanym przyłączem **6** przykręcić do statywów, który jest wyposażony w gwint przyłączeniowy 1/4" i zamocować je za pomocą śruby ustawczej na statywach.

Przed włączeniem urządzenia pomiarowego, należy z grubsza wyregulować statyw. Narzędzie pomiarowe można umocować także w statywach za pomocą płytka adaptacyjnej **3**.

**Praca płytka adaptacyjna (patrz szkice B - C)**

Płytki adaptacyjne **3** ułatwiają dokładne ustawienie narzędzia pomiarowego względem punktu referencyjnego i umożliwiają szybkie mocowanie i zdejmowanie narzędzi pomiarowego.

Płytkę adaptacyjną **3** można mocować na uchwycie **16** lub na statywach **11**.

- Uchwyt: Uchwyt 1/4" **1** płytka osadzić na śrubie **13** mocowania i przykręcić do mocowania stosując umiarkowaną siłę.

**Wskazówka:** Aby zmienić pozycję narzędzia pomiarowego, należy zwolnić śrubę ustalającą **14**. Obracanie płytki adaptacyjnej bez uprzedniego zwolnienia śrub ustalającej może spowodować poluzowanie się płytki i osunięcie się narzędzia pomiarowego.

- Statyw: Wkręcić śrubę ustalającą statywów do uchwytu 1/4" **1** płytka adaptacyjnej.

Narzędzie pomiarowe docisnąć w płytkę adaptacyjną **3**, tak aby blokady płytki zaskoczyły w otworach po obu stronach urządzenia pomiarowego. Płytkę adaptacyjną można mocować na spodzie, z tyłu i u góry narzędzia pomiarowego.

Skontrolować, czy narzędzie pomiarowe jest prawidłowo osadzone.

Przy montażu płytka adaptacyjnej z tytułu, narzędzie pomiarowe można ustawić pionowo, przy montażu u góry lub na spodzie - poziomo. Powoli dokręcać śrubę do regulacji precyzyjnej **2** płytka adaptacyjnej, aby ustawić linie lasera względem jednego punktu referencyjnego.

### Okulary do pracy z laserem (osprzęt)

Okulary do pracy z laserem odfiltrowywają światło zewnętrznne. Dzięki temu czerwone światło lasera jest znacznie uwydątnione.

- ▶ **Nie należy używać okularów do pracy z laserem jako okularów ochronnych.** Okulary do pracy z laserem służą do lepszej identyfikacji plamki lub linii lasera, a nie do ochrony przed promieniowaniem laserowym.
- ▶ **Nie należy stosować okularów do pracy z laserem jako okularów słonecznych, ani używać ich w ruchu drogowym.** Okulary do pracy z laserem nie zapewniają całkowitej ochrony przed promieniowaniem UV i utrudniają rozróżnianie kolorów.

## Konserwacja i serwis

### Konserwacja i czyszczenie

Narzędzie pomiarowe należy utrzymywać w czystości.

Nie wolno zanurzać urządzenia pomiarowego w wodzie ani innych cieczach.

Zanieczyszczenia należy usuwać za pomocą wilgotnej, miękkiej ściereczki. Nie używać żadnych środków czyszczących ani zawierających rozpuszczalnik.

W szczególności należy regularnie czyścić płaszczyznę przy otworze wylotowym wiązki laserowej, starannie usuwając kłaczki kurzu.

### Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a także dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć również pod adresem:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

## 18 | Polski

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej produktu.

### Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Na [www.bosch-pt.pl](http://www.bosch-pt.pl) znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: [bsc@pl.bosch.com](mailto:bsc@pl.bosch.com)

Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900

(w cenie połączenia lokalnego)

E-Mail: [elektronarzedzia.info@pl.bosch.com](mailto:elektronarzedzia.info@pl.bosch.com)

[www.bosch.pl](http://www.bosch.pl)

### Usuwanie odpadów

Urządzenia pomiarowe, osprzęt i opakowanie powinny zostać dostarczone do utylizacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Urządzeń pomiarowych i akumulatorów/baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych!

**Tylko dla państw należących do UE:**



Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE, niezdatne do użytku urządzenia pomiarowe, a zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetwarzania zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

## Česky

### Bezpečnostní upozornění



Aby byla zajištěna bezpečná a spolehlivá práce s měřicím přístrojem, je nutné si přečíst a dodržovat veškeré pokyny. Pokud se měřicí přístroj nepoužívá podle těchto pokynů, může to negativně ovlivnit ochranná opatření, která jsou integrována v měřicím přístroji. Nikdy nesmíte dopustit, aby byly výstražné štítky na měřicím přístroji nečitelné. TYTO POKYNY DOBŘE USCHOVEJTE A POKUD BUDETE MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PŘEDÁVAT DÁLE, PŘILOŽTE JE.

- Pozor – pokud se použije jiné než zde uvedené ovládací nebo seřizovací vybavení nebo provedou jiné postupy, může to vést k nebezpečné expozici zářením.

**20 | Česky**

- Měřicí přístroj se dodává s varovným štítkem (ve vyobrazení měřicího přístroje na grafické straně označený číslem 8).



- Není-li text varovného štítku ve Vašem národním jazyce, pak jej před prvním uvedením do provozu přeletepe dodanou samolepkou ve Vašem národním jazyce.



**Laserový paprsek nemířte proti osobám nebo zvířatům a nedívajte se do přímého ani do odraženého laserového paprsku.** Může to způsobit oslepení osob, nehody nebo poškození zraku.

- Pokud laserový paprsek dopadne do oka, je třeba vědomě zavřít oči a okamžitě hlavou uhnout od paprsku.
- Na laserovém zařízení neprovádějte žádné změny.
- Nepoužívejte brýle pro práci s laserem jako ochranné brýle. Brýle pro práci s laserem slouží k lepšemu rozpoznání laserového paprsku, ale nechrání před laserovým paprskem.
- Nepoužívejte brýle pro práci s laserem jako sluneční brýle nebo v silničním provozu. Brýle pro práci s laserem nenabízejí kompletní ochranu před UV zářením a snižují vnímání barev.
- Měřicí přístroj nechte opravit kvalifikovaným odborným personálem a jen originálními náhradními díly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost přístroje je zůstane zachována.
- Nenechte děti používat laserový měřicí přístroj bez dozoru. Mohou neúmyslně oslnit osoby.

Česky | 21

- **Nepracujte s měřicím přístrojem v prostředí s nebezpečím výbuchu, v němž se nachází hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** V měřicím přístroji se mohou vytvářet jiskry, jež zapálí prach nebo plyny.



**Nedávejte měřicí přístroj do blízkosti kardiostimulátorů.** Díky magnetu uvnitř měřicího přístroje se vytváří pole, jež může negativně ovlivňovat funkci kardiostimulátorů.

- **Udržujte měřicí přístroj daleko od magnetických datových nosičů a magneticky citlivých zařízení.** Díky působení magnetu může dojít k nevratným ztrátám dat.

## Popis výrobku a specifikací

### Určující použití

Měřicí přístroj je určen ke zjištění a kontrole vodorovných a kolmých čar.

Měřicí přístroj je výhradně vhodný pro provoz na uzavřených místech nasazení.

### Zobrazené komponenty

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení měřicího přístroje na obrázkové straně.

- 1 1/4" upínání adaptérové desky
- 2 Šroub jemného nastavení adaptérové desky
- 3 Adaptérová deska
- 4 Spínač
- 5 Výstupní otvor laserového paprsku
- 6 Otvor pro stativ 1/4"
- 7 Kryt příhrádky baterie
- 8 Varovný štítek laseru

**22 | Česky**

- 9** Sériové číslo
- 10** Aretace krytu příhrádky pro baterie
- 11** Stativ\*
- 12** Brýle pro práci s laserem\*
- 13** Šroub 1/4" úchytky
- 14** Zajišťovací šroub držáku
- 15** Upevňovací šroub držáku
- 16** Držák

\* Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří do standardní dodávky.

### Technická data

Laser křížových přímek	Quigo
Objednací číslo	3 603 F63 5..
Pracovní dosah minimálně <sup>1)</sup>	10 m
Přesnost nivelace	±0,8 mm/m
Rozsah samonivelace typicky	± 4°
Doba nivelace typicky	6 s
Provozní teplota	+ 5 °C...+ 40 °C
Skladovací teplota	- 20 °C...+ 70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max.	90 %
Třída laseru	2
Typ laseru	635 nm, < 1 mW
1) Pracovní rozsah může být díky nevhodným podmínkám okolí (např. přímé sluneční záření) změněn.	
K jednoznačné identifikaci Vašeho měřicího přístroje slouží sériové číslo <b>9</b> na typovém štítku.	

Česky | 23

Laser křížových přímek	Quigo
C <sub>6</sub>	1
Divergence	
- laserová čára	0,5 mrad (plný úhel)
Otvor stativu	1/4"
Baterie	2 x 1,5 V LR3 (AAA)
Provozní doba ca.	> 5 h
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	
- Laser křížových přímek	0,27 kg
- Držák	0,20 kg
Rozměry (délka x šířka x výška)	65 x 65 x 65 mm
1) Pracovní rozsah může být díky nevhodným podmínkám okolí (např. přímé sluneční záření) změšen.	
K jednoznačné identifikaci Vašeho měřicího přístroje slouží sériové číslo <b>9</b> na typovém štítku.	

## Montáž

### Nasazení/výměna baterií

Pro provoz měřicího přístroje je doporučeno používaní alkalicko-manganových baterií.

Pro otevření krytu příhrádky baterií **7** stlačte aretaci **10** ve směru šipky a kryt příhrádky baterií odejměte. Vložte dodávané baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu podle zobrazení v příhradce pro baterie.

Jsou-li baterie slabé, laserové čáry několik sekund rychle blikají.

**24 | Česky**

Nahradte vždy všechny baterie současně. Použijte pouze baterie jednoho výrobců a stejné kapacity.

- **Pokud měřící přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.** Batterie mohou při delším skladování korodovat a samy se vybit.

## Provoz

### Uvedení do provozu

- **Chraňte měřící přístroj před vlhkem a přímým slunečním zářením.**
- **Nevystavujte měřící přístroj žádným extrémním teplotám nebo teplotním výkyvům.** Nenechávejte jej např. delší dobu ležet v autě. Při větších teplotních výkyvech nechte měřící přístroj nejprve vytemperovat, než jej uvedete do provozu. Při extrémních teplotách nebo teplotních výkyvech může být omezena přesnost přístroje.
- **Vyhnete se prudkým nárazům nebo pádům měřicího přístroje.** Poškození měřicího přístroje může být omezena přesnost. Po prudkém nárazu nebo pádu pro kontrolu porovnejte přímkou laseru se známou vodorovnou nebo svislou referenční přímkou.
- **Pokud měřící přístroj přepravujete, vypněte jej.** Při vypnutí se kyvná jednotka zajistí, při prudkých pohybech se jinak může poškodit.

### Zapnutí – vypnutí

Pro **zapnutí** měřicího přístroje posuňte spínač **4** nahoru. Měřící přístroj vysílá ihned po zapnutí dvě laserové přímky z výstupního otvoru **5**.

- **Nesměrujte laserový paprsek na osoby nebo zvířata a nedívejte se sami do něj a to ani z větší vzdálenosti.**

Pro **vypnutí** měřicího přístroje posuňte spínač **4** dolů přes výstupní otvor laseru **5**. Při vypnutí se kyvná jednotka zajistí.

**Česky | 25**

- **Neponechávejte zapnutý měřící přístroj bez dozoru a po používání jej vypněte.** Mohly by být laserovým paprskem oslněny jiné osoby.

Kvůli úspoře energie zapínejte měřící přístroj pouze tehdy, když ho používáte.

### Nivelační automatika

Pro práci s nivelační automatikou dejte měřící přístroj na vodorovný, pevný podklad, upevněte jej na držák **16** nebo stativ **11**.

Po zapnutí nivelační automatika automaticky vyrovná nerovnosti v samonivelaci rozsahu  $\pm 4^\circ$ . Nivelace je ukončena, když již laserové čáry neblikají.

Není-li automatická nivelace možná, např. pokud se dolní strana měřicího přístroje odchyluje od vodorovné čáry o více než  $4^\circ$  nebo je měřicí přístroj držen volně v ruce, laserové čáry pomalu trvale blíkají a měřicí přístroj pracuje bez nivelační automatiky. Laserové čáry zůstávají zapnuté, obě zkřížené čáry probíhají, ale nejsou nutně navzájem pravoúhlé. Abyste zajistili, že jsou dvě laserové čáry nadále pravoúhlé, polohujte měřící přístroj v pravém úhlu ke stěně.

Abyste opět mohli pracovat s nivelační automatikou, polohujte měřící přístroj tak, aby byla dolní strana vodorovná, a výčkejte na samonivelaci. Jakmile je měřicí přístroj v samonivelaci rozsahu  $\pm 4^\circ$  a je nivelizován, laserové čáry opět trvale svítí.

Při otřesech nebo změnách polohy během provozu se měřicí přístroj opět automaticky niveluje. Po opětovné nivelaci kontrolujte polohu vodorovně, resp. svislé laserové čáry ohledně referenčních bodů na stěně, aby nedošlo k chybě.

### Pracovní pokyny

- **Koznačení používejte pouze střed přímky laseru.** Šířka laserové přímky se mění se vzdáleností.

### Upevnění pomocí držáku (viz obr. A)

Pomocí držáku **16** můžete měřící přístroj upevnit na různorodé předměty s tloušťkou od 10 do 60 mm, např. na svislá resp. vodorovná prkna nebo trubky.

**26 | Česky**

Povolte upevňovací šroub **15** držáku, nasadte držák na požadované místo a upevňovací šroub zase pevně utáhněte.

Dejte měřicí přístroj otvorem pro stativ **6** na šroub  $1/4"$  **13** držáku a mírnou silou jej na držáku utáhněte. Měřicí přístroj neutahujte příliš pevně, jinak se může poškodit.

Než měřicí přístroj zapnete, držák nahrubo vyrovnejte. K tomu povolte zajišťovací šroub **14** držáku a pohybujte měřicím přístrojem ve vodorovné poloze do požadované výšky. Zajišťovací šroub zase pevně utáhněte.

Měřicí přístroj můžete rovněž upevnit na držák pomocí adaptérové desky **3**.

**Práce se stativem (příslušenství)**

Stativ poskytuje stabilní, výškově přestaviteLNý měřicí základ. Měřicí přístroj nasadte otvorem pro stativ **6** na závit  $1/4"$  stativu a pevně jej pomocí stavěcího šroubu stativu přišroubujte.

Než zapnete měřicí přístroj, stativ nahrubo vyrovnejte.

Měřicí přístroj můžete rovněž upevnit na stativ pomocí adaptérové desky **3**.

**Práce s adaptérovou deskou (viz obr. B - C)**

Adaptérová deska **3** usnadňuje přesné vyrovnání měřicího přístroje podle referenčního bodu a umožňuje rychlé nasazení a sejmout měřicího přístroje.

Adaptérovou desku **3** lze upevnit na držák **16** nebo stativ **11**.

- Držák: Nasadte adaptérovou desku se  $1/4"$  upínáním **1** na šroub **13** držáku a mírnou silou ji našroubujte na držák.

**Upozornění:** Chcete-li změnit polohu měřicího přístroje, povolte nastavovací šroub **14** držáku. Při otáčení adaptérové desky bez povoleného nastavovacího šroubu se může adaptérová deska uvolnit a měřicí přístroj může spadnou.

- Stativ: Nastavovací šroub stativu zašroubujte do  $1/4"$  upínání **1** adaptérové desky.

Měřicí přístroj zatlačte do adaptérové desky **3** tak, aby aretace adaptérové desky zapadly do otvorů na obou stranách měřicího přístroje. Adaptérovou desku lze

**Česky | 27**

upevnit na dolní, zadní a horní straně měřicího přístroje. Zkontrolujte, zda je měřicí přístroj pevně usazen.

Při montáži adaptérové desky na zadní straně lze měřicí přístroj vyravnávat výškově, při montáži na horní nebo dolní straně bočně. Pro zaměření laserové čary na referenční bod otáčejte šroubem jemného nastavení **2** adaptérové desky.

### **Brýle pro práci s laserem (příslušenství)**

Brýle pro práci s laserem odfiltrují okolní světlo. Proto se jeví červené světlo laseru pro oko světlejší.

- **Nepoužívejte brýle pro práci s laserem jako ochranné brýle.** Brýle pro práci s laserem slouží k lepšemu rozpoznání laserového paprsku, ale nechrání před laserovým paprskem.
- **Nepoužívejte brýle pro práci s laserem jako sluneční brýle nebo v silničním provozu.** Brýle pro práci s laserem nenabízejí kompletní ochranu před UV zářením a snižují vnímání barev.

## **Údržba a servis**

### **Údržba a čištění**

Udržujte měřicí přístroj vždy čistý.

Měřicí přístroj neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Nečistoty otřete vlhkým, měkkým hadířkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky a rozpouštědla.

Pravidelně čistěte zejména plochy na výstupním otvoru laseru a dbejte přitom na smotky.

### **Zákaznická a poradenská služba**

Zákaznická služba zodpovídá Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům naleznete i na:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

## 28 | Česky

Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrobkům a jejich příslušenství.

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uveďte 10místné věcné číslo podle typového štítku výrobku.

### Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na [www.bosch-pt.cz](http://www.bosch-pt.cz) si si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: 519 305700

Fax: 519 305705

E-Mail: [servis.naradi@cz.bosch.com](mailto:servis.naradi@cz.bosch.com)

[www.bosch.cz](http://www.bosch.cz)

### Zpracování odpadů

Měřící přístroje, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Neodhazujte měřící přístroje a akumulátory/baterie do domovního odpadu!

### Pouze pro země EU:



Podle evropské směrnice 2012/19/EU musejí být neupotřebitelné měřící přístroje a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie rozebrané shromážděny a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

**Změny vyhrazeny.**

# Slovensky

## Bezpečnostné pokyny



Aby bola zaistená bezpečná a spoločlivá práca s meracím prístrojom, je nevyhnutné prečítať si a dodržiavať všetky pokyny. Pokiaľ merací prístroj nebude používať v súlade s týmito pokynmi, môžete nepríaznivo ovplyvniť integrované ochranné opatrenia v meracom prístroji. Nikdy nesmiete dopustiť, aby boli výstražné štítky na meracom prístroji nečitateľné. TIETO POKYNY DOBRE USCHOVAJTE A POKIAĽ BUDETE MERACÍ PRÍSTROJ ODOVZDÁVAŤ ĎALEJ, PRILOŽTE ICH.

- Budťte opatrný – ak používate iné ako tu uvedené obslužné a aretačné prvky alebo volíte iné postupy. Môže to mať za následok nebezpečnú expozíciu žiarenia.
- Tento merací prístroj sa dodáva s výstražným štítkom (na grafickej strane je na obrázku meracieho prístroja označený číslom 8).



- Keď nie je text výstražného štítku v jazyku Vašej krajiny, pred prvým použitím produktu ho prelepte dodanou nálepou v jazyku Vašej krajiny.



Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sami sa nepozerajte priameho či do odrazeného laserového lúča. Môže to spôsobiť oslepenie osôb, nehody alebo poškodenie zraku.

**30 | Slovensky**

- ▶ Pokiaľ laserový lúč dopadne do oka, treba vedome zatvoriť oči a okamžite hlavu otočiť od lúča.
- ▶ Na laserovom zariadení nevykonávajte žiadne zmeny.
- ▶ Nepoužívajte laserové okuliare ako ochranné okuliare. Laserové okuliare slúžia na lepšie zviditeľnenie laserového lúča, pred laserovým žiareniom však nechránia.
- ▶ Nepoužívajte laserové okuliare ako slnečné okuliare alebo ako ochranné okuliare v cestnej doprave. Laserové okuliare neposkytujú úplnú ochranu pred ultrafialovým žiareniom a znížujú vnímanie farieb.
- ▶ Merací prístroj nechávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky. Tým sa zaručí, že bezpečnosť meracieho prístroja zostane zachovaná.
- ▶ Zabráňte tomu, aby tento laserový merací prístroj mohli bez dozoru použiť deti. Mohli by neúmyselne oslepíť iné osoby.
- ▶ Nepracujte s týmto meracím prístrojom v prostredí ohrozenom výbušcom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prípadne výbušný prach. V tomto meracom prístroji sa môžu vytvárať iskry, ktoré by mohli uvedený prach alebo výparu zapaliť.
-  Následkom účinku magnetického poľa môže prísť k nenávratnej strate uložených dát. Prostredníctvom magnetov sa vytvára magnetické pole, ktoré môže fungovanie kardiostimulátorov negatívne ovplyvňovať.
- ▶ Merací prístroj majte v dostatočnej vzdialosti od magnetických dátových nosičov a prístrojov citlivých na magnetické polia. Následkom účinku magnetického poľa môže prísť k nenávratnej strate uložených dát.

## Popis produktu a výkonu

### Používanie podľa určenia

Tento merací prístroj je určený na zistovanie a kontrolu vodorovných a zvislých liníi.

Tento merací prístroj je vhodný výlučne na prevádzku v uzavretých priestoroch.

### Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie meracieho prístroja na grafickej strane tohto Návodu na používanie.

- 1** 1/4" upínanie adaptérovej dosky
- 2** Jemná nastavovacia skrutka adaptérovej dosky
- 3** Adaptérová doska
- 4** Vypínač
- 5** Výstupný otvor laserového lúča
- 6** Statívové uchytenie 1/4"
- 7** Viečko priehradky na batérie
- 8** Výstražný štítok laserového prístroja
- 9** Sériové číslo
- 10** Aretácia veka priehradky na batérie
- 11** Statív\*
- 12** Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča\*
- 13** Skrutka 1/4" držiaka
- 14** Aretačná skrutka držiaka
- 15** Upevňovacia skrutka držiaka
- 16** Držiak

\* Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí do základnej výbavy produktu.

32 | Slovensky

## Technické údaje

Križový laser	Quigo
Vecné číslo	3 603 F63 5..
Pracovný dosah minimálne <sup>1)</sup>	10 m
Presnosť nivelačie	±0,8 mm/m
Rozsah samonivelácie typicky	± 4°
Doba nivelačie typicky	6 s
Prevádzková teplota	+ 5 °C...+ 40 °C
Skladovacia teplota	- 20 °C...+ 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu max.	90 %
Laserová trieda	2
Typ lasera	635 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>	1
Divergencia – Laserová čiara	0,5 mrad (plný uhol)
Stativové uchytenie	1/4"
Batérie	2 x 1,5 VLR3 (AAA)

1) Pracovný dosah sa môže následkom nepriaznivých podmienok (napríklad priame žiarenie slnečného svetla) zmenšiť.

Na jednoznačnú identifikáciu Vášho meracieho prístroja slúži sériové číslo **9** na typovom štítku.

**Krízový laser****Quigo**

Doba prevádzky cca

&gt; 5 h

Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014

- Krízový laser

0,27 kg

- Držiak

0,20 kg

Rozmery (dlžka x šírka x výška)

65 x 65 x 65 mm

1) Pracovný dosah sa môže následkom nepriaznivých podmienok (napríklad priame žiarenie slnečného svetla) zmenšiť.

Na jednoznačnú identifikáciu Vášho meracieho prístroja slúži sériové číslo **9** na typovom štítku.

## Montáž

### Vkladanie/výmena batérií

Pri prevádzke tohto meracieho prístroja odporúčame používanie alkalicko-manganových batérií.

Ak chcete otvoriť viečko priehradky na batériu 7 stlačte aretáciu **10** v smere šípky a viečko priečadky na batériu vyberte. Vložte batérie, ktoré sú súčasťou základnej výbavy prístroja. Dávajte pritom pozor na správne položenie podľa vyobrazenia v priečadke na batériu.

Ak batérie strácajú kapacitu, potom laserové línie niekolko sekúnd blikajú v rýchлом takte.

Vymieňajte vždy všetky batérie súčasne. Pri jednej výmene používajte len batérie jedného výrobcu a vždy také, ktoré majú rovnakú kapacitu.

**34 | Slovensky**

- **Ked merací prístroj nebude dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.**  
Počas dlhšieho skladovania meracieho prístroja môžu batérie skorodovať a samočinne sa vybiť.

## Používanie

### Uvedenie do prevádzky

- **Merací prístroj chráňte pred vlhkom a pred priamym slnečným žiareniom.**
- **Merací prístroj nevystavujte extrémnym teplotám ani žiadnemu kolísaniu teplôt.** Nenechávajte ho odložený dlhší čas napr. v motorovom vozidle. V prípade väčšieho rozdielu teplôt nechajte najprv merací prístroj pred jeho použitím temperovať na teplotu prostredia, v ktorom ho budete používať. Pri extrémnych teplotách alebo v prípade kolisania teplót môže byť negatívne ovplyvnená precíznosť meracieho prístroja.
- **Vyhýbajte sa prudkým nárazom alebo pádom meracieho prístroja.** Poškodenie meracieho prístroja môže negatívne ovplyvniť presnosť merania prístroja. Po prudkom náraze alebo po páde porovnajte kvôli prekontrolovaniu laserovú liniu s nejakou znáomou zvislou resp. vodorovnou referenčnou líniou.
- **Ak budete merací prístroj prepripravovať na iné miesto, vypnite ho.** Pri vypnutí sa výkyvná jednotka zablokuje, inak by sa mohla pri prudkých pohybach poškodiť.

### Zapínanie/vypínanie

Na **zapnutie** meracieho prístroja posuňte vypínač **4** smerom hore. Ihneď po zapnutí začne merací prístroj vysielať dva laserové lúče z výstupného otvoru **5**.

- **Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sa sami nepozerte do laserového lúča, dokonca ani z vačszej vzdialenosťi.**

Na **vypnutie** ručného meracieho prístroja posuňte vypínač **4** smerom dole nad výstupný otvor laserového lúča **5**. Pri vypnutí sa výkyvná jednotka zablokuje.

► **Nenechávajte zapnutý merací prístroj bez dozoru a po použití merací prístroj vždy vypnite.** Laserový lúč by mohol oslepiť iné osoby.

Kvôli energetickej úspore zapínajte merací systém len vtedy, keď ho používate.

#### Niveláčná automatika

Ked' chcete pracovať s niveláčnou automatikou, postavte merací prístroj na vodorovnú a pevnú podložku, alebo ho upevnite na držiak **16**, prípadne na stáv **11**.

Po zapnutí niveláčná automatika automaticky vyrovňá nerovnosti v rámci samoniveláčného rozsahu  $\pm 4^\circ$ . Nivelácia je ukončená, keď už neblikajú laserové línie.

Ak automatická nivelácia nie je možná, pretože sa napr. spodná strana meracieho prístroja vychýľuje o viac ako  $4^\circ$  od horizontál alebo sa merací prístroj drží voľne v ruke, potom laserové línie blikajú trvalo v pomalom takte a merací prístroj pracuje bez niveláčnej automatiky. Laserové línie ostávajú zapnuté, obidve krížové línie už ale nutne neprebiehajú navzájom v pravom uhle. Aby sa zaručilo, že budú dve laserové línie ďalej prebiehať navzájom v pravom uhle, umiestnite merací prístroj kolmo k stene.

Ak chcete opäťovne pracovať s niveláčnou automatikou, umiestnite merací prístroj do takej polohy, aby bola spodná hrana vodorovne vyrovnaná a vyčkajte na samoniveláciu. Hned' ako sa merací prístroj nachádza v rámci samoniveláčného rozsahu  $\pm 4^\circ$  a je nivelený, potom opäť svetlo laserové línie trvalo.

Pri otrasoach a zmenách polohy počas prevádzky sa merací prístroj znova vyniveliuje. Po opäťovnej nivelácii skontrolujte polohu vodorovnej, resp. zvislej laserovej línie s ohľadom na referenčné body na stene, aby sa zabránilo chybám.

#### Pokyny na používanie

► **Na označovanie používajte vždy iba stred laserovej línie.** Šírka laserovej línie sa vzdialenosťou mení.

## 36 | Slovensky

### **Upevnenie pomocou držiaka (pozri obrázok A)**

Pomocou držiaka **16** môžete merací prístroj upevniť na rozličné predmety s hrúbkou 10 až 60 mm, napríklad na zvislé alebo vodorovné dosky alebo rúry.

Uvoľnite upevňovacie skrutku **15** držiaka, dajte držiak na vybrané miesto a upevňovaci skrutku opäť utiahnite.

Naskrutujte merací prístroj s adaptérom so statívovým uchytením **6** na skrutku  $1/4"$  **13** držiaka a miernou silou ju naskrutujte na držiak. Nepriskrutujte príliš silno, mohlo by ho to poškodiť.

Ešte predtým, ako zapnete merací prístroj, držiak zhruba vyrovnejte. Uvoľnite na tento účel aretačnú skrutku **14** držiaka a presuňte merací prístroj do vodorovnej polohy v požadovanej výške. Aretačnú skrutku opäť primerane utiahnite.

Merací prístroj môžete upevniť aj pomocou adaptérovej dosky **3** na uchytanie.

### **Práca so statívom (Príslušenstvo)**

Statív poskytuje stabilnú a výškovou nastaviteľnú meraciu podložku. Umiestnite merací prístroj statívovým uchytením **6** na  $1/4"$  závit statívovej skrutky a aretačnou skrutkou statívu ho priskrutujte na statív.

Ešte predtým, ako zapnete merací prístroj, statív zhruba vyrovnejte.

Merací prístroj môžete upevniť aj pomocou adaptérovej dosky **3** na statív.

### **Práca s adaptérovou doskou (pozri obrázky B – C)**

Adaptérová doska **3** uľahčuje presné vyrovnanie meracieho prístroja na referenčnom bode a umožňuje rýchle nasadenie a odobratie meracieho prístroja.

Adaptérovú dosku **3** je možné upevniť na uchytanie **16** alebo na statív **11**.

- Držiak: Adaptérovú dosku nasadte s  $1/4"$  upínaním **1** na skrutku **13** uchytania a priskrutujte ju miernou silou na uchytanie.

**Upozornenie:** Ak chcete zmeniť pozíciu meracieho prístroja, uvoľnite zaistovaciej skrutky **14** uchytania. Pri otáčaní adaptérovej dosky bez uvoľnenej zaistovacej skrutky sa môže adaptérová doska uvoľniť a môže spadnúť merací prístroj.

Slovensky | 37

- Statív: Pevne zaskrutkujte zaistovaciu skrutku statívu v 1/4" upínaní 1 adaptérovej dosky.

Merací prístroj zatlačte do adaptérovej dosky **3** tak, aby sa aretácie adaptérovej dosky zaistili vo vybraniach na dvoch stranách meracieho prístroja. Adaptérovú dosku je možné upevniť na spodnú, zadnú alebo vrchnú stranu meracieho prístroja. Prekontrolujte, či je merací prístroj dobre upevnený.

Pri montáži adaptérovej dosky na zadnú stranu sa môže merací prístroj vyškovo vyrovnať, pri montáži na spodnú a vrchnú stranu sa môže vyrovnáť do boku. Otáčajte jemnou nastavovacou skrutkou **2** adaptérovej dosky, aby sa vyrovnila laserová línia na referenčnom bode.

#### **Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča (Príslušenstvo)**

Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča filtrovajú svetlo okolia. Vďaka tomu sa stáva červené svetlo lasera pre oko svetlejším.

- **Nepoužívajte laserové okuliare ako ochranné okuliare.** Laserové okuliare slúžia na lepšie zviditeľnenie laserového lúča, pred laserovým žiareniom však nechránia.
- **Nepoužívajte laserové okuliare ako slnečné okuliare alebo ako ochranné okuliare v cestnej doprave.** Laserové okuliare neposkytujú úplnú ochranu pred ultrafialovým žiareniom a znižujú vnímanie farieb.

## **Údržba a servis**

### **Údržba a čistenie**

Udržiavajte svoj merací prístroj vždy v čistote.

Neponárajte merací prístroj do vody ani do iných kvapalín.

Znečistenia utrite vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.



## 38 | Slovensky

Čistite pravidelne predovšetkým plochy na výstupnom otvore a dávajte pozor, aby ste pritom odstránilí prípadné zachytené vlákna tkaniny.

### Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

#### Slovakia

Na [www.bosch-pt.sk](http://www.bosch-pt.sk) si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: [servis.naradia@sk.bosch.com](mailto:servis.naradia@sk.bosch.com)

[www.bosch.sk](http://www.bosch.sk)

### Likvidácia

Výrobok, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu šetriac životné prostredie.

Neodhadzujte opotrebované meracie prístroje ani akumulátory/batérie do komunálneho odpadu!

**Len pre krajiny EÚ:**



Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa musia už nepoužitelné meracie prístroje a podľa európskej smernice 2006/66/ES sa musia poškodené alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separované a treba ich dávať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Zmeny vyhradené.

## Magyar

### Biztonsági előírások



Olvassa el és tartsa be valamennyi utasítást, hogy veszélymentesen és biztonságosan tudja kezelni a mérőműszert. Ha a mérőműszert nem a mellékelt előírásoknak megfelelően használja, ez befolyással lehet a mérőműszerbe beépített védelmi intézkedésekre. Soha ne tegye felismerhetetlenne a mérőműszeren található figyelmeztető táblákat. **BIZTOS HELYEN ÖRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS HA A MÉRŐMŰSZERT TOVÁBBADJA, ADJA TOVÁBB EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT IS.**

- Vigyázat – ha az itt leírtaktól eltérő kezelő vagy beállító berendezéseket használ, vagy más eljárásokat alkalmaz, ez veszélyes sugárterheléshez vezethet.

**40 | Magyar**

- A mérőműszer egy figyelmeztető táblával kerül szállításra (a képes oldalon a mérőműszer rajzán a 8 számmal van jelölve).



- Ha a figyelmeztető tábla szövege nem az Ön nyelvén van megadva, ragassza át azt az első üzembe helyezés előtt a készülékkel szállított öntapadó címkével, amelyen a szöveg az Ön országában használatos nyelven található.



**Ne irányítsa a lézersugarat más személyekre vagy állatakra és saját maga se nézzen bele sem a közvetlen, sem a visszavert lézersugárba.** Ellenkező esetben a személyeket elváthatja, baleseteket okozhat és megsértheti az érintett személy szemét.

- Ha a szemét lézersugárzás éri, csukja be a szemét és lépjön azonnal ki a lézersugár vonalából.
- Ne hajtson végre a lézerberendezésen semmiféle változtatást.
- Ne használja a lézerpontkereső szemüveget védőszemüveggént. A lézerpontkereső szemüveg a lézersugár felismerésének megkönnyítésére szolgál, de nem nyújt védelmet a lézersugárral szemben.
- Ne használja a lézerpontkereső szemüveget napszemüveggént vagy a közlekedésben egyszerű szemüveggént. A lézerpontkereső szemüveg nem nyújt teljes védelmet az ultraibolya sugárzással szemben és csökkenti a szín-felismerési képességet.
- **A mérőműszeret csak szakképzett személyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy a mérőműszer biztonságos műszer maradjon.

Magyar | 41

- ▶ Ne hagyja, hogy gyerekek a lézersugárral felszerelt mérőműszert felügyelet nélkül használják. Ezzel akarathatlan elváthatnak más személyeket.
- ▶ Ne dolgozzon a mérőműszerrel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. A mérőműszeren szikrák keletkezhetnek, amelyek a port vagy a gózöket meggyújthatják.



- ▶ Tartsa távol a mérőműszert mágneses adathordozóktól és mágneses mezőkre érzékeny készülékektől. A mágnes hatása visszafordíthatlan adatvesztésekhez vezethet.

## A termék és alkalmazási lehetőségeinek leírása

### Rendeltetésszerű használat

A mérőműszer vízszintes és függőleges vonalak meghatározására és ellenőrzésére szolgál.

A mérőműszer kizártlag zárt helyiségekben való használatra alkalmas.

### Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolásra kerülő alkatrészek számozása a mérőműszernek az ábrákat tartalmazó oldalon található ábráira vonatkozik.

- 1 Az adapterlemez 1/4"-befogóeleme
- 2 Az adapterlemez finombeállító csavarja
- 3 Adapterlemez
- 4 Be-/kikapcsoló
- 5 Lézersugárzás kilépési nyílás

**42 | Magyar**

- 6** 1/4"-os műszerállványcsatlakozó
- 7** Az elemtártó fedele
- 8** Lézer figyelmeztető tábla
- 9** Gyártási szám
- 10** Az elemtártó fiók fedelének reteszeltése
- 11** Tartóállvány\*
- 12** Lézerpont kereső szemüveg\*
- 13** 1/4"-csavar a tartó számára
- 14** A tartó rögzítőcsavarja
- 15** A tartó rögzítőcsavarja
- 16** Tartó

\*A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz.

**Műszaki adatok**

Keresztnonalas lézer	Quigo
Cikkszám	3 603 F63 5..
Munkaterület legalább <sup>1)</sup>	10 m
Szintezési pontosság	±0,8 mm/m
Jellemző önszintezési tartomány	± 4°
Jellemző szintézési idő	6 s
Üzemi hőmérséklet	+ 5 °C...+ 40 °C

1) A munkaterület méreteit hátrányos környezeti feltételek (például közvetlen napsugárzás) csökkenthetik.

Az ön mérőműszere a típustáblán található **9** gyártási számmal egyértelműen azonosítható.

Magyar | 43

**Keresztvonalas lézer****Quigo**

Tárolási hőmérséklet	-20 °C...+70 °C
A levegő megengedett legmagasabb nedvességtartalma, max.	90 %
Lézerosztály	2
Lézertípus	635 nm, <1 mW
C <sub>6</sub>	1
Elterés	
- Lézervonal	0,5 mrad (teljes szög)
Műszerállványcsatlakozó	1/4"
Elemek	2 x 1,5 V LR3 (AAA)
Üzemidő kb.	>5 óra
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (01:2014 EPTA-eljárás) szerint	
- Keresztvonalas lézer	0,27 kg
- Tartó	0,20 kg
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	65 x 65 x 65 mm

1) A munkaterület méreteit hátrányos környezeti feltételek (például közvetlen napsugárzás) csökkenthetik.

Az ön mérőműszere a típusáblán található **9** gyártási számmal egyértelműen azonosítható.

44 | Magyar

## Összeszerelés

### Elemek behelyezése/kicserélése

A mérőműszer üzemeltetéséhez alkáli-mangánelemelek használatát javasoljuk.

Az elemtartó **7** fedélénél kinyitásához tolja el a **10** reteszeltetést a nyíl által jelzett irányban és vegye le a fedeleket. Tegye be a készülékkel szállított elemeket. Ügyeljen eközben az elemtartóban található ábrának megfelelő helyes polarizásra.

Ha az elemek már gyengék, a lézervonalak néhány másodpercig gyorsan villognak.

Mindig valamennyi elemet egyszerre cserélje ki. Csak egyazon gyártó cégtől származó és azonos kapacitású elemeket használjon.

► **Vegye ki az elemeket a mérőműszerből, ha azt hosszabb ideig nem használja.** Az elemek egy hosszabb tárolás során korrodálhatnak, vagy magától ki-merülhetnek.

## Üzemeltetés

### Üzembevitel

► **Óvjá meg a mérőműszert a nedvességtől és a közvetlen napsugárzás behatásától.**

► **Ne tegye ki a mérőműszert extrém hőmérsékleteknek vagy hőmérsékletingadozásoknak.** Például ne hagyja hosszabb ideig a mérőműszert egy autóban. Nagyobb hőmérsékletingadozások után hagyja a mérőműszert temperálódni, mielőtt azt ismét üzembe venné. Extrém hőmérsékletek vagy hőmérséklet ingadozások befolyásolhatják a mérőműszer mérési pontosságát.

► **Ügyeljen arra, hogy a mérőműszer ne eshessen le és ne legyen kitéve erősebb lökéseknek vagy ütéseknek.** A mérőműszer megrongálódása befolyással lehet a mérési pontosságra. Egy heves lökés vagy esés után ellenőrzésként mindenkor hasonlítsa össze a lézervonalat egy ismert függőleges, illetve vízszintes referencia vonallal.

- ▶ **Mindig kapcsolja ki a mérőműszert, ha azt szállítja.** A kikapcsoláskor az inga egység reteszélésre kerül, mivel azt másképp az erős mozgás megrongálhatja.

#### **Be- és kikapcsolás**

A mérőműszer **bekapcsolásához** tolja fel a 4 be-/kikapcsolót. A mérőműszer a bekapcsolása után azonnal megkezdi a két lézervonal kibocsátását az **5** kilépő nyílásból.

- ▶ **Sohase irányítsa a lézersugarat személyekre vagy állatokra, és sohase nézzen bele közvetlenül, – még nagyobb távolságból sem – a lézersugárba.**

A mérőműszer **kikapcsolásához** tolja fel a 4 be-/kikapcsolót lefelé az **5** lézer kilépő nyílása felett. Az ingás egység kikapcsoláskor reteszélésre kerül.

- ▶ **Sohase hagyja a bekapcsolt mérőműszert felügyelet nélkül és használat után minden kapcsolja ki a mérőműszert.** A lézersugár más személyeket elváthat.

Csak akkor kapcsolja be a mérőműszert, ha használja, hogy takarékoskodjon az energiával.

#### **Szintezési automatika**

A szintezési automatikával vágzott munkákhoz helyezze a mérőműszert egy vízsíntes, szilárd alapra, rögzítse a **16** tartón vagy a **11** háromlábú műszerállvánnyon.

A bekapcsolás után a szintező automatika  $\pm 4^\circ$  önszintezési tartományon belüli egyenetlenségeket kiegyenlíti. Ha a lézervonalak már nem villognak, a szintezés befejeződött.

Ha automatikus szintezésre nincs lehetőség, például mert a mérőműszer már több mint  $4^\circ$ -kal eltér a vízsíntestől, vagy mert a mérőműszert a szabad kézben tartják, akkor a lézervonalak lassú ütemben tartósan villognak és a mérőműszer szintezési automatika nélkül működik. A lézervonalak bekapcsolva maradnak, de a két egymást keresztező vonal már nem feltétlenül áll egymáshoz képest derék-

## 46 | Magyar

szögen. Annak biztosítására, hogy a két lézervonal ismét derékszögben álljon egymáshoz, hozzá a mérőműszert megfelelő helyzetbe, a falra merőlegesen.

Ha ismét szintezési automatikával akar dolgozni, hozzá a mérőműszert a megfelelő helyzetbe, úgy hogy az alsó oldala vízszintes helyzetbe legyen állítva, majd várja ki az önszintézés végrehajtását. Mihelyt a mérőműszer ismét a  $\pm 4^\circ$  önszintezési tartományon belülre kerül és a szintezés végrehajtásra került, a lézervonalak ismét folytonosan kezdenek világítani.

Ha a berendezés helyzete üzem közben megváltozik, vagy azt rázkódások érik, a mérőműszer ismét automatikusan végrehajt egy önszintézést. A megismételt önszintézés után ellenőrizze a vízszintes, illetve a függőleges lézervonalnak a falon található referencia pontokhoz viszonyított helyzetét, hogy elkerülje a hibás méréseket.

### Munkavégzési tanácsok

- **A jelöléshez mindig csak a lézervonal közepét használja.** A lézervonal szélessége a távolságtól függően változik.

### Rögzítés a tartóval (lásd az „A” ábrát)

A **16** tartó segítségével a mérőműszert 10 és 60 mm közötti vastagságú különböző tárgyakra rögzítheti, például függőleges vagy vízszintes lemezekre, csőkre, stb.

Lazítsa ki a tartó **15** rögzítőcsavarját, állítsa fel a tartót a kívánt helyen, majd ismét húzza meg a rögzítőcsavart.

Tegye fel a mérőműszert a **6** műszerállvánnyal a tartó **13 1/4"**-csavarjára és mérőszékkel erővel forgatva rögzítse a tartót. Ne csavarja rá túl erősen a mérőműszert, mert ellenkező esetben megrongálódhat.

Állítsa be durván a tartót, mielőtt bekapcsolná a mérőműszert. Ehhez lazítsa ki a tartó **14** rögzítőcsavarját és állítsa be a mérőműszert a kívánt magasságban vízszintes helyzetbe. Húzza meg ismét szorosra a rögzítőcsavart.

A mérőműszert a **3** adapterlemezzel is rá lehet erősíteni a tartóra.

### Munkavégzés a háromlábú műszerállvánnyal (külön tartozék)

Egy háromlábú műszerállvány egy szilárd, beállítható magasságú mérési alapot nyújt. Tegye fel a mérőműszert a 6 műszerállvány 1/4"-os menetére és a műszerállvány rögzítőcsavarjával rögzítse.

Állítsa be durván a háromlábú műszerállványt, mielőtt bekapcsolná a mérőműszert.

A mérőműszert a 3 adapterlemezzel is rá lehet erősíteni a háromlábú műszerállványra.

### Munkavégzés az adapterlemezrel (lásd a „B” – „C” ábrát)

A 3 adapterlemez megkönyíti a mérőműszer pontos beállítását egy referenciapontra és lehetővé teszi a mérőműszer gyors felhelyezését és levételét.

A 3 adapterlemezt a 16 tartó vagy a 11 háromlábú műszerállványra lehet rögzíteni.

- Tartó: Tegye rá az adapterlemezt az 1 1/4"-befogóelemmel a tartó 13 csavarjára és méréséktől erővel csavarja rá a tartóra, amíg szorosan áll.

**Megjegyzés:** Ha meg akarja változtatni a mérőműszer helyzetét, lazítsa ki a tartó 14 rögzítőcsavarját. Ha az adapterlemezet anélkül forgatja, hogy a rögzítőcsavart előzőleg kioldaná, az adapterlemez meglazulhat és a mérőműszer leeshet.

- Háromlábú műszerállvány: Csavarja be szorosan a háromlábú műszerállvány rögzítőcsavarját az adapterlemez 1 1/4"-befogóelemébe.

Nyomja be a mérőműszert úgy a 3 adapterlemezbe, hogy az adapterlemez rekeszű elemei beugorjanak a mérőműszer két oldalán található bemélyedésekbe. Az adapterlemez a mérőműszer alsó és felső oldalára, valamint a hátoldalára is lehet rögzíteni. Ellenőrizze a mérőműszer szoros rögzítését.

Ha az adapterlemez a mérőműszer hátoldalára szereli, akkor be lehet állítani a mérőműszer magassági helyzetét. A felső vagy alsó oldalra való felszerelés esetén a mérőműszert oldalirányban be lehet állítani. A lézervonalnak egy referenciapontra való beállításához forgassa el az adapterlemez 2 finombeállító csavarját.



## 48 | Magyar

### Lézerpont kereső szemüveg (külön tartozék)

A lézerpont kereső szemüveg kiszűri a környező fényt. Ezáltal a lézer piros fényponja világosabban, jobban kiválik a környezetből.

► **Ne használja a lézerpontkereső szemüveget védőszemüvegként.** A lézerpontkereső szemüveg a lézersugár felismerésének megkönnyítésére szolgál, de nem nyújt védelmet a lézersugárral szemben.

► **Ne használja a lézerpontkereső szemüveget napszemüvegként vagy a közlekedésben egyszerű szemüvegként.** A lézerpontkereső szemüveg nem nyújt teljes védelmet az ultraibolya sugárzással szemben és csökkenti a szín-felismerési képességet.

## Karbantartás és szerviz

### Karbantartás és tisztítás

Tartsa mindenkorban a mérőműszert.

Ne merítse vízbe vagy más folyadékokba a mérőszerszámot.

A szennyeződésekkel egy nedves, puha kendővel törölje le. Ne használjon tisztító- vagy oldószereket.

Mindenek előtt rendszeresen tisztítsa meg a lézer kilépési nyilását és ügyeljen arra, hogy ne maradjanak ott bolyhok vagy szálak.

### Vevőszolgálat és használati tanácsadás

A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseire. A tartalékkalatrészkekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a címen találhatók:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

Ha kérdéseivel vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni, okvetlenül adja meg a termék típusáblaján található 10-jegyű cikkszámot.

### Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyömrői út 120.

A [www.bosch-pt.hu](http://www.bosch-pt.hu) oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

### Hulladékkezelés

A mérőműszereket, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.

Ne dobja ki a mérőműszereket és az akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemetbe!

#### Csak az EU-tagországok számára:



Az elhasznált mérőműszerekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és az elromlott vagy elhasznált akkumulátorokra/elemekre vonatkozó 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

A változtatások jogá fenntartva.



## 50 | Русский

### Русский

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения.

Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства или на корпусе изделия.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

#### Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

#### Перечень критических отказов и ошибочных действия персонала или пользователя

- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляющей воде)
- не включать при попадании воды в корпус

#### Критерии предельных состояний

- поврежден корпус изделия

#### Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.



### Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- если инструмент поставляется в мягкой сумке или пластиковом кейсе рекомендуется хранить инструмент в этой защитной упаковке
- подробные требования к условиям хранениясмотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

### Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировкисмотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

## Указания по безопасности



Для обеспечения безопасной и надежной работы с измерительным инструментом должны быть прочитаны и соблюдаться все инструкции. Использование измерительного инструмента не в соответствии с настоящими указаниями чревато повреждениями интегрированных защитных механизмов. Никогда не изменяйте до неузнаваемости предупредительные таблички на измерительном инструменте. ХОРОШО СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ И ПЕРЕДАВАЙТЕ ЕЕ ВМЕСТЕ С ПЕРЕДАЧЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА.



## 52 | Русский

- ▶ Внимание – использование других не упомянутых здесь элементов управления и регулирования или других методов эксплуатации может подвергнуть Вас опасному для здоровья излучению.
- ▶ Измерительный инструмент поставляется с предупредительной табличкой (на странице с изображением измерительного инструмента показана под номером 8).



- ▶ Если текст предупредительной таблички не на языке Вашей страны, заклейте его перед первой эксплуатацией прилагаемой наклейкой на языке Вашей страны.



Не направляйте луч лазера на людей или животных и сами не смотрите на прямой или отражаемый луч лазера. Этот луч может слепить людей, стать причиной несчастного случая или повредить глаза.

- ▶ В случае попадания лазерного луча в глаза глаза нужно намеренно закрыть и немедленно отвернуться от луча.
- ▶ Не меняйте ничего в лазерном устройстве.
- ▶ Не применяйте лазерные очки в качестве защитных очков. Лазерные очки служат для лучшего распознавания лазерного луча, однако они не защищают от лазерного излучения.
- ▶ Не применяйте лазерные очки в качестве солнечных очков или в уличном движении. Лазерные очки не дают полной защиты от ультрафиолетового излучения и ухудшают восприятие красок.

- ▶ Ремонт Вашего измерительного инструмента поручайте только квалифицированному персоналу, используя только оригинальные запасные части. Этим обеспечивается безопасность измерительного инструмента.
  - ▶ Не разрешайте детям пользоваться лазерным измерительным инструментом без надзора. Они могут неумышленно ослепить людей.
  - ▶ Не работайте с измерительным инструментом во взрывоопасной среде, поблизости от горючих жидкостей, газов и пыли. В измерительном инструменте могут образоваться искры, от которых может воспламениться пыль или пары.
-  **Не устанавливайте измерительный инструмент вблизи кардиостимуляторов.** Магнит создает поле внутри измерительного инструмента, которое может отрицательно влиять на работу кардиостимулятора.
- ▶ Держите измерительный инструмент вдали от магнитных носителей данных и от приборов, чувствительных к магнитному полю. Магнит своим действием может привести к невосполнимой потере данных.

## Описание продукта и услуг

### Применение по назначению

Настоящий измерительный прибор предназначен для построения и контроля горизонтальных и вертикальных линий.

Измерительный инструмент пригоден исключительно для эксплуатации в закрытых помещениях.



54 | Русский

## Изображенные составные части

Нумерация представленных составных частей выполнена по изображению измерительного инструмента на странице с иллюстрациями.

- 1 Гнездо 1/4" адаптерной пластины
- 2 Винт тонкой настройки адаптерной пластины
- 3 Адаптерная пластина
- 4 Выключатель
- 5 Отверстие для выхода лазерного луча
- 6 Гнездо под штатив 1/4"
- 7 Крышка батарейного отсека
- 8 Предупредительная табличка лазерного излучения
- 9 Серийный номер
- 10 Фиксатор крышки батарейного отсека
- 11 Штатив\*
- 12 Очки для работы с лазерным инструментом\*
- 13 Винт 1/4" держателя
- 14 Фиксирующий винт держателя
- 15 Крепежный винт держателя
- 16 Держатель

\* Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный комплект поставки.



Русский | 55

## Технические данные

Перекрестный лазер	Quigo
Товарный №	3 603 F63 5..
Рабочий диапазон, мин. <sup>1)</sup>	10 м
Точность нивелирования	±0,8 мм/м
Типичный диапазон автоматического нивелирования	± 4°
Типичное время нивелирования	6 с
Рабочая температура	+ 5 °C... + 40 °C
Температура хранения	- 20 °C... + 70 °C
Относительная влажность воздуха не более	90 %
Класс лазера	2
Тип лазера	635 нм, < 1 мВт
C <sub>6</sub>	1
Расхождение - Лазерная линия	0,5 мрад (полный угол)
Резьба для штатива	1/4"
Батарейки	2 x 1,5 V LR3 (AAA)

1) Рабочий диапазон может уменьшаться в результате неблагоприятных окружающих условий (например, прямые солнечные лучи).

Однозначная идентификация Вашего измерительного инструмента возможна по серийному номеру **9** на заводской табличке.



## 56 | Русский

### Перекрестный лазер Quigo

Продолжительность работы, ок.

> 5 ч

Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014

- Перекрестный лазер

0,27 кг

- Держатель

0,20 кг

Размеры (длина x ширина x высота)

65 x 65 x 65 мм

1) Рабочий диапазон может уменьшаться в результате неблагоприятных окружающих условий (например, прямые солнечные лучи).

Однозначная идентификация Вашего измерительного инструмента возможна по серийному номеру **9** на заводской табличке.

## Сборка

### Установка/замена батареек

В измерительном инструменте рекомендуется использовать щелочно-марганцевые батареики.

Для открытия батарейного отсека **7** нажмите фиксатор **10** в направлении стрелки и снимите крышку наверх. Вставьте батареи, поставляемые в комплекте с инструментом. Следите при этом за правильной полярностью согласно изображению в отсеке батарей.

Если батареи садятся, лазерные линии начинают быстро мигать на протяжении нескольких секунд.

Всегда заменяйте все батареики одновременно. Применяйте только батареики одного изготовителя и с одинаковой емкостью.

► **Если Вы не пользуетесь продолжительное время измерительным инструментом, то батареики должны быть вынуты из инструмента.**

При продолжительном хранении батареики могут окислиться и разрядиться.

## Работа с инструментом

### Эксплуатация

- ▶ **Защищайте измерительный инструмент от влаги и прямых солнечных лучей.**
- ▶ **Не подвергайте измерительный инструмент воздействию экстремальных температур и температурных перепадов.** В частности, не оставляйте его на длительное время в машине. При больших перепадах температуры сначала дайте измерительному инструменту стабилизировать свою температуру, прежде чем начинать работать с ним. Экстремальные температуры и температурные перепады могут отрицательно влиять на точность измерительного инструмента.
- ▶ **Защищайте измерительный инструмент от сильных ударов и падений.** Повреждения инструмента могут отрицательно повлиять на точность измерения. После сильного удара или падения инструмента сравните лазерные линии для контроля с известными вертикальными или горизонтальными опорными линиями.
- ▶ **При транспортировке выключайте измерительный инструмент.** При выключении блокируется маятниковый механизм, который иначе при резких движениях может быть поврежден.

### Включение/выключение

Чтобы **включить** измерительный инструмент, передвиньте выключатель 4 вверх. Измерительный инструмент сразу после включения начинает излучать две лазерные линии из отверстия для выхода лазерного луча 5.

- ▶ **Не направляйте лазерный луч на людей или животных и не смотрите сами в лазерный луч, в том числе и с большого расстояния.**

Чтобы **выключить** измерительный инструмент, передвиньте выключатель 4 вниз, чтобы он оказался над отверстием для выхода лазерного луча 5. При выключении маятниковый механизм блокируется.



## 58 | Русский

- **Не оставляйте без присмотра включенный измерительный инструмент и выключайте его после использования.** Другие лица могут быть ослеплены лазерным лучом.




В целях экономии электроэнергии включайте измерительный инструмент, только когда Вы работаете с ним.

### Автоматическое нивелирование

Для работы с функцией автоматического нивелирования установите измерительный инструмент на прочное горизонтальное основание и закрепите его на держателе **16** или на штативе **11**.

После включения автоматическое нивелирование автоматически выравнивает неровности в диапазоне автоматического нивелирования  $\pm 4^\circ$ . Нивелирование завершено, как только лазерные линии перестали мигать.

Если автоматическое нивелирование выполнить невозможно, напр., в силу того, что нижняя сторона измерительного инструмента отклоняется от горизонтали более чем на,  $4^\circ$  или в силу того, что Вы свободно держите измерительный инструмент в руке, лазерные линии постоянно медленно мигают и измерительный инструмент работает без функции автоматического нивелирования. Лазерные линии остаются включенными, но обе перекрещающиеся линии не обязательно должны проходить под прямым углом по отношению друг к другу. Чтобы обеспечить перпендикулярность двух лазерных линий по отношению друг к другу, расположите измерительный инструмент под прямым углом к стене.



**Русский | 59**

Чтобы снова работать с функцией автоматического нивелирования, позиционируйте измерительный инструмент таким образом, чтобы нижняя сторона была выровнена по горизонтали, и подождите, пока не закончится процесс самонивелирования. Как только измерительный инструмент вернется в диапазон автоматического нивелирования  $\pm 4^\circ$  и выполнит самонивелирование, лазерные линии опять будут светиться непрерывным светом.

При сотрясениях или изменениях положения во время работы измерительный инструмент автоматически самонивелируется. Во избежание ошибок проверяйте после каждого повторного нивелирования положение горизонтальной или вертикальной лазерной линии по отношению к реперным точкам на стене.

### **Указания по применению**

#### **► Используйте всегда только середину лазерной линии для отметки.**

Ширина лазерной линии изменяется по мере удаления.

#### **Крепление на держателе (см. рис. А)**

С помощью держателя **16** Вы можете крепить измерительный инструмент на различных предметах толщиной от 10 до 60 мм, напр., на вертикальных и горизонтальных досках или трубах.

Отпустите крепежный винт **15** держателя, установите держатель в нужное место и снова затяните крепежный винт.

Насадите измерительный инструмент гнездом под штатив **6** на винт  $1/4"$  **13** держателя и закрутите его на держатель с умеренной силой. Не закручивайте измерительный инструмент слишком туго, Вы можете его повредить.

Приблизительно выровняйте держатель перед включением измерительного инструмента. Для этого отпустите фиксирующий винт **14** держателя и установите измерительный инструмент в горизонтальное положение на необходимой высоте. Снова крепко затяните фиксирующий винт.

**60 | Русский**

Измерительный инструмент можно закреплять на держателе и вместе с адаптерной пластиной **3**.

#### **Работа со штативом (принадлежности)**

Штатив обеспечивает стабильную, регулируемую по высоте опору для измерений. Установите измерительный инструмент гнездом под штатив **6** на резьбу 1/4" штатива и зафиксируйте его с помощью фиксирующего винта штатива.

Грубо выровняйте штатив, прежде чем включать измерительный инструмент.

Измерительный инструмент можно закреплять на штативе и вместе с адаптерной пластиной **3**.

#### **Работа с адаптерной пластиной (см. рис. В – С)**

Адаптерная пластина **3** облегчает точное выравнивание измерительного инструмента по реперной точке и позволяет быстро установить и снять измерительный инструмент.

Адаптерную пластину **3** можно закреплять на держателе **16** или штативе **11**.

- Держатель: Установите адаптерную пластину гнездом 1/4" **1** на винт **13** держателя и закрутите ее на держателе с умеренной силой.
- Указание:** Отпустите крепежный винт **14** держателя, если необходимо изменить положение измерительного инструмента. Если провернуть адаптерную пластину, не отпустив крепежный винт, адаптерная пластина может выйти из зацепления и измерительный инструмент может упасть.
- Штатив: Вкрутите крепежный винт штатива в гнездо 1/4" **1** адаптерной пластины.

Вставьте измерительный инструмент в адаптерную пластину **3** таким образом, чтобы фиксаторы адаптерной пластины вошли в зацепление в отверстия с обеих сторон измерительного инструмента. Адаптерную пластину можно прикрепить на нижнюю, заднюю и верхнюю часть измерительного инструмента. Проверьте прочность посадки измерительного инструмента.



## Русский | 61

При монтаже адаптерной пластины на заднюю часть измерительный инструмент можно выровнять по высоте, при монтаже на верхнюю или нижнюю часть – в поперечном направлении. Вращайте винт тонкой настройки **2** адаптерной пластины, чтобы направить лазерную линию на реперную точку.

### **Очки для работы с лазерным инструментом (принадлежности)**

Лазерные очки отфильтровывают окружающий свет. Благодаря этому красный свет лазера становится более ярким для человеческого глаза.

- **Не применяйте лазерные очки в качестве защитных очков.** Лазерные очки служат для лучшего распознавания лазерного луча, однако они не защищают от лазерного излучения.
- **Не применяйте лазерные очки в качестве солнечных очков или в уличном движении.** Лазерные очки не дают полной защиты от ультрафиолетового излучения и ухудшают восприятие красок.

## **Техобслуживание и сервис**

### **Техобслуживание и очистка**

Содержите измерительный инструмент постоянно в чистоте.

Никогда не погружайте измерительный инструмент в воду или другие жидкости.

Вытирайте загрязнения сухой и мягкой тряпкой. Не используйте никаких очищающих средств или растворителей.

Очищайте регулярно особенно поверхности у выходного отверстия лазера и следите при этом за ворсинками.



## 62 | Русский

### **Сервис и консультирование на предмет использования продукции**

Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительного нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

### **Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина**

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

### **Россия**

Уполномоченная изготовителем организация:

ООО «Роберт Бош»


Вашутинское шоссе, вл. 24

141400, г.Химки, Московская обл.

Россия

Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

E-Mail: [info.powertools@ru.bosch.com](mailto:info.powertools@ru.bosch.com)





Русский | **63**

Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и  
приёмных пунктов Вы можете получить:

- на официальном сайте [www.bosch-pt.ru](http://www.bosch-pt.ru)
- либо по телефону справочно – сервисной службы Bosch 8 800 100 8007  
(звонок по России бесплатный)

### **Беларусь**

ИП «Роберт Бош» ОOO

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента

ул. Тимирязева, 65А-020

220035, г. Минск

Беларусь

Тел.: +375 (17) 254 78 71

Тел.: +375 (17) 254 79 15/16

Факс: +375 (17) 254 78 75

E-Mail: [pt-service.by@bosch.com](mailto:pt-service.by@bosch.com)

Официальный сайт: [www.bosch-pt.by](http://www.bosch-pt.by)

### **Казахстан**

ТОО «Роберт Бош»

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента

г. Алматы

Казахстан

050050

пр. Райымбека 169/1


уг. ул. Коммунальная

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: [info.powertools.ka@bosch.com](mailto:info.powertools.ka@bosch.com)

Официальный сайт: [www.bosch.kz](http://www.bosch.kz); [www.bosch-pt.kz](http://www.bosch-pt.kz)



## 64 | Русский

### Утилизация

Отслужившие свой срок измерительные инструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.

Не выбрасывайте измерительные инструменты и аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой мусор!

#### Только для стран-членов ЕС:



В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU отслужившие измерительные инструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/ЕС поврежденные либо отработанные аккумуляторы/батарейки нужно собирать отдельно и сдавать на экологически чистую рекуперацию.

**Возможны изменения.**

## Українська

### Вказівки з техніки безпеки



**Прочитайте всі вказівки і дотримуйтесь їх, щоб працювати з вимірювальним інструментом безпечно та надійно. Використання вимірювального інструмента без дотримання цих інструкцій може привести до пошкодження інтегрованих захисних механізмів. Ніколи не доводьте попереджувальні таблиці на вимірювальному інструменті до невідіманності. ДОБРЕ ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ І ПЕРЕДАВАЙТЕ ЇХ РАЗОМ З ВИМІРЮВАЛЬНИМ ІНСТРУМЕНТОМ.**

- ▶ Обережно – використання засобів обслуговування і настроювання, що відрізняються від зазначених в цій інструкції, або використання дозволених засобів у недозволений спосіб, може призводити до небезпечних вибухів випромінювання.
- ▶ Вимірювальний інструмент постачається з попереджувальною таблицю (на зображені вимірювального інструменту на сторінці з малюнком вона позначена номером 8).



- ▶ Якщо текст попереджувальної таблиці не на мові Вашої країни, заклійте його перед першою експлуатацією доданою наклейкою на мові Вашої країни.

**66 | Українська**

**Не направляйте лазерний промінь на людей або тварин, і самі не дівіться на прямий або відображення лазерний промінь.** Він може засліпити інших людей, спричинити нещасні випадки або пошкодити очі.

- У разі потрапляння лазерного променя в око, навмисне заплющіть очі і відразу відверніться від променя.
- Нічого не мініяйте в лазерному пристрой.
- Не використовуйте окуляри для роботи з лазером в якості захисних окулярів. Окуляри для роботи з лазером призначенні для кращого розпізнавання лазерного променя, але вони не захищають від лазерного проміння.
- Не використовуйте окуляри для роботи з лазером для захисту від сонця і за кермом. Окуляри для роботи з лазером не захищають повністю від УФ-проміння і погіршують розпізнавання кольорів.
- Віддавайте свій вимірювальний прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин. Тільки за таких умов Ваш вимірювальний прилад і надалі буде залишатися безпечним.
- Не дозволяйте дітям користуватися без нагляду лазерним вимірювальним приладом. Вони можуть ненавмисне засліпити інших людей.
- Не працуйте з вимірювальним приладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу. У вимірювальному приладі можуть утворюватися іскри, від яких може займатися пил або пари.

Українська | 67



**Не встановлюйте вимірювальний прилад поблизу кардіостимулаторів.** Магніт створює поле, яке може негативно впливати на функціональну здатність кардіостимулатора.

- Тримайте вимірювальний прилад на відстані від магнітних носіїв даних і чутливих до магнітних полів пристрій. Магніт своєю дією може привести до необоротної втрати даних.

## Опис продукту і послуг

### Призначення

Вимірювальний пристрій призначений для визначення і перевірки горизонтальних і вертикальних ліній.

Вимірювальний пристрій придатний для експлуатації виключно в приміщенні.

### Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення вимірювального пристрію на сторінці з малюнком.

- 1 Гніздо 1/4" адаптерної пластини
- 2 Гвинт точного налаштування адаптерної пластини
- 3 Адаптерна пластина
- 4 Вимикач
- 5 Вихідний отвір для лазерного променя
- 6 Гніздо під штатив 1/4"
- 7 Кришка секції для батарейок
- 8 Попереджувальна табличка для роботи з лазером
- 9 Серійний номер

**68 | Українська**

- 10** Фіксатор секції для батарейок
- 11** Штатив\*
- 12** Окуляри для роботи з лазером\*
- 13** Гвинт 1/4" кріплення
- 14** Фіксуючий гвинт кріплення
- 15** Кріпильний гвинт кріплення
- 16** Кріплення

\*Зображене чи описане приладдя не належить до стандартного обсягу поставки.

**Технічні дані**

<b>Перехресний лазер</b>	<b>Quigo</b>
Товарний номер	3 603 F63 5..
Робочий діапазон, мін. <sup>1)</sup>	10 м
Точність нівелювання	±0,8 мм/м
Діапазон автоматичного нівелювання, типовий	± 4°
Тривалість нівелювання, типова	6 с
Робоча температура	+ 5 °C... + 40 °C
Температура зберігання	- 20 °C... + 70 °C
Відносна вологість повітря макс.	90 %
Клас лазера	2

1) Робочий діапазон може зменшуватися внаслідок несприятливих умов (напр., прямі сонячні промені).

Для точної ідентифікації вимірювального приладу на заводській табличці позначений серійний номер **9**.



Українська | 69

**Перехресний лазер****Quigo**

Тип лазера	635 нм, < 1 мВт
C <sub>6</sub>	1
Розходження	
– Лазерна лінія	0,5 мрад (повний кут)
Гніздо під штатив	1/4"
Батарейки	2 x 1,5 V LR3 (AAA)
Робочий ресурс, прибл.	>5 год.
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014	
– Перехресний лазер	0,27 кг
– Кріплення	0,20 кг
Розміри (довжина x ширина x висота)	65 x 65 x 65 мм
1) Робочий діапазон може зменшуватися внаслідок несприятливих умов (напр., прямі сонячні промені).	
Для точної ідентифікації вимірювального приставку на заводській табличці позначений серійний номер <b>9</b> .	



## Монтаж

### Вставлення/заміна батарейок

Для вимірювального приладу рекомендується використовувати виключно лужно-марганцеві батареї.

Щоб відкрити кришку секції для батарейок **7**, натисніть на фіксатор **10** в напрямку стрілки і підніміть кришку секції для батарейок угору. Встроміть додані батарейки. Зважайте при цьому на правильну полясність, як це показано у секції для батарейок.

Якщо батарейки сідають, лазерні лінії швидко миготять декілька секунд.

Завжди міняйте одночасно всі батарейки. Використовуйте лише батарейки одного виробника і однакової емності.

- **Виміайте батарейки, якщо Ви тривалий час не будете користуватися вимірювальним пристроям.** При тривалому зберіганні батарейки можуть кородувати і саморозряджатися.

## Експлуатація

### Початок роботи

- **Захищайте вимірювальний пристрій від води і сонячних променів.**
- **Не допускайте впливу на вимірювальний пристрій екстремальних температур та температурних перепадів.** Зокрема, не залишайте його на тривалий час в машині. Якщо вимірювальний пристрій зазнав впливу перепаду температур, перш ніж викликати його, дайте йому стабілізувати свою температуру. Екстремальні температури та температурні перепади можуть погіршувати точність вимірювального пристроя.

- ▶ **Уникайте сильних поштовхів та падіння вимірювального приладу.** В результаті пошкодження вимірювального приладу може погіршитися його точність. Після сильного поштовху або падіння перевірте лазерну лінію за допомогою вже існуючої горизонтальної або вертикальної базової лінії.
- ▶ **Під час транспортування вимірювального приладу вимикайте його.** При вимкненні приладу маятниковий вузол блокується, щоб запобігти пошкодженню внаслідок сильних поштовхів.

#### **Вимикання/вимикання**

Щоб **увімкнуты** вимірювальний інструмент, посуньте вимикач **4** уверх. Відразу після вимикання вимірювальний інструмент випромінює дві лазерні лінії із вихідного отвору для лазерного променя **5**.

- ▶ **Не спрямуйте лазерний промінь на людей і тварин і не дивіться у лазерний промінь, включаючи і з великої відстані.**
- Щоб **вимкнуты** вимірювальний інструмент, посуньте вимикач **4** вниз, щоб він опинився над вихідним отвором для лазерного променя **5**. При вимкненні маятниковий вузол блокується.
- ▶ **Не залишайте увімкнутий вимірювальний прилад без догляду, після закінчення роботи вимикайте вимірювальний прилад.** Інші особи можуть бути засліплені лазерним променем.

З метою заощадження електроенергії вимикайте вимірювальний інструмент, лише коли працюєте з ним.

#### **Автоматичне нівелювання**

Щоб працювати із функцією автоматичного нівелювання, встановіть вимірювальний інструмент на тверду горизонтальну поверхню, закріпіть його на кріпленні **16** або на штативі **11**.

Після вимикання автоматичне нівелювання автоматично вирівнює нерівності у межах діапазону самонівелювання  $\pm 4^\circ$ . Нівелювання завершено, як тільки лазерні лінії припиняють блимати.



## 72 | Українська

Якщо автоматичне нівелювання неможливе, напр., коли нижній бік вимірювального інструменту відхиляється від горизонтали більше ніж на  $4^\circ$  або тому, що Ви вільно тримаєте вимірювальний інструмент в руці, тоді лазерні лінії постійно повільно блимають і вимірювальний інструмент працює без функції автоматичного нівелювання. Лазерні лінії залишаються увімкненими, але обидві перехресні лінії не обов'язково повинні проходити під прямим кутом одна до одної. Щоб забезпечити перпендикулярність обох лазерних ліній одна щодо іншої, розташуйте вимірювальний інструмент перпендикулярно до стіни.

Щоб знову мати змогу працювати із функцією автоматичного нівелювання, позиціонуйте вимірювальний інструмент так, щоб нижній бік був вирівнений горизонтально, і зачекайте, поки не буде здійснене автоматичне нівелювання. Як тільки вимірювальний прилад повернеться в діапазон автоматичного нівелювання  $\pm 4^\circ$  і виконає самонівелювання, лазерні лінії знову починають безперервно світитися.

При струсах та змінах положення протягом експлуатації вимірювальний інструмент знову автоматично нівелюється. Після повторного нівелювання, щоб запобігти помилкам, перевірте положення горизонтальної чи вертикальної лазерної лінії відносно до базових точок.

### Вказівки щодо роботи

#### ► Для позначення завжди використовуйте середину лазерної лінії.

Ширина лазерної лінії мініється в залежності від відстані.

### Монтаж на кріпленні (див. мал. А)

За допомогою кріплення **16** вимірювальний інструмент можна закріплювати на різних предметах товщиною від 10 до 60 мм, напр., на вертикальних або горизонтальних дошках або трубах.

Відпустіть кріпильний гвинт **15** кріплення, приставте кріплення в необхідному місці та знову затягніть кріпильний гвинт.

Насадіть вимірювальний інструмент гніздом під штатив **6** на гвинт 1/4" **13** кріплення і закрутіть його на кріпленні з помірною силою. Не закручуйте вимірювальний інструмент занадто сильно, Ви можете його пошкодити.

Грубо вирівняйте кріплення, перш ніж вмикати вимірювальний інструмент. Для цього відпустіть фіксуючий гвинт **14** кріплення і перемістіть вимірювальний інструмент в горизонтальнє положення на необхідній висоті. Знову міцно закрутіть фіксуючий гвинт.

Вимірювальний інструмент можна закріплювати на кріпленні також разом з адаптерною пластинкою **3**.

#### **Робота зі штативом (приладдя)**

Штатив забезпечує стабільну підставку для вимірювання, висоту якої можна регулювати. Поставте вимірювальний прилад гніздом під штатив **6** на різьбу 1/4" штатива і затисніть його фіксуючим гвинтом штатива.

Грубо вирівняйте штатив, перш ніж вмикати вимірювальний прилад.

Вимірювальний інструмент можна закріплювати на штативі також разом з адаптерною пластинкою **3**.

#### **Робота з адаптерною пластинкою (див. мал. В – С)**

Адаптерна пластина **3** полегшує точне вирівнювання вимірювального інструмента відносно до базової точки й дозволяє швидко одягати і знімати вимірювальний інструмент.

Адаптерну пластину **3** можна закріплювати на кріпленні **16** або на штативі **11**.

- Кріплення: Встановіть адаптерну пластину гніздом 1/4" **1** на гвинт **13** кріплення й закрутіть її на кріпленні з помірною силою.

**Вказівка:** Відпустіть фіксуючий гвинт **14** кріплення, коли потрібно змінити положення вимірювального інструмента. Якщо повернти адаптерну пластину, не відпустивши фіксуючий гвинт, вона може вийти із зачеплення і вимірювальний інструмент може впасти.

**74 | Українська**

- Штатив: Вкрутіть фіксуючий гвинт штатива в гніздо 1/4" **1** адаптерної пластини.

Вставте вимірювальний інструмент таким чином в адаптерну пластину **3**, щоб фікатори адаптерної пластини увійшли в зачеплення в отвори з обох боків вимірювального інструмента. Адаптерну пластину можна закріпити на нижню, задню або верхню частину вимірювального інструмента. Перевірте міцність посадки вимірювального інструмента.

Якщо адаптерна пластина монтована на задню частину вимірювального інструмента, його можна вирівнювати за висотою, якщо на верхню або нижню частину – у поперечному напрямку. Повертайте гвинт точного налаштування **2** адаптерної пластини, щоб спрямувати лазерну лінію на базову точку.

**Окуляри для роботи з лазером (приладдя)**

Окуляри для роботи з лазером відфільтровують світло зовнішнього середовища. Завдяки цьому червоне світло лазера здається для очей світлішим.

- **Не використовуйте окуляри для роботи з лазером в якості захисних окулярів.** Окуляри для роботи з лазером призначенні для кращого розпізнавання лазерного променя, але вони не захищають від лазерного проміння.
- **Не використовуйте окуляри для роботи з лазером для захисту від сонця і за кермом.** Окуляри для роботи з лазером не захищають повністю від УФ-проміння і погіршують розпізнавання кольорів.

**Технічне обслуговування і сервіс****Технічне обслуговування і очищення**

Завжди тримайте вимірювальний прилад в чистоті.

Не занурюйте вимірювальний прилад у воду або інші рідини.



Витирайте забруднення вологу м'якою ганчіркою. Не користуйтесь мийними засобами і розчинниками.

Зокрема, регулярно прочищайте поверхні коло вихідного отвору лазера і слідкуйте при цьому за тим, щоб не залишалося ворсинок.

### **Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції**

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до ній.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній таблиці продукту.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош».

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Використання контрафактної продукції небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

## 76 | Українська

### Україна

ТОВ «Роберт Бош»

Сервісний центр електроінструментів

бул. Країна, 1, 02660, Київ-60

Україна

Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)

E-Mail: pt-service.ua@bosch.com

Офіційний сайт: [www.bosch-powertools.com.ua](http://www.bosch-powertools.com.ua)

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в  
Національному гарантійному талоні.

### Утилізація

Вимірювальні прилади, пристрії і упаковку треба здавати на екологічно  
чисту повторну переробку.

Не викидайте вимірювальні інструменти та акумуляторні батареї/батарейки  
в побутове сміття!

### Лиші для країн ЄС:



Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU та  
європейської директиви 2006/66/EC відпрацьовані  
вимірювальні пристрії, пошкоджені або відпрацьовані  
акумуляторні батареї/батарейки повинні здаватися окремо і  
утилізуватися екологічно чистим способом.

Можливі зміни.



## Қазақша

Өндірушінің өнім үшін қарастырған пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін.

Сәйкестікті растау жайлы ақпарат қосымшада бар.

Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпусында және қосымшада көрсетілген.

Өндірілген мерзімі Нұсқаулық мұқабасының соңғы бетінде және өнім корпусында көрсетілген.

Импорттаушы контакттік мәліметін орамада табу мүмкін.

### Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) істептей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексеруесіз (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

### Қызметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен істен шығу себептерінің тізімі


- өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз
- жауын –шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз

### Шекті күй белгілері

- өнім корпусының зақымдалуы

### Қызмет көрсету түрі мен жиілігі

Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.



## 78 | Қазақша

### Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура көзінен және құн саулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температураның кеңет ауытқуынан қорғау керек
- егер құрал жұмысқа сәмеке немесе пластик кейстे жеткізілсе оны осы өзінің қорғағыш қабында сақтау ұсынылады
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін MEMCT 15150 (Шарт 1) құжаттың қарашы

### Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатан тыбым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын MEMCT 15150 (5 шарт) құжаттың оқынға.

## Қауіпсіздік нұсқаулары



Өлшеу құралын қауіпсіз және сенімді пайдалану үшін барлық нұсқауларды мұкият оқып, жұмыс барысында ескеріңіз. Өлшеу құралын осы нұсқауларға сай пайдалану бау өлшеу құралындағы кірістірілген қауіпсіздік шараларына жағымсыз әсер етеді. Өлшеу құралындағы ескертулерді көрінбейтін қылмақыз. ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАП, ӨЛШЕУ ҚҰРАЛЫН БАСҚАЛАРҒА БЕРГЕНДЕ ОЛАРДЫ ҚОСА ҰСЫНЫҢЫЗ.

- Абай болыңыз – егер осы жерде берілген пайдалану немесе түзету құралдарынан басқа құралдан пайдаланса немесе басқа жұмыс әдістері орындалса бұл қаупті сәүлеге шалынуға алып келуі мүмкін.

Қазақша | 79

- ▶ Өлшеу құралы ескеरту тақтасымен жабдықталған (өлшеу құрының суретінде графика бетінде 8 нөмірімен белгіленген).



- ▶ Егер ескерту жапсырмасы сіздің еліңіз тіліде болмаса, алғашқы пайдаланудан алдын оның орнына сіздің еліңіз тілінде болған жапсырманы жабыстырыңыз.



Лазер сәулесін адам немесе жануарларға бағыттамаңыз және өзіңіз де тікелей немесе шағылған лазер сәулесіне қарамаңыз. Осылай адамдардың көзін шағылдыруы мүмкін, сәтсіз оқиғаларға алып келуі және кезді зақымдауы мүмкін.

- ▶ Егер лазер сәулесі көзге түссе көздерді жұмып басты сәуледен ары қарату керек.
- ▶ Лазер құрылышында ешқандай өзгертулды орындамаңыз.
- ▶ Лазер көрү көзіндірігін қорғаныш көзіндірігі ретінде пайдаланбаңыз. Лазер көрү көзіндірігі лазер сәулесін жақсырақ көрү үшін қызмет жасайды, бірақ ол лазер сәулесінен қорғамайды.
- ▶ Лазер көрү көзіндірігін күн көзіндірігі ретінде немесе жол қозғалысында пайдаланбаңыз. Лазер көрү көзіндірігі ультрафиолет сәулемерінен толық қорғамай рең көрү қабилетін азайтады.
- ▶ Өлшеу құралын тек білікті маманға және арнаулы бөлшектермен жөндөтіңіз. Сол арқылы өлшеу құрал қауіпсіздігін сақтайсыз.
- ▶ Балалар лазер өлшеу құралын бақылаусыз пайдаланбасын. Олар білмей адамдардың көзін шағылыстыру мүмкін.

**80 | Қазақша**

- **Жанатын сүйкіткіштер, газдар немесе шаш жиылған жарылыс қаупі бар ортада өлшеу құралын пайдаланбаңыз.** Өлшеу құралы ұшқын шығарып, шаңды жандырып, ерт тудыруы мүмкін.



**Өлшеу құралын кардиостимулатор жанына қоймаңыз.**  
Өлшеу құралының ішіндегі магнит арқылы кардиостимулатор жұмысына әсер ететін өріс жасалады.

- **Өлшеу құралын магнитті дерек тасымалдаушылар мен магнитке сезімтал аспаптардан алыс ұстаңыз.** Магнит әсері қалпына келтіріп болмайтын деректер жоғалтуына алып келуі мүмкін.

## Өнім және қызмет сипаттамасы

### Тағайындалу бойынша қолдану

Өлшеу құралы көлденен және тік сзықтарды өлшеу және тексеруге арналған.

Өлшеу құралы тек жабық жұмыс жайларында пайдалануға ғана арналған.

### Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамдастар нөмірі суреттер бар беттегі өлшеу құралының сипаттамасына қатысты.

- 1 Адаптер тақтасының 1/4" қысқышы
- 2 Адаптер тақтасының дәлдеу бүрандасы
- 3 Адаптер тақтасы
- 4 Қосқыш/өшіргіш
- 5 Лазер сәулесінің шығыс тесігі
- 6 Штатив патроны 1/4"
- 7 Батарея бөлімі қақлағы

- 8** Лазер ескертү тақтасы
- 9** Сериялық нөмір
- 10** Батарея бөлімі қақпағының құлпы
- 11** Таған\*
- 12** Лазер көрү көзіндірігі\*
- 13** Ұстағыштың 1/4"-бұрандасы
- 14** Ұстағыштың бекіту бұрандасы
- 15** Ұстағыштың бекіту бұрандасы
- 16** Ұстағыш

\* Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу қолемімен қамтылмайды.

### Техникалық мәліметтер

Айқыш-үйқыш сыйық	Quigo
Өнім нөмірі	3 603 F63 5..
Жұмыс аймағы кемінде <sup>1)</sup>	10 м
Нивелирлеу дәлдігі	±0,8 мм/м
Әдеттегі өз нивелирлеу аймағы	± 4°
Әдеттегі нивелирлеу уақыты	6 с
Жұмыс температурасы	+ 5 °C ... + 40 °C
Сақтау температурасы	- 20 °C ... + 70 °C

1) Жұмыс аймағын қолайсыз қоршаш шарттарында (мысалы тікелей күн саулелерінде) қысқарту мүмкін.

Өлшеу куралының зауыттық тақтайшадағы сериялық нөмірі **9** оны дұрыс анықтауга көмектеседі.

**82 | Қазақша**

<b>Айқыш-үйқыш сыйық</b>	<b>Quigo</b>
Салыстырмала ауа ылғалдығы макс.	90 %
Лазер сыйыпты	2
Лазер түрі	635 нм, <1 мВт
C <sub>6</sub>	1
Айрымашылық	
– Лазер сыйыбы	0,5 мрад (толық бұрыш)
Штатив патроны	1/4"
Батареялар	2 x 1,5 B LR3 (AAA)
Пайдалану үзақтығы шам.	> 5 с
EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай салмағы	
– Айқыш-үйқыш сыйық	0,27 кг
– Үстәғыш	0,20 кг
Өлшемдерді (ұзындығы ұні х биектігі)	65 x 65 x 65 мм
1) Жұмыс аймабын қолайсыз қоршаш шарттарында (мысалы тікелей күн саулелерінде) қысқарту мүмкін.	
Өлшеу құралының зауыттық тақтайшадағы сериялық нөмірі 9 оны дұрыс анықтауға көмектеседі.	

**Жинау****Батареяларды салу/алмастыру**

Өлшеу құралы үшін алкалин марганец батареясын пайдалану ұсынылады.



## Қазақша | 83

Батарея бөлімінің қақпағын **7** ашу үшін **10** ысырмасын көрсеткі бағытында басып батарея бөлімінің қақпағын алғы қойыңыз. Жинақтағы батареяларды салыңыз. Осылында полюстары батарея бөліміндегі суреттегі көрсетілгендей дүрыс болуына көз жеткізіңіз.

Егер батареялар алсіз болса, онда лазер сыйықтары бірнеше секунд жылдам жынылықтайды.

Барлық батареяларды бірдей алмастырыңыз. Тек бір өндірушінің және қуаты бірдей батареяларды пайдаланыңыз.

- **Егер ұзақ үақыт пайдаланбасаңыз батареяны өлшеу құралынан алғы қойыңыз.** Ұзақ үақыт жатқан батареяларды тот басуы және зарядын жоғалтуы мүмкін.

## Пайдалану

### Пайдалануға ендіру

- **Өлшеу құралын сыздан және тікелей құн сәулелерінен сақтаңыз.**
- **Өлшеу құралына айрықша температура немесе температура тербелулері әсер етпеу ітіс.** Оны мысалы автокеликте ұзақ үақыт қалдырыманыз. Үлкен температура тербелулері жағдайында алдымен өлшеу құралын температурасын дұрыстап соң пайдаланыңыз. Айрықша температура немесе температура тербелулері кезінде өлшеу құралының дәлдігі төменделуі мүмкін.
- **Өлшеу құралын қатты соғылудан немесе түсуден сақтаңыз.** Өлшеу құралының зақымдануы себебінен дәлдігі төменделуі мүмкін. Қатты соғылу немесе қағылуудан соң лазер сыйығын белгілі көлденең және тік сыйықпен салыстырыңыз.
- **Өлшеу құралын тасымалдаудан алдын оны қосыңыз.** Өшіде тербелі бөлілі бүгінталады, әйтпесе ол қатты әрекеттерде зақымдалуы мүмкін.

## 84 | Қазақша

### **Қосу/өшіру**

Өлшеу құралын **қосу** үшін қосқыш/өшіргішті **4** жоғарыға жылжытыңыз.

Өлшеу құралы қосудан соң бірден екі лазер сыйығын **5** шығыс тесіктінен жібереді.

- **Лазер сәулесін адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз және тілті алыстан болсын жарық сәулесіне өзініз қарамаңыз.**

Өлшеу құралын **өшіру** үшін **4** қосқыш/өшіргішін **5** лазер шығын тесігінен төменге жылжытыңыз. Өшуде тербелу блогы bungattaladы.

- **Қосулы зарядтау құралын бақылаусыз қалдырманың және өлшеу құралын пайдаланудан соң өшіріңіз.** Лазер сәулесімен адамдардың көзін шағылдыстыру мүмкін.

Энергияны үнемдеу үшін өлшеу құралын тек пайдаланаарда ғана қосыңыз.

### **Нивелирлеу автоматикасы**

Нивелирлеу автоматикасымен жұмыс істеу үшін, өлшеу құралын көлденен жылжымайтын табанға қойып **16** устагышында немесе **11** штативінде бекітіңіз.

Қосудан соң нивелирлеу автоматикасы  $\pm 4^\circ$  өз нивелирлеу аймағындағы тегіс еместіктерді автоматты тегістейді. Лазер сыйықтары басқа жыптылықтамаса нивелирлеу аяқталды.

Автоматты нивелирлеу мүмкін болмаса, мысалы, өлшеу құралының төменигі жағы  $4^\circ$  артық көлденен сыйықтан ауытқыса немесе өлшеу құралы қолмен ұсталатын болса, онда лазер сыйықтары ұзақ уақыт жай жыптылықтап өлшеу құралы нивелирлеу автоматикасынzs жұмыс істейді. Лазер сыйықтары қосулы қалып, екі қызылсатын сыйықтар енді бір біріне тік бұрышта тұрмайды. Лазер сыйықтарының бір біріне тік бұрышта болуын қамтамасыз ету үшін өлшеу құралын қабыргаға тік бұрышта орналастырыңыз.

Нивелирлеу автоматикасымен қайта жұмыс істеу үшін өлшеу құралының төменигі жағы көлденен бағытталған болып орналастырып, өзі нивелирлеуін

## Қазақша | 85

күтіліз. Өлшеу құралы  $\pm 4^\circ$  өз нивелирлеу аймағында тұрып нивелирленген болса, лазер сзызықтары қайта үздіксіз жанады.

Пайдалану кезінде қағылыстар болса немесе күй өзгерсе өлшеу құралы автоматты ретте өзін нивелирлейді. Жаңа нивелирлеуден соң қателердің алдын алу үшін көлденең немесе тік лазер сзызығының күйін қабыргадағы негізгі нүктелерге салыстырып тексеріңіз.

### Пайдалану нұсқаулары

#### ► Белгілеу үшін әрдайым тек лазер сзызығының орталығын алыңыз.

Лазер сзызығының ені қашықтықпен езгереді.

### Ұстағышпен бекіту (А суретін қараңыз)

Ұстағыш **16** қомегімен өлшеу құралын түрлі заттарда 10–60 мм аралығындағы қалындығымен бекіту мүмкін, мысалы тік немесе көлденең тақта немесе күбіларда.

Ұстағыштың **15** бекіту бурандаларын босатып, ұстағышты керекті жайда орнатып бекіту бурандасын қайта тартып қойыңыз.

Өлшеу құралын **6** штатив патронымен ұстағыштың **13 1/4"**-бұрандасына орнатып, қатты ұстағышта бұрап қойыңыз. Өлшеу құралын тым қатты бұрамаңыз, әйтпесе ол зақымдануы мүмкін.

Өлшеу құралын қосудан алдын ұстағышты дәрекі бағыттаңыз. Ол үшін ұстағыштың **14** бекіту бурандасын босатып, өлшеу құралын керекті биіктікте көлденең күйге жылжытыңыз. Бекіту бурандасын қайта бекемдеңіз.

Өлшеу құралын адаптер тақтасымен **3** да ұстағышта бекітуге болады.

### Тағаммен пайдалану (керек-жарақтар)

Штатив тұрақты және биіктігі реттелетін өлшеу табаны болады. Өлшеу құралын штатив патронымен **6** штативтің **1/4"** бұрандасына салып штативтің бекітіш бурандасымен бекітіңіз.

Өлшеу құралын қосудан алдын штативті бағыттаңыз.

## 86 | Қазақша

Өлшеу құралын адаптер тақтасымен **3** да тағанда бекітуге болады.

### **Адаптер тақтасымен жұмыс істеу (В – С суреттерін қараңыз)**

Адаптер тақтасы **3** өлшеу құралының негізгі нүктеге дәл бағытталуын оңтайландырып өлшеу құралының жылдам орнатылуын және шешілуден мүмкіндік береді.

Адаптер тақтасы **3** ұстағышта **16** немесе штавите **11** бекіту мүмкін.

- Ұстағыш: Адаптер тақтасы 1/4" қысқышпен **1** бұрандаға **13** ұстағышта орнатып, күшпен ұстағышта бұрап бекітіңіз.

**Ескертпе:** Бекіткіш бұранданы **14** ұстағышта босатыңыз, егер өлшеу құралының орналасуын өзгертуекші болсаңыз. Адаптер тақтасын бекіткіш бұранданы босатпай бұраганда адаптер тақтасы босап көтіп, өлшеу құралы қулауы мүмкін.

- Таған: Тағанның бекіткіш бұрандастың адаптер тақтасының 1/4" қысқышына **1** бұрап бекітіңіз.

Өлшеу құралын адаптерлік тақтага **3** оның ысырмалары өлшеу құралының екі жағындағы тесіктеге кіретін етіп басыңыз. Адаптер тақтасын өлшеу құралының теменгі, артқы және жоғары жағында бекіту мүмкін. Өлшеу құралының бекем түрганына кез жеткізіңіз.

Адаптер тақтасын өлшеу құралының артқы жағына орнатуда өлшеу құралын биіктігінде, ал жоғары немесе теменгі жағына орнатуда жаңымен бағыттау мүмкін. Адаптер тақтасын бекіткіш бұрандастың **2** лазер сзығын негізгі нүктеге бағыттау үшін бұраньыз.

### **Лазер көру көзілдірірі (керек-жарақтар)**

Лазер көру көзілдірірі қоршаша жарығын сүзгілейді. Ол арқылы лазердің қызыл жарығы көз үшін жарқыншық болады.

#### **► Лазер көру көзілдірігінің қорғаныш көзілдірірі ретінде**

**пайдаланбасыз.** Лазер көру көзілдірірі лазер сөүлесін жақырақ көру үшін қызмет жасайды, бірақ ол лазер сөүлесінен қорғамайды.



Қазақша | 87

- ▶ **Лазер көру көзілдірігін күн көзілдірігі ретінде немесе жол қозғалысында пайдаланбаңыз.** Лазер көрі көзілдірігі ультрафиолет сөүлелерінен толық қорғамай рең көру қабилетін азайтады.

## Техникалық күтім және қызмет

### Қызмет көрсету және тазалау

Өлшеу құралын таза ұстаңыз.

Өлшеу құралын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

Ластануарды суланған, жұмысқа шуберекпен сүртіңіз. Жуғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

Лазер шығыс тесігіндегі аймақтарды сапалы тазалайтын қылышықтарға назар аударыңыз.

### Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану көзестері

Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күті, сондай-ақ қосалқы белшектер турали сұрақтарға жауап береді. Қажетті сыйбалар мен қосалқы белшектер турали ақпаратты мына мекенжайдан табасыз:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Кеңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және олардың қосалқы белшектері турали сұрақтарыңызға тиянақты жауап береді.

Сұрақтар кою және қосалқы белшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде өнімдің зауыттық тақтаждасындағы 10-санды өнім нөмірін жазыңыз.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек “Роберт Баш” фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады.



## 88 | Қазақша

**ЕСКЕРТУ!** Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, деңсаулығызыға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдердің заңсыздығасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

### Қазақстан

ЖШС “Роберт Баш”

Электр құралдарына қызмет көрсету орталығы

Алматы қаласы

Қазақстан

050050

Райымбек данғылы

Коммунальная көшесінің бұрышы, 169/1

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

Ресми сайты: [www.bosch.kz](http://www.bosch.kz); [www.bosch-pt.kz](http://www.bosch-pt.kz)

### Кәдеге жарату

Өлшеу құралын, оның жабдықтары мен құттамасын қоршаған ортанды қорғайтын кәдеге жарату орнына тапсыру қажет.

Өлшеу құралдарын және аккумуляторларды/батареяларды үй қоқысына тастамаңы!

### Тек қана ЕО елдері үшін:



Еуропа 2012/19/EU ережесі бойынша жарамсыз өлшеу құралдары және Еуропа 2006/66/EC ережесі бойынша зақымдалған немесе есқі аккумулятор/батареялар бөлек жиналып, кәдеге жаратылуы қажет.

**Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.**

Română | 89

## Română

### Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii



Toate instrucțiunile trebuie citite și respectate pentru a lucra nepericulos și sigur cu aparatul de măsură. Dacă aparatul de măsură nu este folosit conform prezentelor instrucțiuni, dispozitivele de protecție integrate în acesta pot fi afectate. Nu deteriorați niciodată indicatorile de avertizare de pe aparatul dumneavoastră de măsură, făcându-le de nerecunoscut. **PÂSTRĂȚ ÎN CONDITII BUNE PREZENTELE INSTRUCȚIUNI ȘI DAȚI-LE MAI DEPARTE ÎN CAZUL ÎNSTRĂINĂRII APARATULUI DE MĂSURĂ.**

- ▶ Atenție – în cazul în care se folosesc alte dispozitive de comandă sau de ajustare decât cele indicate în prezența sau dacă se execută alte proceduri, acest lucru poate duce la o expunere periculoasă la radiații.
- ▶ Aparatul de măsură se livrează cu o plăcuță de avertizare (în schiță aparatului de măsură de la pagina grafică marcată cu numărul 8).



- ▶ Dacă textul plăcuței de avertizare nu este în limba țării dumneavoastră, înainte de prima utilizare, lipiți deasupra acesteia eticheta autocolantă în limba țării dumneavoastră, din setul de livrare.



Nu îndreptați raza laser asupra persoanelor sau animalelor și nu priviți nicăi dumneavoastră direct raza laser sau reflexia acesteia. Prin aceasta ati putea provoca orbirea persoanelor, cauza accidente sau vătăma ochii.

**90 | Română**

- În cazul în care raza laser vă nimerește în ochi, trebuie să închideți volun-tar ochii și să deplasăți imediat capul în afara razei.
- Nu aduceți modificări echipamentului laser.
- Nu folosiți ochelarii pentru laser drept ochelari de protecție. Ochelarii pentru laser servesc la mai buna recunoaștere a razei laser, dar nu vă prote-jează totuși împotriva radiației laser.
- Nu folosiți ochelarii pentru laser drept ochelari de soare sau în traficul ru-tier. Ochelarii pentru laser nu vă oferă protecție totală împotriva razelor ultra-violete și vă diminuează gradul de perceptie a culorilor.
- Nu permiteți repararea aparatului de măsură decât de către personal de specialitate corespunzător calificat și numai cu piese de schimb origina-le. Numai în acest mod poate fi garantată siguranța de exploatare a aparatului de măsură.
- Nu permiteți copiilor să folosească nesupravegheatii aparatul de măsură cu laser. Ei pot provoca în mod accidental orbirea persoanelor.
- Nu lucrați cu aparatul de măsură în mediul cu pericol de explozie în care se află lichide, gaze sau pulberi inflamabile. În aparatul de măsură se pot produce scânteie care să aprindă praful sau vaporii.
- Nu aduceți aparatul de măsură în apropierea stimulatoarelor cardiace.** Magnetul din interiorul aparatului de măsură generează un câmp care poate afecta funcționarea stimulatoarelor cardiaice.  

- **Tineți aparatul de măsură departe de suporturile magnetice de date și de aparatelor sensibile magnetic.** Prin acțiunea magnetului se poate ajunge la pierderi ireversibile de date.

## Descrierea produsului și a performanțelor

### Utilizare conform destinației

Aparatul de măsură este destinat determinării și verificării liniilor orizontale și verticale.

Aparatul de măsură este destinat exclusiv utilizării în spații închise.

### Elemente componente

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schița de la pagina grafică.

- 1** Sistem de prindere de 1/4" al plăcii adaptoare
- 2** Șurub de reglare fină a plăcii adaptoare
- 3** Placă adaptoare
- 4** Întrerupător pornit/oprit
- 5** Orificiu de ieșire radiație laser
- 6** Orificiu de prindere pentru stativ 1/4"
- 7** Capac compartiment baterie
- 8** Plăcuță de avertizare laser
- 9** Număr de serie
- 10** Dispozitiv de blocare compartiment baterie
- 11** Stativ\*
- 12** Ochelari optici pentru laser\*
- 13** Șurub 1/4" suport
- 14** Șurub de fixare suport de susținere
- 15** Șurub de fixare pentru suport de susținere
- 16** Suport de susținere

\* Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt incluse în setul de livrare standard.

**92 | Română****Date tehnice**

<b>Nivelă laser cu linii în cruce</b>	<b>Quigo</b>
Număr de identificare	3 603 F63 5..
Domeniu de lucru cel puțin <sup>1)</sup>	10 m
Precizie de nivelare	±0,8 mm/m
Domeniu normal de autonivelare	± 4°
Timp normal de nivelare	6 s
Temperatură de lucru	+ 5 °C...+ 40 °C
Temperatură de depozitare	- 20 °C...+ 70 °C
Umiditate relativă maximă a aerului	90 %
Clasa laser	2
Tip laser	635 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>	1
Divergență – Linie laser	0,5 mrad (unghi de 360 grade)
Orificiu de prindere pentru stativ	1/4"
Baterii	2 x 1,5 VLR3 (AAA)

1) Domeniul de lucru poate fi diminuat din cauza condițiilor de mediu nefavorabile (de exemplu expunere directă la radiații solare).

Numărul de serie **9** de pe plăcuța indicatoare a tipului servește la identificarea aparatului dumneavoastră de măsură.

Nivelă laser cu linii în cruce	Quigo
Durată de funcționare aprox.	> 5 h
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	
- Nivelă laser cu linii în cruce	0,27 kg
- Suport de susținere	0,20 kg
Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime)	65 x 65 x 65 mm
1) Domeniul de lucru poate fi diminuat din cauza condițiilor de mediu nefavorabile (de exemplu expunere directă la radiații solare).	
Numărul de serie <b>9</b> de pe plăcuța indicatoare a tipului servește la identificarea aparatului dumneavoastră de măsură.	

## Montare

### Montarea/schimbarea bateriilor

Pentru buna funcționare a aparatului de măsură se recomandă folosirea bateriei alcaline cu mangan.

Pentru deschiderea capacului compartimentului de baterii **7** apăsați dispozitivul de blocare **10** împingându-l în direcția săgeții și scoateți capacul compartimentului de baterii. Introduceți bateriile din setul de livrare. Respectați polaritatea conform schiței din compartimentul de baterii.

Când bateriile s-au descărcat, liniile laser clipesc timp de câteva secunde în cadrină rapidă.

Înlocuiți întotdeauna toate bateriile în același timp. Folosiți numai baterii de aceeași fabricație și capacitate.

**94 | Română**

- **Extrageți bateriile din aparatul de măsură în cazul în care nu-l veți folosi un timp mai îndelungat.** În caz de depozitare mai îndelungată bateriile se pot coroda și autodescărca.

## Funcționare

### Punere în funcțiuie

- Feriți aparatul de măsură de umezeală și de expunere directă la radiații solare.
- Nu expuneți aparatul de măsură unor temperaturi sau unor variații extreme de temperatură. De ex. nu-l lăsați prea mult timp în autoturism. În cazul unor variații mai mari de temperatură lăsați mai întâi aparatul să se acomodeze înainte de a-l pune în funcțiuie. Temperaturile sau variațiiile extreme de temperatură pot afecta precizia aparatului de măsură.
- Evitați șocurile puternice sau căderea aparatului de măsură. Deteriorarea aparatului de măsură poate afecta precizia de măsurare a acestuia. După un șoc puternic sau după o cădere, comparați linia laser cu o linie de referință orizontală sau verticală cunoscută.
- Deconectați aparatul de măsură înainte de a-l transporta. În momentul deconectării pendulul se blochează deoarece altfel s-ar putea deteriora în cazul unor mișcări ample.

### Conecțare/deconectare

Pentru **conectarea** aparatului de măsură împingeți în sus întrerupătorul pornit/oprit **4**. Imediat după conectare aparatul de măsură emite două linii laser din orificiul de ieșire **5**.

- **Nu îndreptați raza laser asupra persoanelor sau animalelor și nu priviți direct în raza laser, nici chiar de la distanță mai mare.**

**Română | 95**

Pentru **deconectarea** aparatului de măsură împingeți în jos întrareupătorul pornit/oprit **4** peste orificiul de ieșire a radiației laser **5**. În momentul deconectării pendulul se blochează.

► **Nu lăsați nesupraveghiat aparatul de măsură pornit și deconectați-l după utilizare.** Alte persoane ar putea fi orbite de raza laser.

Pentru a economisi energie, conectați aparatul de măsură numai atunci când îl folosiți.

#### Nivelare automată

Pentru a lucra cu nivelarea automată, așezați aparatul de măsură pe o suprafață orizontală, tare, fixați-l pe suportul **16** sau stativul **11**.

După conectare, nivelarea automată compensează automat denivelările în cadrul domeniului de autonivelare de  $\pm 4^\circ$ . Nivelarea este încheiată imediat ce linile laser nu mai clipesc.

Dacă nivelarea automată nu este posibilă, de exemplu deoarece partea inferioară a aparatului de măsură se abate cu mai mult de  $4^\circ$  de la orizontală sau aparatul de măsură este ținut liber în mână, linile laser vor clipe continua în cadență lentă iar aparatul de măsură va lucra fără nivelare automată. Linile laser rămân conectate dar cele două linii încrucișate nu vor face în mod obligatoriu un unghi drept. Pentru a fi siguri că cele două linii laser formează în continuare un unghi drept, poziționați aparatul perpendicular pe perete.

Pentru a lucra din nou cu nivelare automată, poziționați astfel aparatul de măsură încât partea sa inferioară să fie aliniată orizontal și așteptați terminarea autonivelării. Imediat ce aparatul de măsură se află în domeniul de autonivelare de  $\pm 4^\circ$  și se autonivelează, linile laser vor lumina din nou continuu.

În caz de trepidăți sau schimbări de poziție în timpul funcționării, aparatul de măsură se nivelează din nou în mod automat. După o renivelare, pentru a evita erorile, verificați poziția liniei laser orizontale respectiv a celei verticale în raport cu punctele de referință de pe perete.

96 | Română

## Instrucțiuni de lucru

- ▶ Pentru marcare folosiți numai mijlocul razei laser. Lățimea razei laser se modifică în funcție de distanță.

### Fixare cu suport de susținere (vezi figura A)

Cu ajutorul suportului **16** puteți fixa aparatul de măsură pe diferite obiecte cu o grosime între 10 și 60 mm , de exemplu pe scânduri sau țevi verticale, respectiv orizontale.

Slăbiți șurubul de fixare **15** al suportului, montați suportul în locul dorit și strâneți din nou la loc șurubul de fixare.

Puneți aparatul de măsură cu orificiul de prindere pentru stativ **6** pe șurubul de 1/4" **13** al suportului și fixați-l pe suport rotindu-l cu o forță moderată. Nu înșurubați prea strâns aparatul de măsură, altfel s-ar putea deteriora.

Aliniați grosier suportul, înainte de a conecta aparatul de măsură. Slăbiți în acest scop șurubul de fixare **14** al suportului și deplasați aparatul de măsură aducându-l într-o poziție orizontală, la înălțimea dorită. Înșurubați din nou strâns șurubul de fixare.

Puteți fixa aparatul de măsură pe suport și cu placa adaptoare **3**.

### Utilizarea stativului (accesoriu)

Un stativ oferă un suport de măsurare stabil, cu înălțime reglabilă. Poziționați aparatul de măsură cu orificiul de prindere pentru stativ **6** pe filetul de 1/4" al stativului și fixați-l prin înșurubare cu șurubul de fixare al stativului.

Înainte de a conecta aparatul de măsură, aliniați brut stativul.

Puteți fixa aparatul de măsură pe stativ și cu placa adaptoare **3**.

### Lucrul cu placa adaptoare (vezi figurile B – C)

Placa adaptoare **3** ușurează alinierea exactă a aparatului de măsură în raport cu un punct de referință și permite montarea și demontarea rapidă a aparatului de măsură.

Placa adaptoare **3** poate fi fixată pe suportul **16** sau stativul **11**.

- Suport de susținere: Puneți placa adaptoare cu sistemul de prindere de 1/4" **1** pe șurubul **13** suportului și fixați-o pe suport, rotind-o cu forță moderată.
- Indicație:** Slăbiți șurubul de fixare **14** al suportului, dacă dorîți să modificați poziția aparatului de măsură. În cazul în care roțiti placa adaptoare fără a slăbi șurubul de fixare, placa adaptoare se poate desprinde iar aparatul de măsură poate cădea jos.
- Stativ: Însurubați strâns șurubul de fixare al stativului în sistemul de prindere de 1/4" **1** al plăcii adaptoare.

Presați astfel aparatul de măsură în placa adaptoare **3**, încât pinii de blocare ai plăcii adaptoare să se fixeze în degajările din cele două părți ale aparatului de măsură. Placa adaptoare poate fi fixată pe partea inferioară, posterioară și superioară a aparatului de măsură. Verificați dacă aparatul de măsură este bine fixat.

La montarea plăcii adaptoare pe partea posterioară, aparatul de măsură poate fi aliniat pe înălțime iar la montarea pe partea superioară sau inferioară, el poate fi aliniat lateral. Răsuciți șurubul de reglare fină **2** a plăcii adaptoare, pentru a alinia linia laser în raport cu un punct de referință.

#### Ochelari optici pentru laser (accesoriu)

Ochelarii optici pentru laser filtrează lumina ambientă. În acest mod lumina roșie a laserului pare mai puternică pentru ochi.

- **Nu folosiți ochelarii pentru laser drept ochelari de protecție.** Ochelarii pentru laser servesc la mai buna recunoaștere a razei laser, dar nu vă protejează totuși împotriva radiației laser.
- **Nu folosiți ochelarii pentru laser drept ochelari de soare sau în traficul rutier.** Ochelarii pentru laser nu vă oferă protecție totală împotriva razelor ultraviolete și vă diminuează gradul de percepție a culorilor.

98 | Română

## Întreținere și service

### Întreținere și curățare

Păstrați întotdeauna curat aparatul de măsură.

Nu cufundați aparatul de măsură în apă sau în alte lichide.

Ștergeți-l de murdărie cu o lavetă umedă, moale. Nu folosiți detergenți sau solventi.

Curățați regulat mai ales suprafețele din jurul orificiului de ieșire a laserului și aveți grijă să îndepărtați scamele.

### Asistență clienți și consultanță privind utilizarea

Serviciul de asistență clienți vă răspunde la întrebări privind repararea și întreținerea produsului dumneavoastră cât și piesele de schimb. Găsiți desenele de ansamblu și informații privind piesele de schimb și la:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Echipa de consultanță Bosch vă răspunde cu placere la întrebări privind produsele noastre și accesoriole acestora.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului produsului.

## România

Robert Bosch SRL  
Centru de service Bosch  
Str. Horia Măcelariu Nr. 30 – 34  
013937 Bucureşti  
Tel. service scule electrice: (021) 4057540  
Fax: (021) 4057566  
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com  
Tel. consultanță clienți: (021) 4057500  
Fax: (021) 2331313  
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com  
[www.bosch-romania.ro](http://www.bosch-romania.ro)

## Eliminare

Aparatele de măsură, accesorioare și ambalajele trebuie direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Nu aruncați aparatele de măsură și acumulatorii/bateriile în gunoiul menajer!

### Numai pentru țările UE:



Conform Directivei Europene 2012/19/UE aparatele de măsură scoase din uz și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte sau consumate trebuie colectate separat și dirijate către o stație de reciclare ecologică.

**Sub rezerva modificărilor.**



100 | Български

## Български

### Указания за безопасна работа



За да работите безопасно и сигурно с измервателния

уред, трябва да прочетете и спазвате всички указания.

Ако измервателният уред не бъде използван съобразно  
настоящите указания, вградените в него защитни механи-  
зми могат да бъдат увредени. Никога не оставяйте преду-  
предителните табелки по измервателния уред да бъдат нечетливи.

**СЪХРАНЯВАЙТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ НА СИГУРНО МЯСТО И ПРИ ПРОДАЖ-  
БА/ЗАЕМАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИЯ УРЕД ГИ ПРЕДАВАЙТЕ ЗАЕДНО С  
НЕГО.**

- ▶ Внимание – ако бъдат използвани различни от приведените тук  
приспособления за обслужване или настройване или ако се изпълня-  
ват други процедури, това може да Ви изложи на опасно облучване.
- ▶ Измервателният уред се доставя с предупредителна табелка (обо-  
значение с № 8 на изображението на измервателния уред на страни-  
цата с фигуранте).



- ▶ Ако текстът на предупредителната табелка не е на Вашия език, преди  
пускане в експлоатация залепете върху табелката включения в  
окомплектовката стикер с текст на Вашия език.



**Не насочвайте лазерния лъч към хора и животни и внимавайте да не погледнете непосредствено срещу лазерния лъч или срещу негово отражение.** Така можете да заслепите хора, да причините трудови злополуки или да предизвикате увреждане на очите.

- ▶ **Ако лазерният лъч попадне в очите, ги затворете възможно най-бързо и отдръпнете главата си от лазерния лъч.**
- ▶ **Не извършвайте изменения по лазерното оборудване.**
- ▶ **Не използвайте очила за наблюдаване на лазерния лъч като предпазни работни очила.** Тези очила служат за по-доброто наблюдаване на лазерния лъч, те не предпазват от него.
- ▶ **Не използвайте очилата за наблюдаване на лазерния лъч като слънчеви очила или докато участвате в уличното движение.** Очилата за наблюдаване на лазерния лъч не осигуряват защита от ултравиолетовите лъчи и ограничават възприемането на цветовете.
- ▶ **Допускайте измервателният уред да бъде ремонтиран само от квалифицирани техники и само с използване на оригинални резервни части.** С това се гарантира запазването на функциите, осигуряващи безопасността на измервателяния уред.
- ▶ **Не оставяйте деца без пряк надзор да работят с измервателния уред.** Могат неволно да заслепят други хора.
- ▶ **Не работете с измервателяния уред в среда с повишена опасност от експлозии, в която има леснозапалими течности, газове или прахове.** В измервателяния уред могат да възникнат искри, които да възпламенят праха или парите.



**Не поставяйте измервателния уред в близост до сърдечни стимулатори.** Магнитът в измервателяния уред създава поле, което може да увреди функционирането на сърдечни стимулатори.

**102 | Български**

► **Дръжте измервателния уред на безопасно разстояние от магнитни носители на информация и чувствителни към магнит полета уреди.**  
Магнитното поле може да предизвика невъзвратима загуба на информация.

## Описание на продукта и възможностите му

### Предназначение на уреда

Измервателният уред е предназначен за определяне и проверка на хоризонтални и вертикални линии.

Измервателният уред е предназначен за използване само в затворени помещения.

### Изобразени елементи

Номерирането на елементите се отнася до изображението на измервателния уред на страницата с фигуриите.

- 1** Резбови отвор 1/4" на адапторната плоча
- 2** Винт за фино регулиране на адапторната плоча
- 3** Адапторна плоча
- 4** Пусков прекъсвач
- 5** Отвор за изходящия лазерен лъч
- 6** Резбови отвор за статив 1/4"
- 7** Капак на гнездото за батерии
- 8** Предупредителна табелка за лазерния лъч
- 9** Сериен номер
- 10** Бутон за застопоряване на капака на гнездото за батерии
- 11** Статив\*
- 12** Очила за наблюдаване на лазерния лъч\*

**Български | 103**

- 13** Винт 1/4" на стойката  
**14** Бутон за застопоряване на стойката  
**15** Заосторяващ винт на стойката  
**16** Стойка

*\*Изобразените на фигуранте или описани в ръководството за експлоатация допълнителни приспособления не са включени в окомплектовката.*

**Технически данни**

<b>Лазерен нивелир с кръстообразен лъч</b>	<b>Quigo</b>
Каталожен номер	3 603 F63 5..
Работен диапазон, не по-малко от <sup>1)</sup>	10 м
Точност на нивелиране	±0,8 mm/m
Диапазон на автоматично нивелиране, типично	± 4°
Време за автоматично нивелиране, типично	6 s
Работен температурен диапазон	+ 5 °C... + 40 °C
Температурен диапазон за съхраняване	- 20 °C... + 70 °C
Относителна влажност на въздуха, макс.	90 %
Клас лазер	2
Тип лазер	635 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>	1

1) При неблагоприятни условия (напр. непосредствени слънчеви лъчи) работният диапазон може да е по-малък.

За единствено идентифициране на Вашия измервателен уред служи серийният номер **9** на табелката му.

**104 | Български**

<b>Лазерен нивелир с кръстообразен лъч</b>	<b>Quigo</b>
Дивиргенция	
– Лазерна линия	0,5 mrad (пълен ъгъл)
Отвор за монтиране към статив	1/4"
Батерии	2 x 1,5 V LR3 (AAA)
Продължителност на работа, прибл.	> 5 h
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014	
– Лазерен нивелир с кръстообразен лъч	0,27 kg
– Поставка	0,20 kg
Размери (дължина x широчина x височина)	65 x 65 x 65 mm
1) При неблагоприятни условия (напр. непосредствени слънчеви лъчи) работният диапазон може да е по-малък.	
За еднозначното идентифициране на Вашия измервателен уред служи серийният номер 9 на табелката му.	

## Монтиране

### Поставяне/смяна на батерии

Препоръчва се за работа с измервателния уред да се ползват алкално-манганови батерии.

За отваряне на капака на гнездото за батерии **7** натиснете застопоряващия бутон **10** в посоката, указана със стрелка, и извадете капака. Поставете включените в окомплектовката батерии. При това внимавайте за правилната полярност съгласно изображението в гнездото за батерии.

Ако батериите се изтощят, лазерните линии мигат бързо за няколко секунди. Винаги заменяйте всички батерии едновременно. Използвайте само батерии от един и същ производител и с еднакъв капацитет.

- ▶ **Ако продължително време няма да използвате уреда, изваждайте батерията от него.** При продължително съхраняване батерии могат да протекат и да се саморазредят.

## Работа с уреда

### Пускане в експлоатация

- ▶ **Предпазвайте измервателния прибор от овлажняване и директно попадане на слънчеви лъчи.**
- ▶ **Не излагайте измервателяния уред на екстремни температури или резки температурни промени.** Напр. не го оставяйте продължително време в автомобил. При големи температурни разлики оставяйте измервателният уред да се темперира, преди да го включите. При екстремни температури или големи температурни разлики точността на измервателяния уред може да се влоши.
- ▶ **Избягвайте удари на измервателяния уред; внимавайте да не го изпускате.** Вследствие на повреждане на измервателяния уред точността му може да се влоши. За проверка след силен удар или падане на уреда проверявайте лазерната линия, като я сравнявате с референтна линия, за която знаете че е строго хоризонтална или вертикална.
- ▶ **Когато пренасяте уреда, предварително го изключвайте.** Когато уредът е изключен, модулът за колебателните движения се застопорява автоматично; в противен случай при силни вибрации той може да бъде повреден.



## 106 | Български

### **Включване и изключване**

За **включване** на измервателния уред преместете пусковия прекъсвач **4** нагоре. Веднага след включване измервателният уред излъчва две лазерни линии през изходящия отвор **5**.

- **Не насочвайте лазерния лъч към хора или животни; не гледайте спрещу лазерния лъч, също и от голямо разстояние.**

За **изключване** на измервателния уред преместете пусковия прекъсвач **4** надолу към отвора за изходящите лазерни лъчи **5**. При изключване модулът за колебателни движения на лъчите се блокира.

- **Не оставяйте уреда включен без надзор; след като приключите работата, го изключвайте.** Други лица могат да бъдат заслепени от лазерния лъч.

За да пестите енергия, включвайте измервателния уред само когато го ползвате.

### **Автоматично нивелиране**

За да работите с автоматично нивелиране, поставете измервателния уред върху хоризонтална твърда основа, закрепете го към стойка **16** или към става **11**.

След включване системата за автоматично нивелиране компенсира отклонения в рамките на диапазона от  $\pm 4^\circ$ . Когато лазерните линии престанат да мигат, процесът на нивелиране е приключи.

Ако автоматичното нивелиране не е възможно, напр. защото измервателният уред се отклонява от хоризонталата повече  $4^\circ$  или ако държите на ръка измервателния уред, лазерните линии започват да мигат продължително с базен такт и измервателният уред работи без автоматично нивелиране. Лазерните линии остават включени, обаче двете кръстосани линии не са непременно перпендикулярни една на друга. За да гарантирате, че лазерните линии са перпендикулярни една на друга, поставете измервателния уред перпендикулярно спрямо стената.

## Български | 107

За да включите отново автоматичното нивелиране, поставете измервателния уред така, че долната му страна да е прибл. хоризонтална, и изчакайте автоматичното му нивелиране. Щом измервателният уред бъде поставен в рамките на диапазона за автоматично нивелиране от  $\pm 4^\circ$  и нивелирането е приключило, лазерните линии започват да светят непрекъснато.

При разърсвания или промяна на положението по време на работа измервателният уред се нивелира отново автоматично. За да избегнете грешки, след повторно автоматично нивелиране на измервателния уред проверете позицията на хоризонталната,resp. на вертикална лазерна линия спрямо референтните точки на стената.

### Указания за работа

- **Маркирайте винаги точно средата на лазерната линия.** Широчината на лазерната линия се променя с разстоянието.

### Захващане в стойка (вижте фиг. A)

С помощта на стойката **16** можете да закрепите измервателния уред към различни детайли с дебелина от 10 до 60 mm, напр. към вертикални, resp. хоризонтални дъски или трабби.

Развийте застопорявация винт **15** на стойката, поставете стойката на желаното място и отново затегнете застопорявация винт.

Като използвате отвора за захващане към стави **6** навийте и затегнете с умерена сила измервателния уред към винта  $1\frac{1}{4}''$  **13** на стойката. Не затягайте измервателния уред твърде силно, в противен случай може да го повредите.

Преди да включите измервателния уред, подравнете стойката грубо. За целта освободете застопорявация винт **14** на стойката и преместете измервателния уред до желаната височина в приблизително хоризонтално положение. Отново затегнете застопорявания винт.

Можете да монтирате измервателния уред на ставата също и с адапторната плоча **3**.



## 108 | Български

### Работа със статив (допълнително приспособление)

Стативът предлага стабилно монтиране с възможност за регулиране на височината. Навийте винта с резба 1/4" вrezбовия отвор **6** и го фиксирайте със застопоряващия винт на статива.

Преди да включите измервателния уред, насочете статива грубо.

Можете да монтирате измервателния уред на статива също и с адапторната плоча **3**.

### Работа с адапторна плоча (вижте фигури **B – C**)

Адапторната плоча **3** улеснява точното подравняване на измервателяния уред спрямо референтна точка и позволява бързото поставяне и изваждане на измервателния уред.

Адапторната плоча **3** може да бъде захваната към скобата **16** или статива **11**.

- Поставка: Поставете адапторната плоча срезбовия отвор 1/4" **1** на винта **13** на скобата и я затегнете с умерена сила към скобата.  
**Ултъване:** Ако искате да промените позицията на измервателния уред, развийте винта **14** на скобата. При завъртане на адапторната плоча без да е развит винта, плочата може да се разхлаби и измервателният уред може да падне.
- Статив: Навийте и затегнете винта на статива врезбовия отвор 1/4" **1** на адапторната плоча.

Поставете и притиснете измервателяния уред към адапторната плоча **3** така, че захващащи елементи на плочата да влизат в предвидените за целта отвори на измервателяния уред и от двете страни. Адапторната плоча може да бъде захваната към долната, задната или горната страна на измервателяния уред. Уверете се, че измервателният уред е захванат здраво.

При захващане на адапторната плоча от задната страна на измервателяния уред той може да бъде известен по височина, при захващане от горната или долната страна - странично. За да подравните лазерната линия прецизно спрямо референтна точка, използвайте винта за фино регулиране **2** на адапторната плоча.

### Очила за наблюдаване на лазерния лъч (допълнително приспособление)

Очила за наблюдаване на лазерния лъч филтрират околната светлина. Тaka червената светлина на лазерния лъч се възприема по-лесно от окото.

- ▶ **Не използвайте очилата за наблюдаване на лазерния лъч като предпазни работни очила.** Тези очила служат за по-доброто наблюдаване на лазерния лъч, те не предпазват от него.
- ▶ **Не използвайте очилата за наблюдаване на лазерния лъч като слънчеви очила или докато участвате в уличното движение.** Очилата за наблюдаване на лазерния лъч не осигуряват защита от ултравиолетовите лъчи и ограничават възприемането на цветовете.

## Поддържане и сервиз

### Поддържане и почистване

Поддържайте измервателния уред винаги чист.

Не потопявайте измервателния уред във вода или други течности.

Избръсвайте замърсяванията с мека, легко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати или разтворители.

Почиствайте редовно специално повърхностите на изхода на лазерния лъч и внимавайте да не остават власинки.

### Сервиз и технически съвети

Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката на Вашия продукт можете да получите от нашия сервисен отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни части можете да намерите също на адрес:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Екипът на Bosch за технически съвети и приложения ще отговори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите продукти и допълнителните приспособления за тях.



## 110 | Български

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифренния каталожен номер, изписан на табелката на уреда.

### Роберт Бош ЕООД – България

Бош Сервиз Център

Гаранционни и извънгаранционни ремонти

бул. Черни връх 51-Б

FPI Бизнес център 1407

1907 София

Тел.: (02) 9601061

Тел.: (02) 9601079

Факс: (02) 9625302

[www.bosch.bg](http://www.bosch.bg)

### Бракуване

Измервателния уред, допълнителните приспособления и опаковките трябва да бъдат подложени на екологична преработка за усвояване на съдържащите се в тях сировини.

Не изхвърляйте измервателни уреди и акумулаторни батерии/батерии при битовите отпадъци!

### Само за страни от ЕС:



Съгласно Европейска директива 2012/19/ЕС измервателни уреди и съгласно Европейска директива 2006/66/EO акумулаторни или обикновени батерии, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях сировини.

Правата за изменения запазени.



Македонски | 111

## Македонски

### Безбедносни напомени



Сите упатства треба да се прочитаат и да се внимава на нив, за да може безбедно и без опасност да работите со овој мерен уред. Доколку мерниот уред не се користи согласно приложените инструкции, може да се наруши функцијата на вградените заштитни механизми во мерниот уред. Не ја оштетувајте ознаката за предупредување на мерниот уред. **ДОБРО ЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА И ПРЕДАДЕТЕ ГИ ЗАЕДНО СО МЕРНИОТ УРЕД.**

- ▶ Внимание – доколку користите други уреди за подесување и ракување освен овде наведените или поинакви постапки, ова може да доведе до опасна изложеност на зрачење.
- ▶ Мерниот уред се испорачува со натпис за предупредување (означено на приказот на мерниот уред на графичката страна со број 8).



- ▶ Доколку текстот на налепницата за предупредување не е на вашиот јазик, врз него залепете ја налепницата на вашиот јазик пред првата употреба.

## 112 | Македонски



**Не го насочувајте лазерскиот зрак на лица или животни и не погледнувајте директно во него или неговата рефлексија.** Така може да ги заслепите лицата, да предизвикате несреќи или да ги оштетите очите.

- ▶ Доколку лазерскиот зрак доспее до очите, веднаш треба да ги затворите и да ја тргнете главата од лазерскиот зрак.
- ▶ Не вршете никакви промени на лазерскиот уред.
- ▶ Не ги користете лазерските очила како заштитни очила. Лазерските очила служат за подобро препознавање на лазерскиот зрак, но не заштитуваат од лазерското зрачење.
- ▶ Не ги користете лазерските очила како очила за сонце или пак во сообраќајот. Лазерските очила не даваат целосна UV-заштита и го намалуваат препознавањето на бои.
- ▶ Мерниот уред смее да се поправа само од страна на квалификуван стручен персонал со оригинални резервни делови. Само на тој начин ќе бидете сигури во безбедноста на мерниот уред.
- ▶ Не ги оставяйте децата да го користат лазерскиот мереен уред без надзор. Може да ги заслепат другите лица поради невнимание.
- ▶ Не работете со мерниот уред во околина каде постои опасност од експлозија, каде има запаливи течности, гас или прашина. Мерниот уред создава искри, кои може да ја запалат правта или пареата.



**Не го принесувајте мерниот уред во близина на пејсмејкери.** Магнетот во внатрешноста на мерниот уред создава поле, кое може да ја наруши функцијата на пејсмејкерите.

- ▶ **Држете го мерниот уред подалеку од магнетски носачи на податоци и уреди осетливи на магнет.** Поради влијанието на магнетот, може да дојде до неповратно губење на податоците.

## Опис на производот и моќноста

### Употреба со соодветна наменка

Мерниот уред е наменет за одредување и проверка на хоризонтални и вертикални линии.

Мерниот уред е исклучиво наменет за употреба во затворени простории.

### Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на мерните апарати на графичката страница.

- 1 1/4"-прифат за адаптер-плочата
- 2 Фина завртка за подесување на адаптер-плочата
- 3 Адаптер-плоча
- 4 Прекинувач за вклучување/исклучување
- 5 Излезен отвор за лазерскиот зрак
- 6 Прифат на ставитот 1/4"
- 7 Поклопец на преградата за батеријата
- 8 Натпис за предупредување на ласерот
- 9 Сериски број
- 10 Фиксирање на поклопецот на преградата за батерија
- 11 Ставив
- 12 Лазерски очила\*
- 13 1/4"-шраф на држачот
- 14 Шраф за фиксирање на држачот
- 15 Шраф за прицврстување на држачот
- 16 Држач

\*Описаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака.

**114 | Македонски****Технички податоци**

Ласер со вкрстени линии		Quigo
Број на дел/артיקл		3 603 F63 5..
Работно поле најмалку <sup>1)</sup>		10 м
Точност при нивелирање		±0,8 мм/м
Типично поле на самонивелирање		± 4°
Типично време на нивелирање		6 с
Температура при работа		+ 5 °C...+ 40 °C
Температура при складирање		- 20 °C...+ 70 °C
релативна влажност на воздухот макс.		90 %
Класа на ласер		2
Тип на ласер		635 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>		1
Отстапување		
– Лазерска линија		0,5 mrad (целосен агол)
Прифат за ставитов		1/4"
Батерији		2 x 1,5 VLR3 (AAA)

1) Работното поле може да се намали поради неповољни услови на околината (нпр. директна изложеност на сончеви зраци).

Сериското број **9** на спецификационата плочка служи за јасна идентификација на вашиот мерен уред.

**Ласер со вкрстени линии****Quigo**

Времетраење на работа околу

&gt; 5 ч

Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014

- Ласер со вкрстени линии
- Држач

0,27 кг

0,20 кг

Димензии (Должина x Ширина x Висина)

65 x 65 x 65 мм

1) Работното поле може да се намали поради неповолни услови на околната (напр. директна изложеност на сончеви зраци).

Серискиот број **9** на спецификационата плочка служи за јасна идентификација на вашиот мерен уред.

## Монтажа

### Ставање/менување на батерии

За работа со мерниот уред се препорачува користење на алкално-мангански батерии.

За да го отворите поклопецот од преградата за батерији **7** притиснете на механизмот за заклучување **10** во правец на стрелката и извадете го поклопецот од преградата за батерији. Ставете ги испорачаните батерии. Внимавајте на точноста на половите согласно приказот на поклопецот на преградата на батерији.

Доколку батериите се слаби, тогаш лазерските линии трепкаат неколку секунди во брз такт.

Секогаш заменувайте ги сите батерии одеднаш. Користете само батерии од еден производител и со ист капацитет.



## 116 | Македонски

- **Доколку не сте го користеле мерниот уред повеќе време, извадете ги батериите.** Доколку се подолго време складирани, батериите може да кородираат и да се испразнат.

## Употреба

### Ставање во употреба

- **Заштитете го мерниот уред од влага и директно изложување на сончеви зраци.**
- **Не го изложувајте мерниот уред на екстремни температури или осцилации во температурата.** Напр. не го оставајте долго време во автомобилот. При големи осцилации во температурата, оставете го мерниот уред најпрво да се адекватизира, пред да го ставите во употреба. При екстремни температури или осцилации во температурата, прецизноста на мерниот уред може да се наруши.
- **Избегнувајте ги ударите и превртувањата на мерниот уред.** Доколку се оштети мерниот уред, може да се наруши прецизноста. По тежок пад или удар, споредете ги лазерските линии за контрола со познатата хоризонтална или вертикална референтна линија.
- **Исклучете го мерниот уред за време на транспортот.** При исклучувањето, се блокира осцилирачката единица, која би се оштетила при интензивни движења.

### Вклучување/исклучување

За **вклучување** на мерниот уред, притиснете на прекинувачот за вклучување/исклучување **4** нагоре. Веднаш по вклучувањето, мерниот уред пушта две лазерски линии од излезниот отвор **5**.

- **Не го насочувајте зракот светлина на лица или животни и не погледнувајте директно во него, дури ни од голема оддалеченост.**

## Македонски | 117

За **исклучување** на мерниот уред, притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување **4** надолу над излезниот отвор за ласерот **5**. При исклучување, осцилирачката единица се блокира.

**► Не го оставяйте вклучениот мерен уред без надзор и исклучете го по употребата.** Другите лица може да се заслепат од ласерскиот зрак.

За да се заштеди енергија, вклучувајте го мерниот уред само доколку го користите.

### Автоматика за нивелирање

За да работите со автоматика за нивелирање, поставете го мерниот уред на хоризонтална, цврста подлога и прицврстете го на држачот **16** или на ставитов **11**.

По вклучувањето, автоматиката за нивелирање автоматски ги израмнува нерамнините во полето на самонивелирање од  $\pm 4^\circ$ . Нивелирањето е завршено штом ласерските линии не трепкаат повеќе.

Доколку не е возможно автоматско нивелирање, на пр. бидејќи долната страна на мерниот уред отстапува повеќе од  $4^\circ$  од хоризонталата или мерниот уред се држи слободно во рака, тогаш ласерските линии трепкаат постојано во брз такт и мерниот уред работи без автоматика за нивелирање. Ласерските линии остануваат вклучени, а двете вкрстени линии не мора да се една кон друга во прав агол. За да обезбедите паѓање на двете ласерски линии под прав агол една кон друга, позиционирајте го мерниот уред ортогонално кон сидот.

За повторно да работите со автоматиката за нивелирање, позиционирајте го мерниот уред, така што долната страна ќе биде хоризонтално центрирана и почекајте го самонивелирањето. Штом мерниот уред ќе се најде и израмни во полето на самонивелирање од  $\pm 4^\circ$ , ласерските линии повторно светат непрекинато.

При вибрации или промена на положбата за време на работата, мерниот уред повторно се нивелира автоматски. По повторното нивелирање,



## 118 | Македонски

проверете ја позицијата на хоризонталната одн. вертикалната ласерска линија кон сидот во однос на референтните точки, за да се избегнат грешки.

### Совети при работењето

- За обележување, секогаш користете ја само средината на ласерската линија. Ширината на ласерската линија се менува со оддалечувањето.

### Прицврстување со држач (види слика А)

Со помош на држачот **16** може да го прицврстите мерниот уред на различни предмети со дебелина од 10 до 60 мм, напр. на вертикални или хоризонтални даски или цевки.

Олабавете го шрафот за прицврстување **15** на држачот, поставете го држачот на саканото место и повторно затегнете го шрафот за прицврстување.

Поставете го мерниот уред со прифатот на стативот **6** на 1/4"-шрафот **13** на држачот и прицврстете го силно на држачот. Не претерувајте со затегањето на мерниот уред, бидејќи може да се оштети.

Грубо центрирајте го држачот, пред да го вклучите мерниот уред. Олабавете го шрафот за фиксирање **14** на држачот и движете го мерниот уред во хоризонтална позиција на саканата висина. Повторно зацврстете го шрафот за фиксирање.

Исто така можете мерниот уред да го прицврстите за држачот со адаптер-плочата **3**.

### Работење со статив (опрема)

Стативот овозможува стабилна мерна подлога што може да се подесува по висина. Поставете го мерниот уред со прифатот за статив **6** на 1/4"-навој на стативот и зашрафете го цврто со шрафот за фиксирање на стативот.

Грубо центрирајте го стативот, пред да го вклучите мерниот уред.

Исто така можете мерниот уред да го прицврстите за стативот со адаптер-плочата **3**.

### Работење со адаптер-плочата (види слики **B – C**)

Адаптер-плочата **3** го олеснува точното израмнување на мерниот уред на референтната точка и овозможува брзо поставување и вадење на мерниот уред.

Адаптер-плочата **3** може да биде прицврстена на држачот **16** или на стативот **11**.

- Држач: Поставете ја адаптер-плочата со 1/4"-прифатот **1** на завртката **13** на држачот и силно затегнете ја за држачот.  
**Напомена:** Олабавете ја завртката за фиксирање **14** на држачот, доколку сакате да ја промените позицијата на мерниот уред. При вртење на адаптер-плочата без олабавена завртка за фиксирање, адаптер-плочата може да се разлабави и мерниот уред може да падне.
- Статив: Затегнете ја завртката за фиксирање на стативот во 1/4"-прифатот **1** на адаптер-плочата.

Притиснете го мерниот уред во адаптер-плочата **3**, така што механизмите за фиксирање на адаптер-плочата ќе се вклопат во отворите на двете страни од мерниот уред. Адаптер-плочата може да биде прицврстена на долната, задната и горната страна на мерниот уред. Проверете дали е стабилен мерниот уред.

При монтажата на адаптер-плочата на задната страна, мерниот уред во висина може да биде странично центриран при монтажа на горната и долната страна. Вртете ја фината завртка за подесување **2** на адаптер-плочата, за да ја центрирате ласерската линија на референтната точка.

### Ласерски очила (опрема)

Ласерските очила ја филтрираат околната светлина. На тој начин црвеното светло на ласерот изгледа посветло за окото.



## 120 | Македонски

- ▶ **Не ги користете ласерските очила како заштитни очила.** Ласерските очила служат за подобро препознавање на ласерскиот зрак, но не заштитуваат од ласерското зрачење.
- ▶ **Не ги користете ласерските очила како очила за сонце или пак во сообраќајот.** Ласерските очила не даваат целосна UV-заштита и го намалуваат препознавањето на бои.

## Одржување и сервис

### Одржување и чистење

Постојано одржувајте ја чистотата на мерниот уред.

Не го потопувајте мерниот уред во вода или други течности.

Избришите ги нечистотите со влажна мека крпа. Не користете средства за чистење или раствори.

Редовно чистете ги површините околу излезниот отвор на ласерот и притоа внимавајте на влакненцата.

### Сервисна служба и совети при користење

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови.

Експлозивен цртеж и информации за резервни делови ќе најдете на:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифренот број од спецификационата плочка на производот.

## Македонија

Д.Д. Електрически  
Сава Ковачевиќ 47Н, број 3  
1000 Скопје  
Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk  
Интернет: www.servis-bosch.mk  
Тел./факс: 02/ 246 76 10  
Моб.: 070 595 888

## Отстранување

Мерните уреди, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.

Не ги фрлете мерните уреди и батериите во домашната канта за ѓубре!

## Само за земји во рамки на ЕУ



Според европската регулатива 2012/19/EU мерните уреди што се вон употреба и дефектните или искористените батерији според регулативата 2006/66/EC мора одделно да се соберат и да се рециклираат за повторна употреба.

Се задржува правото на промена.



122 | Srpski

## Srpski

### Uputstva o sigurnosti



Morate da pročitate i obratite pažnju na sva uputstva kako biste sa altom radili bez opasnosti i bezbedno. Ako merni alat ne upotrebljavate u skladu sa priloženim uputstvima, možete da ugrozite zaštitne mere koje su integrisane u merni alat.

Nemojte da dozvolite da pločice sa upozorenjima budu nerazumljive. DOBRO SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO I PREDAJTE GA ZAJEDNO SA ALATOM, AKO GA PROSLEĐUJETE DALJE.

- Oprez – ako se koriste drugi uređaji za rad ili podešavanje od onih koji su ovde navedeni, ili izvode drugi postupci, može ovo voditi eksplozijama sa zračenjem.
- Merni alat se isporučuje sa jednom upozoravajućom tablicom (u prikazu mernog alata označena na grafičkoj stranici sa brojem 8).



- Ako tekst tablice sa opomenom nije na Vašem jeziku, onda prelepite ga pre prvog puštanja u rad sa isporučenom nalepnicom na jeziku Vaše zemlje.



Ne usmeravajte laserski zrak na osobe ili životinje i sami ne gledajte u direktni ili reflektujući laserski zrak. Na taj način možete da zaslepite lica, prouzrokuјete nezgode ili da oštetite oči.

- ▶ **Ako lasersko zračenje dode u oko, morate svesno da zatvorite oko i da glavu odmah okrenete od zraka.**
- ▶ **Nemojte da vršite promene na laserskoj opremi.**
- ▶ **Ne koristite laserske naočare za posmatranje kao zaštitne naočare.**  
Laserske naočare za posmatranje služe za bolje prepoznavanje laserskog zraka, one ne štite od laserskog zračenja.
- ▶ **Ne upotrebljavajte laserske naočare za posmatranje kao naočare za sunce ili u putnom saobraćaju.** Laserske naočare za posmatranje ne pružaju punu UV zaštitu i smanjuju opažanje boja.
- ▶ **Neka Vam merni alat popravlja stručno osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Time se obezbeđuje, da sigurnost mernog alata ostaje sačuvana.
- ▶ **Ne dopuštanje deci korišćenje mernog alata sa laserom bez nadzora.** Oni bi mogli nenamerno zaslepliti osoblje.
- ▶ **Ne radite sa mernim alatom u okolini gde postoji opasnost od eksplozije, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** U mernom alatu se mogu proizvesti varnice, koje bi zapalile prašinu ili isparenja.
-  **Ne donosite merni alat u blizinu pejsmerkera.** Preko magneta u unutražnosti mernog alata nastaje polje, koje može oštetići funkciju pejsmejkera.
- ▶ **Držite merni alat dalje od magnetnih prenosnika podataka i uređaja osetljivih na magnet.** Usled delovanja magneta može doći do nepovratnih gubitaka podataka.



124 | Srpski



## Opis proizvoda i rada

### Upotreba koja odgovara svrsi

Merni alat je zamišljen za dobijanje i kontrolu horizontalnih i vertikalnih linija.

Merni alat je isključivo zamišljen za rad na zatvorenim mestima upotrebe.

### Komponente sa slike

Označavanje brojevima komponenti sa slike odnosi se na prikaz mernog alata na grafičkoj stranici.

- 1 1/4" prihvat adapterske ploče
- 2 Zavrtanj za fino podešavanje adapterske ploče
- 3 Adapterska ploča
- 4 Prekidač za uključivanje-isključivanje
- 5 Izlazni otvor laserskog zraka
- 6 Prihvat za stativ 1/4"
- 7 Poklopac prostora za bateriju
- 8 Laserska tablica sa opomenom
- 9 Serijski broj
- 10 Blokiranje poklopca prostora za bateriju
- 11 Stativ\*
- 12 Laserske naočare za gledanje\*
- 13 1/4"-zavrtanj držača
- 14 Zavrtanj za fiksiranje držača
- 15 Zavrtanj za pričvršćivanje držača
- 16 Držač

\*Pribor sa slike ili koji je opisan ne spada u standardni obim isporuka.



## Tehnički podaci

	Quigo
Broj predmeta	3 603 F63 5..
Radno područje najmanje <sup>1)</sup>	10 m
Tačnost nivelišanja	±0,8 mm/m
Područje sa automatskim nivelišanjem tipično	± 4°
Vreme nivelišanja tipično	6 s
Radna temperatura	+ 5 °C...+ 40 °C
Temperatura skladišta	- 20 °C...+ 70 °C
Relativna vлага vazduha max.	90 %
Klasa lasera	2
Tip lasera	635 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>	1
Divergencija – Linija lasera	0,5 mrad (pun ugao)
Prihvata za stativ	1/4"
Baterije	2 x 1,5 VLR3 (AAA)

1) Radno područje se može smanjiti usled nepovoljnih uslova okoline (na primer direktno sunčevno zračenje).

Za jasniju identifikaciju Vašeg mernog alata služi serijski broj **9** na tipskoj tablici.

**126 | Srpski****Laser sa ukrštenim linijama****Quigo**

Trajanje rada ca.

&gt; 5 h

Težina prema EPTA-Procedure 01:2014

- Laser sa ukrštenim linijama
- Držač

- 0,27 kg
- 0,20 kg

Dimenzije (dužina x širina x visina)

65 x 65 x 65 mm

1) Radno područje se može smanjiti usled nepovoljnih uslova okoline (na primer direktno sunčevno zračenje).

Za jasniju identifikaciju Vašeg mernog alata služi serijski broj **9** na tipskoj tablici.

## Montaža

### Ubacivanje baterije/promena

Za rad mernog alata preporučuje se primena alkalno-manganskih baterija.

Za otvaranje poklopca prostora za bateriju **7** pritisnite blokadu **10** u pravcu strelice i skinite poklopac prostora za bateriju. Ubacite isporučene baterije.

Pazite pritom na ispravne polove prema prikazu prostora za baterije.

Ako baterije oslabe, laserske linije će treperiti nekoliko sekundi u brzom ritmu.

Menjajte uvek sve baterije istovremeno. Upotrebljavajte samo baterije jednog proizvođača i sa istim kapacitetom.

► **Izvadite baterije iz mernog alata, ako ih ne koristite duže vremena.**

Baterije mogu pri dužem vremenu korodirati i čak se same isprazniti.

## Rad

### Puštanje u rad

- ▶ **Čuvajte merni alat od vlage i direktnog sunčevog zračenja.**
- ▶ **Ne izlažite merni alat ekstremnim temperaturama ili temperaturnim kolebanjima.** Ne ostavljajte ga na primer u autu duže vreme. Pustite merni alat pri većim temperaturnim kolebanjima da se prvo temperira, pre nego ga pustite u rad. Pri ekstremnim temperaturama ili temperaturnim kolebanjima može se oštetiti preciznost mernog alata.
- ▶ **Izbegavajte česte udarce ili padove mernog alata.** Oštećenjima mernog alata može se oštetiti tačnost. Uporedite posle nekog snažnog udarca ili pada lasersku liniju radi kontrole sa poznatom horizontalnom ili vertikalnom referentnom linijom.
- ▶ **Isključite merni alat, ako ga transportujete.** Pri isključivanju se blokira klatni uredaj, koji se inače pri jačim pokretima može oštetiti.

### Uključivanje-isključivanje

Za **uključivanje** mernog alata pomerite prekidač za uključivanje-isključivanje **4** uvis. Merni alat šalje odmah posle uključivanja dve laserske linije iz izlaznog otvora **5**.

- ▶ **Ne usmeravajte laserski zrak na osobe ili životinje i ne gledajte u laserski zrak čak ni sa daljeg odstojanja.**

Za **isključivanje** mernog alata pomerite prekidač za uključivanje-isključivanje **4** nadole preko izlaznog otvora za laser **5**. Prilikom isključenja se blokira klatna jedinica.

- ▶ **Ne ostavljajte slučajno uključen merni alat i isključite merni alat posle upotrebe.** Druge osobe bi mogle da budu zaslepljene od laserskog zraka.

Kako biste uštedeli energiju, merni alat uključujte samo ako ga koristite.

**128 | Srpski****Automatika nivелирања**

Da bi radili sa automatom nivелирања, stavite merni alat na neku horizontalnu stabilnu podlogu, pričvrstite ga na držaću **16** ili na stativu **11**.

Nakon uključivanja, automatsko nivелирање automatski kompenzuje neravnine u okviru raspona samonivelirajućeg  $\pm 4^\circ$ . Niveling je završeno kada laserske linije prestanu da trepere.

Ako automatsko niveling nije moguće, npr. kada donja strana mernog alata odstupa više od  $4^\circ$  od horizontale ili se merni alat drži u ruci, onda laserske linije neprekidno trepere u sporom ritmu, a merni alat radi bez automatskog nivelinga. Laserske linije ostaju uključene, ali obe ukrštene linije više ne moraju da budu pod pravim uglom. Da bi se osiguralo da se ove dve laserske linije međusobno pružaju pod pravim uglom, postavite merni alat upravno na zid.

Da biste ponovo radili sa automatskim nivelingom, postavite merni alat tako da donja strana bude u horizontalnom položaju, i sačekajte da se obavi samoniveliranje. Čim se merni alat nađe u opsegu samonivelirajućeg  $\pm 4^\circ$  i bude iznivelen, laserske linije će ponovo trajno svetleti.

U slučaju potresa ili promena položaja tokom režima rada merni alat se automatski iznova niveliše. Da bi se izbegle greške, nakon ponovnog nivelinga proverite položaj horizontalne, odnosno vertikalne laserske linije u odnosu na referentne tačke na zidu.

**Uputstva za rad**

► **Koristite uvek samo sredinu laserske linije za markiranje.** Širina laserske linije se menja sa odstojanjem.

**Pričvršćivanje sa držaćem (pogledajte sliku A)**

Pomoću držaća **16** može se merni alat pričvrstiti na različitim predmetima sa debljinom od 10 do 60 mm, na primer na vertikalnim odnosno horizontalnim daskama ili cevima.

Odvrnite zavrtanj za pričvršćivanje **15** držača, postavite držač na željeno mesto i čvrsto stegnjite zavrtanj za pričvršćivanje.

Stavite merni alat sa prihvatom stativa **6** na 1/4"-zavrtnja **13** držača i stegnjite umerenom snagom na držaču. Ne stežite merni alat suviše čvrsto, jer se inače može oštetići.

Centrirajte držač grubo, pre nego što uključite merni alat. Odvignite za ovo zavrtanj za fiksiranje **14** držača i pokrećite merni alat u horizontalnu poziciju na željenoj visini. Čvrsto ponovo stegnjite zavrtanj za fiksiranje.

Merni alat možete pričvrstiti na nosač i pomoću adapterske ploče **3**.

#### **Radovi sa stativom (pribor)**

Stativ pruža stabilnu mernu podlogu sa podešavanjem po visini. Stavite merni alat sa prihvatom stativa **6** na 1/4"-navoj stativa i čvrsto uvrnite sa zavrtnjem stativa za fiksiranje.

Centrirajte stativ grubo, pre nego što uključite merni alat.

Merni alat možete pričvrstiti na stativ i pomoću adapterske ploče **3**.

#### **Rad sa adapterskom pločom (pogledajte slike B – C)**

Adapterska ploča **3** olakšava precizno usmeravanje mernog alata na referentnu tačku i omogućava brzu montažu i demontažu mernog alata.

Adapterska ploča **3** se može pričvrstiti na nosač **16** ili stativ **11**.

- Držač: Postavite adaptersku ploču sa 1/4"-prihvatom **1** na zavrtanj **13** i okrećite je umerenom silom, dok se ne učvrsti za nosač.

**Uputstvo:** Ako želite da promenite položaj mernog alata, otpustite zavrtanj za pričvršćivanje na nosaču **14**. Prilikom okretanja adapterske ploče bez otpuštanja zavrtinja za pričvršćivanje, ploča se može olabaviti, a merni alat može ispasti.

- Stativ: Čvrsto zategnjite zavrtanj za pričvršćivanje postolja na 1/4"-prihvatu adapterske ploče **1**.



## 130 | Srpski

Pritisnite merni alat na adaptersku ploču **3** tako da graničnici adapterske ploče upadnu u otvore koji se nalaze sa dve strane mernog alata. Adapterska ploča se može pričvrstiti na donju, zadnju ili gornju stranu mernog alata. Proverite da li je merni alat čvrsto postavljen.

Kada se adapterska ploča montira na zadnjoj strani, merni alat se može usmeravati po visini, dok se kod montaže na gornjoj ili donjoj strani, njegovo usmeravanje može vršiti bočno. Okrećite zavrtanjem za fino podešavanje adapterske ploče **2** da biste usmerili lasersku liniju prema jednoj referentnoj tački.

### **Laserske naočare za gledanje (pribor)**

Laserske naočare za gledanje filtriraju okolnu svetlost. Tako izgleda crveno svetlo lasera svetlije za oko.

- **Ne koristite laserske naočare za posmatranje kao zaštitne naočare.**  
Laserske naočare za posmatranje služe za bolje prepoznavanje laserskog zraka, one ne štite od laserskog zračenja.
- **Ne upotrebljavajte laserske naočare za posmatranje kao naočare za sunce ili u putnom saobraćaju.** Laserske naočare za posmatranje ne pružaju punu UV zaštitu i smanjuju opažanje boja.

## Održavanje i servis

### Održavanje i čišćenje

Držite merni alat uvek čist.

Ne uranjajte merni alat u vodu ili druge tečnosti.

Brišite zaprljanja sa vlažnom, mekom krpom. Ne upotrebljavajte nikakva sredstva za čišćenje ili rastvarače.

Čistite redovno posebno površine na izlaznom otvoru lasera i pazite pritom na dlačice.



## Servisna služba i savetovanje o upotrebi

Servisna služba odgovoriće na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na našoj adresi:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako imate pitanja o našim proizvodima i priboru.

Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj predmeta sa 10 brojčanih mesta prema tipskoj tablici proizvoda.

### Srpski

Bosch-Service

Dimitrija Tucovića 59  
11000 Beograd

Tel.: (011) 6448546  
Fax: (011) 2416293

E-Mail: [asboschz@EUnet.yu](mailto:asboschz@EUnet.yu)

Keller d.o.o.

Ljubomira Nikolica 29  
18000 Nis

Tel./Fax: (018) 274030

Tel./Fax: (018) 531798

Web: [www.keller-nis.com](http://www.keller-nis.com)

E-Mail: [office@keller-nis.com](mailto:office@keller-nis.com)

## Uklanjanje djubreta

Merni alati, pribor i pakovanja treba da se dovoze na regeneraciju koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

Ne bacajte merne alate i akumulatore (baterije u kućno djubre).



## 132 | Slovensko

### Samo za EU-zemlje:



Prema evropskoj smernici 2012/19/EU ne moraju više neupotrebljivi merni alati a prema evropskoj smernici 2006/66/EC ne moraju više akumulatori/baterije u kvaru i istrošeni da se odvojeno sakupljaju i odvoze reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove sredine.

Zadržavamo pravo na promene.

## Slovensko

### Varnostna navodila



Preberite in upoštevajte navodila v celoti, da zagotovite varno in zanesljivo uporabo merilne naprave. Če merilne naprave ne uporabljate v skladu s predloženimi navodili, lahko pride do poškodb vgrajene zaščitne opreme v merilni napravi. Opozorilnih ploščic na merilni napravi nikoli ne zakrivajte. HRANI TE TA NAVODILA V DOBREM STANJU IN JIH V PRIMERU PREDAJE PRILOŽI TE MERILNI NAPRAVI.

- Bodite previdni – v primeru izvajanja opravil ali nastavitev, ki niso opisana v teh navodilih, lahko pride do nevarnega izpostavljanja laserskemu sevanju.

Slovensko | 133

- Merilno orodje se dobavi z opozorilno tablo (na prikazu merilnega orodja na grafični strani označeno s številko 8).



- Če tekst opozorilne tablice ni v vašem jeziku, ga pred prvim zagonom prelepite z ustrezno nalepkovo v vašem nacionalnem jeziku.



Laserskega žarka ne usmerjajte v osebe ali živali in tudi sami ne glejte neposredno v laserski žarek ali njegov odsev. S tem lahko zaslepite ljudi, povzročite nesrečo ali poškodbe oči.

- Če laserski žarek usmerite v oči, le-te zaprite in glavo takoj obrnite stran od žarka.
- Ne spreminjajte laserske naprave.
- Očal za vidnost laserskega žarka ne uporabljajte namesto zaščitnih očal. Očala za vidnost laserskega žarka so namenjena boljšemu razpoznavanju laserskega žarka, vendar oči ne varujejo pred laserskim sevanjem.
- Očal za vidnost laserskega žarka ne uporabljajte namesto sončnih očal oziroma med vožnjo v cestnem prometu. Očala za vidnost laserskega žarka ne zagotavljajo popolne UV-zaščite in zmanjšujejo sposobnost zaznavanja barv.
- **Merilno orodje lahko popravlja samo kvalificirano strokovno osebje z originalnimi nadomestnimi deli.** Na ta način bo ohranjena varnost merilnega orodja.
- **Otrokom ne dovolite, da bi brez nadzora uporabljali lasersko merilno orodje.** Saj bi lahko nenamerno zaslepili druge osebe.



## 134 | Slovensko

- **Z merilnim orodjem ne smete delati v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in kjer se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah.** Merilno orodje lahko povzroči iskrenje, ki lahko vname prah ali hlape.



**Poskrbite za to, da se merilno orodje ne nahaja v bližini srčnih spodbujevalnikov.** Magnet, ki se nahaja v notranjosti merilnega orodja, ustvarja polje, ki lahko negativno vpliva na delovanje srčnih spodbujevalnikov.

- **Merilno orodje se ne sme nahajati v bližini magnetnih nosilcev podatkov in na magnet občutljivih naprav.** Zaradi vplivov magneta lahko pride do nepopravljivih izgub podatkov.

## Opis in zmogljivost izdelka

### Uporaba v skladu z namenom

Merilno orodje je predvideno za določanje in preverjanje vodoravnih in navpičnih črt.

Merilno orodje je namenjeno izključno za obratovanje v zaprtih mestih uporabe.

### Komponente na sliki

Oštrevljenje naslikanih komponent se nanaša na prikaz merilnega orodja na strani z grafiko.

- 1 Vpenjalo dim. 1/4" adapterske plošče
- 2 Vijak za fino nastavitev adapterske plošče
- 3 Adapterska plošča
- 4 Vklopno/izklopno stikalo
- 5 Izstopna odprtina laserskega žarka
- 6 Prijemalo za stativ 1/4"
- 7 Pokrov predalčka za baterije

- 8** Opozorilna ploščica laserja
- 9** Serijska številka
- 10** Aretiranje pokrova predalčka za baterije
- 11** Stativ\*
- 12** Očala za vidnost laserskega žarka\*
- 13** Vijak 1/4" držala
- 14** Fiksirni fijak držala
- 15** Pritrdilni vijak držala
- 16** Držalo

\*Prikazan ali opisan pribor ne spada v standardni obseg dobave.

### Tehnični podatki

Križni laser	Quigo
Številka artikla	3 603 F63 5..
Delovno področje najmanj <sup>1)</sup>	10 m
Točnost nивeliranja	±0,8 mm/m
Področje samoniveliranja tipično	± 4°
Čas nivaliranja tipično	6 s
Delovna temperatura	+ 5 °C...+ 40 °C
Temperatura skladiščenja	- 20 °C...+ 70 °C
Relativna zračna vlaga maks.	90 %
Laserski razred	2

1) Delovno območje se lahko zaradi neugodnih pogojev v okolici (na primer direktno sončno sevanje) zmanjša.

Jasno identifikacijo Vašega merilnega orodja omogoča serijska številka **9** na tipski ploščici.

**136 | Slovensko**

<b>Križni laser</b>	<b>Quigo</b>
Tip laserja	635 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>	1
Odstopanje	0,5 mrad (polni kot)
– Laserska linija	
Prijemalo za stativ	1/4"
Bateriji	2 x 1,5 V LR3 (AAA)
Trajanje obratovanja pribl.	> 5 h
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	
– Križni laser	0,27 kg
– Držalo	0,20 kg
Mere (dolžina x širina x višina)	65 x 65 x 65 mm
1) Delovno območje se lahko zaradi neugodnih pogojev v okolici (na primer direktno sončno sevanje) zmanjša.	
Jasno identifikacijo Vašega merilnega orodja omogoča serijska številka <b>9</b> na tipski ploščici.	

## Montaža

### Vstavljanje/zamenjava baterij

Pri uporabi merilnega orodja priporočamo uporabo alkalnih manganskih baterij.

Če želite odpreti pokrov predalčka za baterijo **7**, pritisnite aretiranje **10** v smeri puščice in snemite pokrov predalčka za baterijo. Vstavite dobavljene baterije.

Pri tem pazite na pravilnost polov z ozirom na prikaz v predalčku za baterije.

Če so baterije že močno izpraznjene, laserske linije za nekaj sekund utripajo v hitrem ritmu.

Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati. Uporabite samo bateriji istega proizvajalca in enake kapacitete.

- **Če merilnega orodja dalj časa ne boste uporabljali, odstranite iz njega bateriji.** Med dolgim skladisčenjem lahko bateriji zarjavita in se samodejno izpraznita.

## Delovanje

### Zagon

- **Zavarujte merilno orodje pred vlogo in direktnim sončnim sevanjem.**
- **Ne izpostavljajte merilnega orodja ekstremnim temperaturam ali ekstremnemu nihanju temperature.** Poskrbite za to, da npr. ne bo ležalo dalj časa v avtomobilu. Če je merilno orodje bilo izpostavljeno večjim temperaturnim nihanjem, najprej pustite, da se temperatura pred uporabo uravna. Pri ekstremnih temperaturah ali temperaturnih nihanjih se lahko poškoduje natančnost delovanja merilnega orodja.
- **Preprečite močne sunke v merilno orodje ali pa padce na tla.** Poškodbe merilnega orodja lahko povzročijo zmanjšanje natančnosti. Po vsakem močnem sunku oz padcu morate preveriti lasersko linijo s poznano vodoravno ali navpično referenčno linijo.
- **Med transportom izklopite merilno orodje.** Ob izklopu se nihajna enota zablokira, saj bi se sicer pri močnem premikanju poškodovala.

### Vklop/izklop

Za **vklop** merilnega orodja potisnite vklopno/izklopno stikalo **4** navzgor. Merilno orodje takoj po vklopu odda dve laserske liniji iz izstopne odprtine **5**.

- **Laserskega žarka ne usmerjajte na osebe ali živali in ne glejte vanj, tudi ne iz večje razdalje.**

Za **izklop** merilnega orodja potisnite vklopno/izklopno stikalo **4** navzdol nad izstopno odprtino **5**. Pri izklopu se nihajna enota zablokira.



## 138 | Slovensko

- **Vklapljenega merilnega orodja nikoli ne puščajte brez nadzorstva in ga po uporabi izklopite.** Laserski žarek lahko zaslepi druge osebe.

Da prihranite energijo, vključite merilno napravo le, ko jo potrebujete.

### Avtomatika nивелирања

Za delo z niveliрno avtomatiko postavite merilno orodje na vodoravno, trdno podlogo in ga pritrdite na držalo **16** ali stativ **11**.

Po vklpu samodejno niveliiranje avtomsatko izvrna neravnine v območju samoniveliiranja  $\pm 4^\circ$ . Niveliiranje je zaključeno, ko laserske linije ne utripajo več.

Če samodejno niveliiranje ni mogoče, ker na primer spodnja stran merilne naprave za več kot  $4^\circ$  odstopa od vodoravnice ali pa merilno napravo prosto držite v roku, laserske linije stalno utripajo v počasnem ritmu in merilna naprava deluje brez samodejnega niveliiranja. Laserske linije ostanejo vključene, ni pa nujno, da sta obe liniji prekrivani pod pravim kotom. Da zagotovite, da se laserski liniji še naprej stikata pravokotno, postavite merilno napravo pravokotno na steno.

Če želite delati s samodejnim niveliiranjem, spodnjo stran merilne naprave poravnajte vodoravno in počakajte na samoniveliiranje. Takoj ko je merilna naprava v območju samoniveliiranja  $\pm 4^\circ$  znivelirana, laserske linije znova svetijo nepreklenjeno.

V primeru udarcev ali sprememb položaja med delovanjem se merilna naprava samodejno zniveliira. Po ponovnem niveliiranju preverite položaj vodoravnih oz. navpičnih laserskih linij glede na referenčne točke na steni, da preprečite napake.

### Navodila za delo

- **Za označevanje uporabljajte vedno samo sredino laserske črte.** Širina laserske črte se z oddaljenostjo spreminja.

### Pritrditev z držalom (glejte sliko A)

S pomočjo držala **16** lahko merilno orodje pritrdite na različnih predmetih z debelino 10 do 60 mm, npr. na navpičnih oz. vodoravnih deskah ali ceveh.

Sprostite pritrdilni vijak **15** držala, namestite držalo na želenem mestu in ponovno zategnite pritrdilni vijak.

Namestite merilno orodje s prijemanom stativa **6** na 1/4"-vijak **13** držala in ga z zmerno močjo zasukajte na držalu. Merilnega orodja ne smete preveč močno zategniti, ker bi se lahko poškodovalo.

Pred vklopom merilnega orodja morate držalo grobo naravnati. Zato sprostite pritrdilni vijak **14** držala in premaknite merilno orodje v vodoravni položaj in želeni višini. Ponovno zategnjite pritrdilni vijak.

Merilno napravo lahko na držalo pritrdirite tudi z adaptersko ploščo **3**.

#### Delo s stativom (pribor)

Stativ vam zagotavlja stabilno, višinsko nastavljivo merilno podlogo. Postavite merilno orodje s prijemanom za stativ **6** na 1/4"-navoj in ga privijte z nastavitev nim vijakom stativa.

Pred vklopom merilnega orodja morate grobo naravnati stativ.

Merilno napravo lahko na stojalo pritrdirite tudi z adaptersko ploščo **3**.

#### Delo z adaptersko ploščo (glejte slike B – C)

Z adaptersko ploščo **3** lažje natančno poravnate merilno napravo na referenčno točko in jo hitrej namestite oziroma odstranite.

Adaptersko ploščo **3** lahko pritrdirite na držalo **16** ali stojalo **11**.

- Držalo: Adaptersko ploščo z vpenjalom dim. 1/4"**1** namestite na vijak **13** držala in z zmerno močjo zategnjite držalo.

**Opozorilo:** Če želite spremeniti položaj merilne naprave, sprostite vijak za fino nastavitev **14** držala. Če adaptersko ploščo vrtilte, ne da bi prej odvili vijak za fino nastavitev, se lahko adapterska plošča razrahla in merilna naprava pada.

- Stojivo: Vrijak za fino nastavitev stojala privijte v vpenjalo dim. 1/4" **1** adapterske plošče.



## 140 | Slovensko

Merilno napravo potisnite v adaptersko ploščo **3**, tako se blokirna mehanizma adapterske plošče zaskočita v odprtine na obeh straneh merilne naprave. Adaptersko ploščo lahko pritrдite na spodnjo, zadnjo in zgornjo stran merilne naprave. Prepričajte se, da je merilna naprava trdno nameščena.

Ko adaptersko ploščo namestite na zadnjo stran, lahko merilno napravo poravnate glede na višino, pri montaži na zgornjo ali spodnjo stran pa glede na stran. Zavrtite vijak za fino nastavitev **2** adapterske plošče, da lasersko linijo poravnate glede na referenčno točko.

### Očala za vidnost laserskega žarka (pribor)

Očala za vidnost laserskega žarka filtrirajo svetlobo okolice. S tem postane rdeča svetloba laserskega žarka svetlejša za oko.

#### ► Očala za vidnost laserskega žarka ne uporabljajte namesto zaščitnih očal.

Očala za vidnost laserskega žarka so namenjena boljšemu razpoznavanju laserskega žarka, vendar oči ne varujejo pred laserskim sevanjem.

#### ► Očala za vidnost laserskega žarka ne uporabljajte namesto sončnih očal oziroma med vožnjo v cestnem prometu.

Očala za vidnost laserskega žarka ne zagotavljajo popolne UV-zaščite in zmanjšujejo sposobnost zaznavanja barv.

## Vzdrževanje in servisiranje

### Vzdrževanje in čiščenje

Merilno orodje naj bo vedno čisto.

Merilnega orodja nikoli ne potapljajte v vodo ali v druge tekočine.

Umazanijo obrišite z vlažno, mehko krpo. Uporaba čistil in topil ni dovoljena.

Še posebno redno čistite površine ob izstopni odprtini laserja in pazite, da krpa ne bo puščala vlaken.

## Servis in svetovanje o uporabi

Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razstavljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo tudi na spletu pod:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z veseljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pribora.

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporočite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

### Slovensko

Top Service d.o.o.

Celovška 172

1000 Ljubljana

Tel.: (01) 519 4225

Tel.: (01) 519 4205

Fax: (01) 519 3407

## Odlaganje

Merilna orodja, pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno ponovno predelavo.

Merilna orodja in akumulatorskih baterij/baterij ne smete odvreči med hišne odpadke!

### Samo za države EU:



V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo merilna orodja, ki niso več v uporabi ter v skladu z Direktivo 2006/66/ES morate okvarjene ali obrabljene akumulatorske baterije/baterije zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.

**Pridržujemo si pravico do sprememb.**



142 | Hrvatski

## Hrvatski

### Upute za sigurnost



Sve upute treba pročitati i pridržavati ih se kako biste s mjer-  
nim alatom radili sigurno i bez opasnosti. Ukoliko se mjer-  
ni alat ne koristi sukladno ovim uputama, to može negativno  
utjecati na rad integriranih zaštitnih naprava u mjernom ala-  
tu. Znakovni i natpsi upozorenja na mjernom alatu moraju  
ostati raspoznatljivi. **OVE UPUTE BRIŽLJIVO SAČUVAJTE I DRUGOM KORI-  
SNIKU IH PREDAJTE ZAJEDNO S MJERNIM ALATOM.**

- ▶ Oprez – ako se koriste uredaji za posluživanje ili podešavanje različiti od  
onih ovdje navedenih ili se izvode drugačiji postupci, to može dovesti do  
opasnih izlaganja zračenju.
- ▶ Mjerni alat se isporučuje sa natpisom upozorenja (na slici mjernog alata  
na stranici sa slikama označen je brojem 8).



- ▶ Ako tekst natpisa upozorenja nije na vašem materinjem jeziku, u tom slu-  
čaju prije prvog puštanja u rad, preko ovog natpisa upozorenja nalijepite  
isporučenu naljepnicu na vašem materinjem jeziku.



Ne usmjeravajte lasersku zraku na ljudе ili životinje i ne  
gledajte u izravnu ili reflektiranu lasersku zraku. Time mo-  
žete zasljepljiti ljudе, izazvati nesreće ili oštetiti oko.

- ▶ **Ako laserska zraka pogodi oko, svjesno zatvorite oči i glavu smjesti odmaknite od zrake.**
- ▶ **Na laserskom uređaju ništa ne mijenjate.**
- ▶ **Naočale za gledanje lasera ne koristite kao zaštitne naočale.** Naočale za gledanje lasera služe za bolje prepoznavanje laserske zrake, međutim one ne mogu zaštititi od laserskog zračenja.
- ▶ **Naočale za gledanje lasera ne koristite kao sunčane naočale ili u cestovnom prometu.** Naočale za gledanje lasera ne služe za potpunu zaštitu od ultraljubičastih zraka i smanjuju sposobnost za razlikovanje boja.
- ▶ **Popravak mjernog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osobljiju i samo sa originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način postići da ostane zadržana sigurnost mjernog alata.
- ▶ **Ne dopustite djeci da bez nadzora koriste laserski mjerni alat.** Djeca bi mogla nehotično zasljepliti druge ljudе.
- ▶ **Sa mjernim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** U mjernom alatu mogu nastati iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.  


**Mjerni alat ne stavljamte blizu srčanih stimulatora.** Magnet unutar mjernog alata može proizvesti magnetsko polje koje može potremeti funkciju srčanog stimulatora.
- ▶ **Mjerni alat držite dalje od magnetskih nosača podataka i magnetski osjetljivih uređaja.** Pod djelovanjem magneta može doći do nepovratnih gubitaka podataka.



144 | Hrvatski



## Opis proizvoda i radova

### Uporaba za određenu namjenu

Mjerni alat je predviđen za određivanje i provjeru vodoravnih i okomitih linija.

Ovaj je mjerni alat isključivo prikladan za rad u zatvorenim prostorima.

### Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih komponenti odnosi se na prikaz mjernog alata na stranici sa slikama.

- 1 1/4" prihvati adapterske ploče
- 2 Vijak za fino namještanje adapterske ploče
- 3 Adapterska ploča
- 4 Prekidač za uključivanje/isključivanje
- 5 Izlazni otvor laserske zrake
- 6 Pričvršćenje stativa 1/4"
- 7 Poklopac pretinca za baterije
- 8 Znak upozorenja za laser
- 9 Serijski broj
- 10 Aretiranje poklopca pretinca za baterije
- 11 Stativ\*
- 12 Naočale za gledanje lasera\*
- 13 1/4"-vijak držača
- 14 Zaporni vijak držača
- 15 Vijak za pričvršćenje držača
- 16 Držač

\*Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke.



## Tehnički podaci

Križni laser	Quigo
Kataloški br.	3 603 F63 5..
Radno područje najmanje <sup>1)</sup>	10 m
Točnost niveliranja	±0,8 mm/m
Tipično područje samoniveliranja	± 4°
Tipično vrijeme niveliranja	6 s
Radna temperatura	+ 5 °C...+ 40 °C
Temperatura uskladištenja	- 20 °C...+ 70 °C
Relativna vlažnost max.	90 %
Klasa lasera	2
Tip lasera	635 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>	1
Divergencija – Linija lasera	0,5 mrad (puni kut)
Pričvršćenje stativa	1/4"
Baterije	2 x 1,5 VLR3 (AAA)

1) Radno područje može se smanjiti zbog nepovoljnih uvjeta okoline (npr. izravno djelovanje sunčevih zraka).

Za jednoznačno identificiranje vašeg mjernog alata služi serijski broj **9** na tipskoj pločici.

**146 | Hrvatski**

Križni laser	Quigo
Trajanje rada cca.	> 5 h
Težina odgovara EPTA-Procedure 01:2014	
- Križni laser	0,27 kg
- Držač	0,20 kg
Dimenzije (dužina x širina x visina)	65 x 65 x 65 mm
1) Radno područje može se smanjiti zbog nepovoljnih uvjeta okoline (npr. izravno djelovanje sunčevih zraka).	
Za jednoznačno identificiranje vašeg mjernog alata služi serijski broj <b>9</b> na tipskoj pločici.	

## Montaža

### Stavljanje/zamjena baterije

Za rad mjernog alata preporučuje se primjena alkalno-manganskih baterija.

Za otvaranje poklopca pretinča **7** pritisnite aretiranje **10** u smjeru strelice i uklopite poklopac pretinča za baterije. Stavite isporučene baterije. Kod toga pazite na ispravan polaritet prema shemi u pretincu za baterije.

Ako baterije oslabe, onda linije lasera trepere brzo nekoliko sekundi.

Zamijenite uvijek sve baterije istodobno. Koristite samo baterije jednog proizvođača i istog kapaciteta.

- **Izvadite baterije iz mjernog alata ako se on dulje neće koristiti.** Baterije mogu kod duljeg uskladištenja korodirati i same se isprazniti.

## Rad

### Puštanje u rad

- ▶ **Zaštite mjerni alat od vlage i izravnog djelovanja sunčevih zraka.**
- ▶ **Mjerni alat ne izlažite ekstremnim temperaturama ili oscilacijama temperature.** Ne ostavljajte ga npr. dulje vrijeme u automobilu. Kod većih temperaturnih oscilacija, prije nego što ćete ga pustiti u rad, ostavite mjerni alat da se prvo temperira. Kod ekstremnih temperatura ili oscilacija temperature može se smanjiti preciznost mjernog alata.
- ▶ **Izbjegavajte snažne udare ili pad mjernog alata.** Oštećenje mjernog alata moglo bi umaniti njegovu točnost. Nakon snažnog udara ili pada usporedite liniju lasera za kontrolu, sa poznatom vodoravnom ili okomitom referentnom linijom.
- ▶ **Isključite mjerni alat ako ćete ga transportirati.** Kod isključivanja će se blokirati njišuća jedinica, koja bi se inače mogla oštetiti kod većeg gibanja.

### Uključivanje/isključivanje

Za **uključivanje** mjernog alata pomaknite prekidač za uključivanje/isključivanje **4** prema gore. Mjerni alat će odmah nakon uključivanja iz izlaznog otvora **5** emitirati dvije linije lasera.

- ▶ **Ne usmjeravajte lasersku zraku na ljudе ili životinje i ne gledajte u lasersku zraku, niti sa veće udaljenosti.**

Za **isključivanje** mjernog alata pomaknite prekidač za uključivanje/isključivanje **4** dolje preko izlaznog otvora **5** laserske zrake. Kod isključivanja će se blokirati njišući uredaj.

- ▶ **Uključeni mjerni alat ne ostavljajte bez nadzora i isključite mjerni alat na kon uporabe.** Laserska zraka bi mogla zaslijepiti ostale osobe.

Radi uštede energije uključite mjerni alat tek onda kada ga koristite.



## 148 | Hrvatski

### Nivelacijska automatika

Za rad s nivelacijskom automatom, mjerni alat stavite na horizontalnu čvrstu podlogu, pričvrstite ga na držaći **16** ili na stativ **11**.

Nakon uključivanja nivelacijska automatska izjednačava automatski neravnine unutar područja samoniveliranja od  $\pm 4^\circ$ . Niveliranje je završeno čim linije lasera više ne trepere.

Ako automatska niveličnica nije moguća, npr. jer donja strana mjernog alata za više od  $4^\circ$  odstupa od horizontale ili jer se mjerni alat slobodno drži u ruci, onda linije lasera stalno polako trepere, a mjerni alat radi bez nivelacijske automatske. Linije lasera ostaju uključene, obje križne linije su položene, ali ne više nužno pod pravim kutom jedna prema drugoj. Kako biste osigurali da su dvije linije lasera položene pod pravim kutom jedna prema drugoj, mjerni alat pozicionirajte okomitno prema zidu.

Kako biste ponovo radili s nivelacijskom automatom, mjerni alat postavite tako da je donja strana usmjerena horizontalno i pričekajte samonivelaciju. Čim se mjerni alat ponovo nade unutar područja samoniveliranja od  $\pm 4^\circ$  i kad je izniveliiran, linije lasera će ponovo stalno svijetliti.

U slučaju vibracija ili promjene položaja tijekom rada mjerni alat će se automatski ponovno izniveliрати. Kako bi se izbjegla pogreška, provjerite nakon ponovnog niveliiranja položaj vodoravne odn. okomite linije lasera u odnosu na referentne točke na zidu.

### Upute za rad

- Za označavanje koristite samo uvijek središte linije lasera. Širina linije lasera mijenja se sa udaljenošću.

### Pričvršćenje sa držaćem (vidjeti sliku A)

Pomoću držaća **16** mjerni alat možete pričvrstiti na različite predmete debljina od 10 do 60 mm, npr. na vertikalne odnosno horizontalne daske ili cijevi.

Otpustite vijak za pričvršćenje **15** držača, stavite držač na traženo mjesto i ponovno stegnite vijak za pričvršćenje.

Mjerni alat sa stezačem stativa **6** pričvrstite na 1/4" vijak **13** držača i stegnite ga umjerenom silom na držaču. Mjerni alat ne stežite suviše čvrsto jer bi se inače mogao oštetiti.

Prije uključivanja mjernog alata grubo izravnajte držač. U tu svrhu otpustite zaporni vijak **14** držača i mjerni alat pomaknite u horizontalni položaj, na traženoj visini. Ponovno stegnite zaporni vijak.

Mjerni alat možete pričvrstiti i pomoću adapterske ploče **3** na držać.

#### **Radovi sa stativom (pribor)**

Stativ pruža stabilnu, visinski podešivu mjernu podlogu. Stavite mjerni alat sa pričvršćenjem stativa **6** na 1/4" navoj stativa i stegnite sa steznim vijkom stativa.

Stativ grubo izravnajte prije uključivanja mjernog alata.

Mjerni alat možete pričvrstiti i pomoću adapterske ploče **3** na stativ.

#### **Radovi s adapterskom pločom (vidjeti slike B – C)**

Adapterska ploča **3** olakšava točno izravnavanje mjernog alata na određenoj referentnoj točki i omogućuje brzo stavljanje i skidanje mjernog alata.

Adaptersku ploču **3** možete pričvrstiti na držać **16** ili na stativ **11**.

- Držać: Stavite adaptersku ploču sa 1/4" prihvatom **1** na vijak **13** držača i čvrsto je okrenite na držaču umjerenom snagom.

**Napomena:** Otpustite zaporni vijak **14** držača kada želite promijeniti položaj mjernog alata. Prilikom okretanja adapterske ploče bez otpuštenog zapornog vijka, adapterska ploča može popustiti, a mjerni alat pasti.

- Stativ: Pritegnite zaporni vijak stativa u 1/4" prihvatu **1** adapterske ploče.

Mjerni alat tako pritisnite u adaptersku ploču **3** da blokade adapterske ploče zahvate u izreze na dvije strane mjernog alata. Adaptersku ploču možete pričvrstiti na donjoj, stražnjoj i gornjoj strani mjernog alata. Provjerite mjerni alat na čvrsto dosjedanje.



## 150 | Hrvatski

Kod montaže adapterske ploče na stražnjoj strani mjerni alat se može izravnati u visini, a kod montaže na gornjoj ili donjoj strani bočno. Okrenite vijak za fino namještanje **2** adapterske ploče kako biste izravnali liniju lasera na određenoj referentnoj točki.

### Naočale za gledanje lasera (pribor)

Naočale za gledanje lasera filtriraju okolno svjetlo. Zbog toga se crveno svjetlo lasera za oči pojavljuje kao svjetljenje.

- ▶ **Naočale za gledanje lasera ne koristite kao zaštitne naočale.** Naočale za gledanje lasera služe za bolje prepoznavanje laserske zrake, međutim one ne mogu zaštititi od laserskog zračenja.
- ▶ **Naočale za gledanje lasera ne koristite kao sunčane naočale ili u cestovnom prometu.** Naočale za gledanje lasera ne služe za potpunu zaštitu od ultraljubičastih zraka i smanjuju sposobnost za razlikovanje boja.

## Održavanje i servisiranje

### Održavanje i čišćenje

Mjerni alat održavajte uvijek čistim.

Ne uranjajte mjerni alat u vodu ili u druge tekućine.

Prlavštinu obrišite vlažnom, mekom krpom. U tu svrhu ne koristite nikakva sredstva za čišćenje i otapala.

Posebno redovito čistite površine na izlaznom otvoru lasera i kod toga pazite na vlakancu.

### Servisiranje i savjetovanje o primjeni

Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Povećane crteže i informacije o rezervnim dijelovima možete naći na adresi:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći odgovorom na pitanja o našim proizvodima i priboru.

Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj sa tipske pločice proizvoda.

### Hrvatski

Robert Bosch d.o.o  
Kneza Branimira 22  
10040 Zagreb  
Tel.: (01) 2958051  
Fax: (01) 2958050

### Zbrinjavanje

Mjerne alate, pribor i ambalažu treba dostaviti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Mjerni alat, aku-bateriju/baterije ne bacajte u kućni otpad!

### Samo za zemlje EU:



Prema Europskim smjernicama 2012/19/EU, neuporabivi mjerni alati i prema Smjernicama 2006/66/EZ neispravne ili istrošene aku-baterije/baterije moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

**Zadržavamo pravo na promjene.**

152 | Eesti

## Eesti

### Ohutusnõuded



Ohutu ja täpse töö tagamiseks mõõtseadmega lugege hoolikalt läbi kõik juhised ja järgige neid. Kui mõõtseadme kasutamisel neid juhiseid ei järgita, võivad viga saada mõõtseadmesse sissehitatud kaitseeadised. Ärge katke kinni mõõtseadmel olevaid hoiatusmärgiseid. **HOIDKE NEED JUHISED HOOLIKALT ALLES JA MÕÖTESEADME EDASIANDMISEL PANGE KAASA KA JUHISED.**

- ▶ Ettevaatust – siin nimetatud käsitsus- või justeerimisseadmetest erinevate seadmete kasutamine või teiste meetodite rakendamine võib põhjustada ohtliku kiurguse tekke.
- ▶ Mõõtseade väljastatakse hoiatussildiga (seadme jooniste leheküljel tähistatud 8).



- ▶ Kui hoiatussildi tekst on võörkeeline, katke hoiatussilt enne seadme esmakordset kasutuselevõttu seadme tarnekomplektis sisalduva eesti-keelse kleebisega.



Ärge juhtige laserkiirt inimeste ega loomade suunas ja ärge viige ka ise pilku otse või peegelduva laserkiire suunas. Vastasel korral võite inimesi pimestada, põhjustada önnetusi või kahjustada silmi.

- ▶ **Kui laserkiir tabab silma, tuleb silmad teadlikult sulgeda ja pea laserkiire tasandilt viivitamatult välja viia.**
  - ▶ **Ärge tehke laserseadmes mingeid muudatusi.**
  - ▶ **Ärge kasutage laserkiire nähtavust parandavaid prille kaitseprillidena.** Prillid muudavad laserkiire paremini nähtavaks, kuid ei kaitse laserkiirguse eest.
  - ▶ **Ärge kasutage laserkiire nähtavust parandavaid prille päikseprillide ega kaitseprillidena mootorsöidukit juhtides.** Laserkiire nähtavust parandavad prillid ei anna täielikku kaitset UV-kiirguse eest ja vähendavad värvide eristamise võimet.
  - ▶ **Laske mööteseadet parandada üksnes vastava ala asjatundjatel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Nii tagate mööteseadme ohutu töö.
  - ▶ **Ärge lubage lastel lasermööteseadet kasutada järelevalveta.** Lapsed võivad teisi inimesi tahtmatult pimestada.
  - ▶ **Ärge kasutage mööteseadet plahvustohtlikus keskkonnas, kus leidub süttivaid vedelikke, gaase või tolmu.** Möötesadmes võivad tekkida sädemed, mille toimel võib tolm või aur süttida.
- Ärge viige mööteseadet südamestimulaatorite lähedusse.**  
Möötesadme sisemuses olev magnet tekib välja, mis võib südamestimulaatorite tööd häirida.
- ▶ **Hoidke mööteseadet eimal magnetilistest andmekandjatest ja magneti suhtes tundlikest seadmetest.** Magneti toimel võivad andmed pöördumalt hävida.

154 | Eesti

## Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus

### Nõuetekohane kasutus

Mõõtseade on ette nähtud horisontaal- ja vertikaaljoonte kindlakstegemiseks ja kontrollimiseks.

Mõõtseade on ette nähtud kasutamiseks üksnes sisetingimustes.

### Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel toodud numbrid.

- 1 adapterplaadi 1/4"-keere
- 2 adapterplaadi peenreguleerimiskruvi
- 3 adapterplaat
- 4 Lülit (sisse/välja)
- 5 Laserkiire väljumisava
- 6 Statiivi keere 1/4"
- 7 Patareikorpuse kaas
- 8 Laseri hoitussilt
- 9 Seerianumber
- 10 Patareikorpuse kaane lukustus
- 11 Statiiv\*
- 12 Laserkiire nähtavust parandavad prillid\*
- 13 Kanduri 1/4"-keermega kruvi
- 14 Kanduri lukustuskruvi
- 15 Kanduri kinnituskruvi
- 16 Kandur

\* Tarnekomplekt ei sisalda köiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid.

## Tehnilised andmed

Ristjoonlaser	Quigo
Tootenumber	3 603 F63 5..
Tööpiirkond vähemalt <sup>1)</sup>	10 m
Nivelleerumistäpsus	±0,8 mm/m
Nivelleerumisvahemik üldjuhul	± 4°
Nivelleerumisaeg üldjuhul	6 s
Töötasemete arv	2
Hoiutemperatuur	-20 °C...+ 70 °C
Suhteline õhuniiskus max.	90 %
Laseri klass	2
Laseri tüüp	635 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>	1
Divergents	0,5 mrad (täisring)
– Laserkiir	
Statiivi keere	1/4"
Patareib	2 x 1,5 VLR3 (AAA)

1) Ebasoodsad keskkonnatingimused (nt otsene päikesekiirgus) võivad tööpiirkonda kitsendada.

Oma mõõtseadet saate identifitseerida andmesildil oleva seerianumbri **9** järgi.

**156 | Eesti****Ristjoonlaser****Quigo**

Tööaeg ca

&gt; 5 h

Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi

- Ristjoonlaser

0,27 kg

- Kandur

0,20 kg

Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus)

65 x 65 x 65 mm

1) Ebasoodsad keskkonnatingimused (nt otsene päikesekiirgus) võivad tööpiirkonda kitsendada.

Oma mõõtseadet saate identifitseerida andmesildil oleva seerianumbri **9** järgi.**Montaaž****Patareide paigaldamine/vahetamine**

Mõõtseadmes on soovitav kasutada leelis-mangaan-patareiisi.

Patareikorpuse kaane **7** avamiseks vajutage lukustus **10** noole suunas ja võtke patareikorpuse kaas maha. Paigaldage komplekti kuuluvad patareid. Seejuures jälgige õiget polaarsust vastavalt patareikorpusel olevatele märkidele.

Kui patareid on tühjenemas, vilguvad laserkiired mõne sekundi kiires takitis.

Vahetage alati välja kõik patareid ühekorraga. Kasutage üksnes ühe tootja ja ühesuguse mahtuvusega patareiisi.

- **Kui Te mõõtseadet pikemat aega ei kasuta, võtke patareid seadmest välja.** Patareid võivad pikemal seismisel korrodeeruda või iseeneslikult tüheneda.

## Kasutamine

### Kasutuselevõtt

- ▶ **Kaitske mööteseadet niiskuse ja otsese päikesekiirguse eest.**
- ▶ **Ärge hoidke mööteseadet väga kõrgetel ja väga madalatel temperatuuridel, samuti vältige temperatuuriköikumisi.** Ärge jätkke seadet näiteks pikkaks ajaks autosse. Suuremate temperatuuriköikumiste korral laske mööteseadmel enne kasutuselevõttu keskkonna temperatuuriga kohaneda. Äär-muslikel temperatuuridel ja temperatuuriköikumiste korral võib seadme möötetäpsus väheneda.
- ▶ **Kaitske mööteseadet tugevate lõökide ja kukkumiste eest.** Seadme kahjustamise tagajärjel võivad möötmed muutuda ebatäpseteks. Pärast tugevat lõöki või kukkumist võrrelje laserjoont kontrollimiseks mõne kindla horisontaal- või vertikaaljoonega.
- ▶ **Transportimisel lülitage mööteseade välja.** Pendliüksus võib seadme tugeval rappumisel kahjustada ja seetõttu lukustub see väljalülitamisel.

### Sisse-/väljalülitus

Mööteseadme **sisselülitamiseks** viige lülitit (sisse/välja) **4** üles. Kohe pärast siselülitamist saabab mööteseade välja kaks laserkiirt laserkiire väljumisavast **5**.

- ▶ **Ärge suunake laserkiirt inimeste ega loomade peale ning ärge vaadake laserkiire poolt ka mitte suurema vahemaa tagant.**

Mööteseadme **väljalülitamiseks** viige lülitit (sisse/välja) **4** alla üle laserkiire väljumisava **5**. Väljalülitamisel lukustub pendliüksus.

- ▶ **Ärge jätkke sisselülitatud seadet järelevalveta ja lülitage seade pärast kasutamist välja.** Laserkiir võib teisi inimesi pimestada.

Energia säätimiseks lülitage mööteseade sisse ainult siis, kui seda kasutate.



## 158 | Eesti

### Automaatne nivelleerumine

Automaatse nivelleerumise kasutamiseks asetage mõõtseade röhtsale stabiilsele alusele, kinnitage see kandurile **16** või statiiville **11**.

Pärast sisselülitamist tasakaalustab automaatne nivelleerumine väiksemad kõrvalekalded isenivelleerumisvahemikus  $\pm 4^\circ$  automaatselt. Nivelleerumine on lõpetatud, kui laserkiired enam ei vilgu.

Kui nivelleerumine ei ole võimalik, näiteks kuna mõõtseadme alumine pool kaldub horisontaalist kõrvale rohkem kui  $4^\circ$  või kui mõõtseadet hoitakse vabalt käes, siis vilguvad laserkiired pidevalt aeglases taktis ja mõõtseade töötab ilma automaatse nivelleerumiseta. Laserkiired jäavad sisselülitatuks, mõlemad ristilevad kiired ei kulge aga enam üksteise suhtes täisnurga all. Selleks et tagada, et kaks laserkiiri kulgeksid üksteise suhtes täisnurga all, asetage mõõtseade seina suhtes risti.

Selleks et taas töötada automaatse nivelleerumisega, asetage mõõtseade nii, et alumine pool on horisontaalselt, ja oodake ära, kuni seade on nivelleerunud. Niipea kui mõõtseade on isenivelleerumisvahemikus  $\pm 4^\circ$ , pölevad laserkiired piidevalt.

Kui töötamise ajal muutub mõõtseadme asend või kui mõõtseade kõigub, toimub taas automaatne nivelleerumine. Vigade välitmiseks kontrollige pärast uut nivelleerumist horisontaalse või vertikaalse laserkiire asendit seinal olevate võrdluspunktide suhtes.

### Tööjuhised

- **Märgistamiseks kasutage alati ainult laserjoone keskpunkti.** Laserjoone laius muutub kauguse muutudes.

### Kinnitamine kanduri abil (vt joonist A)

Kanduri **16** abil saate kinnitada mõõteseadet mitmesuguste esemete külge, mille paksus on 10 kuni 60 mm, nt vertikaalsest või horisontaalsete lattiide või torude külge.

Keerake lahti kanduri kinnituskruvi **15**, asetage kandur soovitud kohta ja keerake kinnituskruvi uuesti kinni.

Asetage mõõteseade statiivi keermega **6** kanduri 1/4"-kruvi **13** peale ja pingutage see mõõdukat jõudu rakendades kinni. Ärge keerake mõõteseade liiga tugevasti kinni, vastasel korral võib mõõteseade kahjustada saada.

Enne mõõteseadme sisselülitamist reguleerige välja kanduri ligikaudne asend. Selleks keerake lahti kanduri lukustuskruvi **14** ja seadke mõõteseade soovitud kõrgusele rõhtasendisse. Keerake lukustuskruvi uuesti kinni.

Mõõteseadet võite kanduri kinnitada ka adapterplaadiga **3**.

### Töö statiiviga (lisatarvik)

Statiiv on stabilne, reguleeritava kõrgusega alus. Asetage mõõteseade nii, et ava **6** jäab hohkuti statiivi 1/4"-keermega ja kinnitage see statiivi lukustuskruvigaga.

Enne mõõteseadme sisselülitamist seadke statiiv õigesse asendisse.

Mõõteseadet võite statiivi külge kinnitada ka adapterplaadiga **3**.

### Töötamine adapterplaadiga (vt jooniseid B – C)

Adapterplaat **3** hõlbustab mõõteseadme täpset väljarihitmust võrdluspunkti suhtes ja võimaldab mõõteseadet kiiresti paigaldada ja maha võtta.

Adapterplati **3** saab kinnitada kanduri **16** või statiivi **11** külge.

- Kandur: Asetage adapterplaat 1/4"-keermega **1** kanduri kruvile **13** ja keerake see mõõduka survega kanduri külge kinni.

**Märkus:** Keerake lahti kanduri lukustuskruvi **14**, kui soovite mõõteseade muuta asukohta. Kui pöörate adapterplati ajal, mil lukustuskruvi on kinni, võib adapterplaat lahti tulla ja mõõteseade alla kukkuda.

- Statiiv: Keerake statiivi lukustuskruvi adapterplaadi 1/4"-keermesse **1**.

**160 | Eesti**

Suruge mööteseade adapterplaati **3** nii, et adapterplaadi lukustused haakuvad mööteseadme mölema küljel olevatesse avadesse. Adapteriplaati saab kinnitada mööteseadme alumise, tagumise ja ülemise külje külge. Kontrollige, kas mööteseade on tugevasti kinnitatud.

Kui adapterplaat kinnitatakse seadme tagumise külje külge, saab mööteseadet reguleerida üles ja alla, ülemise või alumise külje külge kinnitamise korral saab mööteseadet reguleerida külgsuunas. Keerake adapterplaadi peenreguleerimiskruvi **2**, et laserkiirt võrdluspunkti suhtes välja rihtida.

**Laserkiire nähtavust parandavad prillid (lisatarvik)**

Laserkiire nähtavust parandavad prillid elimineerivad ümbrisseva valguse. Tänu sellele võtab silm laserkiire punast valgust paremini vastu.

► **Ärge kasutage laserkiire nähtavust parandavaid prille kaitseprillidena.** Prillid muudavad laserkiire paremini nähtavaks, kuid ei kaitse laserkiirguse eest.

► **Ärge kasutage laserkiire nähtavust parandavaid prille päikseprillidega ega kaitseprillidena mootorsöidukit juhtides.** Laserkiire nähtavust parandavad prillid ei anna täielikku kaitset UV-kiirguse eest ja vähendavad värvide eristamise võimet.

## **Hooldus ja teenindus**

### **Hooldus ja puhastus**

Hoidke mööteseade alati puhas.

Ärge kastke mööteseadet vette ega teistesse vedelikesesse.

Pühkige seade puhtaks niiske, pehme lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid.

Puhastage regulaarselt laseri väljumisava ümber olevat pinda ja eemaldage ebamed.

## Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine

Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe varuosade kohta leiate ka veebisaidilt: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimustes meeeldi abi.

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel näidake kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

### Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste käsitooristide remont ja hooldus

Pärnu mnt. 549

76401 Saue vald, Laagri

Tel.: 6549 568

Faks: 679 1129

## Kasutuskõlbumatuks muutunud seadmete kätlus

Mõõtseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Ärge käidelge mõõtseadmeid ja akusid/patareisid koos olmejäätmega!

### Üksnes EL liikmesriikidele:



Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja vastavalt direktiivile 2006/66/EÜ tuleb kasutusressursi ammendantud mõõtseadmed ja defektsed või kasutusressursi ammendantud akud/patareid eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult kordus-kasutada.

**Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.**

162 | Latviešu

## Latviešu

### Drošības noteikumi



Lai varētu droši un netraucēti strādāt ar mērinstrumentu, rūpīgi izlasiet un ievērojet visus šeit sniegtos norādījumus. Ja mērinstruments netiek lietots atbilstoši šeit sniegtajiem norādījumiem, var tikt nelabvēlīgi ieteikmētas mērinstrumentā esošās aizsargfunkcijas. Parūpējieties, lai brīdinošās uzlīmes uz mērinstrumenta vienmēr būtu labi salasāmas. **PĒC IZLASIŠANAS SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS UN MĒRINSTRUMENTA TĀLĀKNODOŠANAS GADĪJUMĀ NODODIET TOS JAUNAJAM LIETOTĀJAM KOPĀ AR MĒRINSTRTUMENTU.**

- Ievēribai! Veicot citas, nekā lietošanas pamācībā aprakstītās apkalpošanas vai regulēšanas operācijas vai rīkojoties ar mērinstrumentu lietošanas pamācībā neparedzētā veidā, lietotājs var saņemt veselībai kaitīgu starojuma devu.
- Mērinstruments tiek piegādāts kopā ar brīdinošu uzlimi (grafiskajā lapupē parādītajā mērinstrumenta attēlā tā ir apzīmēta ar numuru 8).



- Ja brīdinošās uzlīmes teksts nav jūsu valsts valodā, tad pirms pirmās lietošanas pārlīmējiet tai pāri kopā ar mērinstrumentu piegādāto uzlimi jūsu valsts valodā.



## Latviešu | 163



**Nevērsiet lázera staru citu personu vai mājdzīvnieku virzienā un neskaities tiešajā vai atstarotajā lázera starā.** Šāda rīcība var apžilbināt tuvumā esošās personas, izraisīt nelaimes gadījumus vai pat bojāt redzi.

- Ja lázera starojums nokļūst acis, nekavējoties aizveriet tās un pārvietojet galvu tā, lai tā atrastos ārpus lázera stara.
- Neveiciet nekādas izmaiņas ar lázera ierīci.
- **Nelietojiet lázera skatbrilles kā aizsargbrilles.** Lázera skatbrilles kalpo, lai uzlabotu lázera stara redzamību, taču tās nespēj pasargāt no lázera starojuma.
- **Nelietojiet lázera skatbrilles kā saulesbrilles un kā aizsargbrilles, vadot satiksmes līdzekļus.** Lázera skatbrilles nenodrošina pilnvērtīgu redzes aizsardzību no ultravioletā starojuma, taču paslīktina krāsu izšķirtspēju.
- **Nodrošiniet, lai mērinstrumentu remontētu tikai kvalificēts speciālists, nomaiņai izmantojot vienīgi oriģinālās rezerves daļas.** Tas jaus saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni, strādājot ar mērinstrumentu.
- **Neļaujiet bērniem lietot lázera mērinstrumentu bez uzraudzības.** Viņi var nejauši apžilbināt citas personas.
- **Nestrādājiet ar mērinstrumentu sprādzienbīstamās vietās, kur atrodas viegli degoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Mērinstrumentā var rasties dzirksteles, kas var izraisīt putekļu vai tvaiku aizdegšanos.



**Netuviniet mērinstrumentu sirds stimulatoriem.** Magnēts mērinstrumenta iekšpusē veido magnētisko lauku, kas var ieteikt mērinstrumentu sirds stimulatoru funkcionēšanu.

- **Netuviniet mērinstrumentu magnētiskajiem datu nesējiem un ierīcēm, kuru darbību ieteikmē magnētiskais lauks.** Magnēta iedarbība var radīt neatgriezeniskus informācijas zudumus.



164 | Latviešu

## Izstrādājuma un tā darbības apraksts

### Pielietojums

Mērinstruments ir paredzēts līmenisku un statenisku līniju iezīmēšanai un pārbaudei.

Mērinstruments ir piemērots darbam vienīgi telpās.

### Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija sakrīt ar numuriem mērinstrumenta attēlā, kas sniegs grafiskajā lappusē.

- 1 Adaptera plāksnes 1/4" stiprinājuma vītnē
- 2 Skrūve adaptera plāksnes precīzai regulēšanai
- 3 Adaptera plāksne
- 4 Ieslēdzējs
- 5 Lāzera stara izvadlūka
- 6 1/4" vītnē stiprināšanai uz statīva
- 7 Bateriju nodalījuma vāciņš
- 8 Brīdināšā uzlime
- 9 Sērijas numurs
- 10 Baterijas nodalījuma vāciņa fiksators
- 11 Statīvs\*
- 12 Lāzera skatbrilles\*
- 13 Turētāja 1/4" skrūve
- 14 Turētāja fiksējošā skrūve
- 15 Skrūve turētāja nostiprināšanai
- 16 Turētājs

\* Attēlotie vai apraksttie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā.

## Tehniskie parametri

Krustlīniju lāzers	Quigo
Izstrādājuma numurs	3 603 F63 5..
Darbības tālums vismaz <sup>1)</sup>	10 m
Izlīdzināšanas precīzitāte	±0,8 mm/m
Pašizlīdzināšanās diapazons, tipiskā vērtība	± 4°
Pašizlīdzināšanās laiks, tipiskā vērtība	6 s
Darba temperatūra	+ 5 °C...+ 40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	- 20 °C...+ 70 °C
Maks. relatīvais gaisa mitrums	90 %
Lāzera klase	2
Lāzera starojums	635 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>	1
Diverģence – lāzera līnijām	0,5 mrad (pilns leņķis)
Vītnē stiprināšanai uz statīva	1/4"
Baterijas	2 x 1,5 VLR3 (AAA)

1) Nelabvēlīgos darba apstākļos (piemēram, tiešos saules staros) darbības tālums samazinās.  
Mērinstrumenta viennozīmīgai identifikācijai kalpo sērijas numurs **9**, kas atrodams uz markējuma plāksnītes.

**166 | Latviešu****Krustliniju läzers****Quigo**

Darbības laiks, apt.

&gt; 5 st.

Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014

- Krustliniju läzers

0,27 kg

- Turētājam

0,20 kg

Izmēri (garums x platums x augstums)

65 x 65 x 65 mm

1) Nelabvēlīgos darba apstākļos (piemēram, tiešos saules staros) darbības tālums samazinās.

Mērinstrumenta vienozīmīgai identifikācijai kalpo sērijas numurs **9**, kas atrodams uz markējuma plāksnītes.

## Montāža

### Bateriju ievietošana/nomaiņa

Mērinstrumenta darbināšanai ieteicams izmantot sārma-mangāna baterijas.

Lai atvērtu bateriju nodalijuuma vāciņu **7**, pabidet fiksatoru **10** bultas virzienā un noņemiet vāciņu. Ievietojiet nodalijuumā kopā ar mērinstrumentu piegādātās baterijas. Levērojiet pareizu pievienošanas polaritāti, kas parādīta bateriju nodalijuumā.

Ja baterijas ir nolietojušās, läzera staru veidotās līnijas dažas sekundes mirgo ātrā tempā.

Vienlaicīgi nomainiet visas nolietotās baterijas. Nomaiņai izmantojiet vienā firmā ražotās baterijas ar vienādu ietilpību.

**► Ja mērinstruments ilgāku laiku netiek lietots, izņemiet no tā baterijas.**

Ilgstoši uzglabājot mērinstrumentu, tajā ievietotās baterijas var korodēt un izlādēties.

Latviešu | 167

## Lietošana

### Uzsākot lietošanu

- ▶ **Sargājiet mērinstrumentu no mitruma un saules staru tiešas iedarbības.**
- ▶ **Nepakļaujiet instrumentu ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras iedarbībai un straujām temperatūras izmaiņām.** Piemēram, neatstājiet mērinstrumentu uz ilgāku laiku automašīnā. Pie straujām temperatūras izmaiņām vispirms nogaidiet, līdz izlīdzinās temperatūras starpība, un tikai pēc tam uzsāciet mērinstrumenta lietošanu. Ekstreimālu temperatūras vērtību vai strauju temperatūras izmaiņu iedarbība uz mērinstrumentu var nelabvēlgī ietekmēt tā precizitāti.
- ▶ **Nepieļaujiet stipru triecienu iedarbošanos uz mērinstrumentu vai tā krišanu.** Mērinstrumenta bojājumi var ietekmēt tā precizitāti. Pēc stipra trieciena saņemšanas vai kritiena pārbaudiet mērinstrumenta precizitāti, savietojot tā läzera staru ar zināmu horizontālu vai vertikālu atskaites līniju.
- ▶ **Transportēšanas laikā izslēdziet mērinstrumentu.** Izslēdzot mērinstrumentu, tiek fiksēts tā svārsta mezglis, kas pretējā gadījumā var tikt bojāts strauju kustību dēļ.

### Ieslēgšana un izslēgšana

Lai **ieslēgtu** mērinstrumentu, pabidiet tā ieslēdzēju **4** augšup. Tūlit pēc ieslēgšanas mērinstruments veido läzera staru, kas caur izvadlūku **5** projicē divas krustiskas līnijas.

- ▶ **Nevērsiet läzera staru citu personu vai mājdzīvnieku virzienā un neskaitieties läzera starā pat no liela attāluma.**

Lai **izslēgtu** mērinstrumentu, pabidiet tā ieslēdzēju **4** lejup, līdz tas nonāk virs läzera starā izvadlūkas **5**. Izslēdzot mērinstrumentu, tiek fiksēts tā svārsta mezglis.

- ▶ **Neatstājiet ieslēgtu mērinstrumentu bez uzraudzības un pēc lietošanas to izslēdziet.** Lāzera stars var apžilbināt citas tuvumā esošās personas.

Lai taupītu energiju, ieslēdziet mērinstrumentu tikai tad, ja vēlaties to lietot.



## 168 | Latviešu

### Automātiskā pašizlīdzināšanās

Lai strādātu ar automātisko pašizlīdzināšanos, novietojiet mērinstrumentu uz līmeniskas, stingras virsmas, nostipriniet to uz turētāja **16** vai uz statīva **11**.

Pēc mērinstrumenta ieslēgšanas automātiskās pašizlīdzināšanās funkcija automātiski kompensē tā iespējamo nolieci no līmeniska stāvokļa pašizlīdzināšanās diapazona robežās, kas ir  $\pm 4^\circ$ . Pašizlīdzināšanās process ir noslēdzies, līdzko lāzera staru veidotās līnijas pārstāj mirgot.

Ja automātiskā pašizlīdzināšanās nav iespējama, piemēram, tad, ja mērinstrumenta apakšējās virsmas noliece no līmeniska stāvokļa pārsniedz  $4^\circ$  vai mērinstruments tiek brīvi turēts rokā, lāzera staru veidotās līnijas pastāvīgi mirgo lēnā tempā un mērinstruments darbojas bez automātiskās pašizlīdzināšanās. Šādā gadījumā lāzera staru paliek ieslēgti un ir redzamas abas to veidotās krustiskās līnijas, taču tās var vairs nebūt savstarpēji stingri parpendikulāras. Lai nodrošinātu lāzera staru veidoto līniju savstarpēju perpendikularitāti, novietojiet mērinstrumentu tā, lai tas atrastos taisnā leņķi attiecībā pret sienu.

Lai atjaunotu automātiskās pašizlīdzināšanās funkcijas darbību, novietojiet mērinstrumentu tā, lai tā apakšējā virsma atrastos līmeniskā stāvoklī, un nogaidiet, līdz beidzas automātiskās pašizlīdzināšanās process. Līdzko mērinstrumenta noliece atgriežas pašizlīdzināšanās diapazona robežās, kas ir  $\pm 4^\circ$  un ir beidzies pašizlīdzināšanās process, lāzera staru veidotās līnijas no jauna iedegas pastāvīgi.

Ja mērinstruments ir saņēmis triecienu vai ir izmainījies tā stāvoklis, automātiski sāk darboties pašizlīdzināšanās funkcija, kompensējot tā stāvokļa izmaiņas. Tomēr, lai izvairītos no kļūdām, pēc mērinstrumenta atkārtotas pašizlīdzināšanās tā veidotās horizontālās vai vertikālās līnijas stāvoklis jāpārbauda, salīdzinot ar kādu atskaites punktu uz sienas.

### Norādījumi darbam

► **Vienmēr veidojiet atzīmes uz lāzera staru viduslinijas.** Lāzera staru veidošo līniju platums mainīs atkarībā no attāluma.

### Stiprināšana ar turētāja palīdzību (attēls A)

Ar turētāja **16** palīdzību mērinstrumentu var nostiprināt uz dažādiem priekšmetiem, kuru biezums vai diametrs ir no 10 līdz 60 mm, piemēram, uz stateniskiem vai līmeniskiem dēļiem vai caurulēm.

Atskrūvējiet turētāja stiprinošo skrūvi **15**, novietojiet turētāju uz vēlamā priekšmeta un no jauna stingri pieskrūvējiet stiprinošo skrūvi.

Novietojiet mērinstrumenta **6** stiprinošo vitni uz turētāja 1/4" skrūves **13** un uzskrūvējiet mērinstrumentu uz turētāja, lietojot mērenu spēku. Nepieskrūvējiet mērinstrumentu pārāk stipri, jo tā var tikt bojāta tā vitne.

Pirms mērinstrumenta ieslēgšanas aptuveni izlidziniet turētāju. Šim nolukam atskrūvējiet turētāja fiksējošo skrūvi **14** un nostādījet mērinstrumentu līmeniskā stāvoklī vēlamajā augstumā. No jauna stingri pieskrūvējiet fiksējošo skrūvi.

Ar adaptera plāksnes **3** palīdzību mērinstrumentu var nostiprināt uz turētāja.

### Darbs ar statīvu (papildpiederums)

Statīvs ir ierice ar regulējamu augstumu mērinstrumenta stabilai nostiprināšanai. Novietojiet mērinstrumentu uz statīva tā, lai tā vitne **6** atrastos pret statīva 1/4" skrūvi, un ar to stingri pieskrūvējiet mērinstrumentu pie statīva.

Pirms mērinstrumenta ieslēgšanas aptuveni izlidziniet statīvu.

Ar adaptera plāksnes **3** palīdzību mērinstrumentu var nostiprināt uz statīva.

### Darbs ar adaptera plāksni (attēli B – C)

Adaptera plāksne **3** atvieglo mērinstrumenta precīzu izlidzināšanu kādā atskaites punktā, ļaujot to ātri noņemt un nostiprināt.

Adaptera plāksni **3** var nostiprināt uz turētāja **16** vai uz statīva **11**.

- Turētājam: novietojiet adaptera plāksnes 1/4" stiprinājuma vitni **1** uz turētāja skrūves **13** un uzskrūvējiet adaptera plāksni uz turētāja, pievelkot skrūvi ar mērenu spēku.

**Piezīme.** Ja vēlaties izmainīt mērinstrumenta stāvoklī, atskrūvējiet turētāja fiksējošo skrūvi **14**. Griezot adaptera plāksni tad, ja turētāja fiksējošā skrūve nav atskrūvēta, adaptera plāksne var kļūt valīga un mērinstruments var nokrist.

**170 | Latviešu**

- Stativam: stingri ieskrūvējiet statīva fiksējošo skrūvi adaptera plāksnes 1/4" stiprinājuma vītnē **1**.

Iespiediet mērinstrumentu adaptera plāksnē **3 tā**, lai adaptera plāksnes fiksatori no divām pusēm ievietotos mērinstrumenta izgriezumos. Adaptera plāksni var nostiprināt mērinstrumenta apakšpusē, mugurpusē un augšpusē. Pārbaudiet, vai mērinstruments ir stingri nostiprināts.

Nostiprinot adaptera plāksni mērinstrumenta mugurpusē, var regulēt tā augstumu, bet, nostiprinot adaptera plāksni mērinstrumenta augšpusē vai apakšpusē, var regulēt tā stāvokli sānu virzienā. Lai lāzera stara veidoto līniju savietotu ar atskaites punktu, grieziet adaptera plāksnes precīzās regulēšanas skrūvi **2**.

**Lāzera skatbrilles (papildpiederums)**

Lāzera skatbrillēm piemīt īpašība aizturēt apkārtējo gaismu, kā rezultātā lāzera sarkanā gaisma liekas spilgtāka.

- **Nelietojiet lāzera skatbrilles kā aizsargbrilles.** Lāzera skatbrilles kalpo, lai uzlabotu lāzera stara redzamību, taču tās nespēj pasargāt no lāzera starojuma.
- **Nelietojiet lāzera skatbrilles kā saulesbrilles un kā aizsargbrilles, vadot satiksmes līdzekļus.** Lāzera skatbrilles nenodrošina pilnvērtīgu redzes aizsardzību no ultravioletā starojuma, taču pasliktina krāsu izšķirtspēju.

**Apkalpošana un apkope****Apkalpošana un tīrišana**

Uzturiet mērinstrumentu tiru.

Neiegremdējiet mērinstrumentu ūdeni vai citos šķidrumos.

Apslaukiet izstrādājumu ar mitru, mikstu lupatiņu. Nelietojiet apkopei ķimiski aktivus tīrišanas līdzekļus vai organiskos šķidinātājus.

Regulāri un īpaši rūpīgi tīriet lāzera stara izvadlūku virsmas un sekojet, lai uz tām neveidotos nosēdumi.



## Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu

Klientu konsultāciju dienesta darbinieki atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājuma remontu un apkalpošanu, kā arī par rezerves daļu iegādi. Izklājuma zīmējumus un informāciju par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Bosch klientu konsultāciju grupa centesis Jums palīdzēt vislabākajā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti pazīpojet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma marķējuma plāksnītes.

### Latvijas Repubika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa centrs

Dzelzavas ielā 120 S

LV-1021 Rīga

Tālr.: 67146262

Telefakss: 67146263

E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

## Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Nolietotie mērinstrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpārstrādā apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Neizmetiet nolietotos mērinstrumentus un akumulatorus vai baterijas sadzīves atkritumu tvertnē!



## 172 | Lietuviškai

### Tikai ES valstīm



Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2012/19/ES, lietošanai nederīgie mērinstrumenti, kā arī, atbilstoši direktīvai 2006/66/EK, bojātie vai nolietotie akumulatori un baterijas jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai vienai nekaitīgā veidā.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.

## Lietuviškai

### Saugos nuorodos



Kad su matavimo prietaisu dirbtumēt nepavojingai ir saugiai, perskaitykite visas nuorodas ir jų laikykitės. Jei matavimo prietaisais naudojamas nesilaikant pateiktū nuorodu, gali būti pakenkta matavimo prietaise integruočiams apsauginiam įtaisams. Pasirūpinkite, kad išpėjamieji ženklai ant matavimo prietaiso visada būtų išskaitomi. IŠSAUGOKITE ŠIUOS NURODYMUS IR ATIDUOKITE JUOS KARTU SU MATAVIMO PRIETAISU, JEI PERDUODATE JĮ KITAM SAVININKUI.

► Atsargiai – jei naudojami kitokie nei čia aprašyti valdymo ar justavimo įrenginiai arba taikomi kitokie metodai, spinduliaivimas gali būti pavojingas.

- Matavimo prietaisais tiekiamas su įspėjamuoju ženklu (matavimo prietaiso schemao pažymėta numeriu 8).



- Jei įspėjamojo žencko tekstas atspausdintas ne jūsų šalies kalba, prieš pradėdami prietaisą naudoti pirmą kartą, ant jo užklijuokite kartu su prietaisu pateiktą lipduką jūsų šalies kalba.



Nenukreipkite lazerio spindulio į žmones ar gyvūnus ir patys nežiūrėkite į tiesioginį ar atspindėtą lazerio spindulį.  
Lazeriniai spinduliai galite apakinti kitus žmones, sukelti nelaimingus atsitikimus arba pakenkti akims.

- Jei į akis buvo nukreipta lazerio spinduliuiotė, akis reikia sąmoningai užmerkti ir nedelsiant patrauktai galvą iš spindulio kelio.
- Nedarykite jokių lazerinio įtaiso pakeitimų.
- Nenaudokite lazerio matymo akinių kaip apsauginių akinių. Specialūs lazerio matymo akiniai padeda geriau matyti lazerio spindulį, tačiau jokiu būdu nėra skirti apsaugai nuo lazerio spindulių poveikio.
- Nenaudokite lazerio matymo akinių vietoje apsauginių akinių nuo saulės ir nedėvėkite vairuodamsi. Lazerio matymo akiniai tinkamai neapsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir apsunkina spalvų matymą.
- **Matavimo prietaisą taisyti turi tik kvalifikuoti meistrai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip bus garantuota, kad matavimo prietaisais išliks saugus naudoti.
- **Saugokite, kad vaikai be suaugusiųjų priežiūros nenaudotų lazerinio matavimo prietaiso.** Jie gali netyčia apakinti žmones.

**174 | Lietuviškai**

► **Nedirbkite su matavimo prietaisu sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkiių.** Matavimo prietaisui kibirkščiuojant, nuo kibirkščių gali užsidegti dulkės arba susikaupė garai.



**Nelaikykite matavimo prietaiso arti širdies stimulatorių.** Matavimo prietaiso viduje esantis magnetas sukuria lauką, kuris gali pakenkti širdies stimulatorių veikimui.

► **Matavimo prietaisą laikykite toliau nuo magnetinių laikmenų ir magneto poveikiui jautrių prietaisų.** Dėl magneto poveikio duomenys gali negrįžtami dingti.

## Gaminio ir techninių duomenų aprašas

### Prietaiso paskirtis

Prietaisas skirtas horizontalioms ir vertikalioms linijoms nustatyti ir patikrinti. Matavimo prietaisais pritaikytas naudoti tik uždarose patalpose.

### Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalijų numeriai atitinka matavimo prietaiso schemas numerius.

- 1 1/4" plokštės-adapterio įtvartas
- 2 Plokštės-adapterio tikslaus reguliavimo varžtas
- 3 Adapterio plokštė
- 4 Ijungimo-išjungimo jungiklis
- 5 Lazerio spindulio išėjimo anga
- 6 Sriegis prietaisui prie stovo tvirtinti 1/4"
- 7 Baterijų skyriaus dangtelis
- 8 Jspėjamasis lazerio spindulio ženklas

- 9** Serijos numeris  
**10** Baterijų skyriaus dangtelio fiksatorius  
**11** Stovas\*  
**12** Akiniai lazeriu matyti\*  
**13** Laikiklio 1/4" varžtas  
**14** Laikiklio tvirtinimo varžtas  
**15** Laikiklio tvirtinamas varžtas  
**16** Laikiklis

\*Pavaizduota ar aprašyta papildoma įranga į standartinį komplektą nejėina.

### Techniniai duomenys

Kryžminiu linijų lazerinis nivejyras	Quigo
Gaminio numeris	3 603 F63 5..
Mažiausias veikimo nuotolis <sup>1)</sup>	10 m
Niveliavimo tikslumas	±0,8 mm/m
Savaiminio išsilyginimo diapazonas tipiniu atveju	± 4°
Horizonto suradimo laikas tipiniu atveju	6 s
Darbinė temperatūra	+ 5 °C...+ 40 °C
Sandėliavimo temperatūra	- 20 °C...+ 70 °C
Maks. santykinis oro drėgnis	90 %
Lazerio klasė	2

1) Veikimo nuotolis gali sumažėti dėl nepalankių aplinkos sąlygų (pvz., tiesioginių saulės spindulių poveikio).

Prietaiso firmineje lentelėje yra nurodytas jūsų prietaiso serijos numeris **9**, kad jį galima būtų vienareikšmiškai identifikuoti.

**176 | Lietuviškai**

<b>Kryžminių linijų lazerinis nivelyras</b>		<b>Quigo</b>
Lazerio tipas	635 nm, < 1 mW	
C <sub>6</sub>	1	
Divergencija		
– Lazerio linija	0,5 mrad (visas kampas)	
Sriegis prietaisui prie stovo tvirtinti	1/4"	
Baterijos	2 x 1,5 V LR3 (AAA)	
Veikimo laikas apie	> 5 val.	
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“		
– Kryžminių linijų lazerinis nivelyras	0,27 kg	
– Laikiklis	0,20 kg	
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	65 x 65 x 65 mm	
1) Veikimo nuotolis gali sumažėti dėl nepalankių aplinkos sąlygų (pvz., tiesioginių Saulės spindulių poveikio).		
Prietaiso firminėje lentelėje yra nurodytas jūsų prietaiso serijos numeris <b>9</b> , kad jį galima būtų vienareikšmiškai identifikuoti.		

## Montavimas

### Baterijų įdėjimas ir keitimas

Matavimo prietais patariaama naudoti su šarminėmis mangano baterijomis.

Norédami atidaryti baterijų skyriaus dangtelį **7**, paspauskite fiksatorių **10** rodyklės kryptimi ir nuimkite baterijų skyriaus dangtelį. Įdėkite kartu su prietaisu tiekiamas baterijas. Atkreipkite dėmesį, kad poliai būtų nukreipti, kaip nurodyta baterijų skyrellyje.

Baterijoms beveik išsikrovus, lazerio linija kelias sekundes greitai mirks. Visada kartu pakeiskite visas baterijas. Naudokite tik vieno gamintojo ir vienodos talpos baterijas.

- **Jei ilgą laiką nenaudojate prietaiso, išmikite iš jo baterijas.** Ilgiau sandėliuojant prietaisą, baterijas gali paveikti korozija arba jos gali išsikrauti.

## Naudojimas

### Parengimas naudoti

- **Saugokite matavimo prietaisą nuo drėgmės ir tiesioginio saulės spindulių poveikio.**
- **Saugokite matavimo prietaisą nuo ypač aukštos ir žemos temperatūros bei temperatūros svyравimų.** Pvz., nepalikite jo ilgesnį laiką automobiliuje. Esant didesniems temperatūros svyравimams, prieš pradēdami prietaisą naudoti, palaukite, kol matavimo prietaiso temperatūra stabilizuosis. Esant ypač aukštai ir žemai temperatūrai arba temperatūros svyравimams, gali būti pakenkiama matavimo prietaiso tikslumui.
- **Saugokite, kad matavimo prietaisais nenukristų ir nebūtų sutrenkiamas.** Pažeidus matavimo prietaisą gali būti pakenkiama tikslumui. Prietaisais nukritus arba jų sutrenkus, patirkinkite lazerio spindulio liniją su žinoma horizontalia ar vertikalia atskaitos linija.
- **Jei matavimo prietaisą norite transportuoti, ji išjunkite.** Prietaisai išjungus švytavimo mazgas užblokuojamas, nes prietaisui labai judant neužblokuotas mazgas gali būti pažeidžiamas.

### Ijungimas ir išjungimas

Norėdami matavimo prietaisą **ijiungti**, **ijiungimo-išjungimo jungiklij 4** pastumkite aukštyn. Matavimo prietaisą **ijiungus**, per spindulio išėjimo angą **5** iškart išeina dvi lazerio linijos.

**178 | Lietuviškai**

**► Nenukreipkite lazerio spindulio į kitus asmenis ar gyvūnus ir nežiūrėkite į lazerio spindulį patys, net ir būdami atokiai nuo prietaiso.**

Norédami matavimo prietaisą išjungti, ijjungimo-išjungimo jungiklį **4** pastumkite žemyn virš spindulio išėjimo angos **5**. Prietaisą išjungus švytavimo mazgas užblokuojamas.

**► Nepalikite ijjungto matavimo prietaiso be priežiūros, o baigę su prietaisu dirbtį, ji išjunkite.** Lazerio spindulys gali apakinti kitus žmones.

Kad tausotumėte energiją, matavimo prietaisą ijjunkite tik tada, kai jį naudojate.

#### **Automatinio niveliavimo įtaisas**

Norédami dirbtį su automatinio niveliavimo įtaisu, pastatykite matavimo prietaisą ant horizontalaus, tvirto pagrindo arba pritvirtinkite jį ant laikiklio **16** arba stovo **11**.

Prietaisą išjungus, automatinio niveliavimo įtaisas automatiškai išlygina padėties netiksliumus savaiminio susiniveliaiavimo diapazone  $\pm 4^\circ$ . Kai lazerio linijos nustoją mirksėti, niveliavimas yra baigtas.

Jei automatinio niveliavimo atlirkis negalima, pvz., matavimo prietaiso apatinė pusė nuo horizontalės nukrypta daugiau kaip  $4^\circ$  arba matavimo prietaisais laikomas rankoje, tai lazerio linijos nuolat lėtai mirksisi, o matavimo prietaisais veikia be automatinio niveliavimo įtaiso. Lazerio linijos lieka ijjungtos, abi kryžminės linijos sukuriamos, tačiau jos viena kitos atžvilgiu nebūtinai yra stačiu kampu. Norint užtikrinti, kad lazerio linijos ir toliau būtų stačiu kampu viena kitos atžvilgiu, matavimo prietaisą padėkite statmenai sienos atžvilgiui.

Norédami vėl dirbtį su automatinio niveliavimo įtaisu, matavimo prietaisą nustatykite į tokią padėtį, kad apatinė pusė būtų išlyginta horizontaliai, ir palaukite, kol bus atliktas savaiminis susiniveliaiavimas. Kai tik matavimo prietaisais grįžta į  $\pm 4^\circ$  savaiminio susiniveliaiavimo diapazoną, lazerio spinduliai pradeda švesti nuolat.

Jei veikimo metu matavimo prietaisas sujudinamas arba pakeičiamas jo padėtis, jis automatiškai vėl suniveliuojamas. Kad išvengtumėte klaidų, po kiekvieno niveliavimo patirkinkite horizontalios arba vertikalios lazerio linijos padėtį atskaitos taškų ant sienos atžvilgiu.

### Darbo patarimai

- **Visada žymėkite tik lazerio linijos vidurį.** Kintant atstumui lazerio linijos plotis taip pat kinta.

### **Twirtinimas laikikliu (žr. pav. A)**

Naudodamiesi laikikliu **16** matavimo prietaisą galite pritvirtinti prie įvairių objektų, kurių storis nuo 10 iki 60 mm, pvz., ant vertikalių ar horizontalių lentų ar vamzdžių.

Atlaikinkite laikiklio tvirtinamajį varžą **15**, uždėkite laikiklij pageidaujamoje vietoje ir vėl užveržkite tvirtinamajį varžą.

Matavimo prietaiso sriegi, skirti prie stovo tvirtinti **6**, įstatykite ant laikiklio 1/4" varžą **13** ir vidutine jėga prisukite prie laikiklio. Matavimo prietaiso nesukite per stipriai, nes galite pažeisti.

Prieš įjungdami matavimo prietaisą, laikiklij apytiksliai išlyginkite. Tuo tikslu atlaikinkite laikiklio fiksuojamajį varžą **14** ir matavimo prietaisą horizontalioje padėtyje stumkite į pageidaujamą aukštį. Vėl tvirtai užveržkite fiksuojamajį varžą.

Matavimo prietaisą prie laikiklio taip pat galite pritvirtinti naudodami plokštę-adapterį **3**.

### **Naudojimas su trikoju stovu (pap. įranga)**

Ant stovo prietaisas stovi stabiliai ir juo galima reguliuoti prietaiso aukštį. Matavimo prietaiso jungtį, skirtą prietaisui prie stovo tvirtinti, **6** įstatykite ant stovo 1/4" sriegio ir tvirtai užveržkite stovo fiksuojamuoju varžu.

Prieš įjungdami matavimo prietaisą, stovą apytiksliai išlyginkite.

Matavimo prietaisą prie stovo taip pat galite pritvirtinti naudodami plokštę-adapterį **3**.



## 180 | Lietuviškai

### Darbas su plokštės-adapteriu (žiūr. pav. B – C)

Plokštės-adapteris **3** padeda tiksliau išlyginti matavimo prietaisą atskaitos taške, be to matavimo prietaisais lengviau uždėdamas ir nuimamas.

Plokštės-adapteris **3** galima pritvirtinti prie laikiklio **16** arba stovo **11**.

- Laikiklis: Plokštės-adapterio 1/4" įtvorą **1** uždékite ant laikiklio varžto **13** ir vidutine jėga prisukite prie laikiklio.

**Nuoroda:** Jei norite keisti matavimo prietaiso padėtį, atlaisvinkite laikiklio fiksuojamajį varžą **14**. Jei plokštės-adapteris sukamas neatlaivinus fiksuojamajį varžto, gali atsilaisvinti plokštės-adapteris ir nukristi matavimo prietaisais.

- Stovas: Stovo fiksuojamajį varžą tvirtai įsukite į plokštės-adapterio 1/4" - įtvorą **1**.

Spauskite matavimo prietaisą į plokštės-adapterį **3** taip, kad plokštės-adapterio fiksatoriai užsifiksuočia dviejose matavimo prietaiso pusėse esančiose išpjovose. Plokštės-adapteris galima pritvirtinti apatinėje, užpakalinėje ir viršutinėje matavimo prietaiso pusėje. Patirkinkite, ar matavimo prietaisais tvirtai įstatytas.

Plokštės-adapteris pritvirtinthus užpakalinėje pusėje, matavimo prietaisą galima išlyginti pagal aukštį, o montuojant viršutinėje arba apatinėje pusėje – pagal šoną. Norėdami išlyginti lazerio liniją tam tikrame atskaitos taške, sukite plokštės-adapterio tikslaus reguliavimo varžtą **2**.

### Akiniai lazerui matyti (pap. įranga)

Šie akiniai išfiltruoja aplinkos šviesą, todėl akys geriau pastebi raudoną lazerio spindulį.

► **Nenaudokite lazerio matymo akiniai kaip apsauginių akiniai.** Specialūs lazerio matymo akiniai padeda geriau matyti lazerio spindulį, tačiau jokiu būdu nerá skirti apsaugai nuo lazerio spinduliu poveikio.

► **Nenaudokite lazerio matymo akiniai vietoje apsauginių akiniai nuo saulės ir nedévėkite vairuodamsi.** Lazerio matymo akiniai tinkamai neapsaugo nuo ultravioletinių spinduliu ir apsunkina spalvų matymą.

## Priežiūra ir servisas

### Priežiūra ir valymas

Matavimo prietaisas visuomet turi būti švarus.

Neįrankininkite matavimo prietaiso į vandenį ir kitokius skysčius.

Visus nešvarumus nuvalykite drėgnu minkštū skudurėliu. Negalima naudoti jokių aštrių plovimo priemonių ir tirpiklių.

Paviršius ties lazerio spinduliu išėjimo anga valykite reguliariai. Atkreipkite dėmesį, kad po valymo neliktu prilipusiu siūlelių.

### Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie atsargines dalis rasite čia:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai atsakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimtženklį gaminio numerį, esantį firminėje lentelėje.

### Lietuva

Bosch įrankių servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Įrankių remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

El. paštas: [service-pt@lv.bosch.com](mailto:service-pt@lv.bosch.com)

**182 | Lietuviškai****Šalinimas**

Matavimo prietaisai, papildoma įranga ir pakuotė turi būti surenkami ir perdibiami aplinkai nekenksmingu būdu.

Matavimo prietaisų, akumuliatorių bei baterijų nemeskite į būtininių atliekų konteinerius!

**Tik ES šalimis:**

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, naudoti nebetinkami matavimo įrankiai ir, pagal Europos direktyvą 2006/66/EB, pažeisti ir išeikvoti akumulatoriai bei baterijos turi būti surenkami atskirai ir perdibiami aplinkai nekenksmingu būdu.

**Galimi pakeitimai.**