

ВИХРЕВЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

PQ



Руководство по эксплуатации (технический паспорт)

Электронасос PQ_____ (указать марку насоса)

ВНИМАНИЕ! Перед установкой и включением электронасоса
внимательно ознакомьтесь с содержанием паспорта.
При установке электронасоса рекомендуется пользоваться услугами
компетентных специалистов.

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Насосы данных серий предназначены для перекачки чистой воды без абразивных частиц, а также химически неагрессивных жидкостей и должны эксплуатироваться в соответствии с постановлениями местных законодательств.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой и эксплуатацией ознакомьтесь внимательно с описанными ниже инструкциями. Завод-изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи или ущерб, вызванные небрежностью или несоблюдением инструкций, приведенных в настоящем руководстве или при эксплуатации в условиях, отличающихся от указанных на заводской табличке. Производитель так же снимает с себя всякую ответственность за ущерб, вызванный несоответствующим использованием электронасоса.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед осуществлением какой-либо операции по проверке или техническому обслуживанию, отключить напряжение в сети и вынуть вилку из розетки.

Электронасосы соответствуют Директивам **2006/42/CEE, 2006/95/CEE, 2004/108/CEE, 2002/95/CEE** включая последние поправки. Перед монтажом, убедитесь, чтобы электрическая сеть была оснащена заземлением и соответствовала нормативам. Будьте внимательны, в процессе работы электронасоса двигатель может нагреваться.

Насосы не предназначены для перекачивания воспламеняющихся жидкостей или для работы во взрывоопасных помещениях или местах.

Избегать контакта между перекачиваемой жидкостью и электрическим питанием. Запрещается держать или переносить насос за кабель электропитания.

Норма EN 60335-2-41 предписывает что:

1) электронасос, предназначенный для отчистки или других целей по уходу за бассейнами не должен использоваться при нахождении в бассейне людей и должен обеспечиваться питанием от дифференциального выключателя, номинальный ток которого не должен превышать **30mA**.

2) электронасос, предназначенный для наружных фонтанов, садовых резервуаров и в подобных местах, должен питаться посредством дифференциального выключателя, ток которого не должен превышать **30mA**.

3) электронасос, предназначенный для очистки или других целей по уходу за бассейнами, должен быть оснащен резиновым кабелем питания классом не ниже чем **H07 RN-F** (наименование **245 IEC66**).

Запрещается пользоваться изделием детям, людям с ограниченными возможностями или неосведомленным, или неопытным, если не был произведен инструктаж и надлежащий контроль. Не допускать детей к игре с данными изделиями.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Извлечь насос из упаковки и проверить целостность. Проверьте соответствие эксплуатационных параметров значениям на заводской табличке насоса. В случае обнаружения какой-либо неисправности незамедлительно обратиться к поставщику, указывая характер дефекта.

ВНИМАНИЕ! В случае сомнений касательно безопасности изделия не использовать его.

МОНТАЖ

Операция по монтажу может оказаться довольно сложной. Поэтому монтаж должен выполняться компетентными и авторизованными специалистами.

ВНИМАНИЕ! В процессе монтажа использовать все средства безопасности, указанные производителем и авторизованными представителями.

Установить насос в сухом проветриваемом помещении. Когда насос со степенью защиты **IP44** установлен в среде с повышенным содержанием влажности и главным образом если подвергается прерывистой работе, необходимо предусмотреть регулярный отток образовавшегося внутри двигателя конденсата. Перед запуском насоса необходимо снять две пробки отверстий вывода конденсата предусмотренных во внутренней части двигателя и дать возможность вытечь конденсату, затем закрыть отверстия. Прикрепить насос специальными болтами к плоским и прочным поверхностям во избежание вибрации. Насос должен быть установлен в горизонтальном положении. На всасывание диаметр трубы должен быть не менее диаметра патрубка насоса. Если высота всасывания превышает 4 метра предусмотреть больший диаметр. Труба должна иметь небольшой

уклон вверх к всасывающему патрубку во избежание образования воздушных пробок. Убедиться, чтобы труба имела идеальное воздушное уплотнение и была погружена в перекачиваемую жидкость по крайней мере на 50 см. во избежание образования воронок.

ВНИМАНИЕ! Работа насоса с потерей на всасывание может привести к его повреждению. Всегда устанавливать донный клапан на конце всасывающей трубы. Группа эжектора устанавливается внутри колодезь диаметром не меньше 4", 3" или 2" в зависимости от модели. Эжектор подсоединяется к корпусу насоса посредством двух трубопроводов с внутренними диаметрами не меньше диаметров соответствующих отверстий. На всасывающем отверстии эжектора всегда должен быть установлен донный клапан, который должен быть погружен в перекачиваемую жидкость по крайней мере на 50 см во избежание образования воронок. Диаметр трубы подачи обуславливает расход и давление имеющиеся в точке использования. Для монтажа с присутствием повышенной длины трубопроводов подачи возможно сократить потери, устанавливая диаметр больший чем диаметр отверстия насоса. Рекомендуется устанавливать обратный клапан после отверстия подачи, чтобы производить техническое обслуживание без необходимости опорожнения напорного трубопровода, а также во избежание опасных гидравлических ударов в случае внезапной остановки насоса. Данная мера предосторожности становится обязательной, когда на подаче имеется колонна воды, превышающая 20 метров. Предусмотреть анкерные крепления для трубопроводов таким образом, чтобы насос не испытывал никакие нагрузки. При установке трубопроводов обращайте внимание, чтобы прокладки или выступы внутри не сокращали полезное сечение прохождения потока. Прикрепить трубопроводы к соответствующим отверстиям без чрезмерного усилия во избежание повреждения.

НАПОЛНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Работа насоса всухую вызывает повреждения механического уплотнения.

Данная операция выполняется через отверстие наполнения в корпусе насоса (или входящий трубопровод для несамовсасывающих насосов) перекачиваемой жидкостью. По завершение операции вновь завинтить пробку и запустить насос.

ВНИМАНИЕ! Если через 10 минут насос не подает воду, выключить и вновь повторить процедуру наполнения. Наполнение должно повторяться каждый раз, когда насос простаивает в течение длительного времени или для несамовсасывающих насосов при попадании воздуха в систему.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед каждой операцией убедиться, в отключении напряжения и отсутствие возможности случайных включений. Ремонт насоса самостоятельно или персоналом, неуполномоченным заводом производителем, признается не гарантийным, а работа на ненадежном или потенциально опасном оборудовании.

ВНИМАНИЕ! Любое вмешательство может ухудшить отдачу насоса и вызвать опасность для людей и/или предметов.

Насосы не нуждаются в техническом обслуживании при условии, что будут соблюдаться следующие меры предосторожности: в местах, подверженных опасности замерзания, опорожнить насос, не забывая вновь наполнить его при последующем запуске. Тщательно проверить чтобы донный клапан был чистым. Если насос простаивает в течение длительного периода (зимний сезон) рекомендуется полностью опорожнить его, ополоснуть чистой водой и поместить в сухое место.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Вихревые электронасосы **PEDROLLO** серии **PQ** предназначены для перекачивания чистой воды и других химически не агрессивных, не взрывоопасных жидкостей, предусматривающих контакт с проточной частью насоса и рабочим колесом. Пригодны для подъема воды на большую высоту (до **100 метров**) и распределения значительного количества воды в промышленности, сельском хозяйстве и в быту. Возможно использование насоса в системе автономного водоснабжения (**HYDROFRESH**) в комплекте с баком и системой автоматики.

ВНИМАНИЕ! Проточная часть насоса опасна! Рабочее колесо опасно как нож!
Категорически запрещается трогать руками всасывающее и напорное отверстия, переворачивать насос при соединенном с электросетью двигателем.
Категорически запрещается проверять свободный ход вращения вала и рабочего колеса при включенном в сеть электронасосе.
ВНИМАНИЕ! Не позволяйте детям приближаться к насосу и трогать его как во включенном, так и в выключенном состоянии, также не позволяйте детям трогать электропроводку насоса.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронасосы серии **PQ** поставляются в коробках из твердого картона, с паспортом, готовые к установке. Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в защищенном от погодных условий месте с температурой от 0° до + 40°С. От насоса до емкости с водой проводится всасывающий трубопровод, общая манометрическая высота которого не должна превышать 7 метров. Внутренний диаметр всасывающего трубопровода должен быть не меньше входного патрубка насоса. На конце всасывающего трубопровода устанавливается обратный клапан. Перед первым запуском насоса требуется полностью залить корпус насоса и всасывающий трубопровод водой. Также требуется производить заливку в случае долгой остановки насоса и попадания воздуха во всасывающий трубопровод.

Заливка производится через заливное отверстие в корпусе насоса. Для заливки нужно вывернуть пробку из заливного отверстия и залить насос. В конце заливки завернуть пробку. Рекомендуется установить обратный клапан на напорном трубопроводе, если высота водяного столба выше 20 метров.

ВНИМАНИЕ: Работа насоса без воды приводит к выходу его из строя!

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Вихревые электронасосы серии **PQ** готовы к подключению. Перед подключением проверьте соответствие напряжения сети со справочными данными на табличке насоса.

Произвести соединение (проверить наличие надежной системы заземления) согласно схеме, приведенной под крышкой или на табличке.

Провод заземления должен быть длиннее проводов фаз и должен быть подсоединен в первую очередь при монтаже и отсоединен последним при демонтаже.

Для однофазных насосов: при подключении кабеля питания необходимо открутить два винта, снять крышку на корпусе двигателя и присоединить концы кабеля: ноль, фаза - **L1, L2**; заземляющий конец - к заземляющей клемме.

Правильность направления вращения рабочего колеса указывает стрелка на торце корпуса. Для трехфазных двигателей при неправильном вращении следует поменять две фазы местами.

Если насос не укомплектован кабелем электропитания и вилкой, предусмотреть в электрической сети механизм, который бы обеспечивал отключение от сети с открытыми контактами не менее 3 мм.

Если насос укомплектован кабелем электропитания и вилкой, нужно установить его таким образом, чтобы вилка была доступной.

ВНИМАНИЕ! Монтажник должен позаботиться о выполнении соединений согласно нормативам, действующим в стране установки. Перед осуществлением соединений убедиться, чтобы на концах проводов линии не было напряжения.

Рекомендуется установить устройство защитного отключения (**УЗО**) с номинальным остаточным рабочим током, не превышающим **30 мА**. В монофазных электронасосах до **1,5 кВт** установлена тепловая защита встроенная в обмотку. Пользователь 3-х фазных электронасосов должен предусмотреть обеспечить защиту трехфазных двигателей. Трехфазных двигателей должен быть установлен с термоманитный автомат защиты цепи (**IEC 60898-1** с отключения характеристических кривых) подходит для использования с тока, указанного на насосе табличка. Если насос не оснащен кабелем питания и вилкой, предполагается использовать устройство, способное обеспечить полное отключение питания в случае 3 категории перенапряжения. В 3-х фазных двигателях проверить чтобы направление вращения осуществлялось по часовой стрелке, если смотреть на насос со стороны крыльчатки двигателя; в противном случае поменять местами две фазы. В трехфазных двигателях направление вращения может быть в обратную сторону; в таком случае эксплуатационные характеристики значительно ниже номинальных.

Чтобы проверить правильность соединения необходимо:



При установке: включенный насос имеет тенденцию вращения против часовой стрелки, если

Для насоса, погруженного в перекачиваемую жидкость: определить при помощи электроизмерительных клещей поглощаемый ток работающего насоса: если направление вращения неправильное, значения будут в два раза выше указанных на заводской табличке. При обратном направлении вращения необходимо поменять местами две фазы.

Технические данные при n = 2900 об/мин

Q - производительность м ³ /час (л/мин)	H - общая манометрическая высота в метрах
1,0	1,0
1,2	1,2
1,4	1,4
1,6	1,6
1,8	1,8
2,0	2,0
2,2	2,2
2,4	2,4
2,6	2,6
2,8	2,8
3,0	3,0
3,2	3,2
3,4	3,4
3,6	3,6
3,8	3,8
4,0	4,0
4,2	4,2
4,4	4,4
4,6	4,6
4,8	4,8
5,0	5,0
5,2	5,2
5,4	5,4
5,6	5,6
5,8	5,8
6,0	6,0
6,2	6,2
6,4	6,4
6,6	6,6
6,8	6,8
7,0	7,0
7,2	7,2
7,4	7,4
7,6	7,6
7,8	7,8
8,0	8,0
8,2	8,2
8,4	8,4
8,6	8,6
8,8	8,8
9,0	9,0
9,2	9,2
9,4	9,4
9,6	9,6
9,8	9,8
10,0	10,0
10,2	10,2
10,4	10,4
10,6	10,6
10,8	10,8
11,0	11,0
11,2	11,2
11,4	11,4
11,6	11,6
11,8	11,8
12,0	12,0
12,2	12,2
12,4	12,4
12,6	12,6
12,8	12,8
13,0	13,0
13,2	13,2
13,4	13,4
13,6	13,6
13,8	13,8
14,0	14,0
14,2	14,2
14,4	14,4
14,6	14,6
14,8	14,8
15,0	15,0
15,2	15,2
15,4	15,4
15,6	15,6
15,8	15,8
16,0	16,0
16,2	16,2
16,4	16,4
16,6	16,6
16,8	16,8
17,0	17,0
17,2	17,2
17,4	17,4
17,6	17,6
17,8	17,8
18,0	18,0
18,2	18,2
18,4	18,4
18,6	18,6
18,8	18,8
19,0	19,0
19,2	19,2
19,4	19,4
19,6	19,6
19,8	19,8
20,0	20,0
20,2	20,2
20,4	20,4
20,6	20,6
20,8	20,8
21,0	21,0
21,2	21,2
21,4	21,4
21,6	21,6
21,8	21,8
22,0	22,0
22,2	22,2
22,4	22,4
22,6	22,6
22,8	22,8
23,0	23,0
23,2	23,2
23,4	23,4
23,6	23,6
23,8	23,8
24,0	24,0
24,2	24,2
24,4	24,4
24,6	24,6
24,8	24,8
25,0	25,0
25,2	25,2
25,4	25,4
25,6	25,6
25,8	25,8
26,0	26,0
26,2	26,2
26,4	26,4
26,6	26,6
26,8	26,8
27,0	27,0
27,2	27,2
27,4	27,4
27,6	27,6
27,8	27,8
28,0	28,0
28,2	28,2
28,4	28,4
28,6	28,6
28,8	28,8
29,0	29,0
29,2	29,2
29,4	29,4
29,6	29,6
29,8	29,8
30,0	30,0
30,2	30,2
30,4	30,4
30,6	30,6
30,8	30,8
31,0	31,0
31,2	31,2

Модель		Мощность		Q, м³/ч	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4
однофаз.	трехфаз.	кВт	л.с	л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90
PQm 60	PQ 60	0,37	0,50	Н метр	40	38	33	29	24	19,5	15	10	5					
PQm 65	PQ 65	0,50	0,70		55	50	45,5	40,5	36	31	27	22	17	8				
PQm 70	PQ 70	0,60	0,85		65	62	57	52	47	42	37	32	27	18				
PQm 80	PQ 80	0,75	1,0		70	66	61	56	51	46	41	36	31	22				
PQm 90	PQ 90	0,75	1,0		90	82	71	60	49	38	27	17	5					
PQm 100	PQ 100	1,1	1,5		85	80	75	70	65	60	55	50	45	35	25	15		
PQm 200	PQ 200	1,5	2,0		90	86	81	76	71	65	60	55	50	40	30	20	10	
-	PQ 300	2,2	3,0		100	95	90	85	80	75	70	65	60	50	40	30	20	10
-	PQ 3000	2,2	3,0		100	180	165	151	136,5	122	105,5	93	78,5	50				



Модель		Патрубки		Размеры, мм													Масса, кг		
однофаз.	трехфаз.	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	i	m	n	n1	w	s	1~	3~		
PQm 60	PQ 60	1"	1"	22	190	145	101	30	131	76	55	118	93	53	7	5,1	5,1		
PQm 60-Bs	PQ 60-Bs																	5,4	5,4
PQm 65	PQ 65						113			143	78	80	120			100		7,0	6,2
PQm 65-Bs	PQ 65-Bs						108			138	76							7,1	6,4
PQm 70	PQ 70																	9,7	9,6
PQm 80	PQ 80				255	180	121		151	83	90	138	112	62		9,7	9,6		
PQm 81	PQ 81	1/2"	1/2"	18	214	152	119	22	141	71	80	720	100	56	9	7,0	6,3		
PQm 81-Bs	PQ 81-Bs																	6,9	6,2
PQm 90	PQ 90	3/4"	3/4"	22	255	180	126	27	153	84	90	138	112	62			9,9	9,8	
PQm 100	PQ 100	1"	1"	25	318	212	140	30	170	89	100	164	125	85		14,1	12,2		
PQm 200	PQ 200																	15,2	14,1
-	PQ 300																		15,2
-	PQ 3000	3/4"	3/4"	28	327		142	36	178	62				100			17,2		

6. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Насосы изготовлены в соответствии с требованиями **ГОСТ 27570.0-87, ГОСТ 27570.30-91.**
 2. Запрещается эксплуатировать насос без заземления.
 3. Во избежание несчастных случаев категорически запрещается поднимать или транспортировать насос за кабель питания.
 4. Запрещается использовать насос для перекачки воспламеняющихся или химически активных жидкостей, а также в местах, где есть опасность взрыва.
 5. Запрещается эксплуатировать насос без воды.
- При подключении и эксплуатации оборудования, потребитель обязан обеспечить защиту электродвигателя от перегрузок.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 24 месяцев со дня продажи при условии эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, получившее повреждения в результате неправильного электрического, гидравлического, механического подключения; использования оборудования не по назначению или не в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации; запуска Оборудования без воды (или иной перекачиваемой жидкости); внешних механических воздействий, попадания внутрь оборудования посторонних предметов, либо нарушения правил транспортировки и хранения; несоответствие электрического питания стандартам и нормам указанным в Руководстве по монтажу и эксплуатации; действий третьих лиц, либо непреодолимой силы; дефектов систем, с которыми эксплуатировалось оборудование; разборки или ремонта, произведенных лицом, не являющимся представителем Сервисного центра; изменения конструкции изделия, не согласованного с заводом-изготовителем.
3. Гарантийное обслуживание осуществляется исключительно в Сервисных центрах, указанных в Техническом паспорте.
4. Сервисный центр принимает оборудование на диагностику и ремонт при наличии:
 - 4.1. Правильно заполненного настоящего Руководства по эксплуатации (технического паспорта).
 - 4.2. Рекламации Потребителя с описанием условий установки и эксплуатации, а также описание неисправности. Рекламация также должна содержать.
- 4.3. В случае если установку (монтаж) электронасоса производила специализированная организация, то необходимо указать ее адрес, телефон и номер лицензии на право проведения таких работ, представить Акт ввода в эксплуатацию Оборудования.
5. В целях принятия решения о направлении Товара в Сервисный центр, оперативного определения причин неисправности Товара Сервисный центр вправе запросить у Потребителя фотографии Товара. Обязательной является фотография информационной таблички на Товаре.
6. Ответственность за качество гарантийного ремонта несет Сервисный центр.
7. Информационные таблички и Технические паспорта на Оборудование, относящиеся к разным партиям продукции, могут содержать неидентичную информацию. Технические паспорта могут не отражать изменения, внесенные заводом-изготовителем. Недостатками/дефектами не является и не изменяет качественные характеристики Оборудования.
8. Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую документацию, маркировку, дизайн Оборудования, а также изменять конструкцию, не ухудшая технические характеристики Оборудования.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- **Напор** до **180 м**
- **Производительность** до **90 л/мин (5.4 м³/час)**

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:


- Манометрическая высота всасывания, до **8м**
- Температура перекачиваемой жидкости от **-10 до +60 °C (PQ3000 до +90 °C)**
- Температура окружающей среды, до **+40 °C (PQ60, PQ60-Bs до +45 °C)**
- Рабочее давление, max **6 Бар PQ60-65** в других до **-10 Бар, 18 Бар PQ3000**
- Эксплуатация: непрерывный режим **S1**
- Уровень шума: не более **74 dB**
- Изоляция: класс **F** для PQ3000 класс **H**
- Степень защиты: **IPX4** для PQ3000 **IPX5**

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Корпус насоса: чугун с катафарезной обработкой (и резьбовыми патрубками ISO 288/1)
PQ-Bs: латунь
PQ3000: нержавеющая сталь AISI316
2. Задняя торцевая крышка корпуса (PQ3000): нержавеющая сталь AISI316
3. Фланец: Алюминий с латунной вставкой, снижает риск заклинивания рабочего колеса
4. Рабочее колесо: Латунь с периферийными радиальными лопатками.
PQ3000: Бронза
5. Ведущий вал: Нержавеющая сталь EN 10088-3-1.4104
6. Механическое уплотнение:
PQ60-65: Керамика - графит – NBR (AR-12)
PQ70-80-81-90PQ60Bs-65Bs-81Bs: Карбид кремния - графит - NBR (ST1-12)
PQ100-200-300: Графит - керамика - NBR (FN-14)
PQ3000: Графит - керамика – NBR (FN-18 NU)
7. Подшипники:
PQ60-65-81: 6201 ZZ/6201 ZZ
PQ60Bs-65Bs-81Bs: 6203 ZZ/6203 ZZ
PQ70-80-90: 6203 ZZ/6203 ZZ
PQ100-200-300-3000: 62014 ZZ/6204 ZZ PQ3000 62014 C3/6204 C3
8. Конденсатор:
9. Электродвигатель: асинхронный
PQm - однофазный 230В – 50Гц со встроенной в обмотку тепловой защиты
PQ - трехфазный 230/400В – 50Гц
⇒ Электронасосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность:
до P2=1,1 кВт класс IE2 (IEC 60034-30)
с P2=1,5 кВт класс IE3 (IEC 60034-30)



PQ



PQ 3000

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

Для насосов серий: PK, PKS, PQ, PQA, PV, CP, 2CP, 2-6CR, 2-4CP, JDW, JSW, JCR, CK, CKR, PRO-NGA, NGA, F, HF, AL-RED, PLURI JET, BETTY, BETTY NOY

ВНИМАНИЕ! Перед установкой электронасоса внимательно ознакомьтесь с условиями установки эксплуатации, изложенными в техническом паспорте. Соблюдайте технику безопасности при установке. При эксплуатации электронасоса руководствуйтесь «Правилами эксплуатации электротехнических установок сложной конструкции». Ремонт и техническое обслуживание электронасоса осуществлять только при отключенном электропитании.

Неисправность	Причина	Устранение
1. Насос не работает	А. Нет электричества или происходят перепады электричества выше 5%. Б. Выключилось тепловое реле. В. Повреждены электродвигатель или кабель. Г. Насос забился грязью и заклинил. Перекачиваемая жидкость на момент поломки не соответствует назначению насоса.	А. Соединить с системой обеспечения электричеством. Б. Подождать тока остынет электродвигатель и включить насос. Если реле снова выключилось, проверить напряжение. В. Проверить электродвигатель и кабель с помощью измерения сопротивления изоляции. Г. Заменить на насос, который предназначен для перекачиваемой жидкости. Очистить насос от грязи.
2. Насос работает с меньшей мощностью	А. Электрическое напряжение не соответствует установленному. Неправильное направление вращения. Б. Высота всасывания или погружение больше чем предусмотрено. В. Вентили в напорной трубе частично закрыты / заблокированы. Г. Из за загрязнения частично повреждена напорная труба.	А. См. «Электрическое подсоединение» Б. Проверить погружение во время эксплуатации и сравнить с данными колодца и насоса. Уменьшить глубину установки или заменить на большую модель с целью получения большей мощности. В. Отремонтировать / открыть вентили. Г. Прочистить или сменить напорную трубу или заменить на насос с большей мощностью.
3. Насос работает, но не качает воду.	А. Нет воды или слишком низкий уровень воды. Б. Обратный клапан (в случае, если он установлен) заблокирован в закрытом положении. В. Пропускают трубы.	А. Проверить уровень воды. Б. Вытащить насос и заменить или отремонтировать клапан. В. Проверить и починить трубы.

Во всех остальных случаях обращайтесь в сервисные центры.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Насос **PQ**_____ (указать марку насоса) 1 шт.
- Коробка упаковочная..... 1 шт.
- Паспорт (руководство по эксплуатации) 1 шт.
- Дополнительная комплектация
- Номер партии изготовления.....

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ		
	230 В	240 В	110 В
Однофазный			
PQm 60° – PQm 60-Bs	2,6 А	2,4 А	5,2 А
PQm 65 – PQm 65-Bs	3,7 А	3,4 А	7,4 А
PQm 70	5,2 А	4,8 А	10,8 А
PQm 80	5,2 А	4,8 А	10,5 А
PQm 81 – PQm 81-Bs	3,4 А	2,7 А	5,8 А
PQm 90	5,6 А	5,1 А	11,5 А
PQm 100	9,0 А	8,2 А	18,0 А
PQm 200	12,0 А	11,0 А	24,0 А

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ				
	230 В	400 В	690 В	240 В	415 В
Трёхфазный					
PQ 60° – PQ 60-Bs	2,0 А	1,15 А	–	1,9 А	1,1 А
PQ 65 – PQ 65-Bs	3,0 А	1,7 А	–	2,8 А	1,6 А
PQ 70	3,8 А	2,2 А	–	3,3 А	1,9 А
PQ 80	3,8 А	2,2 А	–	3,3 А	1,9 А
PQ 81 – PQ 81-Bs	2,2 А	1,3 А	–	2,0 А	1,15 А
PQ 90	4,2 А	2,4 А	–	3,8 А	2,2 А
PQ 100	6,3 А	3,6 А	2,05 А	5,7 А	3,3 А
PQ 200	7,6 А	4,4 А	2,5 А	7,0 А	4,0 А
PQ 300	9,3 А	5,4 А	3,15 А	8,7 А	5,0 А
PQ 3000	12,1 А	7,0 А	–	11,6 А	6,7 А

Гарантийные сервисные центры:

- **г. Москва**, ул. 16-я Парковая, д.30 (105 км МКАД, въезд через стоянку магазина «Метро»)
тел.: 8 495 988-81-74; E-mail: ServisPedrollo@mail.ru;
- **г. Москва**, ул. Борисовские пруды, д.1, корп. 72, офис 101
тел.: 8 925 663-56-07, E-mail: 6635607@mail.ru
- **Московская обл.**, г. Воскресенск, с. Новлянское, д.44/1
тел.: 8 926 141-69-53; E-mail: 1416953@mail.ru;

Официальный дистрибьютор PEDROLLO S.p.A. в России

Телефон: (800) 555-05-83; (495) 120-14-14; Web: www.pedrollo.ru

ВНИМАНИЕ! Гарантия действительна только при правильном заполнении технического паспорта. При рекламации в сервисный центр необходимо предъявить технический паспорт, товарный чек.

На рассмотрение принимаются только чистые насосы.

С характеристиками оборудования и гарантийными условиями ознакомлен _____



Дата продажи: “___” _____ 20___ г.

Продавец: _____
(название организации)

Адрес: _____

М.П