



Головка переходная
ГП-25х50

ПАСПОРТ
ГП-25х50.ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Головка переходная ГП-25х50, (далее головка) предназначена для соединения пожарных рукавов различного диаметра между собой и пожарным оборудованием.

1.2. Головка изготовлена из алюминиевого сплава

1.3. Головка изготовлена в климатическом исполнении У, ХЛ, Т для категории размещения 1 по ГОСТ 15150.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Тип головки – соединительная рукавная переходная

2.2 Рабочее давление, МПа 1,6

Габаритные размеры, мм, не более:

- длина 80

- высота 112

2.3 Масса, кг, не более 0,35±0,05

Головка переходная ГП-25х50 состоит из головки муфтовой ГМ-50, головки цапковой ГЗ-25 и соединительной втулки.

2.4 Средний срок службы до списания – 8 лет;

Средняя наработка на отказ – 720 циклов.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Головки укомплектованы уплотнительными кольцами.

3.2 Каждая партия головок сопровождается паспортом, объединенным с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

4. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Головки должны эксплуатироваться в соответствии с назначением, как правило, в пожарных напорных рукавах.

4.2. Соединение головок между собой в рукавных линиях и с пожарным оборудованием осуществляется вручную по спиральному выступу на величину захода клычкового зажима.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При работе с головками должны соблюдаться следующие правила техники безопасности:

- не допускается эксплуатация головок при рабочем давлении выше указанного;
- запрещается применять головки вблизи открытых линий электропередач, расположенных в радиус действия струи, а также для тушения загоревшегося электрооборудования, находящегося под напряжением.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ

6.1 Гарантийный срок эксплуатации головок 18 месяцев со дня продажи.

6.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие головок конструкторской документации при условии соблюдения потребителем требований по эксплуатации и хранению, указанных в разделе «Руководство по эксплуатации».

6.3 Условия хранения головок – по группе 2, условия транспортирования – 3, 4, 5, 8 по ГОСТ 15150.

6.4. Головка изготовлена в климатическом исполнении У, ХЛ, Т для категории размещения 1 по ГОСТ 15150.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Паспорт выдается на комплект поставки партии головок.

7.2 Партия головок в количестве _____ штук соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, число, месяц)