



№ на схеме	Наименование	Материал	Норматив
1	Внутренний шланг	пищевой EPDM	DIN EN 2430
2	Оплетка	Проволочка из нержавеющей стали AISI301, 304	DIN 1.4310
3	Пресс-гильза	Нержавеющая сталь AISI301, 304	
4	Фитинги	Латунь CW617N \ Нержавеющая сталь AISI301, 304	EN 12164
5	Прокладки	EPDM	DIN EN 2430

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не ухудшающие качество изделия при сохранении основных технических и эксплуатационных характеристик.

3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Перед монтажом гибкой подводки необходимо произвести ее визуальный осмотр, в ходе которого проверить:

- отсутствие повреждений оплетки;
- качество опрессовки пресс-гильз;
- качество резьбы;
- наличие прокладок и уплотнительных колец.

В процессе монтажа не допускается:

- превышать рекомендованный паспортном момент затяжки (см. п.2);
- перекручивать подводку;
- допускать приложения к подводке растягивающих усилий;
- протягивать подводку через отверстия с краями, которые могут повредить оплетку;
- изгибать подводку с радиусом изгиба, меньше допускаемого (см. п.2).

После монтажа и подачи рабочего давления, в течение 30 минут провести наблюдение за работой подводки. При появлении капель в соединениях, произвести их подтяжку. Для удобства монтажа к смешанно гибких подводок со штуцерами M10, их следует приобретать парами с длиной штуцера 18 и 35 мм. В этом случае плоскости для захвата гаечным ключом будут разнесены в пространстве, и не будут мешать повороту ключа.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Подводка должна эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенным в настоящем паспорте. В процессе эксплуатации не допускать воздействия на подводку минеральных масел, растворителей, жидких углеводородов и прочих жидкостей, агрессивных к материалам подводки.

Во избежание преждевременного старения резины, не следует эксплуатировать подводку под воздействием прямых солнечных лучей. Запрещается эксплуатировать подводку при отрицательных температурах и в непосредственной близости от предметов с температурой поверхности более 200 °C и открытого огня. В процессе эксплуатации следует оберегать подводку от механических повреждений.

Качество затяжки соединений гибкой подводки следует проверять не реже, чем 1 раз в 6 месяцев.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в исправленном виде при температуре от -20 °C до +50 °C. Воздействие прямых солнечных лучей на подводку в период хранения и транспортировки не допускается. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии - 12 месяцев с даты продажи конечному потребителю. Срок службы - 10 лет. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных правил изложенных в пунктах 1-5;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

7. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

ГИБКИЕ ПОДВОДКИ

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПОДВОДОК ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ, БАКОВ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ЗАСТРАХОВАНО



сантехника

ПОДВОДКА ГИБКАЯ ДЛЯ ВОДЫ ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гибкая подводка применяется для подключения сантехнического оборудования к системе водопровода с периодическим протоком воды. Подводки со штуцером М10 служат для непосредственного присоединения к смесителям. Строго запрещается подключать гибкую подводку вместо участков постоянно действующих прочных трубопроводов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандартная		Гигант					
		к смесителю					угловая	
Концевые фитинги	1/2"	1/2", М10х1	1/2"	3/4"	1"	3/4"	1"	
Наружный диаметр шланга под- водки	12,5±0,5	12,5±0,5	20±0,5	20±0,5	32±0,5	25±0,5	32±0,5	
Внутренний диаметр шланга под- водки	8,5±0,5	8,5±0,5	13±0,5	13±0,5	24±0,5	18±0,5	24±0,5	
Внутренний диаметр ниппеля, мм	5,8±0,1	5,8±0,1	11,5±0,1	11,5±0,1	20±0,1	14,5±0,1	20±0,1	
Максимальное рабочее давление, bar	10	10	15	15	15	15	15	
Максимальная рабочая температу- ра воды, °C	95	95	95	95	95	95	95	
Номинальный поток (при 3 bar), литр/мин	35	35	80	80	220	140	220	
Минимальный радиус кривизны подводки при монтаже, мм	50	50	120	120	180	150	180	
Длина производимой подводки, см	20,30 40,50 60 80 100 120 150 180 200 250 300 350 400	30,40 60 90 100 110 120 150 180 200 250 300 350 400	40,50 60 80 100 120 150 180 200 250 300 350 400	40,50 60 80 100 120 150 180 200 250 300 350 400	40,50 60 80 100 120 150 180 200 250 300 350 400	50,60 60 80 100 120 150 180 200 250 300 350 400	50,60 60 80 100 120 150 180 200 250 300 350 400	
	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Затяжка концевой арматуры не более, НМ	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	