

Паспорт

Крепеж огнестойкий стяжка металлическая (огнестойкий, для огнестойких кабельных линий)

Типоразмеры стяжки металлической

№	Наименование изделия	Условный диаметр закрепляемой кабельной линии (D мм)	Примечание	Отметка (X)
1	КО-С-20	20	Для РЗ-ЦП15 Трубы ПВХ гибкой D16-20	
2	КО-С-30	30	Для РЗ-ЦП25 Трубы ПВХ гибкой D25	
3	КО-С-40	40	Для РЗ-ЦП32	

Инструкция по установке:

1. В поверхности, буром Ø 6мм (6х110), перфоратором сверлится отверстие, без раскачек и повторных проходов.
2. В отверстие вставляется дюбель хомут КО-Д-8.
3. Стяжка, одним концом, продевается в петлю дюбель хомута, вторым обхватывает кабельную линию, после чего тонкий конец стяжки вставляется в замок и затягивается до упора.

Изготовитель: ООО «Сварог» ИНН/КПП 8601068590/860101001 ОГРН 1198617008105

Российская Федерация, 628010, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Тюменской обл, г. Ханты-Мансийск, ул. Тихая 12

Контактная информация Тел: 89821369096. E-mail: infosvarog01@mail.ru

Количество 100 шт.

Партия № _____ Дата выпуска _____

Отметка ОТК _____