

Паспорт

Крепеж огнестойкий дюбель хомут металлический (огнестойкий, для огнестойких кабельных линий)

Типоразмеры дюбель хомута металлического

№	Наименование изделия	Условный диаметр закрепляемой кабельной линии (D мм)	Примечание	Отметка (X)
1	КО-Д-8	8		
2	КО-Д -12	12	Для РЗ-ЦП10	
3	КО-Д -16	16	Для РЗ-ЦП12	
4	КО-Д -22	22	Для РЗ-ЦП15- РЗ-ЦП18	
5	КО-Д -26	26	Для РЗ-ЦП20- РЗ-ЦП22	

Инструкция по установке:

1. В поверхности, буром Ø 5мм (5х110), перфоратором сверлится отверстие, без раскачек и повторных проходок.
2. Кабель или кабельная линия продеваются в петлю.
3. В отверстие вставляется крепеж, до упора, при нажатии на среднюю часть дюбель хомута лепестки смыкаются между собой, что позволяет просунуть дюбель-хомут в отверстие, после чего концы дюбель хомута размыкаются, стремясь принять положение которое они занимали до воздействия, зацепы взаимодействуют с краями отверстия, не позволяя дюбель-хомуту выйти из отверстия.

Изготовитель: ООО «Сварог» ИНН/КПП 8601068590/860101001 ОГРН 1198617008105

Российская Федерация, 628010, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Тюменской обл, г. Ханты-Мансийск, ул. Тихая 12

Контактная информация Тел: 89821369096. E-mail: info@svarog01@mail.ru

Количество 100 шт.

Партия № _____ Дата выпуска _____

Отметка ОТК _____