

ООО "ВЛКЗ"

Адрес:

182170, Псковская область, г.Великие

Луки, улица Рабочий посёлок, д.24

Тел. 8(81153)91853



ЕНС

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

№ 129

| Наименование продукции                                                         | Марка                |          |   |         | Партия                       | Барабан | Метраж, м | Номинальное напряжение, В | Класс жилы |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---|---------|------------------------------|---------|-----------|---------------------------|------------|
|                                                                                | ПугВ                 | К-во жил | х | Сечение |                              |         |           |                           |            |
| Провод для электрических установок                                             |                      | 1        | х | 1,5     | 91                           | 8       | 5200      | 450/750                   | 5          |
|                                                                                |                      |          |   |         |                              |         |           |                           |            |
| Наименование показателей                                                       | Нормируемое значение |          |   |         |                              |         |           |                           |            |
| Толщина изоляции жил, мм                                                       | минимум              | номинал  |   |         | Среднее номинальное значение |         |           |                           | Цвет       |
|                                                                                | 0,63                 | 0,7      |   |         | 0,69                         |         |           |                           | синий      |
| Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С, Ом, не более      | 13,3                 |          |   |         | Соответствует                |         |           |                           |            |
| Электрическое сопротивление изоляции 1 км при температуре 20 °С, МОм, не менее | 5                    |          |   |         | Соответствует                |         |           |                           |            |
| Испытательное напряжение 2500 В, в течение 5 мин.                              | Соответствует        |          |   |         |                              |         |           |                           |            |
| Маркировка ГОСТ 18690                                                          | Соответствует        |          |   |         |                              |         |           |                           |            |

Сертификат соответствия №ТС

RU C-RU.AГ67.B.00272

Продукция соответствует требованиям

ГОСТ 31947-2012, ТУ 27.32.13-011-69029170-2018

Дата выпуска продукции

24.03.2021

Дата отгрузки продукции

25.03.2021

Ген.директор

ГеращенкоА.А.

Наличие данного документа при обращении по вопросам качества и количества продукции обязательно

ООО "ВЛКЗ"

Адрес:

182170, Псковская область, г.Великие

Луки, улица Рабочий посёлок, д.24

Тел. 8(81153)91853



ВЕЛИКОЛУКСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ЕНЦ

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

№ 128

| Наименование продукции                                                         | Марка                |          |         |         | Партия                       | Барабан | Метраж, м      | Номинальное напряжение, В | Класс жилы |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------|---------|------------------------------|---------|----------------|---------------------------|------------|
|                                                                                | ПутВ                 | К-во жил | х       | Сечение | №                            | №       |                |                           |            |
| Провод для электрических установок                                             |                      | 1        | х       | 1,5     | 93                           | 8       | 5200=3750+1450 | 450/750                   | 5          |
| Наименование показателей                                                       | Нормируемое значение |          |         |         | Среднее номинальное значение |         |                |                           |            |
|                                                                                | минимум              |          | номинал |         |                              |         |                |                           | Цвет       |
| Толщина изоляции жил, мм                                                       | 0,63                 |          | 0,7     |         | 0,72                         |         |                |                           | красный    |
| Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С, Ом, не более      | 13,3                 |          |         |         | Соответствует                |         |                |                           |            |
| Электрическое сопротивление изоляции 1 км при температуре 20 °С, МОм, не менее | 5                    |          |         |         | Соответствует                |         |                |                           |            |
| Испытательное напряжение 2500 В, в течении 5 мин.                              |                      |          |         |         | Соответствует                |         |                |                           |            |
| Маркировка ГОСТ 18690                                                          |                      |          |         |         | Соответствует                |         |                |                           |            |

Сертификат соответствия №ТС

RU C-RU.AГ67.В.00272

Продукция соответствует требованиям

ГОСТ 31947-2012, ТУ 27.32.13-011-69029170-2018

Дата выпуска продукции

24.03.2021

Дата отгрузки продукции

25.03.2021

Ген.директор

Герасенкова А.А.

Наличие данного документа при обращении по вопросам качества и количества продукции обязательно

ООО "ВЛКЗ"

Адрес:

182170, Псковская область, г. Великие

Луки, улица Рабочий посёлок, д.24

Тел. 8(8153)91853



ВЕЛИКОЛУКСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ENAC

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

№ 127

| Наименование продукции                                                         | Марка                |          |   | Партия                       | Барабан | Метраж, м | Номинальное напряжение, В | Класс жилы |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---|------------------------------|---------|-----------|---------------------------|------------|
| Провод для электрических установок                                             | ПУГВ                 | К-во жил | х | Сечение                      | №       |           |                           |            |
|                                                                                |                      | 1        | х | 1,5                          | 92      | 8         | 5200                      | 450/750    |
| Наименование показателей                                                       | Нормируемое значение |          |   |                              |         |           |                           |            |
|                                                                                | минимум              | номинал  |   | Среднее номинальное значение |         |           | Цвет                      |            |
| Толщина изоляции жил, мм                                                       | 0,63                 | 0,7      |   | 0,69                         |         |           | ж/з                       |            |
| Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С, Ом, не более      | 13,3                 |          |   | Соответствует                |         |           |                           |            |
| Электрическое сопротивление изоляции 1 км при температуре 20 °С, МОм, не менее | 5                    |          |   | Соответствует                |         |           |                           |            |
| Испытательное напряжение 2500 В, в течение 5 мин.                              | Соответствует        |          |   |                              |         |           |                           |            |
| Маркировка ГОСТ 18690                                                          | Соответствует        |          |   |                              |         |           |                           |            |

Сертификат соответствия №ТС

RU S-RU.AL67.V.00272

Продукция соответствует требованиям

ГОСТ 31947-2012, ТУ 27.32.13-011-69029170-2018

Дата выпуска продукции

24.03.2021

Дата отгрузки продукции

25.03.2021

Ген.директор

Герасенкова А.А.

Наличие данного документа при обращении по вопросам качества и количества продукции обязательно