



ООО «ПЛЕЯДА»
309540, Белгородская обл, Старый Оскол г, площадка
Строительная Проезд Ш-5 (Станция Котел П, Здание 15
Тел./факс (4725) 39-05-99
www.barrier-prom.ru
E-mail: office@barrier-prom.ru

Паспорт качества

Антиморозная добавка в бетон APIS

Цвет Прозрачный Вид тары бидон
Кол-во ед. упаковки 20 шт Масса нетто 55 кг
Партия № 1025 Дата изготовления 01.11.2021 г.

Наименование показателя	Значение по ТУ 2432-005-86759680-2017	Результаты испытаний
1. Внешний вид и цвет состава	<i>Прозрачная жидкость серо-зелёного цвета (допускается осадок).</i>	<i>Соответствует</i>
2. Плотность, не менее, г/см ³	1,08-1,1	1,1
3. Содержание сухого вещества, не менее, %	14-15%	15%
4. pH	5,0 – 5,5	8

Заключение:

Антиморозная добавка в бетон APIS

Партия № 1025 соответствует требованиям ТУ 2432-005-86759680-2017

Анализ провел



Андрющенко Д.А.