



PROFACTOR[®]
DER DEUTSCHE QUALITÄTSSTANDAR

RU

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



АРТИКУЛ

PF FE 530
PF FE 531
PF FE 532
PF FE 533

ФУМ-ЛЕНТА

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фторопластовый уплотнительный материал (ФУМ) — тонкий синтетический уплотнитель, выпускающийся в виде ленты и имеющий высокую механическую и термическую устойчивость. ФУМ-лента не стареет и не теряет своих свойств под воздействием агрессивной среды или высокой температуры.

ФУМ-лента PROFACITOR® применяется для герметизации резьбовых соединений технологических трубопроводов для транспортировки жидкостей и газов, и трубопроводов горячего и холодного питьевого водоснабжения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	PF FE	530	531	532	533
Цвет	—	белая	жёлтая	белая	жёлтая
Материал ленты	—	Политетрафторэтилен			
Диапазон температур	°C	от – 60 до + 200 по ТУ 6-05-1388-86			
Рабочее давление	МПа	64,7 по ТУ 6-05-1388-86			
Толщина	мм	0,25		0,10	
Ширина	мм	19		12	
Длина	м	15		12	
Диаметр катушки	мм	85		55	
Прочность при растяжении	МПа	6,86			
Относительное удлинение при разрыве	%	95			
Плотность	г/см ³	0,3		0,7	
Вес	г	40		17	

ФУМ-лента PROFACITOR® соответствует DIN EN 751-3-1997 (ТУ 6-05-1388-86).

3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Пластичность, нетоксичность, высокая прочность, химическая и термическая стойкость, высокие антикоррозионные качества. ФУМ относится к трудногорючим и не взрывоопасным материалам. Температура самовозгорания: +520°C. Однако при нагревании материала свыше +260°C фторопласт выделяет летучие фтористые соединения, обладающие высокой токсичностью!

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

ФУМ-ленту следует наматывать на наружную резьбу по часовой стрелке, по ходу ее закручивания, слегка натягивая, чтобы обмотка получилась достаточно плотной и не болталась. При этом стоит учитывать, что при слишком сильном натяжении ФУМ-лента может порваться.

Для обеспечения лучшего уплотнения между внутренней и наружной резьбой следует наматывать ФУМ-ленту в несколько слоев. Количество слоев зависит от диаметра используемых труб. Для соединения труб диаметром от 15 до 25 мм достаточно намотать ленту в 4-5 слоев, для труб диаметром от 25 до 40 мм — 6-7 слоев. Конец ленты должен быть выведен таким образом, чтобы не мешать процессу накручивания присоединяемого элемента.

После намотки ФУМ-ленты и закручивания резьбы до конца, ее уже нельзя будет повернуть назад без потери герметичности. Поэтому при необходимости ослабить соединение, собранное с использованием ФУМ-ленты, его необходимо разобрать и намотать уплотнитель заново.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в упаковке завода-изготовителя в соответствии с условиями хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделия должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок — не ограничен. В течение всего гарантийного срока изготовитель гарантирует нормальную работу изделия и его соответствие требованиям безопасности при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие при:

- нарушении условий хранения, транспортировки, монтажа, эксплуатации и обслуживания;
- наличии следов воздействия веществ агрессивных к материалам изделия;
- наличии следов механического разрушения;

Компания Profactor Armaturen GmbH оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства, которые не влияют на технические характеристики устройства, а также на его функциональные особенности.



INTERNATIONAL WARRANTY CARD

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

NAME OF THE PRODUCT
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

PRODUCT CODE, SIZE
АРТИКУЛ, ТИПОРАЗМЕР

QUANTITY
КОЛИЧЕСТВО

SELLER NAME AND ADDRESS
НАЗВАНИЕ И АДРЕС ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

DATE OF PURCHASE
ДАТА ПРОДАЖИ

SELLER STAMP
ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

SELLER SIGNATURE
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

For the warranty term refer to the Warranty obligation clause in the technical manual
Гарантийный срок указан в техническом паспорте изделия в разделе «Гарантийные обязательства»

FOLD LINE

ЛИНИЯ СГИБА

In case of any claims to the product quantity the following documents should be submitted:

1. Application with customer and product details:
 - Name of the customer, actual address and phone number
 - Article of the product
 - Reason for the claim and photo
 - Plumbing system where installed (name, address, phone number)
2. Invoice copy and receipt
3. Warranty card

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны
 - название и адрес организации, производившей монтаж
 - основные параметры системы, в которой использовалось изделие
 - краткое описание дефекта, фотография
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, кассовый чек)
3. Гарантийный талон

RETURN/EXCHANGE COMMENTS
ОТМЕТКА О ВОЗВРАТЕ ИЛИ ОБМЕНЕ ТОВАРА

DATE
ДАТА

SIGNATURE
ПОДПИСЬ



Profactor Armaturen GmbH

Adolf-Kolping-Str. 16, 80336 München, Deutschland;
Tel.: +49 89 21546092; info@pf-armaturen.de; www.profactor.de