

СВЕТИЛЬНИКИ

ДБО 15-15-001 УХЛ4, ДБО 15-15-002 УХЛ4

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1 Назначение и область применения

1.1 Светильники ДБО 15-15-001 УХЛ4, ДБО 15-15-002 УХЛ4 (далее - светильник) предназначены для общего освещения общественных и бытовых помещений – холлов, офисов, коридоров, ЖКХ и т.п..

1.2 В качестве источника света применяется светодиодная лампа с цоколем GX53 и потребляемой мощностью не более 15 Вт.

1.3 Светильники эксплуатируются в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4 Светильники изготавливаются по ТУ РБ 300541279.006-2002.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра		Значение
Номинальное напряжение, В.		230
Частота переменного тока, Гц		50
Диапазон температур окружающей среды в условиях эксплуатации, °С		+1... +40
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75		II
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015		IP20
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм		120x106x42
Диаметр установочного отверстия, мм		85
Мощность устанавливаемого источника света, Вт (max)		15
Масса, кг (не более)		0,07
Цвет светильника	ДБО 15-15-001 УХЛ4	Белый
	ДБО 15-15-002 УХЛ4	Хром

3 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе - 1 шт.

Руководство по эксплуатации. Паспорт - 1 шт.

4 Подготовка к работе

4.1 Распаковать светильник. Убедиться в целостности отсутствии повреждений.

4.2 Подключить светильник к сети сетевым шнуром, выведенным из светильника, согласно маркировке: коричневый проводник (L) - фаза, синий проводник (N) - нейтраль;

4.3 Установить лампу.

4.4 Отжать две пружинные защелки. Установить светильник в заранее подготовленное отверстие диаметром 85 мм.

5 Эксплуатация и техническое обслуживание

5.1 Светильники устанавливаются на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.

5.2 Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения.

5.3 Светильник должен эксплуатироваться в условиях хорошего теплоотвода и вентиляции.

5.4 При эксплуатации светильника необходимо периодически производить очистку светильника от пыли, затрудняющей теплоотвод светильника, и, как следствие его перегрев и выход из строя.

5.5 Для надежной и безопасной работы светильника необходимо проверять крепление светильника на монтажной поверхности и крепление корпуса на опоре светильника. При необходимости надежно закрепить.

6 Требование безопасности при эксплуатации и монтаже

Работы связанные с монтажом и техническим обслуживанием, производить только при отключенной питающей сети. Установка светильника должна производиться только специалистом соответствующей квалификации. При обнаружении неисправности светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация светильника допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

7 Правила транспортирования, хранения и утилизации.

7.1 Светильники должны транспортироваться в грузовых или крытых автомобилях в индивидуальной таре категории упаковки КУ-2 по ГОСТ 23216 при температуре от -50°С до +50°С и влажности 80% при 20°С.

7.2 Условия хранения светильника должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150, при температуре от - 50°С до +40°С, относительной влажности 75% при 15°С.

7.3 Светильники не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

По истечении срока службы светильники утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

8 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям ТУ РБ 300541279.006-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок службы не менее 10 лет.

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием, а так же возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Ни при каких обстоятельствах ответственность предприятия изготовителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9 Свидетельство о приемке

Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годным для эксплуатации.

Представитель службы контроля предприятия

Заполняет торговая организация	
Наименование товара _____	

Модель _____	

Наименование организации _____	

Дата продажи _____	М.П. _____
Продавец (подпись) _____	

« ____ » _____ 202 г.

Сделано в Беларуси



Предприятие-изготовитель:

Частное производственно-торговое предприятие "Витебское электротехническое предприятие "СВЕТ"

Адрес: Республика Беларусь 210004 г. Витебск, т. ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32 e-mail:

svet@vitebsk.by