

Паспорт на газовый шланг TUBOFLEX. Гибкий гофрированный с присоединительными элементами для монтажа бытового и промышленного оборудования.

Газовый шланг металлический сильфонного типа для подачи сетевого или сжиженного газа к бытовым газовым приборам, газоиспользующим установкам и другому газовому оборудованию. Шланг соответствует техническим характеристикам завода изготовителя (ТУ 25.99.29-019-82709700-2019) и сертифицирован в РФ. Сертификат соответствия № RU C-RU.АД50.В.01581/19

Технические характеристики.

- Рабочее давление 0,05 Бар.
- Диапазон рабочих температур от – 40 до 70°C.

Указание по монтажу и эксплуатации

Монтаж газовых шлангов производится специалистами организаций, имеющих лицензию на право производства газоопасных работ с обязательной отметкой в паспорте даты монтажа или сервисных работ, исполнителя, организации и номера ее лицензии. При несоблюдении данных условий производитель ответственность за нарушение правил монтажа и эксплуатации не несет.

1. Перекрыть выход газа из газопровода.
2. Смонтировать шланг с использованием прокладки.
3. Изгибать шланг допускается с радиусом на величину не меньшую его 2х наружных диаметров.
4. Проверка на герметичность стыков производится обычными способами: газовым анализатором или обмыливанием.
5. При замене шланга соблюдайте действующие правила утилизацию
6. Подключаемое электрифицированное оборудование должно иметь электрическое заземление.

Вниманию потребителей! Правильное и профессиональное подсоединение газового шланга гарантия вашей безопасности.

Гарантийный срок изделия 1 год с момента установки. Срок службы 15 лет. Изготовитель гарантирует качество и соответствие требованиям технического регламента ТР ТС 016/2011; ГОСТ Р 52209-2004 при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации шланга. Условия хранения в закрытых помещениях согласно ГОСТ 15150-69. Изделия должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, от попадания на них агрессивных жидкостей.

Комплектность поставки.

- Шланг газовый – 1 шт.
- Прокладка (г-г/г-ш) – 2/1 шт.
- Паспорт на изделие – 1 шт.

Сведения о монтаже шланга

Шланг установлен, проверен и введен в эксплуатацию специалистом предприятия:

Данные сервисного предприятия: _____

Данные исполнителя: _____

Дата ввода в эксплуатацию: _____

Срок замены шланга: _____

С инструкцией по эксплуатации и монтажу газового шланга ознакомлен.

Подпись: _____

месяц, год изготовления (см. маркировку) _____

Наименование изготовителя и его юридический адрес:

ООО «Угличский завод полимеров»
РФ, 152616, Ярославская область, г. Углич, Камышевское шоссе, д.4.
tdtuboflex@mail.ru

По вопросам реализации и гарантийного обслуживания
обращаться в торгующую организацию

Длина шланга, см.

30	40	50	60	80	100	120
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
150	180	200	250	300	400	500
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐



Резьба

1/2"	3/4"	Г/Г	Г/Ш
☒	☐	☐	☐

Сильфон ГАЗ в оплетке ПВХ **№1**



TUBOFLEX
ООО «Угличский завод полимеров»



МАТЕРИАЛ



ДОП. ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ



РАБОЧАЯ t°

ПАСПОРТ И УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ НА ОБОРОТЕ

Производитель:
ООО «Угличский завод полимеров»,
Ярославская обл., г. Углич,
Камышевское ш., д.4.
Тел.: +7 (48532) 2-13-15, www.tuboflex.ru

Сертификат соответствия
Серия RU №0183505

Поставщик:
ООО «Профитт»,
Московская обл., г. Видное, Белокаменное ш., д.20.
тел.: +7 (499) 755-88-37, info@pro-fitt.ru

