



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»  
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н00021

№ **ПБ21018**

Срок действия с 09.03.2021 г. по 08.03.2026 г.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Прок"  
Адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тоннельная, 20/2.  
ОГРН: 1042300667045, телефон: +7 (86137) 5-777-6, e-mail: info@dprok.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Прок"  
Адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тоннельная, 20/2.  
ОГРН: 1042300667045, телефон: +7 (86137) 5-777-6, e-mail: info@dprok.ru

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общества с ограниченной ответственностью «МФЦС», 115191, г. Москва,  
ул. Рощинская 2-я, д.4, ЭТ/ПОМ/КОМ/ОФ 5/1А/1/ХІV,  
тел. +7(495) 320-52-59, e-mail: info@mfcc.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Системы дымоудаления круглого сечения из коррозионностойкой стали и алюминия  
для удаления дымовых газов от теплогенерирующих аппаратов, работающих на  
различных видах топлива, типов, согласно приложению на 1 листе (бланк  
№ПБ21019) выпускаемая по ТУ 5263-003-71759668-2016 «Трубы дымовые и  
детали их соединения» Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1  
по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д1 по ГОСТ  
12.1.044-89 п.4.18; группа токсичности продуктов горения – Т1 по ГОСТ  
12.1.044-89 п. 4.20

ОКПД2 25.11.23

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний  
№ 10433/МФЦС/032021 от «09» марта 2021 г.,  
Испытательная лаборатория «Миллениум-Тест»  
аттестат аккредитации  
№ МФЦС.002RU.Я2331.04ПВК0 до 30.10.2023 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 5263-003-71759668-2016 «Трубы дымовые и детали их  
соединения» Технические условия

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия



Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый