

intois

ПРОИЗВОДСТВО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КОТЁЛ «INTOIS COMFORT МК»

«INTOIS COMFORT МК» мощностью 3-18 кВт со встроенным насосом и
расширительным баком

intois

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Технические параметры.....	4
Требования безопасности.....	7
Комплект поставки.....	9
Транспортировка и хранение.....	9
Устройство АЭК.....	10
Требования к монтажу и пусконаладочным работам.....	13
Правила эксплуатации и техническое обслуживание.....	18
Гарантийные обязательства.....	19
Гарантийный талон.....	21
Талон на Установку	24
Техническое обслуживание.....	25

ВВЕДЕНИЕ

Автоматический электронагревательный котёл "Интоис Комфорт МК" (далее АЭК) предназначен для отопления индивидуальных жилых домов, коттеджей, дач, торговых помещений и других отдельно расположенных зданий различного назначения, а также как индивидуальный квартирный генератор тепла. АЭК адаптирован к повышению, понижению напряжения электросетей.

АЭК «Интоис Комфорт МК» выпускаются с потребляемой мощностью от 3кВт до 18кВт.

Электропитание осуществляется от трехфазной сети переменного тока с напряжением питающей сети 380В $\pm 10\%$ и частотой 50 Гц.

Безопасность эксплуатации АЭК обеспечивается за счет следующих функций АЭК:

АЭК не устанавливается для работы в помещениях:

- Влажных
- Взрывоопасных
- С агрессивной средой
- С повышенными механическими и вибрационными нагрузками
- Температура воздуха в помещении, где устанавливается АЭК, должна быть не ниже $+1^{\circ}\text{C}$, влажность не более 80%.

Автоматический электронагревательный котёл "Интоис Комфорт МК " соответствует требованиям нормативных документов:

- ГОСТ Р МЭК 33-1-94,
- ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-93),
- ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-97),
- ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95),
- ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-94)

Адрес изготовителя: ООО "Интоис Оптима", ИНН 7734592321, КПП 773401001.
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, дом 1. Телефоны: 8 (495) 773-67-68, моб. 89166989973, 89166989975. Фактический адрес: г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, дом 1.

Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» гарантийный срок службы изделия равен 18 месяцам с даты

продажи, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

© ООО «Интоис Оптима». Все права защищены.

Названия продуктов или компаний, упоминаемые в данном руководстве, могут быть товарными знаками или товарными именами соответствующих владельцев. ООО «Интоис Оптима» придерживается политики непрерывного развития и оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любой продукт, описанный в этом документе, без предварительного уведомления. Содержание этого документа предоставлено на условиях «как есть». ООО «Интоис Оптима» оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ
КОТЛОВ
«Интоис Комфорт МК»**

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Прежде чем начать установку и эксплуатацию АЭК, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством, в котором описываются технические характеристики, установка, подключение и настройка АЭК, программирование контроллера, а также правила эксплуатации и технического обслуживания АЭК.

Тип котла										
«Интоис Комфорт МК» мощностью 3-18кВт										
Номинальное напряжение	В	1×220				3×380				
Потребляемая мощность	кВт	3	4	5	6	7,5	9	12	15	18
Мощности по ступеням	кВт	1,5+1,5	2+2	2,5+2,5	3+3	2,5+2,5+ +2,5	3+3+3	4+4+ 4	5+5+ 5	6+6+6
Ток потребления одной	А	14	18	23	28	12	14	18	23	28
Ток автомата защиты	А	AE 2050 M-25	AE 2050 M-25	AE 2050 M-32	AE 20 50 M-40	AE 205 0 M-	AE 2050 M-25	AE 20 50 M-	AE 205 0 M-	AE 2050 M-40
Сечение силового кабеля (Медь)	мм ²	4	4	6	6	4	4	4	4	4
Сечение нулевого кабеля	мм ²	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Сечение кабеля заземления	мм ²	0,75	1	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	4	6
Площадь отапливаемого помещения	м ²	30	40	50	60	75	90	120	150	180
Диапазон установки t° Помещения	°C	от +5 до +35								
Диапазон установки t° теплоносителя	°C	от +5 до +80								

Подсоед. к АЭК	in	1
Габаритные размеры котла	мм	580×400×300
Габаритные размеры котла с упаковкой	мм	700×460×335
Масса котла	кг	25
Масса котла с упаковкой	кг	27
Объем расширительного бака	л	6

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования по установке и эксплуатации

Монтаж АЭК в отопительную систему и подключение к электросети производится по техническим условиям владельца электросетей в соответствии с "Инструкцией по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений", утверждённой МИНТОПЭНЕРГО 16.03.94 г. Информационным письмом ГлавГосЭнергоНадзора № 42- 6/8 - ЭТ от 21.03.94 г.

Установка и подключение АЭК должно выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ), "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП, ГОСТ Р 50669-94, ГОСТ Р 50571, НПБ 243-97, МГСН 3.01-96) и «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001).

Подключение АЭК к электросети с напряжением 220В- 380В трёхфазного тока частотой 50Гц с обязательной установкой на вводе АЭК автоматического выключателя в стационарной проводке, обеспечивающей рабочий ток по каждой фазе, в соответствии с данными указанными в п.7 (технические параметры).

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Не допускается объединение нулевого и заземляющего проводников.

АЭК устанавливается в помещениях, соответствующих требованиям: ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), утвержденных ГлавТехУправлением и ГосЭнергоНадзором МинЭнерго СССР, "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ и ПЭЭП), утвержденных ГлавГосЭнергонадзором СССР, СНиП 3.05.06, СНиП 3.05.07, утвержденных ГосСтроем СССР, ВСН 59-88, утвержденных ГосКомАрхитектуры, "Типовых правил пожарной безопасности для жилых домов, гостиниц, общежитий, зданий административных учреждений и индивидуальных гаражей", утвержденных МВД СССР 20.11.1978 г.

Условия эксплуатации в части внешних воздействующих факторов должны соответствовать следующим требованиям: климатических – по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1, механических – по ГОСТ 17516.1, специальных сред – по ГОСТ 24682.

Ремонт и техническое обслуживание АЭК производится только при отключении напряжения электрокотла.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Без заземления АЭК НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Наличие Дифавтомата с стационарной проводке обязательно.

Требования к системе отопления

Автономная система отопления должна содержать:

- электродкотёл;
- циркуляционный насос;
- теплообменники (радиаторы);
- расширительный бак;
- группу безопасности;
- вентиль для заполнения отопительной системы;
- сливной вентиль.
- Электропитание осуществляется от однофазной и трехфазной сети переменного тока с напряжением питающей сети 220/380В и частотой 50 Гц.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Для подключения АЭК к электрической сети необходимо разрешение местной службы ГОСЭНЕРГОНАДЗОРА.

Безопасность эксплуатации АЭК обеспечивается за счет:

- ограничения максимальной рабочей температуры теплоносителя до +85С;
- наличия аварийного термовыключателя, отключающего ТЭНы АЭК от электросети при температуре теплоносителя свыше +90С;
- выключением нагрева теплоносителя при возникновении аварийной ситуации
- независимо от положения регуляторов задания температуры котла и помещения;

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

АЭК	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Выносной датчик температуры помещения в корпусе с подводящим проводом (10м)	1 комплект
Наконечник подсоединения кабеля заземления	1 шт.
Кабельный ввод-сальники PG 9	1шт.
Кабельный ввод-сальники PG 21	1шт.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование АЭК необходимо производить в упакованном виде в закрытых транспортных средствах автомобильным, железнодорожным, воздушным или речным транспортом.

АЭК следует хранить в заводской упаковке в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -10°C до +45°C с относительной влажностью не более 75%.


УСТРОЙСТВО АЭК

АЭК представляет собой теплообменник, установленный в корпусе вместе с системой автоматического управления. На передней части корпуса расположен блок управления, на задней стенке корпуса имеются крепежные отверстия для крепления АЭК к стене. Сверху и снизу на АЭК находятся патрубки для монтажа в систему отопления (рис.1).

Внутри корпуса установлен теплообменник, контроллер, блок симисторов, коммутационное оборудование. А так же внутри корпуса Интоис Оптима с насосом установлен насос и сбросной клапан. (рис.1)

Рис.1

Корпус котла мощностью 3-18квт:



«Интоис Комфорт МК»




Рис. 2

- | | |
|-----|---|
| 1. | ТЭНы. |
| 2. | Теплообменник. |
| 3. | Выходной патрубок прямой магистрали. |
| 4. | Входной патрубок обратной магистрали. |
| 5. | Крышка корпуса АЭК. |
| 6. | Задняя стенка корпуса АЭК. |
| 7. | Электромагнитный пускатель. |
| 8. | |
| 9. | Подключение кабеля «земля». |
| 10. | Клеммник на плате контроллера для подключения насоса. |
| 11. | Блок симисторного управления. |
| 12. | Плата контроллера. |
| 13. | Клеммник на плате контроллера для подключения датчиков температуры. |
| 14. | Датчик температуры котла |
| 15. | Термореле 90 С° ±5 |
| 16. | Расширительный бак |
| 17. | Блок Управления Котла |
| 18. | Воздухоотводчик |
| 19. | |
| 20. | |
| 21. | Насос циркуляционный |
| 22. | Сливной патрубок |

Теплообменник представляет собой цилиндрический сосуд с укрепленными в нём электронагревателями (ТЭНами) и тремя патрубками для подвода, отвода и слива теплоносителя.

В верхней части теплообменника установлены термореле, датчик температуры теплоносителя.

Блок управления котлом (рис. 3) служит для автоматического управления процессом нагрева теплоносителя в теплообменнике, контроля и поддержания заданной температуры в помещении. Он осуществляет полный контроль всех электронных устройств, информирует о состоянии АЭК на панели управления, управляет работой силовых ключей (блок симисторного управления).

Магнитный пускатель служит для подключения напряжения переменного тока 220/380В на нагревательные элементы (ТЭНы) и отключения их от сети при аварийной ситуации.

Клеммная колодка платы контроллера

$t_{\text{котла}}$	Для датчика температуры котла
$t_{\text{помещения}}$	Для датчика температуры помещения
$t_{\text{ГВС}}$	Для датчика ГВС
Резерв	Для подключения внешних устройств (размыкание контактов)
NL насос	Для подключения насоса
NL конт	Для подключения контактора
LNL трехход	Для подключения трехходового клапана
A	Вводная колодка для кабеля фазы А
N	Вводная колодка для нулевого кабеля

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ

Подготовка оборудования


!!! ВНИМАНИЕ !!!

Перед началом монтажа АЭК в отопительную систему необходимо произвести протяжку ТЭН и проверить надежность крепления кабелей в АЭК

Установка и порядок подключения АЭК

АЭК крепится к стене через отверстия которые находятся на задней крышке, выходным патрубком вверх. Не допускается установка группы безопасности над АЭК (во избежание попадания аварийного сброса теплоносителя на АЭК).

Рекомендуемая (необязательная) схема подключения АЭК к системе теплообеспечения приведена ниже. (рис. 3)



1. АЭК
2. 3.4. Теплообменники (радиаторы)
5. Циркуляционный насос
6. Фильтр очистки воды
7. Кран заполнения системы
8. Сливной кран
9. Расширительный бак
10. Группа безопасности

Подключение АЭК к электросети производится с помощью кабеля, сечением соответствующим в таблице технические параметры п.7,8,9 настоящего руководства. К колодке поз.8 (рис.2.1 и рис.2.2).

Кабель рабочей (фазной) проводки закрепить к выводам А, В, С для трехфазной сети. Нулевой кабель к выводу N.

N	A	B	C
---	---	---	---

N A B C

Кабель рабочей (фазной) проводки закрепить к выводу А для однофазной сети

N	A
---	---

N A

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Наличие Дифавтомата с стационарной проводке обязательно.

Заземляющий кабель подсоединить к болту поз.9 (рис.2.1 и рис.2.2), предварительно закрепив на нем специальный наконечник из комплекта поставки. Для заземления следует применять кабель того же сечения, что и фазный.

Датчик температуры помещения крепится на стене, в защищённом от солнечного света, сквозняков, источников тепла месте, на высоте около двух метров от пола.

Для подключения датчика помещения используется провод, входящий в комплект поставки. Подводящие провода датчиков температуры подключаются в соответствующие клеммы платы контроллера поз.13 (рис.2.1 и рис. 2.2).

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Применение других проводов, а также их удлинение не допускается.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Электрическое подключение и заземление АЭК должно осуществляться квалифицированным персоналом в соответствии с ПУЭ.

Требования к теплоносителю

После подключения питания АЭК к электросети, датчиков температуры помещения и окружающей среды, циркуляционного насоса закрыть переднюю крышку и закрепить её винтами.

Перед пуском котла необходимо промыть трубы отопительной системы под давлением.

Перед котлом устанавливается фильтр или подобное оборудование, которое должно устанавливаться так, чтобы позволять проводить периодическую очистку без слива теплоносителя.

После сборки отопительной системы, её промывки и опрессовки, а также выполнения всех электромонтажных работ, система заполняется теплоносителем. В качестве теплоносителя рекомендуется использовать деминерализованную воду, т.е. дистиллированную либо кипячёную и профильтрованную, не содержащую примесей, способствующих образованию накипи.

Желательно установить гидромагнитную систему преобразования солей жидкости (ГМС).

Опрессовку АЭК проводить при давлении не выше 3Атм., либо при закрытых входном и выходном вентилях.

Запрещается производить включение АЭК если изложенные выше требования не выполнены.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

В случае использования несоответствующего теплоносителя или в случае загрязнения котла осадками из отопительной системы на АЭК гарантия не распространяется.

Перед включением АЭК необходимо проверить: правильность подключения к системе отопления, наличие в системе отопления теплоносителя, отсутствие утечек теплоносителя, наличие надёжного заземления и правильность подключения к электрической сети.

Запорная арматура (если она установлена в системе на трубопроводах к аппарату) должна быть в открытом состоянии.

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ

Перед включением АЭК необходимо проверить: правильность подключения к системе отопления, наличие в системе отопления воды, отсутствие утечек воды, наличие надёжного заземления, правильность подключения к электрической сети. Запорная арматура (если она установлена в системе на трубопроводах к аппарату) должна быть в открытом состоянии.

Запрещается производить включение АЭК при наличии не устранённых замечаний по п.7.1.

На лицевой части АЭК расположен блок управления контроллера. Блок управления (рис.3)

На блоке управления:

1. Регуляторы задания температуры котла, помещения и ГВС
2. Регулятор выбора количества работающих тэнов (в зависимости от количества тэнов)
3. Светодиоды включения датчиков котла, помещения и ГВС
4. Светодиод работа (зеленый) / авария (красный)




Рис 3

Включение и выключение электродкотла Интоис Комфорт

1. Для включения котла на нагрев помещения, необходимо выбрать датчик, по которому будет осуществляться отопление (или котла или помещения) и повернуть регулятора с отметки 0 до нужного значения температуры. (В случае, если включены оба регулятора, то приоритет отдается датчику помещения и по нему будет осуществляться отопление). Для выключения нагрева помещения необходимо повернуть регулятор до отметки 0
2. Для включения котла на нагрев ГВС необходимо повернуть регулятор температуры ГВС с отметки 0 до нужного значения. Для выключения нагрева ГВС, необходимо повернуть регулятор до отметки 0.
3. Для выбора количества работающих тэнов необходимо повернуть регулятор до нужного значения (Поз. 2).
В двухтэновом котле можно выбрать от 1 до 2, в трехтэновом от 1 до 3, в шеститэновом от 1 до 6, в девятитэновом от 1 до 9.
4. При всех включенных датчиках нагрева, приоритет отдается датчику нагрева ГВС
5. Для полного выключения котла с отключением пускателя, необходимо регулятор количества работающих тэнов повернуть на отметку 0
6. Во время процесса нагрева температуры котла, помещения и ГВС светодиоды включения этих датчиков моргают зеленым светом. Когда нагрев выполнен, светодиоды горят зеленым светом. Если регулятор датчика находится на отметке 0, то индикатор датчика не горит.
7. В случае, если выходит из строя один из датчиков или пропадает с ним контакт, то индикатор Работа/Авария Поз. 4) начинает мигать красным светом, вместе с ним мигает красным светом и индикатор датчика вышедший из строя.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Оптимальный режим работы АЭК достигается за счёт правильного выбора программы работы электрического котла.

ТЭНы будут служить дольше, если вода в системе будет подготовлена и ее температура в теплообменнике не будет нагреваться выше +65°C. При этой температуре происходит значительно меньшее образование накипи на поверхности ТЭНа, остается высокой его теплоотдача и увеличивается срок службы.

При эксплуатации АЭК необходимо следить за отсутствием протекания воды в местах соединений, проверять визуально надежность крепления заземляющего проводника не реже чем один раз в месяц.

Техническое обслуживание АЭК заключается в периодических осмотрах токоведущих частей и контактных соединений, измерениях сопротивления изоляции и заземляющего устройства, подтяжке контактных соединений, осмотре системы отопления, проверке наличия воды и доливке воды в систему отопления. Периодичность технического обслуживания электрических цепей АЭК согласно ПТЭ электроустановок потребителей. Рекомендуется производить осмотры электрических цепей АЭК, протяжку уплотнений и проверку наличия нормального уровня воды в системе отопления в отопительный период не реже 1 раз в месяц. Категорически запрещается включать электрокотёл в сеть в случае замерзания теплоносителя в системе отопления.

Перед началом отопительного сезона рекомендуется проверить и дотянуть все электрические и водяные соединения, проверить герметичность системы, провести очистку фильтров, проконтролировать элементы безопасности и проверить функционирование котла. Качество теплоносителя должно соответствовать ПТЭТЭ от 24.03.2003 №115.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу:

- АЭК мощностью 3-27 кВт, в течение 18 месяцев, но не более 2 лет с момента продажи предприятием-изготовителем, при условии выполнения монтажных и пусконаладочных работ системы отопления объекта квалифицированными специалистами или организацией, имеющей лицензию на проведение данных работ.

Пуско-наладочные работы и работы перед началом отопительного сезона предусматривают следующие действия:

- проверку герметичности АЭК, протяжку гаек крепления ТЭН;
- проверку правильности подключения АЭК к системе отопления;
- проверку правильности подключения АЭК к электрической сети и циркуляционному насосу;
- протяжку всех контактов электрических цепей.

Техническое обслуживание АЭК и ремонт осуществляется квалифицированным персоналом сервисного центра или аттестованной для проведения таких работ организацией.

Протяжка ТЭНов и электрических соединений должна проводиться не реже 2 раз в год. Рекомендуется проводить протяжку один раз в три месяца.

При отсутствии гарантийного талона срок гарантии исчисляется со дня изготовления АЭК.

Рекламации на работу АЭК не принимаются, бесплатный ремонт и замена АЭК не производится в случаях, если:

- проектирование и монтаж системы отопления и водоснабжения на объекте проведены организацией, не имеющей соответствующей лицензии на данный вид работ или с несоблюдением требований, изложенных в данном руководстве пользователя;
- параметры электрической сети не соответствуют требованиям, изложенным в данном Руководстве пользователя;
- отсутствует заземление АЭК, или земля объединена с нулевым проводом;
- система отопления не была промыта или система заполнена неподготовленной водой, в теплоносители содержатся твердые примеси, приводящие к отложению осадка в теплообменнике или к интенсивному образованию накипи на ТЭНах, не устранены протечки АЭК или его соединений с системой отопления;
- ремонт АЭК произведен не квалифицированным специалистом или пользователем;
- АЭК использовался не по назначению.

Изделие, утратившее товарный вид по вине потребителя, обмену не подлежит.

При обнаружении неисправностей в АЭК потребитель обязан выключить АЭК из сети и обратиться в сервисную службу.

Решение о гарантийной или платной форме выполнения ремонта в течение гарантийного срока принимается работником сервисной службы после установления причин неисправности.

Процедура отнесения к гарантийному ремонту прописана в договоре сервисного обслуживания.

Гарантийный срок хранения АЭК – 18 месяцев с момента даты изготовления

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1.	Наименование	Автоматический электронагревательный котел <i>Интоис КомфортМК</i>
2.	Модель	<i>Интоис Комфорт</i> <i>МК</i> _____
3.	Серийный номер	_____
4.	Дата изготовления	« ____ » _____ 20__ г.
5.	Изготовитель	ООО «Интоис Оптима», г. Москва, ул. Маршала Бирюзова дом1 корп2
6.	Гарантийное обслуживание (заполняется продавцом)	1. ООО «Интоис Оптима», г. Москва, ул. Маршала Бирюзова дом1. Тел./факс (499) 728-07-40
2.		
3.		
7.	Дата продажи	« ____ » _____ 20__ г.
8.	Наименование, адрес, тел. Продавца	
9.	Подпись представителя продавца	_____ / _____ /
10.	Наименование должности расшифровка фамилии представителя продавца ПЕЧАТЬ	и _____ и _____ М.П

ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ

1. При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона, а именно:

- Наименование и серийный номер приобретаемого АЭК, указываемые в товаросопроводительных документах (накладных, товарных чеках) должны соответствовать наименованию и серийному номеру, указанным в Гарантийном талоне;
- В гарантийном талоне должны быть указаны следующие сведения: модель и серийный номер АЭК; наименование, адрес и телефон изготовителя АЭК; дата продажи, наименование, адрес и телефон Продавца, а также наименование должности, подпись и расшифровка подписи представителя Продавца, удостоверенные его четкой печатью.

2. Настоящей гарантией изготовитель гарантирует исправную работу АЭК в течение 18 месяцев (АЭК мощностью 3-27 кВт) и 12 месяцев (АЭК мощностью 36-70 кВт) со дня его продажи. Если дата продажи не указана, то гарантийный срок устанавливается со дня его изготовления.

3. Гарантия действительна только при предъявлении гарантийного талона, оформленного согласно требованиям п.1 настоящего Порядка, и товарно-денежных документов, подтверждающих факт покупки.

4. Гарантийное обслуживание включает в себя бесплатный ремонт или замену вышедших из строя комплектующих деталей и узлов АЭК.

5. Претензии по комплектации и внешнему виду АЭК принимаются только при его покупке. Претензии по внутренней комплектности принимаются в течение 30 дней с даты продажи только при наличии неповрежденных наклеек и пломб на АЭК.

6. В случае наличия у АЭК существенных недостатков, то есть которые не могут быть устранены, либо которые проявляются и после устранения, производится:

- замена неисправного АЭК на аналогичный. При такой замене перерасчет цены товара не производится;
- замена неисправного АЭК на другую модель, если покупатель готов оплатить разницу в стоимости АЭК по цене на день замены.
При замене АЭК гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи его потребителю.

7. АЭК не подлежит бесплатному ремонту в следующих случаях:

- если неисправность возникла в связи с нарушениями действующих государственных нормативов и правил в РФ, а также инструкции изготовителя при проведении монтажных и пусконаладочных работ, а также при эксплуатации;
- если неисправность возникла в связи с нарушением правил, установленных изготовителем, по транспортировке и хранению АЭК;

- если имеются следы постороннего вмешательства или производился ремонт самостоятельно или силами третьих лиц;
- если обнаружены не согласованные с изготовителем изменения конструкции или схемы соединения, за исключением оговоренных в инструкции;
- имеются внешние и внутренние механические повреждения (трещины, следы удара, вмятины);
- наличие повреждений, полученных в результате аварий, либо воздействия огня, влаги, грязи, агрессивной среды, попадания внутрь посторонних предметов и пр.;

8. Гарантией не предусмотрено профилактическое обслуживание и замена расходных материалов, установка, наладка и подключение АЭК, обучение работе с ним.

9. Изготовитель гарантирует продажу комплектующих деталей, узлов и материалов любому покупателю для обеспечения нормальной работы АЭК в период послегарантийного срока на основании его заявки и оплаты.

10. Гарантийный талон, содержащий исправления, недействителен, за исключением случаев, когда исправления сделаны продавцом и заверены его печатью.

11. Комплект АЭК соответствует описанному в документации. С правилами установки и эксплуатации ознакомлен. С условиями гарантии ознакомлен.

_____ / _____ /

Подпись покупателя (потребителя)

Талон на установку

АЭК «Интоис Комфорт МК» мощностью установленным циркуляционным насосом— _____

заводской номер _____

Установлен по адресу _____

Монтажной организацией

(наименование монтажной

организации проводившей установку)

Адрес _____

Тел _____

Номер Лицензии _____

Представитель монтажной организации: _____

« _____ » « _____ » 20 ____ г.

(подпись)

(расшифровка)

М.П.

Техническое обслуживание

[illegible]

ООО «Интоис Оптима» Ремонт _____ № _____ (гарант / негарант) Выполненные работы _____ _____ Работу выполнил _____ (Ф.И.О.) Мастера) _____ (подпись) Дата «__» «_____» 20__ г Владелец _____ (подпись) (расшифровка)	ООО «Интоис Оптима» На ремонт _____ № _____ (гарант / негарант) Продан _____ (Наименование организации) Владелец _____ (адрес и телефон) _____ Выполненные работы _____ _____ Работу выполнил _____ (Ф.И.О. Мастера) (подпись) Дата «__» «_____» 20__ г Владелец _____ (подпись) (расшифровка)
ООО «Интоис Оптима» Ремонт _____ № _____ (гарант / негарант) Выполненные работы _____ _____ _____ Работу выполнил _____ (Ф.И.О.) Мастера) _____ (подпись) Дата «__» «_____» 20__ г Владелец _____ (подпись) (расшифровка)	ООО «Интоис Оптима» На ремонт _____ № _____ (гарант / негарант) Продан _____ (Наименование организации) Владелец _____ (адрес и телефон) Выполненные работы _____ _____ _____ Работу выполнил _____ (Ф.И.О. Мастера) (подпись) Дата «__» «_____» 20__ г Владелец _____ (подпись) (расшифровка)

