



ПАСПОРТ
ПАШК 425119.018 ПС ДПМ-1П (72В)



Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.БН01.В.03004/19 с 13.12.2019г. до 12.12.2024г.
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС N RU Д-РУ.НР15.В.08437/20 с 05.10.2020г. по 04.10.2025г.
Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ27.Н000010 с 29.05.2019г. по 28.05.2024г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датчики положения магнитогерконовые ДПМ-1П предназначены для блокировки стальных ворот, железнодорожных контейнеров, дверей вагонов-рефрижераторов, ангаров, других конструктивных элементов зданий и сооружений из магнитопроводных и не магнитопроводных материалов на открывание или смещение с выдачей дискретного сигнала путем переключения сухого контакта геркона, а также в системах автоматики различных устройств.

II. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструктивное исполнение 2-х блочный
Контакты датчика переключены - при расстоянии между датчиком и магнитом 25 мм и менее и не переключены - при расстоянии между датчиком и магнитом 45 мм и более.

Габаритные размеры, мм

блока геркона (БГ) 140x20x35
блока магнитов (БМ) 140x24x22

Масса (не более), кг:

блока геркона 0,24
блока магнитов 0,21

Длина вывода датчика 850 мм. без разделки

Степень защиты токоведущих частей от проникновения

воды и посторонних предметов IP68

Коммутируемая мощность ВТ, не более 30

Коммутируемое напряжение, В, не более 72

Диапазон коммутируемых токов, А, 0,01--- 1,0

Время срабатывания, МС, не более 2

Наработка на отказ, тыс. час., не менее 20

Средний срок сохраняемости лет, не менее 4

- Извещатель не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).

III. ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вибрация в диапазоне частот 1---500Гц

с ускорением до 100 м/сек² (10g)

Ударные нагрузки с ускорением до 147м/сек² (15g)

Температура окружающей среды от -50 до +50°C

По устойчивости к климатическим воздействиям исполнение

датчиков рассчитано

Для категории размещения 01 по ОСТ 25 1099

Относительная влажность с конденсацией до 98±2 %

влаги при температуре +35±2°C

IV. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки датчиков входят:

- а) блок геркона -1 шт.
- б) блок магнитов -1 шт.
- в) паспорт -1 шт. на транспортную тару

V. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе в работе или неисправности датчика, потребителем составляется акт о необходимости замены датчика предприятием-изготовителем.

VI. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____ МП _____
личная подпись расшифровка подписи дата



ПАСПОРТ
ПАШК 425119.018 ПС ДПМ-1П (72В)



Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.БН01.В.03004/19 с 13.12.2019г. до 12.12.2024г.
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС N RU Д-РУ.НР15.В.08437/20 с 05.10.2020г. по 04.10.2025г.
Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ27.Н000010 с 29.05.2019г. по 28.05.2024г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датчики положения магнитогерконовые ДПМ-1П предназначены для блокировки стальных ворот, железнодорожных контейнеров, дверей вагонов-рефрижераторов, ангаров, других конструктивных элементов зданий и сооружений из магнитопроводных и не магнитопроводных материалов на открывание или смещение с выдачей дискретного сигнала путем переключения сухого контакта геркона, а также в системах автоматики различных устройств.

II. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструктивное исполнение 2-х блочный
Контакты датчика переключены - при расстоянии между датчиком и магнитом 25 мм и менее и не переключены - при расстоянии между датчиком и магнитом 45 мм и более.

Габаритные размеры, мм

блока геркона (БГ) 140x20x35
блока магнитов (БМ) 140x24x22

Масса (не более), кг:

блока геркона 0,24
блока магнитов 0,21

Длина вывода датчика 850 мм. без разделки

Степень защиты токоведущих частей от проникновения

воды и посторонних предметов IP68

Коммутируемая мощность ВТ, не более 30

Коммутируемое напряжение, В, не более 72

Диапазон коммутируемых токов, А, 0,01--- 1,0

Время срабатывания, МС, не более 2

Наработка на отказ, тыс. час., не менее 20

Средний срок сохраняемости лет, не менее 4

- Извещатель не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).

III. ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вибрация в диапазоне частот 1---500Гц

с ускорением до 100 м/сек² (10g)

Ударные нагрузки с ускорением до 147м/сек² (15g)

Температура окружающей среды от -50 до +50°C

По устойчивости к климатическим воздействиям исполнение

датчиков рассчитано

Для категории размещения 01 по ОСТ 25 1099

Относительная влажность с конденсацией до 98±2 %

влаги при температуре +35±2°C

IV. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки датчиков входят:

- а) блок геркона -1 шт.
- б) блок магнитов -1 шт.
- в) паспорт -1 шт. на транспортную тару

V. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе в работе или неисправности датчика, потребителем составляется акт о необходимости замены датчика предприятием-изготовителем.


VI. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____ МП _____
личная подпись расшифровка подписи дата



(1.Коричневый)
(2.синий) (3.желтый)



(1.Коричневый)
(2.синий) (3.желтый)

