

ООО "Биодом"

140108, Московская область, Раменский район, г.Раменское, ул. Михалевича, д.49, Здание
Паспорт качества № 903
Партия № ЭКЕР- 424.3.1.

09.06.2022

Герметик полиуретановый 2К есогоот PU-20 Серый, 12,5кг

№	Наименование показателя	Требования ТУ	Установлено анализом
1	Жизнеспособность при температуре $(23 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$, ч, не менее	4	4,5
2	Относительное удлинение при разрыве на образцах-лопатках, %, не менее	400	540
3	Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее	0,2	0,48
4	Относительное удлинение в момент разрыва на образцах-швах, %, не менее	300	350
5	Характер разрушения на образцах-швах	когезионный	когезионный
6	Цвет	серый	серый
7	Сопротивление текучести, мм, не более	2	0
8	Величина максимально допустимой деформации, %, не менее	25	40
9	Диапазон температур эксплуатации	от минус 60°C до плюс 70°C	Соответствует
10	Время отверждения при температуре $(23 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$, с понижением температуры увеличивается	48	48

Начальник ОТК

Закключение ОТК соответствует СТО

СООТВЕТСТВУЕТ

ОТК

ООО "Биодом"

140108, Московская область, Раменский район, г.Раменское, ул Михалевича, д.49, Здание
Заводоуправление, офис 317

Паспорт качества № 905

Партия № КЛК 09456

16.08.2021

Герметик полиуретановый 2K esogoom PU- 20 Белый

12,5 кг

№	Наименование показателя	Требования ТУ	Установлено анализом
1	Жизнеспособность при температуре $(23 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$, ч, не менее	4	4,5
2	Относительное удлинение при разрыве на образцах-лопатках, %, не менее	400	480
3	Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее	0,2	0,48
4	Относительное удлинение в момент разрыва на образцах-швах, %, не менее	300	356
5	Характер разрушения на образцах-швах	когезионный	когезионный
6	Цвет	белый	белый
7	Сопротивление текучести, мм, не более	2	0
8	Величина максимально допустимой деформации, %, не менее	25	40
9	Диапазон температур эксплуатации	от минус $60 ^\circ\text{C}$ до плюс $70 ^\circ\text{C}$	соответствует
10	Время отверждения при температуре $(23 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$, с понижением температуры увеличивается	48	48

Начальник ОТК

Закключение ОТК соответствует СТО

СООТВЕТСТВУЕТ

ОТК