

Изготовитель – ООО «ВЛКЗ «ОЛИВА» г. Воскресенск, Моск. обл.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1963

Продукция — герметик «Акцент 117»

Цвет- белый

Партия № 1963

Дата изготовления 22.09.22

Масса нетто, кг 343,5

Количество мест, шт. 830

Тара, л /кг 0,31/0,45

Наименование показателя	Норма	Результат анализа
1 Внешний вид	однородная паста	<u>соотв</u>
2 Жизнеспособность (время образования поверхностной пленки) ч., не более	2	<u>соотв</u>
3 Условная прочность в момент разрыва, МПа (кгс/см ²), не менее	0,12 (1,2)	<u>соотв</u>
4 Относительное удлинение в момент разрыва на лопатках, %, не менее	300	<u>соотв</u>
5 Условное напряжение при 100%-ном удлинении, МПа (кгс/см ²), не более	0,4 (4,0)	<u>соотв</u>
6 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее.	75	<u>соотв</u>

Заключение ОТК: Соответствует ТУ 20.30.22-001-13344853-2020

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

Инженер-технолог лаборатории

Дата выдачи

