



ООО «ГЕРМОИЗОЛ»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 22 034-050 от 23.03.2022 г.

Огнестойкая монтажная пена
ОГНЕТИТАН.

Количество:

Упаковка

Количество (шт.)

Баллон - 1000 мл.

360

Партия № 1/07022022

Дата производства 07.02.2022 г.

Мы удостоверяем, что указанная партия **Огнестойкая монтажная пена «ОГНЕТИТАН»** соответствует эксплуатационным характеристикам по ТУ 20.30-015-03495485-2017:

Наименование показателей	Требуемое значение	Фактическое значение
1. Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдержать испытание	Соответствует
2. Внешний вид аэрозольного баллона с полиуретановым составом	Не должно быть механических повреждений и вмятин баллона. Не допускается наличие подтеков	Соответствует
3. Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки %, не менее	95	96,7
4. Время образования поверхностной пленки (время отлипа), мин, (при (20-23)°С и (45-55)% влажности воздуха, не более	8	6,2
5. Время отверждения до механической обработки (время резки), мин, (при (20-23)°С и (45-55)% влажности воздуха, не более	45	40
6. Время полного отверждения, час, , (при (20-23)°С и (45-55)% влажности воздуха, до	24	Соответствует
7. Объемный выход пены, л, , (при (20-23)°С и (45-55)% влажности воздуха, в пределах	45-75	55
8. Внешний вид и цвет пены	Равномерная средне и мелкоячеистая структура. Допускается наличие незначительных трещин, пустот.	Соответствует
9. Кажущаяся плотность, кг/м3, в пределах	11-20	15,2

Начальник производства ООО «ГЕРМОИЗОЛ»



Еливанов Г.А.



ООО «ГЕРМОИЗОЛ»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 22 034-020 от 03.02.2022 г.

Огнестойкая монтажная пена
ОГНЕТИТАН.

Количество:

Упаковка

Количество (шт.)

Баллон - 1000 мл.

72

Партия № 1/11012022
Дата производства 11.01.2022 г.

Мы удостоверяем, что указанная партия **Огнестойкая монтажная пена**
«ОГНЕТИТАН» соответствует эксплуатационным характеристикам по ТУ 20.30-015-03495485-2017:

Наименование показателей	Требуемое значение	Фактическое значение
1. Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдержать испытание	Соответствует
2. Внешний вид аэрозольного баллона с полиуретановым составом	Не должно быть механических повреждений и вмятин баллона. Не допускается наличие подтеков	Соответствует
3. Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки %, не менее	95	96,7
4. Время образования поверхностной пленки (время отлипа), мин, (при (20-23)°С и (45-55)% влажности воздуха, не более	8	6,2
5. Время отверждения до механической обработки (время резки), мин, (при (20-23)°С и (45-55)% влажности воздуха, не более	45	40
6. Время полного отверждения, час, , (при (20-23)°С и (45-55)% влажности воздуха, до	24	Соответствует
7. Объемный выход пены, л, , (при (20-23)°С и (45-55)% влажности воздуха, в пределах	45-75	55
8. Внешний вид и цвет пены	Равномерная средне и мелкоячеистая структура. Допускается наличие незначительных трещин, пустот.	Соответствует
9. Кажущаяся плотность, кг/м3, в пределах	11-20	15,2

Начальник производства ООО «ГЕРМОИЗОЛ»



Еливанов Г.А.