



goodhimTM

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П300 (ПОДКЛАДОЧНЫЙ)

Дата изготовления: 05.09.2022 г

Партия № 050922 П1

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний
1	Площадь рулона, кв.м при ширине полотна 1,05м	15±0,5	15
2	Масса рулона кг	2,8±0,2	2,8
3	Плотность пергамина	0,160±0,010	0,170
4	Полнота пропитки	соответствует	Соответствует
5	Разрывное усилие, кгс	18	18
6	Гибкость	выдерживает	выдерживает
7	Водопоглощение, %	Не более 10	9
8	Водонепроницаемость	выдерживает	выдерживает

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

Заключение: соответствует ТУ 5774-001-503806122701-2009

Руководитель СКК _____

ПРОВЕРЕНО
[Подпись]
СКК