



DS-AC14-01

КОСОЙ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ SCHMUTZFÄNGER

ART. 0190

Фильтр косой, латунный, с барабаном из нержавеющей стали.
Schmutzfänger aus Messing mit Edelstahlsieb

ART. 0191

Фильтр косой, бронзовый, с барабаном из нержавеющей стали.
Schmutzfänger aus Bronze mit Edelstahlsieb



0190



0191

Техническая документация *Technisches Datenblatt*

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рабочая среда	Вода
Максимальное рабочее давление	PN20 (1/4" ÷ 2")
	PN16 (2"1/2 - 3")
Максимальная рабочая температура	80°C

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус (1"1/4 ÷ 3")	Латунь: Delta C EN1982 CB 745S
Корпус (1/4" ÷ 1")	Штампованная латунь: CW617N - UNI EN 12165
Защитная крышка	
Корпус (только для арт. 0191)	Бронза: SN 5 UNI-EN1982 DIN 50930/6
Фильтр	Нержавеющая сталь AISI 304L
Степень фильтрации	400 µ (1/4" ÷ 1")
	500 µ (1"1/4 ÷ 2")
	600 µ (2"1/2 - 3")

LEISTUNGEN

<i>Betriebsmedium</i>	Wasser
<i>Max. Betriebsdruck</i>	PN20 (1/4" ÷ 2")
	PN16 (2"1/2 - 3")
<i>Max. Betriebstemperatur</i>	80°C

MATERIALEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<i>Körper (1"1/4 ÷ 3")</i>	<i>Messing:</i> Delta C EN1982 CB 745S
<i>Körper (1/4" ÷ 1")</i>	<i>Pressmessing:</i> CW617N - UNI EN 12165
<i>Kappe</i>	
<i>Körper (nur für Art. 0191)</i>	<i>Bronze:</i> SN 5 UNI-EN1982 DIN 50930/6
<i>Filter</i>	<i>AISI 304L Edelstahl</i>
<i>Filterungsgrad</i>	400 µ (1/4" ÷ 1")
	500 µ (1"1/4 ÷ 2")
	600 µ (2"1/2 - 3")


Инструкции *Anleitungen*

Установите фильтр в направлении потока указанном стрелкой. Заглушка должна быть обращена вниз, чтобы во время работы поток жидкости притягивал к нему примеси и собирал их на фильтрующем элементе. При монтаже, убедитесь в том, что фильтр имеет достаточное пространство позволяющее свободно извлекать сетку для очистки или обслуживания. Очистку фильтра производить в следующем порядке: Перекрыть воду на участке установки фильтра. Подставить емкость для слива воды, снять заглушку. Вынуть сетку, прочистить ее от загрязнений, промыть под струей воды. Поставить сетку на место, закрутить заглушку. Открыть вентили. После очистки фильтра тщательно проверьте уплотнение на крышке и, при необходимости замените уплотненное кольцо.

Es wird empfohlen, das Sieb gemäß dem auf dem Gehäuse Pfeil und mit der Kappe nach unten einzubauen, damit, nach der Öffnung, die am Filterelement versammelten Unreinheiten mit der Flüssigkeit freigesetzt werden können, ohne in die Rohre zurückzukehren. Es wird auch empfohlen, vor dem Einbau des Siebs zu prüfen, ob es genügend Platz gibt, um das Filterelement wegzunehmen. Nach der Reinigung des Filters prüfen Sie sorgfältig die Kappen-Dichtung, tauschen Sie diese, im Zweifelsfall aus. Für bestimmte Anwendungen wird es empfohlen, eingangsseitig und ausgangseitig des Filters, ein Paar von Manometern zu installieren, um den Verstopfungszustand des Siebs zu überprüfen. Im Falle einer neuen Anlage wird es, nach einigen Arbeitsstunden empfohlen, die installierten Siebe zu öffnen, um alle Unreinheiten zu entfernen, die normalerweise bei der Installation neuer Rohre entstehen können.


Рисунки *Zeichnungen*

0190



G	H	L
1/4"	40	55
3/8"	40	55
1/2"	40	58
3/4"	50	70
1"	60	87
1"1/4	68	96
1"1/2	75	106
2"	90	126
2"1/2	100	145
3"	118	165

0191



G	H	L
3/8"	40	55
1/2"	40	58
3/4"	50	70
1"	60	87
1"1/4	68	96
1"1/2	75	106
2"	90	126
2"1/2	100	145
3"	118	165



S.R. Rubinetteria оставляет за собой право без предварительного уведомления, вносить технические, дизайнерские и габаритные и изменения в представленную продукцию.

S.R. Rubinetteria behält sich das Recht vor, technische Änderungen, sowie Maß und Konstruktionsänderungen die der Weiterentwicklung des Produktes dienen, ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.