



Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)
Сертификат соответствия № ST.RU.0001.A0003289
от 02 марта 2022 года



Россия
ОАО «Завод РТИ»
344039, г. Ростов-на-Дону,
пер. Павленко, 15
тел./факс: (863) 232-22-27

ИСПЫТАНО
на 20 кВ

ПАСПОРТ № 39

Наименование изделия: Ковры диэлектрические резиновые 1-750*750
ГОСТ 4997-75

Месяц изготовления: декабрь 2022 г.

Дата испытания (резиновой смеси): 08.12.2022 г.


Партия №	Количество ковров в партии, штук
№ 54	338
№ 55	262


№ п/п	Наименование показателя, единицы измерения	Фактические результаты	Нормы по ГОСТ 4997-75
1.	Внешний вид	соответствует	соответствие п. 1.5; 1.6; 1.7
2.	Глубина рифов, мм	2,1	1÷3
3.	Ток утечки, мА/м ² , не более	67,30	160
4.	Испытательное напряжение, кВ	20	20
5.	Условная прочность, МПа, не менее	4,4	4,0
6.	Относительное удлинение, %, не менее	210	200
7.	Твердость, единицы Шора А	60	55÷65
8.	Изгиб ковров	соответствует	соответствие п. 1.13
9.	Электрическая прочность, кВ/мм, не менее	10,2	10,0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Соответствует ГОСТ 4997-75, изм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантийный срок хранения ковров — три года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации ковров — три года со дня ввода их в эксплуатацию.

Начальник ОКК  М. С. Коровина

Контролер ОКК  И. П. Товкачева