




Подвес проблочного лотка на шпильке с
помощью универсального суппорта.



Подвес проволочного лотка с помощью фиксатора площадки

Спецификация



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Приме- чание
1	ТУ 3449-001-29437321-2013	Фиксатор площадки, ГР	2		
2	ТУ 25.1123.110-004-84386795-2017	Гайка специальная с фланцем М8 DIN 6923, G58	4		



- 1 В спецификации приведены материалы на один узел подвеса проволочного лотка.
2 Выдержать необходимый момент затяжки резьбовых соединений согласно п. 5.6. общих указаний.

KM20-INS-PL.006					
Базовые варианты типовых решений					
Изм.	Колуч.	Лист	№Зак.	Подпись	Дата
Разработ	Ртущий А.О.	06.05.20			
Проверил	Шалин А.Е.	06.05.20			
Утвердил	Жаров А.Е.	06.05.20			
Монтаж кабельных трасс			Стандия	Лист	Листов
				-	1
Подвес проволочного лотка с помощью фиксатора площадки					

Крепление проволочного лотка к стене/потолку





- 1 Для крепления проволочного лотка к консоли SPV, используется 2 соединительных комплекта SK20. Гайки крепятся с внешней стороны.
- 2 Для крепления проволочного лотка к консоли SPVBV, необходима загнуть лестники.
- 3 Выдерживать необходимый момент затяжки резьбовых соединений согласно п. 5б. общих указаний

						KM20-INS-PL.014			
						Базовые альбомы типовых решений			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Монтаж кабельных просс.	Станд.	Лист	Листов
Разработ	Решетев А.О.				06.05.20				
Проверил	Шалин А.Е.				06.05.20				
Утвердил	Жаров А.Е.				06.05.20				1
						Крепление проволочного лотка к стене/потолку			

KM20-INS-PL.014.dwg

Формат А3

Безвинтовой подвес проволочного лотка на шпильке



- 1 Для крепления проволочного лотка к консоли, необходимо зачистить лепестки.
- 2 Универсальный подвес крепится к шпильке с помощью 2-х гаек с насечкой (ПБ).
- 3 Выдерживать необходимый момент затяжки резьбовых соединений согласно п. 5.6. общих указаний

						KM20-INS-PL 016		
						Базовые альбомы типовых решений		
Мат.	Колуч.	Лист	ИЗДок.	Подпись	Дата	Монтаж кабельных трасс	Страница	Лист
Разработ	Ртущев А.О.				06.05.23			
Проверил	Шилин А.Е.				06.05.23	Безвинтовой подвес проволочного лотка на шпильке		1
Утвердил	Карав А.Е.				06.05.23			
								

KM20-INS-PL 016.dwg

Формат А3