




пример обозначения
Стп-10-70/120-Л
тип муфты – соединительная
в конструкции применены
моусаживаемые изделия
в конструкции применена
моусаживаемая перчатка
на напряжение 10кВ
120 – диапазон сечений жил
еля (70, 95, 120мм²)
в качестве заполнителя
фазного пространства
используется легкоплавкий
имерный
ериал




пример обозначения
Стп-10-70/120-3
тип муфты – соединительная
в конструкции применены
моусаживаемые изделия
в конструкции применена
моусаживаемая перчатка
– на напряжение 10кВ
120 – диапазон сечений жил
еля (70, 95, 120мм²)
в качестве заполнителя
оляется межфазная
порка и три секторных
метка.



Пример обозначения
Стп-10-70/120-3

[illegible]

Пример обозначения
Стп-10-70/120-3-02
с секторным меж фазным заполнителем



Комплектация с паянным и не паянным узлом заземления.

Пример обозначения
Стп-10-70/120-Л-02п



Пример обозначения
Стп-10-70/120-3-02п



Комплектация с паянным узлом заземления и защитным кожухом, состоящим из двух термоусаживаемых труб.

Пример обозначения
Стп-10-70/120-Л-03



Пример обозначения
Стп-10-70/120-3-03



Комплектация с не паянным узлом заземления и защитным кожухом, состоящим из двух термоусаживаемых труб.

Пример обозначения
Стп-10-70/120-Л-02-03



Пример обозначения
Стп-10-70/120-3-02-03



По желанию заказчика комплекты муфт могут поставляться без соединительных гильз

Пример обозначения
Стп-10-70/120-Л-бг

Пример обозначения
Стп-10-70/120-З-бг



ВНИМАНИЕ! Если не оговорено с Заказчиком, то муфты поставляются в типовой комплектации с обозначением «-Л» и паянным узлом заземления.