

Система добровольной сертификации
«Сертификация продукции»
№ РОСС RU.32452.04ЦИЯ0

Аттестат аккредитации РОСС RU.32452.04ЦИЯ0.005

Испытательная лаборатория «РОНДО»

в составе Общества с ограниченной ответственностью «РОНДО» (ОГРН 1187746798986, ИНН 7724452999,
адрес: 115580, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 29, корп. 1, пом. 2, ком. 3)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «Рондо»



М.В. Васильева

27.07.2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2021-SP2-07-0737
от 27.07.2021 года

Протокол испытаний распространяется только на испытанные образцы, не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательной лаборатории

Количество страниц	3
Цель испытаний	Подтверждение соответствия требованиям ТУ 20.41.32-005-01973153-2021 "Промывка для систем отопления "PRIMO CLIMA"
Наименование и адрес заявителя	Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификация и качество", 125080, РОССИЯ, город Москва, шоссе Волоколамское, дом 1, строение 1, этаж 5 помещение VI, комната 30А (PM5)
Наименование и адрес изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью "МТК ГРУПП" Место нахождения: 115533, Россия, город Москва, проспект Андропова, дом 22, этаж 1, помещение II, комнаты 1, 1А, 2
Стандарт	ТУ 20.41.32-005-01973153-2021
Метод отбора образцов	ГОСТ Р 58972-2020 "Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия"
КОД ТН ВЭД ЕАЭС	3402209000
Тип объекта испытаний	Промывка для систем отопления «PRIMO CLIMA»
Дата отбора образцов	07.07.2021
Дата получения образцов	09.07.2021
Сроки испытаний	09.07.2021-27.07.2021

Климатические условия

Параметры	Заданные	При испытании
Температура воздуха	(25±10) °С	(22-23) °С
Относительная влажность	(45 – 80) %	(54-72) %
Атмосферное давление	(84,0 – 106,7) кПа	(96,9-101,1) кПа

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
(на представленный образец)

Наименование испытаний или проверок	Разделы и номера пунктов	Требования /испытания	Результаты/ замечания	Заключение
1	2	3	4	5
Основные показатели и характеристики	п.1	Внешний вид и цвет	Бесцветная либо слегка желтоватая прозрачная жидкость без механических примесей	соотв.
		Плотность, г/см ³ , при 20 °С	1,27-1,305	соотв.
		Показатель концентрации водородных ионов pH, 1% водный р-р	3,0-11,0	соотв.
		Растворимость в воде	Полностью растворима	соотв.

Заключение: Представленный на испытания образец: Промывка для систем отопления «PRIMO CLIMA», соответствует требованиям ТУ 20.41.32-005-01973153-2021 "Промывка для систем отопления "PRIMO CLIMA".

Ответственный за проведение испытаний



Морозов М.Г.

Окончание протокола испытаний