

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АД67.В.00376/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0028166

Общество с ограниченной ответственностью «ПеноФом Рус», ОГРН: 1147746799034

Юридический адрес: 127051, город Москва, переулок Сухаревский Малый, дом 9, строение 1, этаж 2, помещение I, комната 11(РМН7), РОССИЯ. Фактический адрес: 127051, город Москва, переулок Сухаревский Малый, дом 9, строение 1, этаж 2, помещение I, комната 11(РМН7), РОССИЯ, телефон: +7 495 135-58-27, адрес электронной почты: foam@penofoam.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПеноФом Рус»

Юридический адрес: 127051, город Москва, переулок Сухаревский Малый, дом 9, строение 1, этаж 2, помещение I, комната 11(РМН7), РОССИЯ. Фактический адрес: 249191, Калужская область, город Жуков, улица Советская, строение 84А, РОССИЯ, телефон: +7 495 135-58-27, адрес электронной почты: foam@penofoam.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"), 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4, телефон: +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, регистрационный номер RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г., орган по аккредитации - Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал теплоизоляционный марок НПЭ и НПЭ-Л (не ламинированный) из вспененного полиэтилена в виде полотна толщиной от 0,5 до 50 мм, кажущейся плотность от 15 до 120 кг/м3, выпускаемый по ТУ 2244-002-26465050-2014.

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 22.21.41.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов- КМ5 (См. приложение - бланк № 0018638)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ20-11-13/1 от 13.11.2020 г.

ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, Россия, Московская область, город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 10.08.2020 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2244-002-26465050-2014

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

18.11.2020

по

17.11.2023

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись

Д.О. Минаев

инициалы, фамилия

эксперт (эксперты)

подпись

А.А. Соболев

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00376/20

(обязательная сертификация)

№ 0018638

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 Раздел 7, Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – чрезвычайно опасные (Т4)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]
ПОДПИСЬ

[Signature]
ПОДПИСЬ

Д.О. Минаев

Инициалы, фамилия
А.А. Соболев

Инициалы, фамилия