

6. Свидетельство о приёмке

Светильник типа _____
изготовлен в соответствии с ТУ 27.40-006-66430630-2020 и действующей нормативно-технической документацией и признан годным к эксплуатации.

7. Гарантийный талон

Дата продажи товара « _____ » 202 ____ года

Торговая организация, тел.
Подпись продавца (М.П.)

В случае необходимости проведения ремонта и/или замены
обращайтесь к Вашему продавцу.

Дата изготовления « _____ » 202 ____ года

Приёмщик _____ Штамп ОТК _____



АНДИ Групп

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АНДИ ГРУПП»



СВЕТИЛЬНИК ОТРАЖЁННОГО СВЕТА
«СВЕТ ЗДОРОВЬЯ»
МОДУЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ И МОДУЛЬНЫЙ
ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ СДВОЕННЫЙ

ПАСПОРТ

АНДИ РН2-0,5-8
АНДИ РН2-1-17
АНДИ РН2-2-34
АНДИ РН2-1-25
АНДИ РН2-1,5-28
АНДИ РН2-2-50
АНДИ РН2-2-28
АНДИ РН2-2-2К

АНДИ РОФ1-1-25
АНДИ РОФ1-1,5-25
АНДИ РОФ1-2-50
АНДИ РОФ22-1-50
АНДИ РОФ11-1-50
АНДИ РОФ11-2-100
АНДИ РОФ22-2-100



г. Москва
www.andi-grupp.ru

1. Общие сведения об изделии

- 1.1 Светодиодные светильники отраженного света с источником стабилизированного тока предназначены для внутреннего освещения помещений жилых и общественных зданий, офисов, фойе концертных и кинозалов, спортивных сооружений.
- 1.2 Светильник предназначен для работы в сети переменного тока 220/230 В с частотой 50/60 Гц в диапазоне 176-264 В.
- 1.3 В светильниках применяются высокоэффективные светодиоды производства «OSRAM», «Аргос-Трейд».
- 1.4 Корпус выполнен из алюминиевых сплавов с покрытием порошковой краской, устойчивой к воздействиям внешней среды.

2. Основные технические характеристики

- 2.1 Светильник должен соответствовать требованиям:
- по безопасности - ГОСТ15597-82, ГОСТ8607-82
 - по рабочим характеристикам - ГОСТ Р МЭК 62384-2011
 - по электромагнитной совместимости - ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014
- 2.2 Степень защиты светильников от проникновения посторонних тел и воды - IP20, ГОСТ14254–96
- 2.3 Класс защиты от поражения электрическим током – I по ГОСТ 12.2.007.0-75
- 2.4 Климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.
- 2.5 Основные электрические и светотехнические характеристики соответствуют таблице 1.

Таблица 1.

Коэффициент мощности	0,96	
Коэффициент пульсаций светового потока %, не более	1	
Коэффициент цветопередачи светодиодов CRI, не менее	80	
Цветовая температура светодиодов, К	3500/4000	
Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82	О	
Тип кривой силы света	Д	
Диапазон рабочих температур, °С	-5 до +40	
Срок службы светодиодов, ч	50000	
Срок службы светильника, лет	10	

Типы светильников

Настенные

	Тип светильника	Габариты, м	Световой поток Лм	Мощность, Вт
1	PH2-0,5-8	0,5x0,03x0,03	1340	8,4
2	PH2-1-17	1x0,03x0,03	2680	16,8
3	PH2-2-34	2x0,03x0,03	5300	33,6
4	PH2-1-25	1x0,03x0,03	4000	25,2
5	PH2-1,5-28	1,5x0,03x0,03	6000	37,8
6	PH2-2-50	2x0,03x0,03	8000	50,4

	Тип светильника	Габариты, м	Световой поток Лм	Мощность, Вт
7	POF1-1-25	1x0,07x0,07	4000	25,2
8	POF1-1,5-25	1,5x0,07x0,07	6000	37,8
9	POF1-2-50	2x0,07x0,07	8000	50,4
10	PH2-2-28	2x0.03x0.03	4400	28
11	PH2-2-2K	2x0,03x0,03	8960	56

Подвесные потолочные сдвоенные

1	POF22-1-50	1x0,06x0,03	8000	50,4	3	POF11-2-100	2x0,13x0,07	16120	100,8
2	POF11-1-50	1x0,13x0,07	8000	50,4	4	POF22-2-100	2x0,06x0,03	16120	100,8

3. Комплектность

- 3.1. В комплект поставки входит:
- светильник — 1 шт., паспорт— 1 шт., инструкция по установке — 1 шт., элементы крепления и соединения — 1 упаковка, упаковка — 1 комплект.

4. Указания по монтажу

- 4.1. Подключение светильника производится только после отключения электропитания проводов.
- 4.2. Светильники монтируются на стенах, штангах или располагаются на верхних плоскостях шкафов с помощью саморезов и фиксаторов саморезов или с помощью кронштейнов. Высота установки светильника от поверхности потолка от 100 мм до 500 мм варьируется в зависимости от площади помещения и расположения мебели.
- 4.3. Эксплуатация светильников должна проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». К обслуживанию светильников допускается специально обученный персонал, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже 3.
- 4.4. К светильнику прилагается шнур питания с вилкой и проводным переключателем. При необходимости замены шнура на другой способ подключения к питанию, а также, для соединения модульного светильника с другим аналогичным светильником этой серии необходимо:
- обесточить светильник; - открутить торцевую заглушку светильника;
 - соединиться с клеммами магистральных проводов светильника: нулевой “N” (синий), фаза “L”, заземляющий “PE” (жёлто-зеленый).
- 4.5. Заземление светильника необходимо осуществить одним из двух способов:
- описанным в пункте 4.4.
 - на корпусе светильника имеется винт (пресс шайба), обозначенный знаком заземления, который обеспечивает соединение корпуса светильника, с магистральным проводом заземления.

5. Гарантийные обязательства

- 5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу светодиодного светильника в течение установленного на него гарантийного срока и при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации, указанных в паспорте на изделие.
- 5.2. Гарантийный срок на изделие составляет 60 месяцев с даты реализации, но, не более 7 лет с даты изготовления, включая гарантийный срок хранения 24 месяца.
- 5.3. Гарантийному ремонту и/или замене подлежат неработоспособные светодиодные светильники, при отсутствии на них видимых механических повреждений. Возврат светильника торговой организации осуществляется только в заводской упаковке, за исключением случаев выявления скрытых дефектов в процессе эксплуатации светильника, по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его реализации. В этом случае неисправный светильник принимается на экспертизу, в т.ч. без заводской упаковки.
- 5.4. Гарантийные обязательства выполняются только по предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона и/или кассового чека, позволяющих достоверно установить дату реализации изделия и торгующую организацию.