

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.КБ03.В.00159

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ **0018121**

Общество с ограниченной ответственностью «МК «Подъём» (ООО «МК «Подъём»)  
Адрес: 172382, Тверская обл., г. Ржев, ул. Центральная, д.19.  
ОГРН: 1076914000470  
Телефон: 8(48232) 2-22-07, факс: 8(48232) 2-22-07. E-mail: kizura@mail.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «МК «Подъём» (ООО «МК «Подъём»)  
Адрес: 172382, Тверская обл., г. Ржев, ул. Центральная, д.19.  
ОГРН: 1076914000470  
Телефон: 8(48232) 2-22-07, факс: 8(48232) 2-22-07. E-mail: kizura@mail.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. XXII. Тел: 8 (499) 343-98-58, e-mail: info@sertifikat-tr.com, ОГРН: 1155029007957, аттестат аккредитации № RA.RU.11КБ03 от 15.12.2016 г, выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Двери металлические противопожарные сплошного заполнения и со светопрозрачным заполнением до 25% от площади проема в свету: однопольные типа ДП-1П(Л) и типа ДП-1П(Л)-О с габаритными размерами по ширине от 700 мм до 1350 мм и по высоте от 1400 мм до 2500 мм и двупольные типа ДП-2П(Л) и типа ДП-2П(Л)-О с габаритными размерами по ширине от 900 мм до 1650 мм и по высоте от 1400 мм до 2500 мм, с толщиной полотна не менее 52,5 мм, изготавливаемые по ТУ 25.12.10-006-80154071-2017.

код ОК 005 (ОКП): ОКПД 2 25.12.10.000

код ЕКПС:

Светопрозрачное заполнение – стекло пожаростойкое многослойное марки ГЕФЕСТ Е1W-60, толщиной 24 мм, изготавливаемое по ТУ 23.12.12-007-24211227-2017, производства ООО ТПО «ГЕФЕСТ». Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ). ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости конструкции дверей по потере целостности и потере теплоизолирующей способности – Е160.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний № 17-08-01/1ТР-ИКБС от 01.08.2017 г., № 17-08-01/2ТР-ИКБС от 01.08.2017 г. Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный строительный университет» Институт комплексной безопасности в строительстве, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 25.12.10-006-80154071-2017.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.31391.04ИБФ0.В10.00010 от 23.06.2017 г., выданный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ТС-ЭКСПЕРТ».

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 02.08.2017

по 01.08.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

О.Н. Корольченко

инициалы, фамилия

Д.А. Черепанов

инициалы, фамилия