



BUILDING TRUST

**Общество с ограниченной ответственностью
«БелиНЭКО»**

225003, Республика Беларусь, Брестская обл.,
Брестский район, Тельминский с/с, 7А,
тел.: +375(162) 973022, факс: +375 (162)973023

**ПАСПОРТ № 13903****Пена монтажная профессиональная
огнестойкая MIXFOR MT-60**

ТУ BY 809000487.001-2009
Срок годности – 12 месяцев

Партия № 013903**Дата изготовления – 28.04.2023**

Количество баллонов – 1635 шт.
Вместимость баллона – 1000 мл

Наименование показателя	Нормы	Фактически
1 Избыточное давление в аэрозольном баллоне при 20°C, МПа, в пределах	0,3-0,9	Соответствует
2 Внешний вид аэрозольного баллона с полиуретановым составом	Не должно быть механических повреждений и вмятин баллона. Не допускается наличие подтеков пены из-под крышки.	Соответствует
3 Степень эвакуации содержимого баллона, %, не менее	95,0	Соответствует
4 Действительное значение объема продукта в баллоне, мл	750,0±15	Соответствует
5 Среднее содержимое партии, мл, не менее	750,0	Соответствует
6 Время отлипа при (20±5) °C, мин, не более	10	Соответствует
7 Время резки при (20±5) °C, час, не более	0,7	Соответствует
8 Выход пены из баллона, л, в пределах	до 45	Соответствует
9 Внешний вид и цвет пены	Равномерная средне и мелкоячеистая структура. Допускается наличие незначительных трещин, пустот. Цвет – от оранжевого до красного	Соответствует
10 Кажущаяся плотность, кг/м ³ , в пределах	11,0 – 20,0	Соответствует
11 Маркировка и упаковка	Должны соответствовать п.п.1.2, 1.3 ТУ BY 809000487.001-2009	Соответствует

Качество продукции соответствует требованиям ТУ BY 809000487.001-2009.

Нач. производственной лаборатории

В.В. Бабиц

Дата выдачи паспорта – 02.05.2023

