

FALCON EYE



FE-12/20



FE-12/20 ИСТОЧНИК СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ 12В 2А

Источник питания (далее - БП) предназначен для питания радиоэлектронных устройств стабилизированным напряжением 12 Вольт.

БП предназначен для установки в помещениях.

БП выполнен в пластмассовом диэлектрическом корпусе. Напряжение сети поступает в БП через штатный кабель с сетевой вилкой. Выходное стабилизированное напряжение 12В поступает на соответствующий DC-разъём питания.

При перегрузке по току (КЗ выхода) БП отключает питание нагрузки. После устранения причин перегрузки по току (КЗ) работоспособность БП восстанавливается автоматически.

Подключение нагрузки осуществляется через DC-разъём или соответствующим кабелем через штатную двухконтактную клеммную колодку с соблюдением полярности, которая указана на клеммной колодке.

Внимание! Несоблюдение полярности подключения может привести к выходу из строя подключаемых устройств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход	Вилка	Европейский стандарт
	Входное напряжение	100 – 240 В АС, 50 - 60 Гц
Выход	Выходной разъем	5.5×2.1 мм, DC/150 мм. Коннектор (клеммная колодка под винт) в комплекте
	Выходное напряжение	12 В ±5%
	Ток нагрузки	2 А
	Уровень пульсаций	<90 (мВp-p)
	Линейная модуляция	Не более ±0.5%
	Температурный коэффициент	±0.02%/град.С
	Время запуска	Не более 3 с (240 В АС, нагрузка 100%)
	Срабатывание защиты	Не более 20 мс (240 В АС, нагрузка 100%)
	Заводская установка	12 В, 2А
	Защита	Защита от перегрузки
Защита от короткого замыкания		1 канал: авто восстановление
Изоляция	Уровень изоляции	1000В АС/10 мА, 1 MIN
	Соппротивление изоляции	Не менее 30 МОм, DC 500 В

Условия работы	Рабочая температура	0...+40 град.С, 10%-90%RH
	Температура хранения	-20...+60 град.С, 10~90% RH
Габариты и вес	Габариты	109 × 45 × 31 мм
	Вес	170 г
1. Условия проверки параметров: вход 230В AC, указанная нагрузка, 25 град.С 70%RH.		
2. Погрешность включает погрешность настройки, стабильность напряжения питания и нагрузки.		
3. Тест радиопомех: используется двойной провод "A12" для 20 МГц и конденсатор 0,1uF.		
4. Тест входного напряжения: для перегрузок, самое низкое напряжение на входе при нормальной работе указывается как максимальное входное напряжение.		
5. Тест стабильности нагрузки: нагрузка меняется от 0% до 100%, в других случаях 60%.		

При эксплуатации БП следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 Вольт». Монтаж БП должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

Производитель гарантирует работу изделия в течении 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. Производитель не несёт ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа. При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Сделано в Китае