

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОТЭК
регистрационный № РОСС RU.32529.040ТЭ0

www.ckgarant.ru, e-mail: info@ckgarant.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОТЭК RU.101.OC01. H007

(номер сертификата соответствия)

00108

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Полимер Мегаполис». Юридический адрес 117525, г.Москва, ул.Днепропетровская, д.3, корп.5, этаж 1, помещение III, комната 6, офис 2. Фактический адрес 109428, г.Москва, Рязанский проспект, д.8А, стр.19. ОГРН: 1047796964600, ИНН 7726514432. Телефон: +7(495) 968-58-24. Адрес электронной почты: polimermegapolis@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Полимер Мегаполис». Юридический адрес 117525, г.Москва, ул.Днепропетровская, д.3, корп.5, этаж 1, помещение III, комната 6, офис 2. Фактический адрес 109428, г.Москва, Рязанский проспект, д.8А, стр.19. ОГРН: 1047796964600, ИНН 7726514432. Телефон: +7(495) 968-58-24. Адрес электронной почты: polimermegapolis@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ОС ЦК «Гарант» Общество с ограниченной ответственностью Центр Качества «Гарант», ОГРН: 1195749007057. Адрес: 302035, г. Орёл, ул. Октябрьская 35, офис 6-27. Тел.: +7 (4862) 22 14 81. Аттестат аккредитации № ОТЭК RU.101.ИЛ01.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Водно-дисперсионный состав марки MultiFlex NANO гидроизоляционный, декоративный для фасадов и интерьеров, изготавливаемый на основе акрилового латекса, выпускаемый по ТУ 2316-005-75560142-2012 (Изменения № 1 от 03.12.2018 г). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов организаций,
сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых
проводилась сертификация)

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. 29.07.2017)
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности». Класс пожарной опасности КМ1.
(см. приложение на бланке № 00109)

код ОКПД2
20.30.11.120

код ТН ВЭД
320910

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 00017/АМ от 22.12.2021 года. ИЛ ЦК «Гарант»
Общество с ограниченной ответственностью Центр Качества «Гарант»,
(Аттестат аккредитации №ОТЭК RU.101.ИЛ01).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные
заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств
соответствия продукции)

Техническая документация производителя ТУ 2316-005-75560142-2012 (Изменения №1 от 03.12.2018г.), сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P43171 от 06.09.2021 г. Выдан ОС ООО «Гарантия Качества», рег.№ РОСС RU.31389.04ИБС01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.12.2021 г. по 23.12.2026 г.

М.П.

Руководитель
(органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Мосин М.В.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Данилов А.В.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОТЭК
регистрационный №РОСС RU.32529.040ТЭО

www.ckgarant.ru, e-mail:info@ckgarant.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОТЭК RU.101.OC01. H007
(номер сертификата соответствия)

00109
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента.

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п.7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести- Г1, слабогорючие по ФЗ 123 ст.13
ГОСТ 30402-96, п.9	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости- В1, трудновоспламеняемые по ФЗ 123 ст.13
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности- Д1, с малой дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения- Т1, малоопасные по ФЗ 123 ст. 13
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени- РП1, не распространяющие пламя по ФЗ 123 ст.13



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Мосин М.В.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Данилов А.В.