

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



**ТРУБА ЖЕСТКАЯ ГЛАДКАЯ, ИЗ КОМПОЗИЦИИ ПВХ,
САМОЗАТУХАЮЩАЯ (ПВ-0)**

Производитель: ООО «КРОСС ЛИНК»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Система гладких жестких труб серии RIG предназначена для эффективного монтажа и прокладки силовых, слаботочных, телефонных и IT сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.

Материал: поливинилхлорид (ПВХ)

Самозатухающий ПВХ не распространяет горение, соответствует требованиям пожарной безопасности по ГОСТ Р 53313-2009, категория горения ПВ-0

Стандарт: ГОСТ Р МЭК 61386.1--2014

Степень защиты: IP 65 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)

Преимущественно открытая прокладка внутри помещений по основаниям из негорючих и трудногорючих материалов, и на открытом воздухе в отсутствии прямого воздействия УФ. Скрытая прокладка в негорючих материалах. Монолитное бетоностроение.

Диэлектрическая прочность: не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин).

Сопrotивление изоляции: не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)

Условия монтажа:

Температура монтажа: - 5° С до + 60° С

Температура эксплуатации: -25° до +60°С

Прочность: свыше 350 Н на 5 см при 20 С (Легкая серия)*

свыше 750 Н на 5 см при 20 С (Тяжелая серия)*

свыше 950 Н на 5 см при 20 С (Сверхтяжелая серия)*

Цвет: серый (RAL 7035) или белый

Выпускается по ТУ 3464-004-56625002-2004

* На 5 см трубы при +20С по ГОСТ Р МЭК 61386. 22-2014 деформация при заявленном усилии сжатия не более 25%±5% от начального диаметра.

Труба Серии RIG гладкая жесткая из ПВХ, легкая, нагрузка 350 Н на 5 см

Артикул	Наименование	Внешний Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Кол-во в упаковке, м
30016	Труба ПВХ жесткая легкая диам 16 (3м) RAL 7035	16	13,9	102
30020	Труба ПВХ жесткая легкая диам 20 (3м) RAL 7035	20	17,8	102
30025	Труба ПВХ жесткая легкая диам 25 (3м) RAL 7035	25	22,6	60
30032	Труба ПВХ жесткая легкая диам 32 (3м) RAL 7035	32	29,5	30
30040	Труба ПВХ жесткая легкая диам 40 (3м) RAL 7035	40	37,5	30
30050	Труба ПВХ жесткая легкая диам 50 (3м) RAL 7035	50	46,9	15
30063	Труба ПВХ жесткая легкая диам 63 (3м) RAL 7035	63	58,6	15

Труба Серии RIG гладкая жесткая из ПВХ, тяжелая, нагрузка 750 Н на 5 см

Артикул	Наименование	Внешний Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Кол-во в упаковке, м
31016	Труба ПВХ жесткая тяжелая диам 16 (3м) RAL 7035	16	13,6	102
31020	Труба ПВХ жесткая тяжелая диам 20 (3м) RAL 7035	20	17,0	102
31025	Труба ПВХ жесткая тяжелая диам 25 (3м) RAL 7035	25	22,0	60
31032	Труба ПВХ жесткая тяжелая диам 32 (3м) RAL 7035	32	28,4	30
31040	Труба ПВХ жесткая тяжелая диам 40 (3м) RAL 7035	40	36,2	30
31050	Труба ПВХ жесткая тяжелая диам 50 (3м) RAL 7035	50	45,2	15
31063	Труба ПВХ жесткая тяжелая диам 63 (3м) RAL 7035	63	58,0	15

Труба Серии RIG гладкая жесткая из ПВХ, свертяжелая, нагрузка 950 Н на 5 см

Артикул	Наименование	Внешний Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Кол-во в упаковке, м
32016	Труба ПВХ жесткая тяжелая диам 16 (3м) RAL 7035	16	13,2	102
32020	Труба ПВХ жесткая тяжелая диам 20 (3м) RAL 7035	20	16,6	102
32025	Труба ПВХ жесткая тяжелая диам 25 (3м) RAL 7035	25	21,6	60
32032	Труба ПВХ жесткая тяжелая диам 32 (3м) RAL 7035	32	27,8	30
32040	Труба ПВХ жесткая тяжелая диам 40 (3м) RAL 7035	40	35,6	30
32050	Труба ПВХ жесткая тяжелая диам 50 (3м) RAL 7035	50	44,5	15
32063	Труба ПВХ жесткая тяжелая диам 63 (3м) RAL 7035	63	57,3	15

Указания по монтажу

Монтаж гладких жестких пластиковых труб из самозатухающего ПВХ должен осуществляться при температуре не ниже - 5С. Не допускаются сплющивания и переломы трубопроводов во время монтажа. При “заломе”, испорченный участок трубы должен быть удален. Рекомендуется трубы, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0С выдержать в течение 24 ч при температуре не ниже 10С. Расстановку опор трубы (монтажные клипсы) следует проектировать из расчета не менее двух клипс на один погонный метр. Соединения двух труб должны выполняться с помощью специальных стыковочных муфт.

Упаковка

Гладкие жесткие трубы упакованы в полиэтиленовую пленку с нанесенной на этикетку маркировкой.

Условия хранения и транспортировки

Упаковки гладких жестких труб допускается хранить в штабелях высотой не более 2 м. При хранении трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, влаги и мусора.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывается:
 - название организации и Ф.И.О. ответственного лица
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон (e-mail)
 - название и адрес организации, производившей монтаж
 - краткое описание параметров системы, в которой использовалось изделие
 - краткое описание дефекта
 - копию или оригинал этикетки изделия с указанием даты выработки и номера смены
 - фотографию дефектного изделия
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, счет и счет-фактура)