



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.ТН.ПБ32.Н00095

Срок действия с 27.04.2021 г. по 26.04.2026 г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

Код ТН ВЭД

№ ПС006155

13.92.22.140

3921 90 600 0

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Антекс»,
ОГРН: 1165040057368, Адрес: 140171, Российская Федерация, Московская область, г.
Бронницы, Кирпичный проезд 7А, пом. 21 этаж 1, а/я 2197, телефон: + 7 (495) 984-31-00,
адрес электронной почты: anteks-tp@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Kaya Plastik Branda San. Tic. A.S.
Адрес: Турция, Fevzipasa Mah. Sogut Cad. № 7, Degirmenkoy, Silivri, Istanbul
телефон: + 0090 212 735 3940,
адрес электронной почты: alierol@kayaplastik.com.tr

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «Экспертный центр «КАРАТ»,
Адрес: 129327, г. Москва, проезд Анадырский, д.21, подвал, пом. IV, комн.3, офис 111.
ОГРН 1127747070230, Свидетельство № ССБК.RU.ПБ32, действительно до 21.11.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Полимерный материал, основа 100% полиэстер, с двухсторонним
поливинилхлоридным (ПВХ) покрытием, гибкий, используемый в качестве
отделки и кровельного покрытия, максимальной толщиной 1,5 мм, плотностью
от 260-1600 г/м², торговой марки Polystar серии FR.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В2 по ГОСТ
30402-96, группа по дымообразующей способности Д3 по Гост 12.1.044-89 п.4.18,
Группа по токсичности продуктов горения Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20,
группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ Р 51032-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 21ПБ30.95-1 от 15.04.2021 г. выданные
Испытательной Лабораторией «Экспертный центр «КАРАТ»,
Свидетельство № ССБК.RU.21ПБ30 действительно до 22.11.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Заявка №ПБ32.Н00095 от 18.02.2021г., Акт отбора № ПБ32.Н00095 от
19.02.2021г.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, фамилия, инициалы

Рябчиков Н.В.

Эксперт (эксперты)
подпись, фамилия, инициалы

Рябчиков Н.В.

