



**Промрукав**  
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»  
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,  
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).  
+7 (495) 969-27-20

## ПАСПОРТ

### Коробки распределительные для открытой проводки Промрукав

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| ТУ                           |                |
| Бренд                        | Промрукав      |
| Гарантия производителя, мес. | 24             |
| Покрытие поверхности         | Необработанная |
| Климатическое исполнение     | УХЛ4           |

\*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

| Наименование показателя согласно НД    | Нормы по НД, КД                                                                                                                                                                    | Значение      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Климатические испытания                | п.1.1.5, 5.7 (метод испытания по ГОСТ 16962.1-89)                                                                                                                                  | Соответствует |
| Проверка внешнего вида                 | Не допускается облой, недоливы, разнотон, деформация (коробление).                                                                                                                 | Соответствует |
| Проверка защиты от электрического тока | п.1.1.4, п.5.6 (метод испытания по ГОСТ 32126.1-2013 раздел 10)                                                                                                                    | Соответствует |
| Проверка маркировки на изделии         | Маркировка выполняется литьевым способом на дне внутренней поверхности коробки. Маркировка должна содержать: товарный или фирменный знак предприятия-изготовителя, степень защиты. | Соответствует |
| Проверка маркировки на ярлыке          | Ярлык должен содержать: артикул изделия, размеры, количество штук в упаковке, дата изготовления, Фамилия упаковщика, № ОТК.                                                        | Соответствует |
| Проверка на механическую прочность     | п.1.1.8, 5.10 (метод испытания по ГОСТ 32126.1-2013. раздел 15)                                                                                                                    | Соответствует |
| Проверка на нагревостойкость           | п.1.1.9, 5.11 (метод испытания по ГОСТ 32126.1-2013 раздел 16)                                                                                                                     | Соответствует |
| Проверка степени защиты                | п.1.1.6, 5.8 (метод испытания по ГОСТ 14254-96)                                                                                                                                    | Соответствует |
| Проверка упаковки.                     | Упаковка изделий осуществляется в ящики из гофрированного картона                                                                                                                  | Соответствует |

### Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей

Соответствует ТУ

Начальник отдела НИОКР  
должность



подпись

Бугров М.Г.  
Ф.И.О.