



**Промрукав**  
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»  
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,  
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).  
+7 (495) 969-27-20

## ПАСПОРТ

### Коробки распределительные для открытой проводки двухкомпонентные Промрукав

|                              |   |
|------------------------------|---|
| ТУ                           | ТУ 27.33.13-001-52715257-2017                                     |
| Бренд                        | Промрукав   |
| Гарантия производителя, мес. | 24  |
| Покрытие поверхности         | Необработанная  |
| Климатическое исполнение     | УХЛ4  |
| Рабочая температура, °С      | -45...60  |
| Срок хранения                | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя |
| Степень защиты (IP)          | IP55  |
| Цвет                         | Черный  |

\*характеристики соответствуют базе ЕТИМ версия 5

| Наименование показателя согласно НД    | Нормы по НД, КД   | Значение      |
|--|---|---------------|
| Климатические испытания                | п.1.1.5, 5.7 (метод испытания по ГОСТ 16962.1-89)   | Соответствует |
| Проверка внешнего вида                 | Не допускается облой, недоливы, разнотон, деформация (коробление).  | Соответствует |
| Проверка защиты от электрического тока | п.1.1.4, п.5.6 (метод испытания по ГОСТ 32126.1-2013 раздел 10)   | Соответствует |
| Проверка маркировки на изделии         | Маркировка выполняется литевым способом на дне внутренней поверхности коробки. Маркировка должна содержать: товарный или фирменный знак предприятия-изготовителя, степень защиты. | Соответствует |
| Проверка маркировки на ярлыке          | Ярлык должен содержать: артикул изделия, размеры, количество штук в упаковке, дата изготовления, Фамилия упаковщика, № ОТК.   | Соответствует |
| Проверка на механическую прочность     | п.1.1.8, 5.10 (метод испытания по ГОСТ 32126.1-2013. раздел 15)   | Соответствует |
| Проверка на нагревостойкость           | п.1.1.9, 5.11 (метод испытания по ГОСТ 32126.1-2013 раздел 16)  | Соответствует |
| Проверка степени защиты                | п.1.1.6, 5.8 (метод испытания по ГОСТ 14254-96)   | Соответствует |
| Проверка упаковки.                     | Упаковка изделий осуществляется в ящики из гофрированного картона   | Соответствует |

### Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 27.33.13-001-52715257-2017

Начальник отдела НИОКР  
должность



подпись

Соответствует ТУ

Бугров М.Г.  
Ф.И.О.