



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**КАНАЛЫ КАБЕЛЬНЫЕ ИЗ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ**



Производитель: ООО "Кросс Линк"

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кабель-каналы - электротехнические изделия, представляющие собой замкнутый профиль прямоугольного или скругленного сечения, предназначенный для монтажа по стенам, потолкам или полам (в случае напольного кабель-канала) и заключения в своем объеме силовой и/или слаботочной электропроводки. Позволяют прокладывать кабельные трассы внешней электропроводки и СКС сетей.

Сертификация

Кабель-каналы отвечают требованиям стандартов безопасности, сертифицированы в соответствии с нормативными требованиями

Условия монтажа

Для открытой установки на стенах, для открытой проводки в административных, жилых и промышленных помещениях.

Характеристики

Материал: самозатухающая композиция ПВХ, аксессуары АБС пластик

Конструкция системы кабельных каналов: соответствует ГОСТ Р МЭК 61084-1 (п.9.1, 9.4, 9.6), ГОСТ Р МЭК 61084-2-1 (п.9.4.1.)

Климатическое исполнение: УХЛ категория размещения 4 по ГОСТ 15150

Сопротивление к распространению горения: соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61084-1 (раздел11), ГОСТ Р 53313-2009 (п.5)

Соответствие требованиям пожарной безопасности: соответствует Федеральному закону от 22.06.2008 № 123-ФЗ (ГОСТ Р 53313)

Степень защиты: IP 20 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)

Температура монтажа: - 5°С до + 60°С

Ударопрочность: выдерживает нагрузки более 6 Дж

Цвет: белый (по заказу другие цвета)

Диэлектрическая прочность: не менее 2000В (при 50 Гц, в течение 15 мин)

Сопротивление изоляции: не менее 100 МОм (500В, в течение 1 мин)

Выпускается по ТУ 3464-002-56625002-2002

Кабель-каналы товарного знака Экопласт (Ecoplast)

Наименование серии	Артикул изделия	Сечение (мм)	Количество в упаковке, м	Аксессуары для установки ЭУИ в короб	Аксессуары для установки ЭУИ в подъемные коробки	Полезное сечение, мм ² при коэффициенте заполнения 0,4
MEX	77003	12x7	288	-	+	44
MEX	77021	12x12	80	-	+	106
MEX	77000	15x10	180	-	+	86
MEX	77001	20x10	120	-	+	129
MEX	77014	20x12,5	100	-	+	130
MEX	77002	16x16	84	-	+	164
MEX	77007	25x16	56	-	+	257
MEX	77015	25x25	80	-	+	342
MEX	77008	40x16	48	-	+	368
MEX	77010	40x25	52	-	+	576
MEX	77013	40/2x25	52	-	+	576
MEX	77009	40x40	30	-	+	914
MEX	77012	60/3x16	56	-	+	560
MEX	77016	75/3x20	36	-	+	800
INSTA	76005	60x40	24	-	+	1410
INSTA	76006	60x60	24	-	+	2216
INSTA	76004	100x40	28	+	-	2857
INSTA	76002	100x55	24	+	-	3928
INSTA	73911	150 x55	120	+	-	5898
ARC-LAN	576004	100x40	32	+	-	3170
ARC-LAN	576002	100x55	24	+	-	4519
ECO	77201	20x10	120	-	+	48
ECO	77200	15x10	180	-	+	86
ECO	77202	16x16	84	-	+	84
ECO	77214	20x12,5	100	-	+	164
ECO	77207	25x16	56	-	+	160
ECO	77215	25x25	80	-	+	342
ECO	77208	40x16	48	-	+	260
ECO	77210	40x25	52	-	+	576
ECO	77213	40/2x25	52	-	+	576
ECO	40209	40x40	30	-	+	914

Кабель-каналы товарного знака Экопласт (Ecoplast)

Наименование серии	Артикул изделия	Сечение (мм)	Количество в упаковке, м	Аксессуары для установки ЭУИ в короб	Аксессуары для установки ЭУИ в подъемные коробки	Полезное сечение, мм ² при коэффициенте заполнения 0,4
MEX-U	79000	12x12	180	-	+	106
MEX-U	79001	15x10	180	-	+	86
MEX-U	79014	20x12,5	180	-	+	130
MEX-U	79002	16x16	88	-	+	164
MEX-U	79003	25x16	66	-	+	257
MEX-U	79004	40x16	80	-	+	368
MEX-U	79012	60/3x16	56	-	+	576
MEX-U	79016	75/3x20	36	-	+	914

Упаковка

Кабельные упакованы в трехслойный гофрированный картон с маркировкой, предохраняющий кабель-каналы от повреждений и каналы загрязнений.

Условия хранения и транспортировки

В соответствие с ГОСТ 19433 пластиковые кабель-каналы не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствие с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Рекомендуется не нагружать сложенные упаковки кабель-каналов дополнительными грузами. При железнодорожных и автомобильных перевозках кабель-каналы допускаются к транспортировке только в скрытом подвижном составе.

Во избежание повреждения кабель-каналов их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов. Сбрасывание кабель-каналов с транспортных средств не допускается.

Хранение пластиковых кабель-каналов должно производиться в проветриваемых навесах или помещениях. Упаковки кабель-каналов допускается хранить в штабелях высотой не более 2 м.

При хранении кабель-каналы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, влаги и мусора.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывается:
 - название организации и Ф.И.О. ответственного лица
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон (e-mail)
 - название и адрес организации, производившей монтаж
 - краткое описание параметров системы, в которой использовалось изделие
 - краткое описание дефекта
 - копию или оригинал этикетки изделия с указанием даты выработки и номера смены
 - фотографию дефектного изделия
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, счет и счет-фактура)
3. Акт о дефекте.