



Ярпожинвест

Производство огнетушителей и
противопожарного оборудования

150034 Ярославль, а/я 33
Факс (4852) 38-67-10, 38-67-70
Тел. (4852) 38-16-64, 38-63-67
sales@yarpojinvest.ru
www.yarpojinvest.ru

Вниманию заинтересованного лица.

Письмо

Для определения точного количества ОТВ согласно НД требуется провести ряд действий с учетом факторов прописанных в паспорте изделия.

Поставить баллон на весы.

Посмотреть вес, выбитый на запорно-пусковом устройстве (ЗПУ).

Вычесть из получившейся массы, вес, набитый на ЗПУ.

В результате Вы получите массу ОТВ.

В конечной массе ОТВ стоит учитывать потери согласно паспорта изделия.

А именно.

Потери углекислоты согласно пункта 2.2 паспорта изделия для каждого вида огнетушителя.

Погрешность весов, в среднем 0.1 % от общего веса изделия согласно ГОСТ 29329-92.

Взвешивание производить без раструба, и без шланга.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ЯРПОЖИНВЕСТ»



Д.В.Васильев

Фактический адрес: Ярославль, ул. Спартаковская, д.1«Д»
Юр.адрес: 150034, Ярославль, ул. Спартаковская, д.1«Д»
к/сч 301018103000000000728
р/сч 407028109000000004507
в ИКБР "Яринтербанк" (ООО), г. Ярославль

ИНН 7604153161
КПП 760301001
БИК 047888728
ОКВЭД 29.24, 51.65
ОКПО 61192961