



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ»

Орган по сертификации «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Регистрационный № РОСС RU.32437.04.ЛБК0.ОС04 от 24.08.2023

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32437.04.ЛБК0.ОС04.00315 00240

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО "Диалекс". ОГРН 1077746185483 от 25.01.2007. Адрес: 143912, Московская обл., г. Балашиха, Западная промзона, ш. Энтузиастов, д. 2, помещение 141/1. Телефон: +7(495)780-00-80

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО "Диалекс". ОГРН 1077746185483 от 25.01.2007. Адрес: 143912, Московская обл., г. Балашиха, Западная промзона, ш. Энтузиастов, д. 2, помещение 141/1. Телефон: +7(495)780-00-80

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт». Адрес: 129626, город Москва, пр-кт Мира, д. 102 к. 1, помещ. 6/8. ОГРН 1237700560701
Тел. +7 (499)130-42-51. E-mail: info@sertst.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU 32437.04ЛБК0.ОС04 до 23.08.2026г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Воздуховоды гибкие торговой марки «Diaflex», серии DF, DFA, DFA-H, ISODF, ISODFA, ISODFA-H, SonoDF-S, SonoDFA-S, SonoDFA-SH, SonoDFA-H выпускаемой по ТУ 5156-001-99153743-2007 «Воздуховоды гибкие торговой марки «Diaflex». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94.

ОКПД
22.21.30.130

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №00315/ИЛ-24 от 21.03.2024 года, ИЛ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт», № РОСС RU 32437.04ЛБК0.ИЛ04 до 23.08.2026 года

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.03.2024 по 20.03.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Королев А.С.

Королев С.А.

