


ООО «ВЕНТАРТ ГРУПП» Россия, 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 2, стр. 2, этаж 7 (495) 120-00-66 zakaz@ventart.ru

RX 125

Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла RX 125

www.ventart ru



Скорость	1	2	3	4	5	6
Производительность (приток), m³/h	20	34	45	55	63	70
Производительность (вытяжка), m³/h	16	26	35	43	50	56
Производительность (рекуперация), m³/ h	9	15	20	25	28	32
Давление (приток), Ра	12	24	35	49	59	76
Давление (вытяжка), Ра	7	11	18	24	30	36
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м (приток), dB(A)	20	22	25	27	29	30
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м (вытяжка), dB(A)	22	24	27	30	31	35
Потребляемая мощность, W	1	2,3	3,3	5,1	6,9	9,4
Эффективность рекуперации, %	до 82					
Масса нетто (kg), не более	2,9 ±0,1					



