



PROFACTOR[®]
DER DEUTSCHE QUALITÄTSSTANDARD

**TECHNISCHES DATENBLATT
UND GEBRAUCHSANLEITUNG**

**PRODUCT TECHNICAL PASSPORT
AND INSTRUCTION MANUAL**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



DIREKTKREIS-SCHNELLMONTAGE-PUMPENGRUPPE

**DIRECT CIRCUIT QUICK INSTALLATION
PUMPING GROUP**

**НАСОСНАЯ ГРУППА БЫСТРОГО МОНТАЖА
ПРЯМОГО КОНТУРА**

**ARTIKEL
CODE
АРТИКУЛ**

PF PU 1051

1. ANWENDUNGSZWECK UND -GEBIET

Schnellmontage-Pumpengruppe PROFACTOR® PF PU 1051 (ohne Mischer) stellt den kompletten Zubehör-Satz (ohne Pumpe) für den Kühlmittelzwangsumlauf im System dar. Sie kann im beliebigen Direktkreis verwendet werden, d.h. im Kreis, wo der Kältemittel unmittelbar von der Wärmequelle ohne Abkühlung gefördert wird: Rohrheizkreis, Füllkreis des Warmwasserversorgungsbehälters, Lüftungskreis.

Als Kältemittel können nicht aggressive Flüssigkeiten verwendet werden: Wasser, Glykollösungen. Max. Glykolgehalt beträgt 40%.

2. TECHNISCHE DATEN

Nennmaß, DN: 25

Obenanschluss, G: 1" IG

Untenanschluss, G1: 1½" AG

Anschlussgewinde für die Pumpe, G2: 1½" IG

Einbaulänge der Pumpe: 130 mm

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Durchflussmenge Kvs bei $\Delta p=1$ Bar: 9,8 m³/St

Max. Wärmeleistung Qmax, bei $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ und Kältemittelgeschwindigkeit 1 m/s: 24 kW

Max. Wärmeleistung Qmax, bei $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$ und Kältemittelgeschwindigkeit 1 m/s: 48 kW

Arbeitstemperaturbereich: von -15°C bis $+110^{\circ}\text{C}$

Maximale Umgebungstemperatur: 40°C


Thermometeranzeigebereich: von 0°C bis 120°C

Abmessungen im Wärmeisoliergehäuse (BxHxT): 250x365x250 mm


Gewicht: 2860 g

3. AUSFÜHRUNG UND VERWENDETE MATERIALIEN

Frontansicht im Wärmeisoliergehäuse
(Gehäusedeckel ist nicht angezeigt)



Rückansicht ohne Wärmeisoliergehäuse



- | | |
|---|---|
| 1 – Aufsatzgriff blau (Rücklauf) | 7 – Kappenkugelhahn |
| 2 – Aufsatzgriff rot (Vorlauf) | 8 – Kreislaufpumpe (gehört nicht zum Satz) |
| 3 – Thermometer blau (Rücklauf) | 9 – Rücklaufrohr |
| 4 – Thermometer rot (Vorlauf) | 10 – Überwurfmutter 1½" mit der Flachdichtung |
| 5 – Kappenkugelhahn mit Formstück für Bypass links | 11 – Blindperre |
| 6 – Kappenkugelhahn mit Formstück für Bypass rechts | 12 – Wärmeisoliergehäuse |
| | 13 – Eingebautes Rückschlagventil (fehlt auf der Zeichnung) |

Kugelhahngehäuse, Überwurfmutter, Blindsperr — Messing CW614N (DIN EN 12165-2011).

Rücklaufrohr (9) — Stahl mit schwarzer Emaille-Beschichtung

Aufsatzgriffe (1, 2) — Polyamid (PA), glasfaserarmiert

Rückschlagventil (13) — ABS-Kunststoff

Alle Dichtungselemente — EPDM

Alle zylindrischen Rohrgewinde entsprechen (ISO 228-1:2000, DIN 259).

Kreislaufpumpe (8) gehört nicht zum Satz! Die Schnellmontagegruppe PROFACTOR® PF PU 1051 ist kompatibel mit Pumpen mit Einbaulänge von 130 mm und dem Außenanschlussgewinde von 1½".


Der Zulauf befindet sich auf der rechten Seite. Die Ausführung der Pumpengruppe PROFACTOR® PF PU 1051 lässt den Vor- und Rücklauf tauschen.

Pumpengruppe PROFACTOR® PF PU 1051 wird mit dem Satz für Wandmontagebefestigung geliefert (dies wird verwendet, falls die Gruppe nicht auf den Verteiler installiert wird).


Die Ausführung der Pumpengruppe PROFACTOR® PF PU 1051 lässt das Bypassventil anstatt der Blindsperr installieren (11). Das Bypassventil gehört nicht zum Satz.

4. HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN

Hydraulische Eigenschaft der Pumpengruppe PF PU 1051 im Vergleich mit den Eigenschaften der Wilo-Pumpen:



Hydraulische Eigenschaft der Pumpengruppe PF PU 1051 im Vergleich mit den Eigenschaften der Grundfos-Pumpen:



5. VOR- UND RÜCKLAUF-WECHSEL

Für den Vor- und Rücklauf-Wechsel:

1. Pumpengruppe aus dem Wärmeisoliiergehäuse entfernen (12).
2. Das Rücklaufrohr (9) vom Kugelhahn losdrehen (6).
3. Die Überwurfmutter (10) am Kugelhahn (5) losdrehen und die Pumpe (8) mit dem Kugelhahn (7) demontieren.
4. Das Rückschlagventil (13) vom Kugelhahn (6) demontieren und es an den Kugelhahn (5) einbauen.
5. Die Pumpe (8) zum Kugelhahn (6) festschrauben, das Rücklaufrohr (9) zum Kugelhahn (5) festschrauben.
6. Griffe (1) und (2) mit Thermometern (3) und (4) von Kugelhähnen (5) und (6) demontieren und vertauschen.
7. Das Wärmeisoliiergehäuse (12) um 180° drehen und die Pumpengruppe einbauen.
8. Falls anstatt der Blindsperr (11) das Bypassventil eingebaut ist, das Ventil demontieren, um 180° drehen und zurück einbauen. Der Pfeil auf dem Rückschlagventilgehäuse soll vom Vorlauf an den Rücklauf zeigen.

6. MONTAGEANWEISUNGEN

Schnellmontage-Pumpengruppe PROFACTOR® PF PU 1051 kann im Raum mit Temperatur über 0°C installiert werden! Die Montage und Inbetriebnahme soll nur von der spezialisierten Montagefirma durchgeführt werden.

Einbau des Pumpengruppe PF PU 1051 kann sowohl separat (Wandbefestigung) als auch an dem Verteiler durchgeführt werden.

Wandmontage:

Die Gruppe soll streng vertikal eingebaut werden! Markieren Sie die zwei Öffnungen in gleicher Vertikalebene an der Wand im Abstand von 100 mm voneinander, machen Sie Bohrungen und stecken Sie Dübel rein. Dann drehen Sie die Rückseite des Wärmeisoliiergehäuses an die Wand mit Schrauben vom Lieferumfang fest und stecken Sie anschließend die Pumpengruppe rein. Danach schließen Sie die Rohrleitungen vom Kessel an.

Montage am Verteiler:

Der Verteiler muss horizontal an der Wand befestigt werden! Montage von Pumpengruppen am Verteiler wird mit Überwurfmutter des Verteilers mit Flachdichtungen durchgeführt.

An dem Pumpensitz soll entsprechende Pumpe mit der Basislänge von 130 mm und dem Außengewinde auf Gegenflanschen 1½" montiert werden. Der Anschluss erfolgt mit Überwurfmutter. Bei der Pumpenmontage müssen spezielle flache O-Ringe installiert werden, um die Pumpe abzudichten. Die elektrische Anschlussbox der Pumpe darf sich nicht in der unteren Lage befinden. Der Pumpendurchfluss soll von unten nach oben gerichtet sein. Vermeiden Sie mechanische Schäden an der Pumpengruppe und Bespritzung von Baumischungen. Die Pumpengruppe darf keine Belastungen von der Rohrleitung (Biegen, Kompression, Dehnung, Torsion, Verzerrung, Vibration, Unfluchtigkeit von Rohrstücken, ungleichmäßiges Anziehen von Halteelementen) ertragen. Je nach Bedarf müssen Stützen oder Kompensatoren vorgesehen werden, um die Belastung der Rohrleitung auf den Filter zu reduzieren. Die Unfluchtigkeit der angeschlossenen Rohrleitungen darf 3 mm bei Länge von 1 m nicht überschreiten, plus 1 mm für jeden nachfolgenden Meter.

Der Rohranschluss des Heizkreises zu Kugelhähnen (5) und (6) soll mit dem PTFE-Band (PTFE-Polytetrafluoräthylen, Teflondichtungsband), Polyamidfaden mit Silikon oder Flachs durchgeführt werden. Beachten Sie dabei, dass die Überschüsse dieses Materials nicht in die Absperrrichtungen der Hähne geraten. Dies kann zum Verlust der Funktionsfähigkeit der Hähne führen.

Richtigkeit der Montage prüfen. Nach der Montage manometrische Dichtheitskontrolle des Systems durchführen. Diese Prüfung hilft, das System vor Leckagen und verbundenen Schäden zu schützen. Vor der Prüfung sicherstellen, dass alle Überwurfmutter fest angezogen sind.



7. BETRIEB UND TECHNISCHE WARTUNG

Schnellmontage-Pumpengruppe PROFACTOR® PF PU 1051 soll ohne Druck- und Temperaturüberschreitung benutzt werden, Grenzwerte sind in der Punkte 2 dargestellt.

Montage und Demontage des Produktes sowie Reparaturarbeiten sollen ohne Druck im System durchgeführt werden. Lassen Sie das Gerät bis Umgebungstemperatur abkühlen.

Vor der Pumpeneinschaltung alle überlappenden Kugelhähne öffnen und das System mit dem Kühlmittel befüllen, indem die Luft entfernt wird. Beim Betrieb der Pumpengruppe die Abwesenheit von Leckagen und Geräuschen in der Pumpe beachten.

Falls erforderlich kann der Austausch der Thermometer (3) und (4) beim Betrieb des Systems durchgeführt werden. Um das Thermometer auszutauschen, entlang der Griffachse ziehen und entsprechenden Kunststoffgriff entfernen. Das Thermometer wird zusammen mit dem Griff demontiert. Bei der Montage bauen Sie zuerst den Griff ein, dann das Thermometer.

Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.

Die in diesem Dokument beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Personen ausgeführt werden, welche die geeignete technische Ausbildung besitzen und über die nötigen Erfahrungen verfügen oder durch den Betreiber entsprechend geschult wurden. Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

Der Firma Profactor Armaturen GmbH bleibt das Recht vorbehalten, beliebige Änderungen an der Konstruktion vorzunehmen, die die technischen Eigenschaften des Erzeugnisses nicht beeinträchtigen.



1. PURPOSE AND SCOPE OF APPLICATION

The PROFACITOR® PF PU 1051 quick installation pumping group (without the mixer) represents a ready assembled set of valves (without a pump) which is intended for forced circulation of the heat carrier in the system. It may be applied in any direct circuit, where the heat carrier is directly supplied from the heat source without cooling: the radiator heating circuit, the hot water supply tank charging circuit, ventilation circuit.

The liquids compatible with materials may be applied as a heat carrier: glycol-based solutions. The maximum contents of glycol is up to 40%.

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated size, DN: 25

Top connection, G: 1"F

Bottom connection, G1: 1½"M

Connection thread for the pump, G2: 1½"F

Pump installation length: 130 mm

Maximum working pressure: 6 bar

Maximum throughput capacity Kvs at $\Delta p=1$ bar: 9,8 m³/h

Maximum thermal output Qmax at $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ and the heat carrier rate 1 m/s: 24 kW

Maximum thermal output Qmax at $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$ and the heat carrier rate 1 m/s: 48 kW

Working temperature range: from -15°C to $+110^{\circ}\text{C}$

Maximum environmental temperature: 40°C

Thermometer scale range: from 0°C to 120°C


Dimensions when in the insulating jacket (WxHxD): 250x365x250 mm

Weight: 2860 g




3. DESIGN AND MATERIALS

Front view in the insulating jacket
(jack cover is not shown)



Rear view without the insulating jacket



- 1 – removable blue handle (for return line)
- 2 – removable red handle (for supply line)
- 3 – blue thermometer (for return line)
- 4 – red thermometer (for supply line)
- 5 – shutdown ball valve with a tap for the relief valve to the left
- 6 – shutdown ball valve with a tap for the relief valve to the right
- 7 – shutoff ball valve

- 8 – circulation pump (not included into a scope of supply)
- 9 – return line sleeve
- 10 – a cap nut 1½" with a flat O-ring
- 11 – blind stabilizing connection
- 12 – insulating jacket
- 13 – integrated non-return valve (not shown in the drawing)

Ball valve casing, cap nuts, solid stabilizing connection — brass CW614N (DIN EN 12165-2011).
 Return line sleeve (9) — anti-rust plated carbon steel with black color enamel coating.
 Removable handles (1, 2) — Polyamide (PA), reinforced with fiber glass
 Return valve (13) — ABS plastic
 All the sealed parts — EPDM
 All the tube cylindrical threads comply with (ISO 228-1:2000, DIN 259).

Circulation pump (8) is not included in the scope of supply! PROFACTOR® PF PU 1051 quick installation group is compatible with pumps with the mounting length of 130 mm and the outer connection thread of 1½".


The supply line is located to the right. The design of the PROFACTOR® PF PU 1051 pumping group allows reversing the supply and the return line.

The PROFACTOR® PF PU 1051 pumping group is supplied with the wall fixing set (to be used in case if the group is not installed on the distribution header).


The design of the PROFACTOR® PF PU 1051 group provides for the possibility of installing the bypass valve instead of the blind stabilizing connection (11). The bypass valve is not included in the scope of supply.

4. HYDRAULIC SPECIFICATIONS

The hydraulic specifications of the PF PU 1051 pumping group as compared to the specifications of Wilo pumps:



The hydraulic specifications of the PF PU 1051 pumping group as compared to the specifications of Grundfos pumps:



5. REVERSAL OF THE SUPPLY AND RETURN LINE

To reverse the supply and return line:

1. Remove the pumping group from the insulating jacket (12).
2. Unscrew the return line sleeve (9) from the ball valve (6).
3. Unscrew the cap nut (10) of the ball valve (5) and disconnect the pump (8) together with the ball valve (7).
4. Remove the non-return valve (13) out of the ball valve (6) and install it into the ball valve (5).
5. Fasten the pump (8) to the ball valve (6), and the return line sleeve (9) to the ball valve (5).
6. Remove handles (1) and (2) with thermometers (3) and (4) from the ball valves (5) and (6) and interchange them.
7. Rotate the insulating jacket body (12) to 180° and insert the resulting pumping group into it.
8. If the bypass valve is installed instead of the blind connection (11), it should be removed, rotated to 180° and installed back. The arrow on the casing of the bypass valve should be directed from the supply line to the return line.

6. INSTALLATION INSTRUCTIONS

The PROFACTOR® PF PU 1051 quick installation pumping group may be installed only indoors at the temperature above 0°C! The installation and commissioning should be performed by the specialized installation company only.

The PF PU 1051 pumping group may be installed both separately (wall mounting) and on the distribution header.

Wall mounting:

The group should be vertical! Mark two openings on the wall with locating them at one vertical line at the distance of 100 mm from each other, then drill those openings and install the expansion bolts (included in the scope of supply) in them. Then screw the rear part of the insulating jacket to the wall using the cap screws (also included in the scope of supply) and insert the pumping group in it. Then connect the piping from the boiler to it.

Installation on the distribution header:

The distribution header should be horizontally located on the wall! The pumping group shall be installed on the header using the cap screws of the header with flat O-rings.

The pump with the base length of 130 mm and the outer thread of 1½" on the counter-flanges should be installed on the pump seat. The connection is made by cap screws. When installing the pump, special flat ring seals should be provided for sealing. The terminal box of the pump should be located in the lower position. The pump flow should be directed from the bottom upwards.

Avoid mechanical damage to the pumping group and contaminating it with building mixtures. The pumping group should not be subjected to loads from the pipeline (bending, compression, stretching, twisting, distortion, vibration, connection pipe misalignment, fixture tightening imbalance). If necessary, supports or expansion joints shall be provided to reduce the load caused on the product by the pipeline. Misalignment of pipelines being connected should not exceed 3 mm at length below 1 m plus 1 mm per each subsequent meter.

The heating circuit pipelines should be connected to the ball valves (5) and (6) using the PTFE (polytetrafluorethylene, a fluoroplastic sealing material) tape, nylon thread with silicone or linen as a sealing material. Furthermore, avoid the residues of this material getting to the shutoff mechanisms of the valves. This may result in the loss of operability of the valves.

Check the installation. After the installation, perform the pressure testing of the system tightness. This test will protect the system against leakage and damages resulting from it. Before testing, make sure that all the cap nuts are tightened.

7. OPERATION AND MAINTENANCE INDICATIONS

Avoid operation of the PROFACTOR® PF PU 1051 quick installation pumping group at the temperature and pressure above the values shown in p.2.

Installation, disassembly of the product as well as any repair operations should be performed at no pressure in the system. Let the equipment cool down to the environmental temperature. Before switching on the pump, open the closing ball valves, fill the system with the heat carrier while completely displacing the air. When operating the pumping group, observe the system for the absence of leakages and noise in the pump.

If necessary, the thermometers (3) and (4) may be replaced without the system interruption. To replace the thermometer, remove the plastic handle, in which it is installed, by pulling it along the axis. The thermometer is removed together with the handle. When installing, replace the handle first, and then the thermometer.

The product described in this technical passport, is a technically sophisticated device, which must be installed by a person having the appropriate qualifications and experience with the equipment.

Installation and commissioning must be carried out by an authorized and certified company.

Profactor Armaturen GmbH company reserves the right to make construction changes that do not affect the technical characteristics of the device, as well as its functional features.



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насосная группа быстрого монтажа PROFACTOR® PF PU 1051 (без смесителя) представляет собой готовый комплект арматуры в сборе (без насоса), предназначенный для принудительной циркуляции теплоносителя в системе. Может применяться в любом прямом контуре, т.е. в контуре, в котором теплоноситель подается напрямую от источника тепла без охлаждения: контур радиаторного отопления, контур загрузки бака ГВС, контур вентиляции.

В качестве теплоносителя могут использоваться жидкости, неагрессивные к материалам изделия: вода, растворы на основе гликоля. Максимальное содержание гликоля до 40%.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный размер, DN: 25

Верхнее подключение, G: 1" BP

Нижнее подключение, G1: 1½" HP

Присоединительная резьба для насоса, G2: 1½" BP

Монтажная длина насоса: 130 мм

Максимальное рабочее давление: 6 бар

Максимальная пропускная способность Kvs при $\Delta p=1$ бар: 9,8 м³/час

Максимальная тепловая мощность $Q_{\max}$, при $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$

и скорости теплоносителя 1 м/с: 24 кВт

Максимальная тепловая мощность $Q_{\max}$, при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$

и скорости теплоносителя 1 м/с: 48 кВт

Диапазон рабочей температуры: от -15°C до $+110^{\circ}\text{C}$

Максимальная температура окружающей среды: 40°C


Диапазон шкалы термометров: от 0°C до 120°C

Габариты в теплоизоляционном кожухе (ШхВхГ): 250х365х250 мм


Вес: 2860 г

3. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вид спереди в теплоизоляционном кожухе
(крышка кожуха не показана)



Вид сзади без теплоизоляционного кожуха



- 1 – съёмная синяя рукоятка (для обратной линии)
- 2 – съёмная красная рукоятка (для подающей линии)
- 3 – синий термометр (для обратной линии)
- 4 – красный термометр (для подающей линии)
- 5 – отсечной шаровой кран с отводом для перепускного клапана слева
- 6 – отсечной шаровой кран с отводом для перепускного клапана справа

- 7 – отсечной шаровой кран
- 8 – насос циркуляционный (в комплект не входит)
- 9 – патрубок обратной линии
- 10 – накидная гайка 1½" с плоским уплотнительным кольцом
- 11 – глухая перемычка-стабилизатор
- 12 – кожух теплоизоляционный
- 13 – интегрированный обратный клапан (на чертеже не показан)

Корпуса шаровых кранов, накидные гайки, глухая перемычка-стабилизатор — латунь CW614N (DIN EN 12165-2011), соответствует марке LC58-3 (по ГОСТ 15527-2004). Патрубок обратной линии (9) — сталь с антикоррозионным покрытием окрашенная эмалью чёрного цвета.

Съёмные рукоятки (1, 2) — полиамид (PA), армированный стекловолокном.

Обратный клапан (13) — пластик ABS.

Все уплотнительные детали — EPDM.

Все трубные цилиндрические резьбы соответствуют ГОСТ 6357-81 (ISO 228-1:2000, DIN 259).

Циркуляционный насос (8) в комплект не входит!


Группа быстрого монтажа PROFACTOR® PF PU 1051 совместима с насосами, имеющими монтажную длину 130 мм и наружную присоединительную резьбу 1½".

Линия подачи расположена справа. Конструкция насосной группы PROFACTOR® PF PU 1051 позволяет менять местами подающую и обратную линии. Насосная группа PROFACTOR® PF PU 1051 поставляется с комплектом крепления к стене (используется в том случае, если группа не устанавливается на распределительный коллектор).


Конструкция насосной группы PROFACTOR® PF PU 1051 предусматривает возможность установки перепускного клапана вместо глухой перемычки (11). Перепускной клапан в комплект не входит.

4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гидравлическая характеристика насосной группы PF PU 1051 в соотношении с характеристиками насосов WILO:



Гидравлическая характеристика насосной группы PF PU 1051 в соотношении с характеристиками насосов Grundfos:



5. ЗАМЕНА МЕСТАМИ ПОДАЮЩЕЙ И ОБРАТНОЙ ЛИНИЙ

Чтобы поменять местами подающую и обратную линии необходимо:

1. Вынуть насосную группу из теплоизоляционного кожуха (12).
2. Открутить патрубок обратной линии (9) от шарового крана (6).
3. Открутить накидную гайку (10) шарового крана (5) и отсоединить насос (8) вместе с шаровым краном (7).
4. Извлечь обратный клапан (13) из шарового крана (6) и установить его в шаровой кран (5).
5. Прикрутить насос (8) к шаровому крану (6), а патрубок обратной линии (9) — к шаровому крану (5).
6. Снять с шаровых кранов (5) и (6) рукоятки (1) и (2) с термометрами (3) и (4) и поменять их местами.
7. Корпус теплоизоляционного кожуха (12) перевернуть на 180° и вставить в него получившуюся насосную группу.
8. Если вместо глухой перемычки (11) установлен перепускной клапан, то его необходимо демонтировать, перевернуть на 180° и смонтировать обратно. Стрелка на корпусе перепускного клапан должна быть направлена от подающей линии к обратной.

6. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Насосная группа быстрого монтажа PROFACOR® PF PU 1051 может устанавливаться только в помещении с температурой выше 0°C! Монтаж и запуск в эксплуатацию должен производиться только специализированной монтажной организацией.

Монтаж насосной группы PF PU 1051 может осуществляться как отдельно (крепление к стене), так и на распределительном коллекторе.

Монтаж на стене:

Группа должна располагаться строго вертикально! Разметьте два отверстия на стене, расположив их на одной вертикальной линии на расстоянии 100 мм друг от друга, затем просверлите эти отверстия и установите в них дюбели, входящие в комплект. Затем прикрутите заднюю часть теплоизоляционного кожуха к стене с помощью шурупов, также входящих в комплект, и вставьте в нее насосную группу. Затем подведите к ней трубопроводы от котла.

Монтаж на распределительном коллекторе:

Распределительный коллектор должен быть закреплен на стене строго горизонтально! Монтаж насосных групп на коллектор осуществляется с помощью накидных гаек коллектора с плоскими уплотнительными кольцами.

На посадочное место для насоса необходимо смонтировать соответствующий насос с длиной базы 130 мм и наружной резьбой на ответных фланцах 1½". Присоединение осуществляется посредством накидных гаек. При монтаже насоса должны быть установлены специальные плоские кольцевые прокладки для герметизации. Коробка электроподключения насоса не должна располагаться в нижнем положении. Поток насоса должен быть направлен снизу-вверх.

Не допускайте механического повреждения насосной группы и забрызгивания её строительными смесями. Насосная группа не должна испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на изделие от трубопровода (ГОСТ Р 53672-2009). Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине до 1 м плюс 1 мм на каждый последующий метр (СНиП 3.05.01-85, п.2.8).

Подсоединение трубопроводов отопительного контура к шаровым кранам (5) и (6) должно производиться с использованием в качестве подмоточного уплотнительного материала ФУМ-ленты (PTFE — политетрафторэтилен, фторопластовый уплотнительный материал), полиамидной нити с силиконом или льна. При этом необходимо следить, чтобы излишки этого материала не попадали в запорные механизмы кранов. Это может привести к утрате работоспособности кранов.



Проверьте правильность монтажа. После монтажа следует провести манометрическое испытание герметичности системы (СНиП 3.05.01-85, п.4.1). Данное испытание позволяет обезопасить систему от протечек и ущерба, связанного с ними. Перед проведением испытания необходимо убедиться в том, что все накидные гайки плотно затянуты.

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Насосная группа быстрого монтажа PROFACTOR® PF PU 1051 должна эксплуатироваться без превышения давления и температуры, приведённых в п. 2.

Установка и демонтаж изделия, а также любые операции по ремонту должны производиться при отсутствии давления в системе. Дайте оборудованию остыть до температуры окружающего воздуха.

Перед включением насоса необходимо открыть перекрывающие шаровые краны, заполнить систему теплоносителем вытеснив весь воздух. При работе насосной группы необходимо следить за отсутствием протечек и отсутствием шумов в работе насоса.

В случае необходимости замена термометров (3) и (4) может производиться без прерывания работы системы. Для замены термометра извлеките пластиковую рукоятку, в которой он установлен потянув её вдоль оси на себя. Термометр извлекается вместе с рукояткой. При установке сначала установите обратно рукоятку, затем термометр.

8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в упаковке завода-изготовителя в соответствии с условиями хранения 3 по ГОСТ 15150, в закрытом помещении, в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении должна составлять от 1°C до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C. Транспортировка изделия должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 24 месяца от даты продажи конечному потребителю. В течение всего гарантийного срока изготовитель гарантирует нормальную работу изделия и его соответствие требованиям безопасности при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя.



Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие при:

- нарушении условий хранения, транспортировки, монтажа, эксплуатации и обслуживания;
- наличии следов воздействия веществ агрессивных к материалам изделия;
- наличии следов механического разрушения;
- наличии повреждений вызванных пожаром, стихией или иными форс-мажорными обстоятельствами;
- наличии повреждений вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличии следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Срок службы изделия составляет не менее 15 лет непрерывной работы при условии соблюдения всех требований производителя, изложенных в настоящем паспорте.

Изделие, описанное в настоящем техническом паспорте представляет собой технически сложное устройство которое должно устанавливаться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию и опыт работ с данным оборудованием.

Монтаж и запуск в эксплуатацию должен быть осуществлён авторизованной и сертифицированной компанией.

Компания Profactor Armaturen GmbH оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства, которые не влияют на технические характеристики устройства, а также на его функциональные особенности.



INTERNATIONAL WARRANTY CARD

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

NAME OF THE PRODUCT
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

PRODUCT CODE, SIZE
АРТИКУЛ, ТИПОРАЗМЕР

QUANTITY
КОЛИЧЕСТВО

SELLER NAME AND ADDRESS
НАЗВАНИЕ И АДРЕС ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

DATE OF PURCHASE
ДАТА ПРОДАЖИ

SELLER STAMP
ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

SELLER SIGNATURE
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

For the warranty term refer to the Warranty obligation clause in the technical manual
Гарантийный срок указан в техническом паспорте изделия в разделе «Гарантийные обязательства»

FOLD LINE

ЛИНИЯ СГИБА

In case of any claims to the product quantity the following documents should be submitted:

1. Application with customer and product details:
 - Name of the customer, actual address and phone number
 - Article of the product
 - Reason for the claim and photo
 - Plumbing system where installed (name, address, phone number)
2. Invoice copy and receipt
3. Warranty card

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны
 - название и адрес организации, производившей монтаж
 - основные параметры системы, в которой использовалось изделие
 - краткое описание дефекта, фотография
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, кассовый чек)
3. Гарантийный талон

RETURN/EXCHANGE COMMENTS
ОТМЕТКА О ВОЗВРАТЕ ИЛИ ОБМЕНЕ ТОВАРА

DATE
ДАТА

SIGNATURE
ПОДПИСЬ



Profactor Armaturen GmbH

Adolf-Kolping-Str. 16, 80336 München, Deutschland;
Tel.: +49 89 21546092; info@pf-armaturen.de; www.profactor.de