



EZETEK

ЗАЕМЛЕНИЕ | МОЛНИЕЗАЩИТА | УЗИП

Паспорт

Комплект заземления CN - 6 (16 мм x 1.5 м)

ezetek.ru

г. Москва
ezetek@ezetek.ru
+7 (495) 580 3449

г. Новосибирск
nsk@ezetek.ru
8 (383) 263 3449

г. Санкт-Петербург
spb@ezetek.ru
+7 (812) 677 0881

г. Симферополь
crimea@ezetek.ru
8 (800) 707 9021

г. Краснодар
krasnodar@ezetek.ru
+7 (861) 217 7500

г. Нижний Новгород
nn@ezetek.ru
8 (800) 707 9021

г. Казань
kazan@ezetek.ru
+7 (843) 233-44-26

г. Екатеринбург
ekb@ezetek.ru
8 (343) 228 6004

Введение

Настоящий паспорт, объединенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики комплектующих системы заземления. Документ позволяет ознакомиться с устройством комплекта заземления и устанавливает правила его эксплуатации.

Назначение и область применения

Комплект заземления предназначен для монтажа систем заземления промышленных объектов, административных и жилых зданий необходимого сопротивления заземления при различных типах грунта.

Таблица 1. Технические характеристики:

Наименование	Комплект заземления CN – 6 (16 мм х 1.5 м)
Артикул	60216
Количество очагов	1,0
Номинальный диаметр, мм	16,0
Длина очага, м	6,0
Масса, кг	11,5
Габариты, мм	1500,0 х 155,0 х 85,0

Комплект поставки

Таблица 2. Элементы комплекта заземления CN – 6 (16 мм х 1.5 м)

№ п/п	Артикул по каталогу	Наименование	Кол-во	Ед.
1	90133	Стержень заземления из нержавеющей стали 16 мм х 1.5 м	4	шт.
2	90226	Муфта соединительная 16 мм, нерж.	4	шт.
3	90325	Наконечник заземления 14 мм, сталь	1	шт.
4	90427	Головка удароприёмная 14 мм, сталь	1	шт.
5	90003	Зажим заземления стержень - полоса/пруток диагональный, нерж.	1	шт.
6	62259	Паста токопроводящая, 100 г	1	шт.
7	90632-2	Лента изолирующая, 45 мм х 3 м	1	шт.

1. Стержень заземления из нержавеющей стали 16 мм х 1.5 м

Это стержень из нержавеющей стали диаметром 16 мм и длиной 1,5 метра. Металл стержня не подвержен коррозионным воздействиям в течение всего срока службы заземлителя.

Стержни заземления могут быть погружены в грунт при помощи отбойного молотка на большую глубину (до 40 метров).

По краям нарезана резьба М16 для их взаимного соединения с помощью соединительной муфты.



2. Муфта соединительная 16 мм, нерж.

Муфта соединительная предназначена для соединения стержней заземления друг с другом. Она изготовлена из нержавеющей стали таким образом, чтобы стержни соприкасались друг с другом в самом центре муфты и движущая энергия, необходимая заглублению штырей в почву, муфте не передавалась. Таким образом не происходит "рассеивания" ударного импульса и также снимает с муфты механическую нагрузку.



3. Наконечник заземления 14 мм, сталь

Наконечник заземления выполнен из стали и упрощает заглубление штырей в твердый грунт.




4. Головка удароприемная 14 мм, сталь

Головка удароприемная предназначена для упрощения процесса заглубления стержней заземления, а также для повышения безопасности работы как человека, так и инструмента. При монтаже головка вкручивается в соединительную муфту на верхнем стержне заземления. Размеры головки подобраны таким образом, чтобы движущая сила не повредила муфту, т.е. ударный импульс передается непосредственно штырю, минуя ее.



5. Зажим заземления стержень - полоса/пруток диагональный, нерж.

Зажим заземления из нержавеющей стали с болтами М8 позволяет соединять нержавеющий стержень с горизонтальным заземляющим проводником - круглым проводом либо полосой (шириной до 40 мм).



6. Паста токопроводящая, 100 г

Токопроводящая паста выполнена на основе графита, паста уменьшает электрическое сопротивление между стержнями заземления и муфтами. Также её применяют для дополнительной защиты резьбовых соединений в местах контакта двух деталей от образования оксидной пленки и очагов коррозии. Во время монтажа модульно-штыревой системы заземления все резьбовые соединения обрабатываются пастой.



7. Лента изолирующая, 45 мм х 3 м

Лента используется для защиты соединения стержня с заземляющим проводником от почвенной и электрохимической коррозии путем полного вытеснения воды (влаги) из места соединения, без которой процесс коррозии невозможен. При этом лента не теряет своих физических и механических свойств в течение многих лет.

Лента изготовлена из нетканого синтетического волокнистого материала, пропитанного и покрытого нейтральным составом на основе насыщенного нефтяного углеводорода (петролатум) и инертного кремнийсодержащего наполнителя. Остается пластичной под воздействием широкого спектра температур. Не затвердевает и не растрескивается. Высокостойкая к неорганическим кислотам, щелочам, солям и микроорганизмам, высокогерметичная в отношении воды, водяного пара и газа.

С помощью этой ленты предохраняются только зажимы для подключения проводника.



Система заземления

1. Горизонтальный проводник


Соединение электрода системы заземления со зданием, оборудованием, устройством, для которого выполняется система заземления выполняется горизонтальным проводником.

В качестве горизонтального проводника рекомендуется использовать Полосу стальную оцинкованную, 40х4 мм (номер по каталогу 90740).

Примечание (!): Горизонтальный проводник Полоса стальная оцинкованная, 40х4 мм (номер по каталогу 90740) в Комплект заземления CN - 6 (16 мм х 1.5 м) *не входит*.

Необходимая протяженность горизонтального проводника выбирается в зависимости от расстояния от электрода заземления до точки присоединения системы заземления объекта.

2. Схема системы заземления



3. Расчет сопротивления системы заземления

Расчет ведется согласно Справочнику по проектированию электрических сетей и электрооборудования / Под ред. Ю. Г. Барыбина и др. – М: Энергоатомиздат, 1991 г.

Сопротивление вертикального заземлителя (стержня):

Форма и размеры	Расчетная формула
	$R = \frac{\rho}{2\pi l} \ln \frac{4l(2t + l)}{d(4t + l)}$

где ρ - удельное сопротивление грунта, Ом·м;


l - длина вертикального заземлителя, м;

t - заглубление вертикального заземлителя, м;

d - диаметр вертикального заземлителя, м.

Длина вертикального одного заземлителя составляет 6 м. Заглубление вертикального заземлителя осуществляется на 0,5 м. Диаметр стержня составляет 0,016 м. Количество вертикальных заземлителей $n = 1$. Коэффициент использования вертикальных заземлителей принимается равным 1.

Сопротивление горизонтального заземлителя:



$$R = \frac{\rho}{2\pi l} \ln \frac{l^2}{dt} \text{ — цилиндр}$$

$$R = \frac{\rho}{2\pi l} \ln \frac{2l^2}{bt} \text{ — полоса шириной } b$$

где b - ширина полосы, м,

t - глубина залегания полосы, м,

l - длина полосы, м.

Ширина полосы составляет 40 мм. Полоса заглубляется в землю на 0,7 м. Длина полосы составляет 5 м (для соединения вертикального электрода с объектом). Коэффициент использования горизонтального заземлителя равен 0,77.

Сопротивление системы заземления:

$$R_0 = \frac{R_b R_r}{R_b k_{исп\ r} + R_r n_b k_{исп\ b}}$$

где R_b – сопротивление группы вертикальных заземлителей, Ом;

R_r – сопротивление горизонтальных заземлителей, Ом;

$k_{исп\ r}$ – коэффициент использования горизонтального заземлителя;

$k_{исп\ b}$ – коэффициент использования группы вертикальных заземлителя;

n_b – количество вертикальных заземлителей.

Расчетное удельное сопротивление грунта (водонасыщенная глина) принимается равным 30 Ом·м. Расчетное сопротивление заземлителя для водонасыщенной глины составляет 10 Ом.

Инструкция по монтажу Комплекта заземления CN - 6 (16 мм x 1.5 м)

1. Обработать резьбовую часть Наконечника заземления Пастой токопроводящей.




2. Навернуть Наконечник заземления на Стержень заземления.



3. Навернуть на Стержень заземления Муфту соединительную и обработать Пастой токопроводящей.




4. Ввернуть Головку удароприемную в Муфту соединительную. В перфоратор (электромолот) вставить Насадку для перфоратора SDS-max.



***Примечание:** Насадка для перфоратора SDS-max в комплект заземления EZ - 6 не входит.

5. Заглубить первый Стержень заземления. Во избежание разрыва муфты, через каждые 30 см заглубления необходимо ее подкручивать, поскольку при вибрации муфта раскручивается.



6. Вывернуть Головку удароприемную. Довернуть Муфту соединительную (допускается использование ключа трубного).



ВАЖНО: Муфты/стержни предназначены для разового использования. Их нельзя использовать повторно выкручивая/вырывая из земли.


7. Обработать Муфту соединительную Пастой токопроводящей. Закрутить второй Стержень заземления в Муфту соединительную, навернуть следующую Муфту соединительную, обработать Муфту соединительную Пастой токопроводящей, ввернуть Головку удароприемную.



8. Забить второй Стержень заземления, произвести замер сопротивления растеканию тока. В случае если измеренная величина больше требуемой, забивать Стержни заземления согласно п.1 - п.7 до получения требуемого значения.



9. В случае невозможности достичь требуемого сопротивления растеканию тока одним очагом, следует забивать необходимое количество очагов с последующим их объединением. Объединение очагов и присоединение проводника производится при помощи Зажима заземления стержень - полоса/пруток диагональный, нерж. После закрепления Зажима заземления стержень - полоса/пруток диагональный, нерж. необходимо изолировать (обмотать) его Лентой изолирующей.



Свидетельство о приемке

Комплект заземления CN - 6 (16 мм х 1.5 м) в коробке признан годным к эксплуатации

Гарантии изготовителя

2 года.

Дата выпуска «___» _____ 20__ г.

Ответственный за приёмку

_____ *подпись*

_____ *Ф.И.О.*