

ЯРП X - XXX - IP54 УХЛ2

1 2 3 4 5

1. Условное обозначение ящик с рубильником и предохранителями серии: **ЯРП**.
2. Условное обозначение исполнения вводного аппарата:
«нет обозначения» - рубильник;
П - переключатель.
3. Условное обозначение номинального тока вводного аппарата:
100 - 100А;
250 - 250А;
400 - 400А;
630 - 630А.
4. Условное обозначение степени защиты: **IP54**.
5. Условное обозначение климатического исполнения и категория размещения: **УХЛ2**.

ЯРП11М-XXX-IP54 УХЛ2

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Условное обозначение ящик с рубильником и предохранителями серии: **ЯРП**.
2. Условное обозначение номера серии: **11**.
3. Условное обозначение модернизации: **М**.
4. Условное обозначение исполнения вводного аппарата:
3 - рубильник;
7 - переключатель.
5. Условное обозначение номинального тока:
1 - 100А;
5 - 250А;
7 - 400А;
9 - 630А.
6. Условное обозначение схемы исполнения: **1** - трехполюсный.
7. Условное обозначение по степени защиты: **IP54**.
8. Условное обозначение климатического исполнения и категория: **УХЛ2**

Пример: запись обозначения ящичка силового ЯРП, с максимальным рабочим током 100А с климатическим исполнением и категорией размещения УХЛ2 и предохранителем типа ПН-2 (медные ножи) с номинальным током 100А и степенью защитой IP54.

ЯРП-100-54 УХЛ2, с ПН-2 100А (медь), IP54, ящик силовой (ЭТ)