



Общество с ограниченной ответственностью «Полихимгруп»
Юридический адрес: 117105, г. Москва, пр. Нагатинский 1-й, дом 2, стр. 2 пом. 3, комн.5,
этаж 2, 8 (499) 375 84 03. ИНН/КПП 7731301687/772401001, ОГРН 5157746171523, р/с:
40702810902860009085 в АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593,
к/с: 30101810200000000593, сайт: phgrus.ru

Паспорт качества на монтажную пену

Монтажная пена «GT-612288 Gigant PHG Industrial Firestop B1 огнестойкая 1000 мл.»
ТУ 2254-001-59135965-05

Дата изготовления 20.12.2024 г.

Количество 480 шт

№ п/п	Наименование показателей	Требования ТУ	Фактические данные
1	Кажущаяся плотность, кг/м ³ , не более	30	25
2	Время начала полимеризации, мин., не более	16	10
3	Водопоглощение за 24 часа, %, не более: - при сохранении плёнки на поверхности - при удалении плёнки с поверхности	2,5 3,5	1,5 1,5
4	Прочность при растяжении, кН/м ² при 10% линейной деформации, не менее	80	95
5	Прочность при сжатии, кН/м ² при 10% линейной деформации, не менее	40	45
6	Усадка, %, не более	3	2,3
7	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	8	12
8	Вес готового баллона нетто/брутто, г.	710/850	Соответствует

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев со дня изготовления.

Заключение ОТК:

Монтажная пена «GT-612288 Gigant PHG Industrial Firestop B1 огнестойкая 1000 мл.» изготовлена
в соответствии с ТУ 2254-001-59135965-05

Главный инженер

Иванов А.Г.

Дата проведения анализа 21.12.2024

