

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Аксессуары для труб – Муфта «Труба - коробка» IP65



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Основные сведения об изделии

Муфта «Труба-Коробка» предназначена для герметичного соединения (ввода) в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаячные коробки гофрированных или жестких труб.

Материал

Материал: АБС-пластик, возможен вариант в безгалогенном (HF) исполнении.

Показатели защищенности: IP65

Цвет: Серый RAL 7035

Основные технические характеристики

Стыковочный элемент для труб, Дмм : $\varnothing 16$, $\varnothing 20$, $\varnothing 25$, $\varnothing 32$ $\varnothing 40$ $\varnothing 50$

Температура эксплуатации, °C от -25°C до +60°C

Оборудование сертифицировано в соответствии с нормами, принятыми на территории РФ

Код	Наименование	Упаковка
42716	BS16 Муфта труба-коробка D16мм	50
42720	BS20 Муфта труба-коробка D20мм	50
42725	BS25 Муфта труба-коробка D25мм	50
42732-50	BS32 Муфта труба-коробка D32мм	50
42740-25	BS40 Муфта труба-коробка D40мм	25
42750-15	BS50 Муфта труба-коробка D50мм	15
42716HF	BS16 Муфта труба-коробка D16мм	50
42720HF	BS20 Муфта труба-коробка D20мм	50
42725HF	BS25 Муфта труба-коробка D25мм	50
42732HF-5	BS32 Муфта труба-коробка D32мм	5
42732HF-50	BS32 Муфта труба-коробка D32мм	50
42740HF-25	BS40 Муфта труба-коробка D40мм	25
42750HF-15	BS50 Муфта труба-коробка D50мм	15

Упаковка

Групповая упаковка - в зависимости от модели 15-50 шт., полипропиленовый пакет, предохраняющий от повреждений и загрязнений с маркировкой.

Условия хранения и транспортировки

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и сертифицировано в соответствии с нормами, принятыми на территории РФ. Хранить в сухом теплом месте.

Гарантии

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывается:
 - название организации и Ф.И.О. ответственного лица
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон (e-mail)
 - название и адрес организации, производившей монтаж
 - краткое описание параметров системы, в которой использовалось изделие
 - краткое описание дефекта
 - копию или оригинал этикетки изделия с указанием даты выработки и номера смены - фотографию дефектного изделия
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, счет и счет-фактура)
3. Акт о дефекте.