



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32311.OC03.ПБ01.1786
(номер сертификата соответствия)

002508

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя)

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств
соответствия продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Мастер Кляйн» Адрес:
423230, РОССИЯ, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Нефтяников, здание 17, оф.6
ИНН: 1649011310. ОГРН: 1051608002786. Номер телефона / факс: +7 (85594) 99-818.

Электронная почта: zakup-masterklein@yandex.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Мастер Кляйн» Адрес:
423230, РОССИЯ, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Нефтяников, здание 17, оф.6
ИНН: 1649011310. ОГРН: 1051608002786. Номер телефона / факс: +7 (85594) 99-818.

Электронная почта: zakup-masterklein@yandex.ru

ОС «ГОСТСТАНДАРТ» Общества с ограниченной ответственностью

«ГОСТСТАНДАРТ». Место нахождения: 125430, город Москва, Митинская ул, д. 48, этаж
1 помещ. VII ком. 5. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты:

onenkaprosm@yandex.ru. ОГРН: 5187746010304. Свидетельство об уполномочивании №
ARTALIX.RU.32311.OC03. Дата регистрации свидетельства: 11 апреля 2024 года.

Силиконовые огнезащитные герметики: см. приложение (Бланк № 002509)
Серийный выпуск.

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. (с изм. от
14.07.2022) Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа
горючести – Г1 слабо горючие); ГОСТ 30402-96 (группа
воспламеняемости В1– умеренно воспламеняемые); ГОСТ
12.1.044-89 п.4.18(коэффициент дымообразующей
способности составляет Д2 –с умеренной дымообразующей
способностью), ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 (группа токсичности
Т2 – умеренно опасные). ГОСТ Р 51032-97 (группа
распространения пламени РП1 – не распространяющие).

Протокол испытаний № 32311.ИЛ03.ПБ2527 от 15.08.2024 года, выдан испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ».

Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ03 от 11.04.2024 года.

Код ОКПД2

20.30.22

Код ТН ВЭД

3214 10 100 9

Заявка № ПБ01.Н001786 от 07.08.2024 г., Акт отбора образцов №
ПБ01.Н001786 от 08.08.2024 г., сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС
RU.32311.OC03.СМК01.3077 от 15.08.2024 года, выдан ОС ООО
«ГОСТСТАНДАРТ» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC03»,
ТУ 20.30.22-014-74593659-2020 СИЛИКОНОВЫЕ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ
ГЕРМЕТИКИ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.08.2024 г. по 15.08.2027 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Камышова А.Ф.

Тишкова А. С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

002509

№ РОСС RU.32311.OC03.ПБ01.1786

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКПД 2	Продукция	Нормативный документ
20.30.22	Силиконовый огнезащитный вспучивающийся герметик нейтральный, SNF Силиконовый огнезащитный вспучивающийся герметик нейтральный, Силиконовый герметик высокотемпературный кислотный, Силиконовый герметик высокотемпературный нейтральный, SAN Силиконовый герметик высокотемпературный кислотный SNH Силиконовый герметик высокотемпературный нейтральный, Kleim Pro SNR Клей-герметик каучуковый «мгновенная хватка» нейтральный, Kleim Pro SAN Высокотемпературный силиконовый герметик кислотный, Kleim Pro SNH Высокотемпературный силиконовый герметик нейтральный, Kleim Pro SAP Клей-герметик силиконовый для структурного остекления кислотный, Kleim Pro SNP Клей-герметик силиконовый для структурного остекления нейтральный.	ТУ 20.30.22-014-74593659-2020 СИЛИКОНОВЫЕ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ГЕРМЕТИКИ



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Камышова
Тимофеева

А.Ф. Камышова

А. С. Тишкова