

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00061

(номер сертификата соответствия)

36428

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746409208.
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское ш., ДВЛД, 31Б, помещение II, комната 1. Адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ.
Телефон: +7 (499) 709-77-39, адрес электронной почты: spb@ogneza.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746409208.
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское ш., ДВЛД, 31Б, помещение II, комната 1. Адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ.
Телефон: +7 (499) 709-77-39, адрес электронной почты: spb@ogneza.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс». Юридический адрес: 129164, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Алексеевский, ул. Ярославская, д. 8 корпус 4. Адрес места осуществления деятельности: 129164, Россия, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корпус 4, офис № 424, ОГРН 1185053033681. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.254 от 14.02.2019.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Лак акриловый огнезащитный марки «ОГНЕЗА-ЛАК-ОД», изготавливаемый по ТУ 20.30.22-034-92450604-2020 «Огнезащитный лак «ОГНЕЗА-ЛАК». Технические условия». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Группа горючести – слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94; группа по воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; группа по токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20.

код ОКПД2
20.30.22.110
код ТНВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Протокол испытаний №24-08-14/1-С от 14.08.2024, выданный испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.254 от 14.02.2019. Схема сертификации: 5с.

ТУ 20.30.22-034-92450604-2020 «Огнезащитный лак «ОГНЕЗА-ЛАК». Технические условия»; Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), №ЦОТК.RUMK009.K000135 от 28.03.2022, выданный Органом по сертификации систем менеджмента ОС ООО «Лаборатория Стандартов», ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.МК009.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.08.2024 по 13.08.2029

М.П.Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Трушкин Д.В.

Синицын С.А.

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pф