

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00071

№

(номер сертификата соответствия)

36438

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746409208.
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское ш., ДВЛД, 31Б, помещение II, комната 1. Адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ.
Телефон: +7 (499) 709-77-39, адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746409208.
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское ш., ДВЛД, 31Б, помещение II, комната 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ.
Телефон: +7 (499) 709-77-39, адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс». Юридический адрес: 129164, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Алексеевский, ул. Ярославская, д. 8 корпус 4. Адрес места осуществления деятельности: 129164, Россия, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корпус 4, офис № 424. ОГРН 1185053033681.
Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.254 от 14.02.2019.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Краска огнезащитная вспучивающаяся «ОГНЕЗА – УМ» для металлических конструкций, выпускаемая по ТУ 2313-003-92450604-2012 (с изменением №4).
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменениями №1) (См. Приложение № 009778).

код ОКПД2
20.30.12.120
код ТНВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 25-02-28/1-С от 28.02.2025, выданный испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.254 от 14.02.2019.

Акт о результатах анализа состояния производства №044/НСОПБ-2025 от 19.02.2025, выданный Органом по сертификации ООО «Международный Сертификационный Альянс».

Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2313-003-92450604-2012 (с изменением №4) «Краски огнезащитные вспучивающиеся «ОГНЕЗА-УМ». Технические условия»; Технологический регламент №003/15-5 от 01.03.2019 по эксплуатации и нанесению огнезащитной вспучивающейся краски «ОГНЕЗА-УМ» (ТУ 2313-003-92450604-2012 с изм. №4), утвержденный ООО «ОГНЕЗА».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 03.03.2025 по 02.03.2030

М.П. Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Трушкин Д.В.

Синицын С.А.

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00071

№

(номер сертификата соответствия)

009778

(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменениями №1)	Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности	Время достижения критической температуры 500 °С не менее 15 минут для стальной колонны двутаврового сечения 14Б1 (ГОСТ 35087-2024) с приведенной толщиной металла 2,4 мм с огнезащитной краской «ОГНЕЗА-УМ», толщиной сухого слоя не менее 0,34 мм и расходом не менее 0,58 кг/м ² (без учета технологических потерь), нанесенной на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм.
ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменениями №1)	Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности	Время достижения критической температуры 500 °С не менее 15 минут для стальной колонны двутаврового сечения 25Б2 (ГОСТ 35087-2024) с приведенной толщиной металла 4,00 мм с огнезащитной краской «ОГНЕЗА-УМ», толщиной сухого слоя не менее 0,30 мм и расходом не менее 0,51 кг/м ² (без учета технологических потерь), нанесенной на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм.



(Signature)
(Signature)

Трушкин Д.В.

Синицын С.А.