

ПАСПОРТ
ПИ-500х520 подставка изолирующая
(настил диэлектрический) h=120мм
арт.35020-ONIKS

г. Смоленск

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Подставка диэлектрическая стеклопластиковая изготовлена из стеклопластика СПП-ЭП и предназначена для использования в качестве дополнительного электрозащитного средства в электроустановках, при проведении строительных, монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ, на предприятиях нефтегазового промышленного комплекса; в службах телекоммуникационных сетей; в цехах промышленных предприятий.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- 1 Подставка изолирующая..... 1 шт.
- 2 Паспорт.....1 шт.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Габаритные размеры, мм.....500x520x120
- 2 Допустимая нагрузка, кг.....150

4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Произвести проверку внешнего вида подставки на наличие трещин, разломов, ослаблений креплений.
2. До начала работы с подставкой необходимо обеспечить ее устойчивость.
3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 - 3.1. Находиться на подставке более чем одному человеку
 - 3.2. Оставлять на подставке инструмент
 - 3.3. Работать с применением электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов
 - 3.4. Выполнять газо- и электросварочные работы
 - 3.5. Устанавливать подставку на ступени маршей лестничной клетки
4. Работа с использованием подставки должна производиться в соответствии с инструкциями по технике безопасности, действующими на предприятии, а также

В эксплуатации подставки не испытывают. Их осматривают не реже 1 раза в 6 мес. , а также непосредственно перед применением.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Подставка диэлектрическая стеклопластиковая может транспортироваться любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие подставку от механических повреждений и попадания влаги.
2. Подставка должна храниться в помещениях при температуре от минус 45 до плюс 40 °С, относительная влажность не выше 95% при температуре 25 °С при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подставка соответствует ТУ 27.33.14-002-87914757-2022, СТО 34.01-30.1-001-2016 и признана годной к эксплуатации в качестве дополнительного электрозащитного средства в электроустановках.

серийный номер № _____

Дата изготовления _____ 202_ г.

М.П.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации подставки – 24 месяца с момента продажи, но не более 30 месяцев с момента изготовления, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации изделия, срок эксплуатации до 7 лет.

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации от потребителей принимаются только при условии соблюдения ими правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

В случае обнаружения дефектов либо неправильной комплектации обращаться по адресу:

ООО «Оникс технологии»
214020, Смоленская обл, Смоленск г,
Попова ул, дом № 5, помещение 36
+74812515635

info@oniks-technologies.ru