

ПКЛ, ПВЛ приставки

Структура условного обозначения

ПК - XXX X X
Л X
1 2 3 4 5

1. Количество замыкающих контактов;
2. Количество размыкающих контактов;
3. Исполнение по степени защиты:

М – IP20;

отсутствие буквы – IP00;

4. Климатическое исполнение и категория размещения;

5. Исполнение по износостойкости: **Б**.

ПВ - XXX X X
Л X
1 2 3 4 5

1. Исполнение пневмоприставки:

1 – выдержка времени при включении;

2 – выдержка времени при отключении;

2. Диапазон выдержки времени:

1 – от 0,1 до 30 сек; **2** – от 10 до 180 сек;

3 – от 0,1 до 15 сек; **4** – от 10 до 100сек;

3. Исполнение по степени защиты:

М – IP20;

отсутствие буквы – IP00;

4. Климатическое исполнение и категория размещения;

5. Исполнение по износостойкости: **Б**.